


an ideal tomorrow

ait
WÄRMEPUMPEN



Betriebsanleitung

Comfort-Platine 2.0

Zubehör für Heizungs- und Wärmepumpenregler

DE

www.aitgroup.com

83052500gDE



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



Bitte zuerst lesen

Diese Betriebsanleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Sie ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts griffbereit aufbewahrt werden. Sie muss während der gesamten Nutzungsdauer des Geräts verfügbar bleiben. An nachfolgende Besitzer/-innen oder Benutzer/-innen des Geräts muss sie übergeben werden.

Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung muss Ihnen die Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers sowie die Betriebsanleitung Ihrer Wärmepumpe vorliegen.

Vor Beginn sämtlicher Arbeiten an und mit dem Gerät die Betriebsanleitung lesen. Insbesondere das Kapitel Sicherheit. Alle Anweisungen vollständig und uneingeschränkt befolgen.

Möglicherweise enthält diese Betriebsanleitung Beschreibungen, die unverständlich oder unklar erscheinen. Bei Fragen oder Unklarheiten den Werkskundendienst oder den vor Ort zuständigen Partner des Herstellers heranziehen.

Da diese Betriebsanleitung für mehrere Gerätetypen erstellt worden ist, unbedingt die Parameter einhalten, die für den jeweiligen Gerätetyp gelten.

Die Betriebsanleitung ist ausschliesslich für die mit dem Gerät beschäftigten Personen bestimmt. Alle Bestandteile vertraulich behandeln. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, vervielfältigt, in elektronischen Systemen gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.



HINWEIS

Diese Betriebsanleitung setzt voraus, dass Sie mit der Funktionsweise des Bedienteils des Heizungs- und Wärmepumpenreglers sowie mit der Navigation durch die Menüstruktur vertraut sind.

→ Teil 1 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Abschnitt „Basisinformationen zur Bedienung“.

Signalzeichen

In der Betriebsanleitung werden Signalzeichen verwendet. Sie haben folgende Bedeutung:



Informationen für Nutzer/-innen.



Informationen oder Anweisungen für qualifiziertes Fachpersonal.



GEFAHR

Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnte.



VORSICHT

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu mittleren oder leichten Verletzungen führen könnte.



VORSICHT

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen könnte.



HINWEIS

Hervorgehobene Information.



Nutzer/-innen und Fachpersonal können Daten einstellen. Datenzugang: „Benutzer“.



Autorisierter Installateur kann Daten einstellen. Passwort nötig. Datenzugang: „Installateur“.



Autorisiertes Servicepersonal kann Daten einstellen. Zugang nur über USB-Stick. Datenzugang „Kundendienst“.



Werksvorgabe, keine Datenänderung möglich

1., 2., 3., ... Nummerierter Schritt innerhalb einer mehrschrittigen Handlungsaufforderung. Reihenfolge einhalten.

• Aufzählung.

✓ Voraussetzung einer Handlung.

→ Verweis auf eine weiterführende Information an einer anderen Stelle in der Betriebsanleitung oder in einem anderen Dokument.



Inhaltsverzeichnis

Bitte zuerst lesen	2
Signalzeichen	2
Bestimmungsgemässer Einsatz.....	4
Haftungsausschluss	4
Sicherheit.....	4
Wartung.....	5
Störfall	5
Kundendienst	5
Gewährleistung / Garantie.....	5
Entsorgung.....	5
Lieferumfang	6
Montage	6
Elektrische Anschlussarbeiten	8
Nötiger Software-Stand.....	8
Funktionen der Comfort-Platine 2.0.....	9

PROGRAMMBEREICH „KÜHLUNG“

Kühlung mit weiteren Mischkreisen	9
Einstellen der Betriebsart „Kühlung“	9
Temperaturen einstellen	10
Parameter einstellen.....	10
Kühlfreigabe nach Solltemperatur oder nach Außentemperatur	10
Aktive Kühlung mit Sole/Wasser-Wärmepumpen	11
Kühlsignal.....	12

PROGRAMMBEREICH „SCHWIMMBADHEIZUNG“

Programmbereich einschalten	14
Systemeinstellungen der Schwimmbadheizung	15
Einstellen der Betriebsart der Schwimmbadheizung	15
Einstellen der Schaltzeiten der Schwimmbadheizung	16
Priorität der Schwimmbadheizung festlegen	16

PROGRAMMBEREICH „PHOTOVOLTAIK“

Elektrische Einbindung der Photovoltaikfunktion	18
Programmbereich einschalten	18
Einstellen der Betriebsart der Photovoltaik.....	19
Parameter der Betriebsart Photovoltaik festlegen	19

PROGRAMMBEREICH „SOLARTHERMIE“

Temperaturen festlegen.....	20
Information „Solarthermie“	21

ZUSATZFUNKTIONEN IM PROGRAMMBEREICH „SERVICE“

Einspeisung externer Energiequellen	22
Regelung nach Festwertvorgabe	23
Energieeffizienzpumpe	23
Wärmemengen- und Volumenstromzählung	24
Einstellung der Messeinrichtung vornehmen	24
Wärmemenge abrufen	25
Informationen abrufen	25
Temperaturen abrufen.....	25
Eingänge abrufen	25
Ausgänge abrufen	25
Ablaufzeiten abrufen	25
Betriebsstunden abrufen.....	26
Wärmemenge abrufen	26
Eingesetzte Energie abrufen.....	26
Smart abrufen.....	26
Zusätzliche Parameter im Menü „Temperaturen“	26
Zusätzliche Parameter im Menü „System Einstellungen“	27
Zusätzliche Parameter im Menü „System Entlüften“	28
Zusätzliche Parameter im Menü „Smart“	29

ANHANG

Systemeinstellung Comfort-Platine 2.0.....	30
Klemmenplan.....	32
Anschlüsse an der Comfort-Platine 2.0	33
Meßbereich der Fühler der Comfort-Platine 2.0.....	34
Abkürzungen (Auswahl)	35



Bestimmungsgemässer Einsatz

Die Comfort-Platine 2.0 ist ein Zubehör für den Heizungs- und Wärmepumpenregler. Die Comfort-Platine 2.0 kann in Verbindung mit dem Heizungs- und Wärmepumpenregler sowie geeigneten Wärmepumpen in neu errichtete oder in bestehende Heizungsanlagen eingesetzt werden.

Die Comfort-Platine 2.0 erweitert den Funktionsbereich des Heizungs- und Wärmepumpenreglers und ist ausschliesslich bestimmungsgemäss in geeigneten Wärmepumpenanlagen einzusetzen. Das heisst:

- zur Ansteuerung entweder einer Photovoltaik-Anlage oder einer Schwimmbadheizung.
- zur Ansteuerung eines zusätzlichen Wärmeerzeugers (=ZWE 3).
- zur Ansteuerung eines zweiten und dritten Mischkreises beziehungsweise der Kühlung.
- zur Temperatur-Differenzregelung (beispielsweise für eine Solaranlage).
- zur Einspeisung externer Energiequellen.

Das Gerät darf nur innerhalb seiner technischen Parameter betrieben werden.



VORSICHT

Die Comfort-Platine 2.0 darf ausschliesslich in Verbindung mit dem Heizungs- und Wärmepumpenregler sowie mit vom Hersteller freigegebenen Wärmepumpen und vom Hersteller freigegebenem Zubehör betrieben werden.

Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nichtbestimmungsgemässen Einsatz des Geräts entstehen.

Die Haftung des Herstellers erlischt ferner:

- wenn Arbeiten am Gerät und seinen Komponenten entgegen den Massgaben dieser Betriebsanleitung ausgeführt werden.
- wenn Arbeiten am Gerät und seinen Komponenten unsachgemäss ausgeführt werden.
- wenn Arbeiten am Gerät ausgeführt werden, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, und diese Arbeiten nicht ausdrücklich vom Hersteller schriftlich genehmigt worden sind.
- wenn das Gerät oder Komponenten im Gerät ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Herstellers verändert, um- oder ausgebaut werden.

Sicherheit

Das Gerät ist bei bestimmungsgemäsem Einsatz betriebssicher. Konstruktion und Ausführung des Geräts entsprechen dem heutigen Stand der Technik, allen relevanten DIN/VDE-Vorschriften und allen relevanten Sicherheitsbestimmungen.

Jede Person, die Arbeiten an dem Gerät ausführt, muss die Betriebsanleitung vor Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden haben. Dies gilt auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen oder ähnlichen Gerät bereits gearbeitet hat oder durch den Hersteller geschult worden ist.

Jede Person, die Arbeiten an dem Gerät ausführt, muss die jeweils vor Ort geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften einhalten. Dies gilt besonders hinsichtlich des Tragens von persönlicher Schutzkleidung.



GEFAHR

Bei der Installation und Ausführung von elektrischen Arbeiten die einschlägigen EN-, VDE- und/oder vor Ort geltenden Sicherheitsvorschriften beachten.

Technische Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens beachten, falls von diesem gefordert!



GEFAHR

Gerät arbeitet unter hoher elektrischer Spannung!



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Elektrische Anschlussarbeiten sind ausschliesslich qualifiziertem Elektrofachpersonal vorbehalten.

Vor dem Öffnen des Gerätes die Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!



GEFAHR

Nur qualifiziertes Fachpersonal (Heizungs-, Kälteanlagen- oder Kältemittel- sowie Elektrofachkraft) darf Arbeiten am Gerät und seinen Komponenten durchführen.



VORSICHT

Einstellarbeiten am Heizungs- und Wärmepumpenregler sind ausschliesslich dem autorisierten Kundendienstpersonal sowie Fachfirmen gestattet, die vom Hersteller autorisiert sind.



! VORSICHT
Bevor Sie Einstellungen an der Software vornehmen, unbedingt die hydraulische Einbindung überprüfen.

! WARNUNG
Sicherheitsaufkleber im Gerät beachten.

! VORSICHT
Aus sicherheitstechnischen Gründen gilt: Gerät nicht vom Stromnetz trennen, es sei denn, das Gerät wird geöffnet.

! VORSICHT
Stecker X5 und Schraubklemmen X4 des Heizungs- und Wärmepumpenreglers stehen unter Kleinspannung. Nur Originalfühler des Herstellers (Schutzklasse II) verwenden.

! VORSICHT
Umwälzpumpen nur vom Heizungs- und Wärmepumpenregler aus steuern. Umwälzpumpen niemals extern ausschalten.

! VORSICHT
Heizkreis zur Wärmepumpe hin niemals absperren (Frostschutz).

! VORSICHT
Nur vom Hersteller geliefertes oder freigegebenes Zubehör verwenden.

Wartung

Die Comfort-Platine 2.0 bedarf keiner regelmässigen Wartung.

Störfall

Im Störfall können Sie die Störursache über das Diagnoseprogramm des Heizungs- und Wärmepumpenreglers auslesen.

→ Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenregler.

! VORSICHT
Nur vom Hersteller autorisiertes Kundendienstpersonal darf Service- und Reparaturarbeiten an den Komponenten des Geräts durchführen.

Kundendienst

Für technische Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandwerker oder an den vor Ort zuständigen Partner des Herstellers.

→ Betriebsanleitung Ihrer Wärmepumpe, Abschnitt „Kundendienst“.

Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen finden Sie in Ihren Kaufunterlagen.

i HINWEIS
Wenden Sie sich in allen Gewährleistungs- und Garantieangelegenheiten an Ihren Händler.

Entsorgung

Bei Ausserbetriebnahme des Altgeräts vor Ort geltende Gesetze, Richtlinien und Normen zur Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und Bauteilen einhalten.

→ Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Abschnitt „Demontage“.



Lieferumfang



Beipack Comfort-Platine 2.0:

- 1 x Comfort-Platine 2.0
- 2 x Stecker
- 4 x Abstandsbolzen + Befestigungsschrauben
- 1 x Betriebsanleitung

1. Gelieferte Ware auf äusserlich sichtbare Liefer-schäden prüfen.
2. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen. Etwaige Liefermängel sofort reklamieren.

Montage

Für alle auszuführenden Arbeiten gilt:



HINWEIS

Jeweils die vor Ort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, gesetzlichen Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien einhalten.



WARNUNG

Nur qualifiziertes Fachpersonal darf die Comfort-Platine 2.0 des Heizungs- und Wärmepumpenreglers montieren und installieren.



VORSICHT

Ein Aufstecken und Abziehen der Comfort-Platine 2.0 unter Spannung zerstört die Elektronik!




GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Elektrische Anschlussarbeiten sind ausschliesslich qualifiziertem Elektrofachpersonal vorbehalten.

Vor dem Öffnen des Gerätes die Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!


1. Beim „Einbauregler“ Gerät spannungsfrei schalten beziehungsweise beim „Wandregler“ Sicherung abschalten.
2. Gehäuse des Heizungs- und Wärmepumpenreglers öffnen.
- Betriebsanleitung Ihrer Wärmepumpe (bei im Gerät integriertem Heizungs- und Wärmepumpenregler) oder Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers (bei externem „Wandregler“).
3. Comfort-Platine 2.0 und die dazugehörigen Komponenten vorsichtig aus der Verpackung nehmen.



VORSICHT

Comfort-Platine 2.0 nur am elektrisch isolierten Trägermaterial anfassen. Keine elektronischen Bauteile berühren.


4. Falls nicht vormontiert, die vier Abstandsbolzen bei den dafür vorgesehenen Löcher an die Comfort-Platine 2.0 schrauben.




Abstandsbolzen der Comfort-Platine 2.0



5. Die beiden Gegenstecker auf die Comfort-Platine 2.0 stecken:




6. Die fertig zusammengebaute Comfort-Platine 2.0 über die dafür vorgesehenen Löcher (1) in der Steuerplatine plazieren.



- 1 Befestigungslöcher für Comfort-Platine 2.0
- 2 helle Fläche = Steckplatz für Comfort-Platine 2.0
- 3 untere Buchse für die zweimal vier Kontaktstifte
- 4 obere Buchse für die zwei Kontaktstifte

7. Comfort-Platine 2.0 vorsichtig auf die Steuerplatine aufstecken.




! VORSICHT

Auf richtiges Aufstecken der Comfort-Platine 2.0 achten.

Die oberen (zwei) und unteren (acht) Kontaktstifte der Comfort-Platine 2.0 müssen in die entsprechenden Buchsen auf der Steuerplatine greifen.



Buchse für 2 obere Kontaktstifte der Comfort-Platine 2.0



Buchse für 3 untere Kontaktstifte der Comfort-Platine 2.0



aufgesteckte Comfort-Platine 2.0



Elektrische Anschlussarbeiten

Für alle auszuführenden Arbeiten gilt:



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Elektrische Anschlussarbeiten sind ausschliesslich qualifiziertem Elektrofachpersonal vorbehalten.

Vor dem Öffnen des Gerätes die Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!



GEFAHR

Bei der Installation und Ausführung von elektrischen Arbeiten die einschlägigen EN-, VDE- und/oder vor Ort geltenden Sicherheitsvorschriften beachten.

Technische Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens beachten (falls von diesem gefordert)!

1. Comfort-Platine 2.0 gemäss Klemmenplan installieren und gemäss Hydraulik-Schema in die Anlage einbinden.


→ „Klemmenplan“, Seite 32

→ „Anschlüsse an der Comfort-Platine 2.0“, Seite 33



VORSICHT

Die Ausgangsrelais der Comfort-Platine dürfen mit maximal 5A beaufschlagt werden. Aufgrund der hohen Anlaufströme von energieeffizienten Umwälzpumpen dürfen diese nur über ein beziehungsweise mehrere Hilfsrelais (nicht im Lieferumfang) installiert werden.



Hilfsrelais nach den anerkannten Regeln der Technik installieren.

- Bei Wärmepumpen-Innengeräten mit Einbauregler:

Soweit Platz vorhanden, Hilfsrelais auf die Hutschiene im Schaltkasten der Wärmepumpe stecken. Andernfalls Relais in einem externen Gehäuse (bauseits zu stellen) montieren.

- Bei Wärmepumpen-Außengeräten mit Wandregler oder bei Anschluß eines Dualen Systems über das Hydraulikmodul:

Relais in einem externen Gehäuse (bauseits zu stellen) montieren.



VORSICHT

Alle gerätespezifischen Anschlüsse bitte der Betriebsanleitung Ihrer Wärmepumpe entnehmen.

2. Nachdem Comfort-Platine 2.0 auf der Steuerplatine installiert und angeschlossen ist, Gehäuse des Heizungs- und Wärmepumpenreglers schliessen.
3. Steuersicherung des „Wandreglers“ einschalten beziehungsweise beim „Einbauregler“ Gerät unter Spannung setzen.

Nötiger Software-Stand

Die Comfort-Platine 2.0 wird automatisch aktiviert und zugehörige Funktionen werden freigeschaltet. Hierzu ist jedoch ein Software-Stand des Heizungs- und Wärmepumpenreglers nötig, der V1: ≥ 1.30 / F1: ≥ 1.86 / V2: ≥ 1.30 sein muss.

→ Abfrage des Software-Stands siehe Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Abschnitt „Anlagenstatus abrufen“.

Unterschreitet der angezeigte Software-Stand den benötigten Wert, Updatemöglichkeit prüfen und gegebenenfalls durch autorisiertes Fach- oder Kundendienstpersonal Update durchführen lassen.



Funktionen der Comfort-Platine 2.0

Die Comfort-Platine 2.0 erweitert den Funktionsbereich des Heizungs- und Wärmepumpenreglers und bietet Ihnen die Möglichkeit:

- Passive oder aktive Kühlung mit zusätzlichem Ausgängen für erweiterte Anforderungen
- Ansteuerung entweder einer Schwimmbadheizung **oder** einer Photovoltaik-Anlage
- Nutzung von Solarthermie
- Ansteuerung eines zweiten und dritten Mischkreises
- Temperatur-Differenzregelung (beispielsweise für eine Solarthermieanlage oder zur Speicherumschichtung)
- Regelung nach Festwertvorgabe
- Einspeisung externer Energiequellen
- Ansteuerung Energieeffizienzpumpe
- Wärmemengenzählung (Zubehör)
- Ansteuerung eines weiteren, zusätzlichen Wärmeerzeugers (ZWE 3)



HINWEIS

Einschränkung für Wärmepumpen, die im Parallelbetrieb miteinander verbunden sind: ZWE3 kann nur am Master und nur für den Heizbetrieb genutzt werden.

Programmbereich „Kühlung“

Kühlung mit weiteren Mischkreisen

Die Comfort-Platine stellt die Funktion „Kühlung“ für einen Mischkreis 2 und / oder Mischkreis 3 zur Verfügung.

Die Einstellungen der Kühlung erfolgen wie unter Mischkreis 1 beschrieben.

→ Teil 2 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Programmbereich „Kühlung“.

Die dort beschriebenen Menüeinträge werden durch die Installation der Comfort-Platine um Mischkreis 2 und / oder Mischkreis 3 ergänzt.

→ „weitere Parameter im Menü „System Einstellung“, Seite 31



HINWEIS

Ist nur ein Mischkreis zur Kühlung vorhanden, muss immer Mischkreis 2 für die Kühlfunktion verwendet werden.

Einstellen der Betriebsart „Kühlung“

→ Teil 2 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Programmbereich „Kühlung“.



VORSICHT

Bei Einzelraumregelung muss im Automatikbetrieb von Heizen auf Kühlen umgeschaltet werden können. Ein potentialfreier Kontakt für eine solche Umschaltung der Einzelraumregelung kann an den Klemmen FP2 abgegriffen werden.

Nur möglich, wenn Mischkreis 2 auf „Kühl“ oder „Hz + Kühl“ eingestellt ist. Die Umwälzpumpe für Mischkreis 2 muss dann auf HUP oder FP1 geklemmt werden.



Temperaturen einstellen

→ Teil 2 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Programmbereich „Kühlung“.


Parameter einstellen

→ Teil 2 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Programmbereich „Kühlung“.


Kühlfreigabe nach Solltemperatur oder nach Außentemperatur

Die Kühlfreigabe kann in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder nach einer Festtemperatur (=Solltemperatur) erfolgen.

Kühlung nach einer festgelegten Solltemperatur




Bei Einstellung „Festt.“ entspricht die Vorlauftemperatur der Kühlung der eingestellten Solltemperatur der Mischkreise:




- A Temperatur
- B Zeit
- 1 Außentemperatur
- 2 Festt. (= Solltemperatur Mischkreis)

Kühlung in Abhängigkeit zur Außentemperatur



Bei Einstellung „AT-Abh.“ bleiben eingestellte Solltemperaturen unberücksichtigt. Stattdessen werden Solltemperaturen in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch errechnet.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage des unter „AT-Diff. MK...“ in Kelvin eingegebenen Wertes, ist jedoch begrenzt auf eine Spreizung von 1 K – 10 K (einstellbar in 0,5 Schritten).



- A Temperatur
- B Zeit
- 1 Außentemperatur
- 2 Solltemperatur Mischkreis
- 3 AT-Abh. (= Außentemperatur-Differenz)

Aktive Kühlung mit Sole/Wasser-Wärmepumpen

! ACHTUNG

Bei Sole/Wasser-Wärmepumpen mit integrierter passiver Kühlfunktion ist die Nutzung der aktiven Kühlung generell ausgeschlossen.

i HINWEIS


Die Funktion der aktiven Kühlung ist nur verwendbar, wenn die Anlage dem entsprechenden Hydraulikschema gemäß errichtet ist. Andernfalls ist die Funktionalität der aktiven Kühlung nicht gewährleistet.

Im Bereich „System Einstellungen“ mit Installateur- (oder Kundendienst-) Zugang folgende Einstellungen vornehmen:




- ✓ Mischkreis 2 = Kühl
- ✓ Warmwasser 3 = mit ZUP
- ✓ Warmwasser 5 = mit HUP
- ✓ falls Schwimmbadbereitung genutzt wird, dann „SWB-Ber.“ = mit ZUP
- ✓ aktive Kühlung = Ja

Im Menü „Temperaturen“ sind nun zusätzliche Einstellungen möglich:



Hysterese KR 🔒

Hysterese Kühlregler



- A in diesem Temperaturbereich erfolgt eine Anforderung der aktiven Kühlung
- B in diesem Temperaturbereich erfolgt keine Anforderung der aktiven Kühlung
- C Neutrale Zone
- D Solltemperatur Mischkreis
- K Hysterese in Kelvin

Kaltspeicher min. 🔒

Mindesttemperatur
Kaltspeicher

Bei aktiver Kühlung kann es vorkommen, dass gleichzeitig mit der Anforderung der aktiven Kühlung beispielsweise Trinkwarmwasserbereitung oder Schwimmbaderwärmung angefordert wird.

In diesem Fall kann der Kaltspeicher bis auf die eingestellte Temperatur abgekühlt werden, bevor die aktive Kühlung unterbrochen und von der Wärmepumpe nur Trinkwarmwasser oder Schwimmbaderwärmung bereitgestellt wird.

Die aktive Kühlung wird nur gestartet, wenn die Temperatur TFB2 oberhalb der Kaltspeicher min. Temperatur ist.

Die aktive Kühlung wird nur gestoppt, wenn die aktive Kühlung gerade läuft und die Temperatur TFB2 unterhalb von Kaltspeicher min. ist.

Die Kühlfreigabe wird entzogen für die Zeit SSP + 60 Sekunden. Dadurch schalten FP2 und FP3 ab, und das System kann im Normalbetrieb Heizung, Warmwasser oder Schwimmbad bereiten.



Ist die Temperatur TFB2 wieder größer als Kaltspeicher min. wird die aktive Kühlung erneut freigegeben.

Der eingestellte Kühlvorlauf läuft ab (1 – 10 Minuten), wenn die Temperatur des Fühlers am Wärmequellen-Eintritt > Freigabetemperatur der aktiven Kühlung (Freigabe akt. Kühlung).

Freigabe akt. Kühlung  Freigabetemperatur der aktiven Kühlung

Ab der unter diesem Menüpunkt eingestellten Wärmequellentemperatur wird von passiver Kühlung auf aktive Kühlung umgeschaltet.

Die Freigabe der aktiven Kühlung erfolgt, sobald

- Freigabe durch Außentemperatur vorliegt
- Temperatur Wärmequellen-Eintritt > Temperatur unter „Freigabe akt. Kühlung“
- Temperatur Mischkreis 2 > Temperatur unter „Kaltspeicher min.“
- eingestellter Kühlvorlauf abgelaufen ist
- Rücklauf Temperatur oder Rücklauf extern $\leq 45\text{ °C}$

Kühlsignal

Wird für die vorhandene Hydraulik ein Signal im Kühlbetrieb benötigt (Beispiel: Umschaltung einer Einzelraumregelung von Heizbetrieb in Kühlbetrieb), können die Ausgänge FP2 und FP3 der Comfort-Platine verwendet werden:

FP2 (potenzialfreier Kontakt):

Sole/Wasser-Wärmepumpe: aktive Kühlung

FP3 (230V Ausgang):

Sole/Wasser-Wärmepumpe: passive Kühlung

Luft/Wasser-Wärmepumpe: passive und aktive Kühlung





≡ Programmbereich „Schwimmbadheizung“



HINWEIS

Mit der Comfort-Platine 2.0 können Sie entweder eine Schwimmbadheizung **oder** eine Photovoltaik-Anlage steuern. Beides ist nicht möglich.



HINWEIS

Einleiten oder Beenden der Schwimmbadheizung ist mittels Thermostat möglich.



HINWEIS

Im Parallelbetrieb kann der Programmbereich „Schwimmbadheizung“ nur an Slave-Wärmepumpen genutzt werden.

Bei einer Schwimmbadheizung wird kein zusätzlicher Wärmeerzeuger (ZWE) freigegeben. Es ist immer nur der Verdichter der Wärmepumpe aktiv.

Wärmepumpen mit 2 Verdichtern

Der zweite Verdichter wird nach Ablauf der SSP-Zeit eingeschaltet. Es sei denn, die Vorlauftemperatur hat die unter „Vorl. 2.VD SW“ (→ Service > Einstellungen > Temperaturen) eingestellte Temperatur bereits einmal überschritten.

+ Temperaturen	
TEE Heizung	2.0 K
TEE Warmw.	5.0 K
Vorl. 2.VD SW	50.0°C
min. AT VL max.	-15.0°C
Vorlauf EG	60.0°C
Hysterese KR	3.0 K

Vorl. 2.VD SW

Vorlauf 2. Verdichter
Schwimmbadheizung

Temperatur im Vorlauf der Wärmepumpe, ab der der 2. Verdichter in der Schwimmbadheizung abgeschaltet wird.


Sollte der zweite Verdichter bereits laufen und wird er über „Vorl. 2.VD SW“ abgeschaltet, dann wird die momentane Rücklauftemperatur gespeichert. Wird diese Temperatur im Rücklauf während der momentanen Schwimmbadbereitung um mehr als 5K unterschritten, kann der zweite Verdichter wieder einschalten.

Die Zuschaltung des zweiten Verdichters kann über „Verkürzung 2.VD“ (→ Service > Einstellungen > System Einstellung) verkürzt werden. Dann schaltet

der zweite Verdichter nach der eingestellten Zeit ein, wenn Vorlauftemperatur und aktuelle Spreizung kleiner als die Einstellung „Vorl. 2.VD SW“ sind. Trotzdem wird maximal 3x pro Stunde ein Verdichter der Wärmepumpe eingeschaltet.

Programmbereich einschalten

1. „Anlagenkonfiguration“ im Programmbereich „Service“ ansteuern und anwählen. Menüpunkt „Schwimmbad“ freischalten.



Es erscheint ein „X“ im Kästchen hinter dem Menüpunkt „Schwimmbad“.

2. Eingabe speichern durch Ansteuern und Auswählen von ☒.
3. Anschließend zum Navigationsbildschirm zurückkehren. Dort erscheint nun das Symbol für den Programmbereich „Schwimmbad“:



Systemeinstellungen der Schwimmbadheizung

- Im Menü „System Einstellung“ die Optionen der Schwimmbadheizung einstellen.



- SWB-Ber.** Bereitung der Schwimmbadheizung
mit ZUP Zusatzumwälzpumpe läuft während der Schwimmbadheizung
ohne ZUP Zusatzumwälzpumpe ist während der Schwimmbadheizung ausgeschaltet

- SWB-Min** Minimale Laufzeit der Schwimmbadheizung
 Bei einer Rücklaufeinbindung notwendig, damit nicht ständig zwischen Schwimmbad und einer Bereitungsart mit höherer Priorität umgeschaltet wird. Das heißt: Während der eingestellten Zeit werden Anforderungen mit höherer Priorität (Heizung, Trinkwarmwasser,...) ignoriert.

- Menü nach unten scrollen zum Parameter „Schwimmbad“.



- Schwimmbad** Bereitung der Schwimmbadheizung
ohne HUP Heizungsumwälzpumpe ist während der Schwimmbadheizung ausgeschaltet
mit HUP Schwimmbadheizung wird über Heizungsumwälzpumpe bereit
par. HUP HUP und SUP laufen während der Schwimmbadheizung gleichzeitig

- Menü ganz nach unten scrollen. Einstellungen speichern durch Ansteuern und Auswählen von ☒.

Einstellen der Betriebsart der Schwimmbadheizung



- Automatik** Schwimmbadheizung arbeitet nach programmierten Schaltzeiten. In der Freigabezeit bis zu dem am Thermostat eingestellten Sollwert. Außerhalb der Freigabezeit ist die Schwimmbadheizung aus.

- Party** Dauerfreigabe der Schwimmbadheizung

- Ferien** Die Schwimmbadheizung wird *ab sofort bis zum Ablauf des eingestellten Datums oder bis zur manuellen Auswahl einer anderen Betriebsart* abgeschaltet.

Wird die Betriebsart „Ferien“ ausgewählt, wechselt der Bildschirm in das Menü „Schwimmbadheizung Ferien“:



- Menüfeld „Ferienbeginn“
- Menüfeld „Ferienende“

- Aus** Die Schwimmbadheizung ist abgeschaltet.

- Gewünschte Betriebsart auswählen.
- Zum vorhergehenden Menü zurückkehren.



Einstellen der Schaltzeiten der Schwimmbadheizung



Woche (Mo – So)

Gleiche Schaltzeiten an allen Tagen der Woche

5 + 2 (Mo – Fr, Sa – So)

Unterschiedliche Schaltzeiten während der Woche und am Wochenende

Tage (Mo, Di, ...)

Täglich unterschiedliche Schaltzeiten

Eingabe der Schaltzeiten analog zu „Einstellen der Schaltzeiten des Heizkreises“

→ Teil 1 Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Programmbereich „Info + Einstellung“, Abschnitt „Einstellen der Schaltzeiten des Heizkreises“.




HINWEIS

Beachten Sie bei der Programmierung, dass die Zeiträume, die Sie im Bereich „Schaltzeiten Schwimmbadheizung“ festlegen, Sperrzeiten sind. In den jeweils eingegebenen Zeitspannen wird die Schwimmbadheizung ausgeschaltet.

Die Mindestlaufzeit der Schwimmbadheizung ist sowohl während einer Trinkwarmwasserbereitung als auch im Heizbetrieb wirksam.

Priorität der Schwimmbadheizung festlegen



HINWEIS

Trinkwarmwasser hat – wie abgebildetes Beispiel zeigt – in der Werkseinstellung Priorität. Die Schwimmbadheizung steht an letzter Stelle (= Priorität 3).

1. Falls Sie die Prioritäten der einzelnen Programmbereiche ändern möchten, zunächst Menüfeld „Warmwasser“ ansteuern und auswählen. Das zugehörige Prioritäten-Eingabefeld wird dunkel hinterlegt.
2. Priorität für „Warmwasser“ durch Drehen des „Dreh-Druck-Knopfs“ ändern. Sobald Sie die Priorität für „Warmwasser“ ändern, ändern sich automatisch die Prioritäten für „Heizung“ und „Schwimmbad“.
3. Nachdem gewünschte Priorität für „Warmwasser“ eingestellt ist, Eingabefeld durch Drücken des „Dreh-Druck-Knopfs“ verlassen.
4. Um die Priorität der „Heizung“ gegenüber dem „Schwimmbad“ festzulegen, Menüfeld „Heizung“ ansteuern und auswählen. Das zugehörige Prioritäten-Eingabefeld wird dunkel hinterlegt.
5. Priorität für „Heizung“ durch Drehen des „Dreh-Druck-Knopfs“ ändern. Die vorher festgelegte Priorität für „Warmwasser“ bleibt erhalten, es ändert sich lediglich die Priorität von „Heizung“ und „Schwimmbad“.
6. Nachdem gewünschte Priorität für „Heizung“ eingestellt ist, Eingabefeld durch Drücken des „Dreh-Druck-Knopfs“ verlassen.

7. Eingabe(n) speichern durch Ansteuern und Auswählen von ☒.

**HINWEIS**

Menüfeld „Schwimmbad“ dient der Information. Hier können keine Einstellungen vorgenommen werden.



☛ Programmereich „Photovoltaik“



HINWEIS

Alternativ zur Schwimmbadheizung kann der Eingang SWT des Heizungs- und Wärmepumpenreglers auch für die gezielte Eigenstromnutzung über Photovoltaik genutzt werden.

Dies setzt jedoch voraus, dass die Warmwasserbereitung über einen Fühler und nicht über Thermostat erfolgt (→ System Einstellungen > Warmwasser1 = Fühler).



HINWEIS

Im Parallelbetrieb kann der Programmereich „Photovoltaik“ nur an der Master-Wärmepumpe genutzt werden.

Elektrische Einbindung der Photovoltaikfunktion


Der Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage muss in der Lage sein, in Abhängigkeit der vorhandenen Photovoltaik-Ertragsleistung über ein Multifunktionsrelais ein Schaltsignal zur externen Verwendung auszugeben.

Die Comfort-Platine muss über den Kontakt SWT mit dem Ausgangssignal des Wechselrichters (wichtig: **potentialfreier Kontakt!**) verbunden sein. Wird dieser Kontakt geschlossen, ist die Photovoltaik-Funktion aktiv.

Das Signal des Wechselrichters muss so eingestellt sein, daß die aktuelle Ertragsleistung den Betrieb der Wärmepumpe gewährleistet.

Programmbereich einschalten

1. „Anlagenkonfiguration“ im Programmereich „Service“ ansteuern und anwählen. Menüpunkt „Photovoltaik“ freischalten.



Es erscheint ein „X“ im Kästchen hinter dem Menüpunkt „Photovoltaik“.


2. Eingabe speichern durch Ansteuern und Auswählen von ☒.
3. Anschließend zum Navigationsbildschirm zurückkehren. Dort erscheint nun das Symbol für den Programmbereich „Photovoltaik“:




Sobald Eigenstrom zur Trinkwarmwasser- beziehungsweise Heizwasserbereitung genutzt wird, wird dies im Navigationsbildschirm angezeigt:



Im Standardbildschirm ist die Eigenstromnutzung durch das Symbol  zu erkennen:



Einstellen der Betriebsart der Photovoltaik



Automatik

Wird der Schaltkontakt am Eingang SWT geschlossen, wird die Photovoltaik-Funktion eingeschaltet.

Aus

Die Photovoltaik-Funktion ist ausgeschaltet.

1. Gewünschte Betriebsart auswählen.
2. Zum vorhergehenden Menü zurückkehren.

Parameter der Betriebsart Photovoltaik festlegen



Einbindung

Entspricht dem Parameter „Einbindung“ unter Service > Einstellungen > System Einstellung.

Multispeicher

Multifunktionsspeicher

Nein Sobald die Wärmepumpenregelung ein Signal vom Wechselrichter über SWT erhält, wird die Trinkwarmwasserbereitung durchgeführt bis zur maximalen Vorlauftemperatur (Einsatzgrenze Wärmepumpe). Im Anschluss wird die bis dahin erreichte Trinkwarmwassertemperatur mit der eingestellten Hysterese gehalten, solange das Signal vom Wechselrichter über SWT andauert (= SWT „ein“).

Ja Sobald die Wärmepumpenregelung ein Signal vom Wechselrichter über SWT erhält, läuft die Anlage im Heizbetrieb, bis die eingestellte Rücklaufbegrenzungstemperatur erreicht ist.

Wird vor Erreichen der Rücklaufbegrenzung über die maximale Vorlauftemperatur (Einsatzgrenze Wärmepumpe) abgeschaltet, wird der dabei erreichte Wert als neuer Sollwert gesetzt. Ist die Heizgrenze erreicht und erhält die Wärmepumpenregelung ein Signal vom Wechselrichter über SWT, wird die Trinkwarmwasserbereitung bis zur maximalen Vorlauftemperatur durchgeführt. Im Anschluss wird die bis dahin erreichte Trinkwarmwassertemperatur mit der eingestellten Hysterese gehalten, solange das Signal vom Wechselrichter über SWT andauert (= SWT „ein“).

WW während Sperrz.

Trinkwarmwasser-


bereitung während einer Sperrzeit

- Nein** Trinkwarmwasserbereitung unterliegt der Trinkwarmwasser-Sperrzeit des Zeitschaltprogramms.
- Ja** Bei Bedarf während einer Trinkwarmwasser-Sperrzeit erfolgt die Trinkwarmwasserbereitung aus Photovoltaik-Strom (Eigenstrom).



✱ Programmbereich „Solarthermie“


1. „Solarregelung“ in den Systemeinstellungen auf „Standard“ (oder „Solar-WP“) einstellen.



2. Menü ganz nach unten scrollen. Einstellungen speichern durch Ansteuern und Auswählen von ☒.
3. Anschließend zum Navigationsbildschirm zurückkehren. Dort erscheint nun das Symbol für den Programmbereich „Solarthermie“:



Temperaturen festlegen



T-Diff. Ein Temperatur-Differenz Ein
Solar-Ladepumpe wird eingeschaltet, sobald die Temperatur im Solar-Kollektor die Speichertemperatur um den eingestellten Wert überschreitet

T-Diff. Aus Temperatur-Differenz Aus
Solar-Ladepumpe wird ausgeschaltet, sobald die Temperatur im Solar-Kollektor die Speichertemperatur plus den unter „T-Diff. Aus“ eingestellten Wert unterschreitet

T-Diff. Speicher max maximale Temperatur-Differenz im Speicher
Wird diese Speichertemperatur erreicht, stoppt die Umwälzpumpe. Im Falle der Kollektorschutzfunktion wird diese Temperatur um 5K nach oben gesetzt. Sollte die tatsächliche Temperatur im Speicher 95°C übersteigen, so wird die Umwälzpumpe generell deaktiviert und – sofern möglich – über den Kollektor entladen (zum Beispiel bei Beschattung in den Abendstunden oder nachts)

T-Diff. Koll. max maximale Temperatur-Differenz im Kollektor
Wird diese eingestellte Temperatur überschritten, so tritt die Kollektorschutzfunktion in Kraft. Hierbei wird über gezieltes Takten versucht, die Temperaturen am Kollektor herunterzufahren, sofern die Speichertemperaturen dies zulassen. In diesem Fall darf der Heizungs- und Wärmepumpenregler den Speicher um 5K zur gesetzten „T-Diff. Speicher max“ überhitzen

1. Gewünschte Einstellungen vornehmen.
- Wertebereiche: „Systemeinstellung Comfort-Platine 2.0“, Seite 30



HINWEIS

Wird „T-Diff. Speicher max“ > 60 °C eingestellt, muss mit erhöhtem Kalkausfall im Trinkwarmwasserspeicher gerechnet werden.

- Menü ganz nach unten scrollen. Einstellungen speichern durch Ansteuern und Auswählen von  .


Information „Solarthermie“

Das Menü liefert Informationen über die aktuellen Temperaturen.



HINWEIS

In diesem Bildschirm sind keine Einstellungen möglich.



Solarkollektor

Solarkollektor Ist-Temperatur

Solarspeicher

Solarspeicher Ist-Temperatur

T-Diff. Speicher max Temperatur-Differenz

Speicher maximal

maximale Temperaturdifferenz im Speicher



Zusatzfunktionen im Programmbereich „Service“

Die durch die Comfort-Platine bereitgestellten Funktionen ergänzen im Programmbereich „Service“ einzelne Menüs durch entsprechende Einträge.

Die Software erkennt den angeschlossenen Wärmepumpentyp automatisch. Parameter, die für die Gegebenheiten der Anlage und / oder den Wärmepumpentyp nicht relevant sind, werden ausgeblendet. Einige der in diesem Programmbereich dokumentierten Parameter erscheinen deshalb möglicherweise nicht im Bildschirm Ihres Heizungs- und Wärmepumpenreglers.

Navigation zu und in den einzelnen Menüs:

- Teil 2 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Programmbereich „Service“.

Einspeisung externer Energiequellen

Aus einem externen Speicher kann Energie in den Heizkreis und in den Trinkwarmwasserladekreis eingespeist werden, wenn im externen Speicher genügend Temperatur vorhanden ist.

Die Einspeisung erfolgt jedoch erst dann, wenn die Heizungshysterese unterschritten ist.

1. Im Menü „Temperaturen“ die Parameter „TEE ...“ ansteuern und auswählen.



TEE Heizung Temperatur externe Energiequelle Heizung

Ist die Temperatur in der externen Energiequelle (Speicher) um den eingestellten Wert höher als die momentane Heizungs-Solltemperatur, wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Die Energie aus dem Speicher wird mit Mischkreis 2 (Einstellung: „Lade“) und ZWE 3 (Einstellung: „Kessel“) Sollwert-abhängig ins Heizsystem gemischt.

TEE Warmw. Temperatur externe Energiequelle Trinkwarmwasser

Ist die Temperatur in der externen Energiequelle (Speicher) um den eingestellten Wert höher als die momentane Trinkwarmwasser-Solltemperatur, wird die Wärmepumpe abgeschaltet. Die Energie aus dem Speicher wird mit Mischkreis 2 (Einstellung: „Lade“) und ZWE 3 (Einstellung: „Kessel“) Sollwert-abhängig ins Trinkwarmwassersystem gemischt.

2. Gewünschte Einstellungen vornehmen.

- Wertebereiche: „Systemeinstellung Comfort-Platine 2.0“, Seite 30



HINWEIS

Der unter „TEE Warmw.“ eingestellte Wert sollte nicht unter 5K liegen, um die Trinkwarmwasser-Erzeugung nicht zu verzögern.

3. Menü ganz nach unten scrollen. Einstellungen speichern durch Ansteuern und Auswählen von ☒.



Regelung nach Festwertvorgabe


Durch die Comfort-Platine wird der Heizungs- und Wärmepumpenregler um die Regelungsfunktion nach Festwertvorgabe erweitert.

Mit dieser mit Installateur- oder Kundendienst-Zugang einstellbaren Regelungsfunktion können individuelle Rücklauf-Solltemperaturen (Festwert) vorgegeben werden. Dies erfolgt durch eine externe Fremdregelung mittels 0-10V Signal am Eingang Aln.

HINWEIS

Die Funktion „Regelung nach Festwertvorgabe“ wirkt sich ausschließlich auf den Heizkreis (ungemischt) aus.

1. Im Menü „System Einstellung“ den Parameter „Regelung HK“ ansteuern, auswählen und „Aln“ einstellen.




2. Menü ganz nach unten scrollen. Einstellungen speichern durch Ansteuern und Auswählen von ☒.

Nun können über ein externes 0-10V Signal folgende Rücklauf-Solltemperaturen als Festwerte vorgegeben werden:

10 Volt	50°C Festwert
9 Volt	45°C Festwert
8 Volt	40°C Festwert
7 Volt	35°C Festwert
6 Volt	30°C Festwert
5 Volt	25°C Festwert
4 Volt	20°C Festwert
3 Volt	15°C Festwert
2 Volt	10°C Festwert
1 Volt	5°C Festwert
0 Volt	0°C Festwert

Energieeffizienzpumpe

1. Die Funktion „Energieeffizienzpumpe“ in den Systemeinstellungen aktivieren.



Effizienzpumpe


- Nein** Funktion ist ausgeschaltet.
Keine Energieeffizienzpumpe angeschlossen.
- Ja** Funktion ist eingeschaltet.
Ansteuerung einer effizienten Heizungsumwälzpumpe über 0 – 10V (Analog Out 2)

HINWEIS

Die Funktion „Energieeffizienzpumpe“ kann nicht mit RFV-K beziehungsweise RFV-DK (→ „Raumstation“ im Menü „System Einstellung“) genutzt werden.



2. Freie Pressung der Umwälzpumpe (Steuerung über PWM-Signal) anpassen.



Effizienzp. Nom. Effizienzpumpe
Nominalbetrieb

Eingestellter Wert wird angefahren, wenn der Verdichter läuft

Effizienzp. Min. Effizienzpumpe
Minimalbetrieb


Eingestellter Wert wird angefahren, wenn der Verdichter läuft

Effizienzpumpe Menüeintrag
entspricht der Einstellung im Menü „System Einstellung“

Wärmemenge Menüeintrag
entspricht der Einstellung im Menü „System Einstellung“

Wärmemengen- und Volumenstromzählung

Einstellung der Messeinrichtung vornehmen



Wärmemenge

Nein

Funktion ist ausgeschaltet (Einstellung bei dualer L/W- / oder S/W Professionell-Wärmepumpen nicht möglich)

V 2-40

Vortex-Sensor 2-40 l/min

V 5-100

Vortex-Sensor 5-100 l/min

V 10-200

Vortex-Sensor 10-200 l/min

V 20-400

Vortex-Sensor 20-400 l/min

Kältekr.

Kältekreis (Einstellung nur bei dualer L/W- / oder S/W Professionell-Wärmepumpen möglich)

Die jeweils benötigte Einstellung finden Sie auf dem Sensorkopf. Sie muss in Verbindung mit der Wärmemengenerfassung gemäss den Angaben in der entsprechenden Bedienungsanleitung vorgenommen werden.



HINWEIS

Die Funktion „Wärmemenge“ kann nicht mit RFV-K beziehungsweise RFV-DK (→ „Raumstation“ unter „System Einstellung“) genutzt werden.



HINWEIS

Bei Falscheinstellung wird der Durchfluss nicht korrekt ermittelt und somit sind die Ergebnisse der Wärmemengenerfassung unbrauchbar.



Wärmemenge abrufen

→ Teil 2 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Programmbereich „Service“.

Informationen abrufen



Temperaturen abrufen

Zusätzlich zu den in den Programmbereichen der Comfortplatte bereits beschriebenen Menüeinträgen können noch folgende Parameter erscheinen:

Mischkreis2-Vorlauf	Vorlauftemperatur Mischkreis 2
Mischkreis2 VL-Soll	Vorlauf-Solltemperatur Mischkreis 2
Mischkreis3-Vorlauf	Vorlauftemperatur Mischkreis 3
Mischkreis3 VL-Soll	Vorlauf-Solltemperatur Mischkreis 3
Solarkollektor	Temperatur Solarkollektor
Solarspeicher	Temperatur Solarspeicher
Externe Energ.Quelle	Temperatur externe Energiequelle
Wenn „Raumstation“ (→ „System Einstellung“) = RFV, RFV-K, RFV-DK oder RBE:	
Raumstation	Temperatur Raumstation Mischkreis 1
Raumstation MK2	Temperatur Raumstation Mischkreis 2
Raumstation MK3	Temperatur Raumstation Mischkreis 3

Eingänge abrufen

Folgende zusätzliche Menüeinträge sind möglich:

SWT	Schwimmbadthermostat
EIN	Schwimmbadheizung wird angefordert
AUS	Schwimmbadheizung ist ausgeschaltet
falls Photovoltaik auf SWT aufgelegt	
EIN	Photovoltaik-Funktion aktiv
AUS	Photovoltaik-Funktion nicht aktiv
Aln 21	Analogeingang 21
0.00V	Spannungseingang (0 – 10 V)
Aln 22	Analogeingang 22
0.00V	Spannungseingang (0 – 10 V)

Ausgänge abrufen

Folgende zusätzliche Menüeinträge sind möglich:

ZWE 3	Zusätzlicher Wärmeerzeuger 3
SLP	Solarladepumpe
SUP	Schwimmbadumwälzpumpe
Mischer 2 Auf	Mischer 2 fährt auf
Ein	Mischer 2 fährt auf
Aus	keine Ansteuerung
Mischer 2 Zu	Mischer 2 fährt zu
Ein	Mischer 2 fährt zu
Aus	keine Ansteuerung
FUP 2	Mischkreispumpe 2 / Kühltischsignal 2
Mischer 3 Auf	Mischer 3 fährt auf
Ein	Mischer 3 fährt auf
Aus	keine Ansteuerung
Mischer 3 Zu	Mischer 3 fährt zu
Ein	Mischer 3 fährt zu
Aus	keine Ansteuerung
FUP 3	Mischkreispumpe 3 / Kühltischsignal 3
AO1	Analogausgang 1
0.00V	= Spannungsausgang 1 (0 – 10 V)
AO2	Analogausgang 2
0.00V	= Spannungsausgang 2 (0 – 10 V)
AO21	Analogausgang 21
0.00V	= Spannungsausgang (0 – 10 V)
AO22	Analogausgang 22
0.00V	= Spannungsausgang (0 – 10 V)

Ablaufzeiten abrufen

Folgende zusätzliche Menüeinträge sind möglich:

ZWE3 seit	Zusätzlicher Wärmeerzeuger 3 läuft seit
------------------	--



Betriebsstunden abrufen

Folgende zusätzlichen Menüeinträge sind möglich:

Betriebsstunden ZWE3	Betriebsstunden Zusätzlicher Wärmeerzeuger 3
Betriebsstunden SW	Betriebsstunden Schwimmbadheizung
Anteil PV	Betriebsstunden Photovoltaik (= Anteil an Betriebsstunden Heizung und Betriebsstunden Trinkwarmwasser)
Betriebsstunden Solar	Betriebsstunden Solarthermie

Wärmemenge abrufen

Folgende zusätzlichen Menüeinträge sind möglich:

Schwimmbad	Erfasste Wärmemenge für Schwimmbadheizung
-------------------	--

Eingesetzte Energie abrufen

Folgende zusätzlichen Menüeinträge sind möglich:

Schwimmbad	Eingesetzte Energie für Schwimmbadheizung
-------------------	--

Smart abrufen



HINWEIS

Menüeintrag erscheint nur bei aktiviertem Kundendienst-Zugang und wenn

- „Raumstation“ auf „Smart“ eingestellt ist
- „Smart“-Regelungen eingestellt sind.

Folgende zusätzlichen Menüeinträge sind möglich:

Solltemp MK2	Solltemperatur Mischkreis 2
Solltemp MK3	Solltemperatur Mischkreis 3
FBH Total MK2	Fußbodenheizung Total Mischkreis 2
FBH Offen MK2	Fußbodenheizung Offen Mischkreis 2
Anz. Rad. MK2	Anzahl Radiatoren Mischkreis 2
Raumtemp. Ist MK2	Raumtemperatur Ist Mischkreis 2
Raumtemp. Soll MK2	Raumtemperatur Soll Mischkreis 2
FBH Total MK3	Fußbodenheizung Total Mischkreis 3
FBH Offen MK3	Fußbodenheizung Offen Mischkreis 3
Anz. Rad. MK3	Anzahl Radiatoren Mischkreis 3


Raumtemp. Ist MK3

Raumtemperatur Ist
Mischkreis 3

Raumtemp. Soll MK3

Raumtemperatur Soll
Mischkreis 3

Zusätzliche Parameter im Menü „Temperaturen“



Minimaler Vorlauf MK2

minimale Vorlauftemperatur MK2
Wird im Betrieb nicht unterschritten

Maximaler Vorlauf MK2

maximale Vorlauftemperatur nach dem Mischer MK2
Wird nur angezeigt, wenn Mischkreis 2 auf „Entlade“ eingestellt ist. Dann dient der Vorlauffühler an TB2 zur Begrenzung der Vorlauftemperatur nach dem Mischer. Das heißt: Überschreitet TB2 den hier eingestellten Wert, wird der Mischer in Richtung >Zu< gefahren

Minimaler Vorlauf MK3

minimale Vorlauftemperatur MK3
Wird im Betrieb nicht unterschritten

Maximaler Vorlauf MK3

maximale Vorlauftemperatur nach dem Mischer MK3
Wird nur angezeigt, wenn Mischkreis 3 auf „Entlade“ eingestellt ist. Dann dient der Vorlauffühler an TB3 zur Begrenzung der Vorlauftemperatur nach dem Mischer. Das heißt: Überschreitet TB3 den hier eingestellten Wert, wird der Mischer in Richtung >Zu< gefahren

Nachtabsenkung MK2


Temperatur, um die der Mischkreis 2 im Nachtbetrieb im Vergleich zum Tagbetrieb abgesenkt wird



Nachtabsenkung MK3

Temperatur, um die der Mischkreis 3 im Nachtbetrieb im Vergleich zum Tagbetrieb abgesenkt wird

Zusätzliche Parameter im Menü „System Einstellungen“



Raumstation

- RFV-K** Raumfernversteller für Wärmepumpen mit Kühlung
- RFV-DK** Raumfernversteller mit Display für Wärmepumpen mit Kühlung

Mischkreis 2

- Lade** Mischer dient als Lademischer, etwa für einen Kessel
- Entlade** Mischer dient als Regelmischer, etwa für eine Fussbodenheizung
- Kühl** Aktivierung der Kühlfunktion. Falls Mischer vorhanden, dient dieser dann als Regelmischer für die Kühlfunktion
- Hz+Kühl** Aktivierung der Kühlfunktion. Falls Mischer vorhanden, dient dieser dann als Regelmischer für die Heiz- und Kühlfunktion
- Nein** Mischer ohne Funktion

Mischkreis 3

- Entlade** Mischer dient als Regelmischer, etwa für eine Fussbodenheizung
- Hz+Kühl** Aktivierung der Kühlfunktion. Falls Mischer vorhanden, dient dieser dann als Regelmischer für die Heiz- und Kühlfunktion
- Nein** Mischer ohne Funktion

ZWE 3 Art

Art des zusätzlichen Wärmeerzeugers 3

- Nein** kein ZWE3 angeschlossen, Anlage arbeitet monovalent (Sammelstörung möglich)
- Heizstab** Elektroheizstab mit Bivalenzstufenregelung für Heizstab (*während EVU-Sperre nicht freigegeben*), Anlage arbeitet monovalent
- Kessel** Heizkessel mit Bivalenzstufenregelung für Kessel als ZWE3 angeschlossen (*in Bivalenzstufe 3 dauerhaft ein, bis Rückschaltung zur Bivalenzstufe 2 erfolgt*)



HINWEIS

Ist „ZWE3 Art = Kessel“, muss Mischkreis 2 als Lademischer angeschlossen und eingestellt werden.

ZWE 3 Fkt

Funktion des zusätzlichen Wärmeerzeugers 3

- Hz u. Ww.** ZWE3 sitzt hydraulisch im Vorlauf der Wärmepumpe. ZWE wird durchströmt, wenn Heizungs- oder Trinkwarmwasser-Umwälzpumpe läuft
- Warmw.** ZWE3 sitzt im Trinkwarmwasserspeicher
- Nein** kein ZWE3 angeschlossen, Anlage arbeitet monovalent

ZWE 3 Leistung

Nur wenn ZWE3 = Heizstab
Eingestellter Wert ist die Grundlage, auf der die von ZWE3 gelieferte Wärmemenge sowie die für ZWE3 eingesetzte Energie berechnet werden

Regelung MK 2

Regelung Mischkreis 2

- AT-Abh.** Vorlauf-Solltemperatur der Heizung wird über eingestellte Heizkurve errechnet
- Festt.** Vorlauf-Solltemperatur kann unabhängig von der Außentemperaturvorgabe gewählt werden

Regelung MK 3

Regelung Mischkreis 3

- AT-Abh.** Vorlauf-Solltemperatur der Heizung wird über eingestellte Heizkurve errechnet
- Festt.** Vorlauf-Solltemperatur kann unabhängig von der Außentemperaturvorgabe gewählt werden

Aktive Kühlung

- Nein** aktive Kühlung bleibt ausgeschaltet.
- Ja** aktive Kühlung wird bei Kühlfreigabe eingeschaltet




Multispeicher  Multifunktionsspeicher
Nein kein Multifunktionsspeicher vorhanden
Ja Multifunktionsspeicher vorhanden

Regelung MK 2  Geschwindigkeit Mischkreis 2
schnell schnelle Regelgeschwindigkeit
mittel mittlere Regelgeschwindigkeit
langsam langsame Regelgeschwindigkeit

Regelung MK 3  Geschwindigkeit Mischkreis 3
schnell schnelle Regelgeschwindigkeit
mittel mittlere Regelgeschwindigkeit
langsam langsame Regelgeschwindigkeit


Zusätzliche Parameter im Menü „System Entlüften“



MA2 	Mischer 2 auf
MZ2 	Mischer 2 zu
SUP 	Schwimmbad-Umwälzpumpe
SLP 	Solar-Ladepumpe
FP2 	Umwälzpumpe Mischkreis 2
FP3 	Umwälzpumpe Mischkreis 3
MA3 	Mischer 3 auf
MZ3 	Mischer 3 zu



Zusätzliche Parameter im Menü „Smart“



Mischkreis 2

- Nein Smart-Regelung ausgeschaltet
- Ja zusätzliche Menüeinträge sichtbar:
 - Bereich + K
 - Bereich - K

Mischkreis 3

- Nein Smart-Regelung ausgeschaltet
- Ja zusätzliche Menüeinträge sichtbar:
 - Bereich + K
 - Bereich - K



Systemeinstellung Comfort-Platine 2.0

HINWEIS

Die Software erkennt den angeschlossenen Wärmepumpentyp automatisch. Parameter, die für die Gegebenheiten der Anlage und / oder den Wärmepumpentyp nicht relevant sind, werden ausgeblendet. Einige der in dieser Übersicht enthaltenen Parameter erscheinen deshalb möglicherweise nicht im Bildschirm Ihres Heizungs- und Wärmepumpenreglers.

Parameter	Werkseinstellung	Einstellung Inbetriebnahme *)	Wertebereich (verstellbare Schritte)	Zugang
Programmbereich „Kühlung“				
AT-Freigabe	20 °C	°C	15 °C – 35 °C (‡1)	🔑 Nutzer
AT-Diff. MK2	5,0 K	K	1,0 K – 10 K (‡0,5)	🔑 Nutzer
Solltemp MK2	20 °C	°C	18 °C – 25 °C (‡1) bei Einbindung mit Trennspeicher: 5 °C – 25 °C (‡1)	🔑 Nutzer
AT-Diff. MK3	5,0 K	K	1,0 K – 10 K (‡0,5)	🔑 Nutzer
Solltemp MK3	20 °C	°C	18 °C – 25 °C (‡1) bei Einbindung mit Trennspeicher: 5 °C – 25 °C (‡1)	🔑 Nutzer
Hysterese KR	L/W: 3,0 K S/W: 2,0 K		1 K – 5,0 K (‡0,5)	🔑 Inst
Rüchl.Soll-Kühlen	20 °C	K	13 °C – 25 °C (‡0,5)	🔑 Nutzer
AT-Überschreitung	12 h	h	0 h – 12 h (‡0,5)	🔑 Nutzer
AT-Unterschreitung	12 h	h	0 h – 12 h (‡0,5)	🔑 Nutzer
Aktive Kühlung				
Hysterese KR	L/W: 3,0 K S/W: 2,0 K		0,5 K – 5 K (‡0,5)	🔑 Inst
Kaltspeicher min.	10 °C		5 °C – 25 °C (‡1)	🔑 Inst
Freigabe akt. Kühlung	18 °C		5 °C – 25 °C (‡1)	🔑 Inst
Programmbereich „Schwimmbadheizung“				
Vorl 2.VD SW	50 °C		10 °C – 70 °C (‡1)	🔑 Nutzer
SWB-Ber.	mit ZUP		mit ZUP • ohne ZUP	🔑 Inst
SWB-Min.	0,0 h		0,0 h – 5,0 h (‡0,5)	🔑 Nutzer
Schwimmbad	ohne HUP		ohne HUP • mit HUP • par. HUP	🔑 Inst
Programmbereich „Photovoltaik“				
Einbindung	Rüchl.		Rüchl. • Trennspe.	🔑 Inst
Multispeicher	Nein		Nein • Ja	🔑 Nutzer
WW während Sperrz.	Nein		Nein • Ja	🔑 Nutzer
Programmbereich „Solarthermie“				
Solarregelung	Tempdiff.		Tempdiff. • Standard • Solar-WP	🔑 Nutzer
T-Diff. Ein	4 K		2 K – 15 K (‡0,5)	🔑 Nutzer
T-Diff. Aus	2 K		0,5 K – 10 K (‡0,5)	🔑 Nutzer
T-Diff. Speicher max	70 °C		20 °C – 95 °C (‡1)	🔑 Nutzer
T-Diff. Koll. max	110 °C		90 °C – 120 °C (‡1)	🔑 Nutzer
Einspeisung externer Energiequellen				
TEE Heizung	2 K		1 K – 15 K (‡0,5)	🔑 Nutzer
TEE Warmw.	5 K		1 K – 15 K (‡0,5)	🔑 Nutzer

*) Bitte eingestellte Werte eintragen Nicht Zutreffendes mit — kennzeichnen.



Parameter	Werkseinstellung	Einstellung Inbetriebnahme *)	Wertebereich (verstellbare Schritte)	Zugang
Regelung nach Festwertvorgabe				
Externes Signal	—		0 V – 10 V (‡1)	⚙ Inst
Effizienzpumpe				
Effizienzpumpe	Nein		Nein • Ja	👤 Nutzer
Effizienzp. Nom.	10.00 V		3 V – 10 V (‡0,25)	⚙ Inst
Effizienzp. Min	10.00 V		3 V – 10 V (‡0,25)	⚙ Inst
Wärmemengen- und Volumenstromzählung				
Wärmemenge	geräteabhängig		Nein • V 2-40 • V 5-100 • V 10-200 • V 20-400 • Kältekr.	👤 Nutzer
weitere Parameter im Menü „Temperaturen“				
Minimaler Vorlauf MK2	20 °C	°C	20 °C – 40 °C (‡1)	⚙ Inst
Maximaler Vorlauf MK2	45 °C	°C	25 °C – 75 °C (‡1)	⚙ Inst
Nachtabsenkung MK2	0 °C	°C	-15 °C – 10 °C (‡0,5)	👤 Nutzer
Minimaler Vorlauf MK3	20 °C	°C	20 °C – 40 °C (‡1)	⚙ Inst
Maximaler Vorlauf MK3	45 °C	°C	25 °C – 75 °C (‡1)	⚙ Inst
Nachtabsenkung MK3	0 °C	°C	-15 °C – 10 °C (‡0,5)	👤 Nutzer
weitere Parameter im Menü „System Einstellung“				
Raumstation	Nein		Nein • RFV • RFV-K • RFV-DK • RBE • Smart	👤 Nutzer
Mischkreis 2	Nein		Lade • Entlade • Kühl • Hz+Kühl • Nein	⚙ Inst
Mischkreis 3	Nein		Entlade • Hz+Kühl • Nein	⚙ Inst
ZWE 3 Art	Nein		Nein • Heizstab • Kessel	⚙ Inst
ZWE 3 Fkt	Nein		Nein • Hz u. Ww. • Warmw.	⚙ Inst
ZWE 3 Leistung	geräteabhängig		0,5 – 27 kW (‡0,1)	⚙ Inst
Regelung HK	AT-Abh.		AT-Abh. • Festt. • Aln	⚙ Inst
Regelung MK2	AT-Abh.		AT-Abh. • Festt.	⚙ Inst
Regelung MK3	AT-Abh.		AT-Abh. • Festt.	⚙ Inst
Aktive Kühlung	Nein		Nein • Ja	⚙ Inst
Multispeicher	Nein		Nein • Ja	👤 Nutzer
Regelung HK	AT-Abh.		AT-Abh. • Festt. • Aln	⚙ Inst
Regelung MK2	schnell		schnell • mittel • langsam	👤 Nutzer
Regelung MK3	schnell		schnell • mittel • langsam	👤 Nutzer
Zusätzliche Parameter im Menü Smart				
Mischkreis 2	Nein		Nein • Ja	👤 Nutzer
Bereich +	0 K		0 K – 5 K (‡1)	👤 Nutzer
Bereich –	0 K		0 K – 5 K (‡1)	👤 Nutzer
Mischkreis 3	Nein		Nein • Ja	👤 Nutzer
Bereich +	0 K		0 K – 5 K (‡1)	👤 Nutzer
Bereich –	0 K		0 K – 5 K (‡1)	👤 Nutzer



*) Bitte eingestellte Werte eintragen Nicht Zutreffendes mit — kennzeichnen.



Klemmenplan

- !

VORSICHT
- Alle gerätespezifischen Anschlüsse dem Klemmenplan des jeweiligen Gerätes entnehmen.
- Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts




Comfort Platine		
Legende:	DE831144	Funktion
Bezeichnung		
A6		Comfort Platine
F1		Vorsicherung Pumpe Mischkreis 2 max. 230V 6,3AA Potenzialfreier Kontakt
FP2		Pumpe Mischkreis 2 Potenzialfreier Kontakt
FP3		Pumpe Mischkreis 3
K-SP		Schutz sekundär Pumpe
L		230V
MA2/MZ2		Lade/Entlade/Kühlmischer 2
MA3/MZ3		Lade/Entlade/Kühlmischer 3
SLP		Solar Ladepumpe
SUP		Schwimmbad Umrwälzpumpe
SWT		Steuersignal Zusatzlicher Wärmezeuger 3
ZW3		
Aln		Analog Eingang 0-10V / 0-20 mA
A01		Analog Ausgang 1 0-10V
A02		Analog Ausgang 2 0-10V
RF2		Raumstation Mischkreis 2
RF3		Raumstation Mischkreis 3
TB2		Fühler Mischkreis 2
TB3		Fühler Mischkreis 3
TEE		Fühler Externe Energiequelle
TSK		Fühler Solar Kollektor
TSS		Fühler Solarspeicher




Anschlüsse an der Comfort-Platine 2.0

230 V Ein- und Ausgänge



Eingänge Temperaturfühler
sowie
analoge Ein- und Ausgänge



Legende:

→ „Klemmenplan“, Seite 32



Meßbereich der Fühler der Comfort-Platine 2.0

- Teil 2 der Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Anhang, Abschnitt „Technische Daten“, „Meßbereich der Fühler“.



Abkürzungen (Auswahl)

Abkürzung	Bedeutung
Aln	analoger Eingang
akt. Kühlung	aktive Kühlung
AO	analoger Ausgang
AT	Aussentemperatur
AT-Abh.	Aussentemperatur-Abhängig
AT-Diff.	Aussentemperatur-Differenz
AT-Freig.	Aussentemperatur-Freigabe
Warmw.	Warmwasser
BUP	Warmwasser-Umwälzpumpe / -Umschaltventil
Externe Energ. Quelle	Externe Energie-Quelle
FBH	Fußbodenheizung
Festt.	Festtemperatur
Fkt	Funktion
FP1 (= FUP 1)	Mischkreis-Umwälzpumpe 1
FUP 2	Mischkreis-Umwälzpumpe 2 / Kühlsignal (potentialfrei)
FUP 3	Mischkreis-Umwälzpumpe 3
HUP	Heizungs-Umwälzpumpe
Hz	Heizen
Kältekr.	Kältekreis
Koll.	Kollektor
MA	Mischer auf
Misch	Mischer
MK	Mischkreis
MZ	Mischer zu
par	parallel
Rad	Radiator / Heizkörper
Raumtemp	Raumtemperatur
RFV	Raumfernversteller
Rüchl.Soll	Rücklaufsoll
SLP	Solarkreis-Umwälzpumpe
Solltemp.	Solltemperatur
Sperrz.	Sperrzeit vom Energieversor- gungsunternehmen
SUP	Schwimmbad-Umwälzpumpe
SW	Schwimmbad
SWB-Ber.	Schwimmbadheizung
SWB-Min	minimale Laufzeit der Schwimm- badheizung
SWT	Schwimmbadheizung Thermostat
T-Diff.	Temperatur-Differenz

Abkürzung	Bedeutung
TEE	Temperatur Externe Energiequelle
VBO	Ventilator / Brunnen- oder So- leumwälzpumpe
VD	Verdichter
VL (=Vorl)	Vorlauf
WW / Ww	Trinkwarmwasser
WP	Wärmepumpe
ZIP	Zirkulations-Umwälzpumpe
ZUP	Zusatz-Umwälzpumpe
ZWE	Zusätzlicher Wärmeerzeuger



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

an ideal tomorrow

The logo for ait WÄRMEPUMPEN is located in the top right corner. It features the word "ait" in a large, white, lowercase sans-serif font, with a small blue square positioned above the dot of the "i". Below "ait", the word "WÄRMEPUMPEN" is written in a smaller, white, uppercase sans-serif font. The entire logo is set against a dark blue rectangular background.

ait
WÄRMEPUMPEN

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Germany

T +49 9228 / 99 06 0
F +49 9228 / 99 06 149
E info@ait-deutschland.eu

www.aitgroup.com

Mitglied der NIBE Gruppe.