




ENERG

енергия · ενεργεια



Interdomo GmbH

OBK 17 mit Blaubrenner u. HC111/232



A

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+



Datenblatt für die Verbundanlage
Ölbrennwertkessel OBK mit Blaubrenner 16 kW und Heizungsregler HC 111/232

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels (η_s)**Nennleistung des Heizkessels (P_{rated} / kW)**

15

☐ P_{rated} als arithm. Mittelwert aus max. u. min. Kessel-Nennleistung☐ P_{rated} als vom Gebäude abgerufene max. Heizleistung (Heizlast)

91 %

TemperaturreglerKlasse I = 1%, Klasse II = 2%, Klasse III = 1,5%,
Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse VI = 4%
Klasse VII = 3,5%, Klasse VIII = 5%

Klasse III

+ 1,5 %

Solarer BeitragKollektorgroße
in m²Speicherinhalt in
m³Kollektor-
effizienz in %Speicher-
einstufung

$$\left[\frac{294 * \boxed{}}{P_{\text{rated}} * 11} + \frac{115 * \boxed{}}{P_{\text{rated}} * 11} \right] * 0,9 * \frac{\boxed{}}{100} * \boxed{} = + \boxed{0} \%$$

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

93 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

Die Energieeffizienz dieser Verbundanlage, für die dieses Datenblatt gilt, entspricht möglicherweise nicht ihrer tatsächlichen Energieeffizienz nach der Installation in einem Gebäude, da diese von weiteren Faktoren beeinflusst wird, etwa vom Wärmeverlust im Verteilsystem und von der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zur Größe und zu den Merkmalen des Gebäudes.