






ENERG

енергия · ενεργεια



Interdomo GmbH

Domotan eco 24 mit
RDJ-10 und Witterungsfühler



A+++

A++

A+

A

B

C



D

E

F

G

B



A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

B

Datenblatt für die Verbundanlage

Domotan eco mit Raumtemperaturregler RDJ-10 und Witterungsfühler

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels (η_s)

Nennleistung des Heizkessels (P_{rated} / kW)

P_{rated} als arithm. Mittelwert aus max. u. min. Kessel-Nennleistung ☐

P_{rated} als max. vom Gebäude abgerufene Heizleistung (Heizlast) ☐

24

78 %

Temperaturregler

Klasse I = 1%, Klasse II = 2%, Klasse III = 1,5%,
Klasse IV = 2%, Klasse V = 3%, Klasse VI = 4%,
Klasse VII = 3,5%, Klasse VIII = 5%

Klasse

VI

+ 4 %


Solarer Beitrag

$$\left[\frac{294 \cdot \text{Kollektorgro\ss e in m}^2}{P_{\text{rated}} \cdot 11} + \frac{115 \cdot \text{Speicherinhalt in m}^3}{P_{\text{rated}} \cdot 11} \right] \cdot 0,9 \cdot \frac{\text{Kollektoreffizienz in \%}}{100} \cdot \text{Speichereinstufung} = + 0 \%$$

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

82 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage



Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Kombiheizgerätes / Warmwasserbereiters (η_{wh})

68 %

Angegebenes Lastprofil

L

Q_{ref} 11,655 kWh/d

Solarer Beitrag

$$\left[(1,1 \cdot \eta_{\text{wh}} - 10\%) \cdot \frac{220 \cdot Q_{\text{ref}}}{Q_{\text{nonsoj in kWh}}} \right] - \frac{2,5 \cdot Q_{\text{aux in kWh}}}{220 \cdot Q_{\text{ref}}} - \eta_{\text{wh}} = + 0 \%$$

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen

68 %

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen

	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	< 27%	≥ 27%	≥ 30%	≥ 33%	≥ 36%	≥ 39%	≥ 65%	≥ 100%	≥ 130%	≥ 163%
☒	< 27%	≥ 27%	≥ 30%	≥ 34%	≥ 37%	≥ 50%	≥ 75%	≥ 115%	≥ 150%	≥ 188%
☐	< 27%	≥ 27%	≥ 30%	≥ 35%	≥ 38%	≥ 55%	≥ 80%	≥ 123%	≥ 160%	≥ 200%
☐	< 28%	≥ 28%	≥ 32%	≥ 36%	≥ 40%	≥ 60%	≥ 85%	≥ 131%	≥ 170%	≥ 213%

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kälteren und wärmeren Klimaverhältnissen

Kälter: 68 - 0,2 * 0 = 68 %

Wärmer: 68 + 0,4 * 0 = 68 %