

Viessmann Deutschland GmbH 35107 Allendorf (Eder) Telefon 06452 70-0 Telefax 06452 70-2780 www.viessmann.de

## **Energieeffizienzkennzeichnung** für Heizsysteme (Verbundanlage)

Produkte mit Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z030211		
	7938736	Vitocal 250-A, AWO-AC 251.A19
	7988195	Vitocal 250-A, AWO-E-AC 251.A19

Produkte ohne Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z030211			
	242 I	7958579	Vitocell 100-V, CVWC

Im Verbundlabel werden nur die Anlagenkomponenten angekreuzt, die einen Einfluss auf die Berechnung haben.




# ENERG ΥΙΑ επεργεια ΕΙΑ




VITOCAL 250-A, AWO-E-AC 251.A19




















2015

811/2013



Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.



#### Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse



#### **VITOCAL 250-A**, AWO-E-AC 251.A19

Wärmepumpe

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (η <sub>s</sub> )	191	%
Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (P <sub>rated</sub> )	14	kW
Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima ( $\mathbf{Q}_{_{\!{ ext{HE}}}}$ )	5897	kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima		
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (η₅)	152	%
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (P <sub>rated</sub> )	13	kW
Jährlicher Energieverbrauch Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (Q <sub>HE</sub> )	7019	kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima (η <sub>s</sub> )	147	%
Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima (P <sub>rated</sub> )	19	kW
Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima (Q <sub>не</sub> )	12265	kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima ( $\eta_s$ )	121	%
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima (P <sub>rated</sub> )	19	kW
Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima (Q <sub>не</sub> )	14724	kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima ( ${f \eta}_s$ )	215	%
Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, warmes Klima (P <sub>rated</sub> )	7	kW
Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima (Q <sub>HE</sub> )	1773	kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima ( $\eta_s$ )	159	%
Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima (P <sub>rated</sub> )		
Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima (Q <sub>HE</sub> )		
Schallleistungspegel im Freien (L <sub>wA</sub> )		
Schallleistungspegel in Innenräumen (L <sub>wa</sub> )	40	dB

### VITOCELL 100-V, CVWC

Warmwasserspeicher

Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher	В	
Warmhalteverluste (S)		w
Speicherinhalt		L



VIESMANN

VITOCELL 100-V, CVWC



 $A^+$ 

Α

В

C

D

E

┢

B

**55** w

**250** L

2017

812/2013