



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

### **Gebrauchsanweisung für Reinigungspersonal:**

Die Fernbedienung ist mit zwei Einstellebenen ausgestattet.

**Ebene I** für SANIT Urinaltechnik Infrarot  
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

**Ebene I** für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite 6 cm  
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

**Ebene I** für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite ca. 700 mm  
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Zum Umschalten von **Ebene I** zu **Ebene II** drücken sie gleichzeitig die beiden äußeren Tasten.  
Die Ebene wird Ihnen mit einer LED angezeigt.

Die Fernbedienung kann in einem **Abstand von bis zu 30 cm** vor den Anlagen genutzt werden.  
Dazu muss die Fernbedienung in gerader Linie auf die Sensoren/ Motorblock gerichtet sein.  
Bei schwacher Batterie der Fernbedienung (2\*1,5V R6) ist die Funktion beeinträchtigt.

Zum Reinigen der Anlagen können sie die Funktionen Stoppen.  
Dazu drücken sie bitte als erstes gleichzeitig die Tasten (R- / R+)  
Einmaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 2 min.  
Zweimaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 4 min.  
Danach werden die Anlagen automatisch wieder aktiviert. Ca. 30 sec. vor der Aktivierung  
Blinkt am Sensor/ Motorblock eine LED und zeigt an, dass die Funktion wieder aufgenommen wird.

Bei gleichzeitigen Drücken der Tasten (ZEIT- / ZEIT+) können Sie die Funktion sofort wieder aktivieren (ansonsten nach 2 oder 4 Minuten).

### **Gebrauchsanweisung für Reinigungspersonal:**

Die Fernbedienung ist mit zwei Einstellebenen ausgestattet.

**Ebene I** für SANIT Urinaltechnik Infrarot  
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

**Ebene I** für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite 6 cm  
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

**Ebene I** für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite ca. 700 mm  
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Zum Umschalten von **Ebene I** zu **Ebene II** drücken sie gleichzeitig die beiden äußeren Tasten.  
Die Ebene wird Ihnen mit einer LED angezeigt.

Die Fernbedienung kann in einem **Abstand von bis zu 30 cm** vor den Anlagen genutzt werden.  
Dazu muss die Fernbedienung in gerader Linie auf die Sensoren/ Motorblock gerichtet sein.  
Bei schwacher Batterie der Fernbedienung (2\*1,5V R6) ist die Funktion beeinträchtigt.

Zum Reinigen der Anlagen können sie die Funktionen Stoppen.  
Dazu drücken sie bitte als erstes gleichzeitig die Tasten (R- / R+)  
Einmaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 2 min.  
Zweimaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 4 min.  
Danach werden die Anlagen automatisch wieder aktiviert. Ca. 30 sec. vor der Aktivierung  
Blinkt am Sensor/ Motorblock eine LED und zeigt an, dass die Funktion wieder aufgenommen wird.

Bei gleichzeitigen Drücken der Tasten (ZEIT- / ZEIT+) können Sie die Funktion sofort wieder aktivieren (ansonsten nach 2 oder 4 Minuten).