


Für den Fachhandwerker

Installations- und Wartungsanleitung



geoTHERM

VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

DE, AT, BEde

Herausgeber/Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Inhalt

Inhalt		7.3	Einstellen der Hocheffizienzpumpen	42
		7.4	Vorlauftemperatur im Heizbetrieb einstellen (ohne angeschlossenen Regler)	43
		7.5	Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb einstellen (ohne angeschlossenen Regler)	43
1	Sicherheit	3	8 Inspektion und Wartung	43
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	3	8.1 Inspektions- und Wartungscheckliste	43
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	3	8.2 Übersicht Wartungsmeldungen	43
1.3	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	6	8.3 Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten	43
1.4	CE-Kennzeichnung	7	8.4 Inspektion und Wartung vorbereiten	44
1.5	Bestimmungsgemäße Verwendung	7	8.5 Gerät reinigen	44
1.6	Aufgabe und Funktion der Verschmutzungserkennung des Wärmetauschers im Luft/Sole Kollektor	7	8.6 Fülldruck der Heizungsanlage prüfen und korrigieren	45
1.7	Aufgabe und Funktion der Frostschutzfunktion	7	8.7 Fülldruck des Solekreis prüfen und korrigieren	45
1.8	Aufgabe und Funktion der Heizwassermangelsicherung	7	8.8 Qualität des Heizwasser prüfen und verbessern	45
1.9	Aufgabe und Funktion der Solemangelsicherung	8	8.9 Wiederinbetriebnahme und Probetrieb durchführen	45
1.10	Aufgabe und Funktion des Einfrierschutzes	8	9 Störungsbehebung	45
1.11	Aufgabe und Funktion des Pumpenblockier- und Ventilblockierschutzes	8	9.1 Fehlersuche	45
1.12	Aufgabe und Funktion des Hochdruckpressostats im Kältekreis	8	10 Austausch von Bauteilen	52
1.13	Aufgabe und Funktion des Drucksensors im Heizkreis und Solekreis	8	10.1 Ersatzteile beschaffen	52
1.14	Aufgabe und Funktion der Entreifung des Luft/Sole Kollektors	8	11 Außerbetriebnahme	53
2	Hinweise zur Dokumentation	10	11.1 Vorübergehende Außerbetriebnahme	53
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten	10	11.2 Endgültige Außerbetriebnahme	54
2.2	Unterlagen aufbewahren	10	12 Kundendienst	54
2.3	Gültigkeit der Anleitung	10	13 Technische Daten	55
3	Systemübersicht	10	13.1 Technische Daten Wärmepumpe	55
3.1	Aufgabe, Funktionsweise und Aufbau des Hybrid-Wärmepumpensystems	10	13.2 Technische Daten Luft/Sole Kollektor	56
4	Geräteübersicht	14	14 Anhang	57
4.1	Angaben auf dem Typenschild	14	14.1 Fühlerkennwerte Externer Temperatursensor VR 10	57
4.2	Aufgabe, Aufbau und Funktionsweise der Wärmepumpe geoTHERM VWL 35/4 S	14	14.2 Fühlerkennwerte Interne Temperatursensoren	57
4.3	Aufgabe, Aufbau und Funktionsweise des Luft/Sole Kollektors VWL 3/4 SI	15	14.3 Fühlerkennwerte Aussentemperaturfühler VRC DCF	58
5	Montage	16	14.4 Prüfbedingungen zur Ermittlung der Leistungsdaten nach EN 14511	58
5.1	Montage vorbereiten	16	14.5 Messbedingungen zur Ermittlung des Schalldruckpegels nach EN 12102	58
5.2	Montage durchführen	21	14.6 Systemschemata	58
5.3	Installation durchführen	22	14.7 Wärmepumpenschema	62
5.4	Anlage befüllen und entlüften	26	14.8 Elektrische Verschaltung	63
5.5	Installation abschließen	40	14.9 Verbindungsschaltpläne	64
6	Inbetriebnahme	40	14.10 Übersicht Fachhandwerkerebene	67
6.1	Bedienkonzept der Wärmepumpe	40	Stichwortverzeichnis	70
6.2	Wärmepumpe in Betrieb nehmen	40		
6.3	Installationsassistent durchlaufen	40		
6.4	Live Monitor aufrufen (Statuscodes prüfen)	41		
6.5	Vorlauftemperaturregelung Heizbetrieb	41		
6.6	Statistiken aufrufen	41		
6.7	Gerät in Betrieb nehmen	41		
7	Anpassung an die Heizungsanlage	41		
7.1	Anpassung an die Heizungsanlage	41		
7.2	Einstellparameter der Wärmepumpe	41		

1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter



Gefahr!

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Gefahr durch falsche Handhabung

- ▶ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- ▶ Beachten Sie bei allen Tätigkeiten im Umgang mit dem Vaillant Gerät die allgemeinen Sicherheitshinweise und die Warnhinweise.
- ▶ Führen Sie Tätigkeiten nur so aus, wie sie in der vorliegenden Anleitung beschrieben sind.

1.2.2 Lebensgefahr durch explosive und leicht entflammare Stoffe

Verpuffungsgefahr entsteht durch leicht entzündliche Gas-Luft-Gemische.

- ▶ Verwenden oder lagern Sie keine explosiven oder leicht entflammaren Stoffe (z. B. Benzin, Farben) im Aufstellraum Ihres Geräts.

1.2.3 Lebensgefahr durch Explosionen und Verbrennungen durch Soleflüssigkeit

Die Soleflüssigkeit Ethanol ist als Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische ist möglich.

- ▶ Halten Sie Hitze, Funken, offene Flammen und heiße Oberflächen fern.
- ▶ Sorgen Sie bei unbeabsichtigter Freisetzung für ausreichende Lüftung.
- ▶ Vermeiden Sie die Bildung von Dampf-/Luftgemischen.
- ▶ Halten Sie Behälter mit Soleflüssigkeit verschlossen.
- ▶ Beachten Sie das der Soleflüssigkeit beiliegende Sicherheitsdatenblatt.

1.2.4 Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen

Fehlende Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß) können zu lebensgefährlichen Verbrühungen und anderen Verletzungen führen, z. B. durch Explosionen. Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

- ▶ Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- ▶ Informieren Sie den Betreiber über die Funktion und die Lage der Sicherheitseinrichtungen.
- ▶ Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

1.2.5 Lebensgefahr durch Stromschlag

Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Personenschäden führen.

- ▶ Schalten Sie die Stromzufuhr zum Gerät ab, bevor Sie Arbeiten durchführen.
- ▶ Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.

1.2.6 Gefahr durch Fehlfunktionen

Stellen Sie sicher, dass sich die Heizungsanlage in einem technisch einwandfreiem Zustand befindet.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen entfernt, überbrückt oder außer Kraft gesetzt sind.
- ▶ Beheben Sie umgehend Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen.



- ▶ Installieren Sie den Regler so, dass er nicht durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Gegenstände verdeckt wird.
- ▶ Wenn die Raumaufschaltung aktiviert ist, dann informieren Sie den Betreiber, dass in dem Raum, in dem der Regler angebracht ist, alle Heizkörperventile vollständig geöffnet sein müssen.
- ▶ Verwenden Sie die freien Klemmen der Geräte nicht als Stützklemmen für weitere Verdrahtung.
- ▶ Führen Sie Anschlussleitungen mit 230 V und Fühler- bzw. Busleitungen ab einer Länge von 10 m separat.

1.2.7 Gefahr durch unzureichende Befestigung

Das verwendete Befestigungsmaterial muss auf die Beschaffenheit der Wand abgestimmt sein. Andernfalls kann sich das Gerät von der Wand lösen und herabfallen. Undichtigkeiten an den Anschlüssen können hierbei Lebensgefahr bedeuten.

- ▶ Prüfen Sie die Beschaffenheit der Wand.
- ▶ Prüfen Sie, ob der mitgelieferte Befestigungssatz für die Wand verwendet werden darf.
- ▶ Verwenden Sie auf die Beschaffenheit der Wand abgestimmtes Befestigungsmaterial.
- ▶ Verwenden Sie ggf. Einzelständer.

1.2.8 Verletzungsgefahr durch ätzende Soleflüssigkeit vermeiden

Die Soleflüssigkeit Ethylenglykol ist gesundheitsschädlich.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
- ▶ Vermeiden Sie Einatmen und Verschlucken.
- ▶ Beachten Sie das der Soleflüssigkeit beiliegende Sicherheitsdatenblatt.

1.2.9 Verletzungsgefahr durch Verbrennungen an heißen und kalten Bauteilen vermeiden

An Bauteilen der Wärmepumpe können insbesondere am Kältekreis sowohl hohe als auch sehr niedrige Temperaturen entstehen.

- ▶ Berühren Sie keine unisolierten Rohrleitungen der gesamten Heizungsanlage.

- ▶ Entfernen Sie keine Verkleidungsteile.
- ▶ Berühren Sie nicht den Kompressor, da er im Betrieb sehr heiß werden kann.

1.2.10 Verletzungsgefahr durch Erfrierungen bei Berührung mit Kältemittel vermeiden

Die Wärmepumpe wird mit einer Betriebsfüllung des Kältemittels R 410 A geliefert. Dies ist ein chlorfreies Kältemittel, das die Ozonschicht der Erde nicht beeinflusst. R 410 A ist weder feuergefährlich noch besteht Explosionsgefahr. Austretendes Kältemittel kann bei Berühren der Austrittsstelle zu Erfrierungen führen.

- ▶ Falls Kältemittel austritt, berühren Sie keine Bauteile der Wärmepumpe.
- ▶ Atmen Sie Dämpfe oder Gase, die bei Undichtigkeiten aus dem Kältemittelkreis austreten, nicht ein.
- ▶ Vermeiden Sie Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel.
- ▶ Rufen Sie bei Haut- oder Augenkontakt mit dem Kältemittel einen Arzt.

1.2.11 Gefahr durch Veränderungen im Umfeld des Gerätes

Durch Veränderungen im Umfeld des Geräts können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Geräts und anderer Sachwerte entstehen.

An folgenden Dingen dürfen Sie keine Veränderungen vornehmen:

- an der Wärmepumpe **geoTHERM**
- am Umfeld der Wärmepumpe **geoTHERM**
- an der Ablaufleitung und am Sicherheitsventil für das Heizwasser
- an den Zuleitungen für Soleflüssigkeit, Wasser, Luft und Strom
- an der Kondensatablaufleitung des Luft/Sole Kollektors
- an den baulichen Gegebenheiten, die Einfluss auf die Betriebssicherheit des Gerätes haben können.

1.2.12 Sachbeschädigung durch Kondenswasser im Haus vermeiden

Die Leitungen zwischen Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor sind kalt, so dass sich an



den Leitungen im Haus Kondenswasser bilden kann. Dies kann zu Sachschäden führen, z. B. durch Korrosion.

- ▶ Achten Sie darauf, die Isolierung der Leitungen nicht zu beschädigen.

1.2.13 Sachschäden durch Zusätze im Heizwasser

Ungeeignete Frost- und Korrosionsschutzmittel können Dichtungen und andere Bauteile des Heizkreises beschädigen und dadurch zu Undichtigkeiten mit Wasseraustritt führen.

- ▶ Reichern Sie das Heizwasser nur mit den zugelassenen Frost- und Korrosionsschutzmitteln an.

1.2.14 Gebäudeschaden durch fehlende Absperreinrichtungen

Fehlenden Absperreinrichtungen können zu Gebäudeschäden führen.

- ▶ Installieren Sie die durch Installationsnormen geforderten, notwendigen Absperreinrichtungen.

1.2.15 Frostscha den durch ungeeigneten Aufstellort

Bei Frost besteht die Gefahr von Schäden am Gerät sowie an der gesamten Heizungsanlage.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage bei Frost auf jeden Fall in Betrieb bleibt und alle Räume ausreichend temperiert sind.

Auch wenn Räume oder die ganze Wohnung zeitweise nicht genutzt werden, muss die Heizung in Betrieb bleiben!

Frostschutz und Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird. Das Gerät muss an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Die Wärmepumpe selbst besitzt keine Frostschutzfunktion. Für den störungsfreien Betrieb des Kältekreislaufes muss eine Mindest-Raumtemperatur von 7 °C eingehalten werden. Wenn die Raumtemperatur unter 7 °C sinkt, dann kann es zu Frostscha den an der Wärmepumpe kommen.

1.2.16 Frostscha den durch unzureichende Raumtemperatur

Bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur in einzelnen Räumen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche der Heizungsanlage durch Frost beschädigt werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei Ihrer Abwesenheit während einer Frostperiode die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und die Räume ausreichend temperiert werden.
- ▶ Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Frostschutz.

1.2.17 Frostscha den durch Stromausfall

Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche der Heizungsanlage durch Frost beschädigt werden.

Falls Sie das Gerät bei Stromausfall mit einem Notstromaggregat betriebsbereit halten wollen, beachten Sie Folgendes:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Notstromaggregat in seinen technischen Werten (Frequenz, Spannung, Erdung) mit denen des Stromnetzes übereinstimmt.

1.2.18 Sachschaden durch ungeeignete Montagefläche

Die Montagefläche muss eben und für das Betriebsgewicht des Geräts ausreichend tragfähig sein. Unebenheit der Montagefläche kann zu Undichtigkeiten im Gerät führen. Bei unzureichender Tragfähigkeit kann sich das Gerät lösen und herabfallen. Undichtigkeiten an den Anschlüssen können hierbei Lebensgefahr bedeuten.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass das Gerät eben auf der Montagefläche aufliegt.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche für das Betriebsgewicht des Geräts ausreichend tragfähig ist.

1.2.19 Sachschäden durch unsachgemäßen Einsatz und/oder ungeeignetes Werkzeug

Unsachgemäßer Einsatz und/oder ungeeignetes Werkzeug kann zu Sachschäden führen (z. B. Sole- oder Wasseraustritt).

- ▶ Verwenden Sie beim Anziehen oder Lösen von Schraubverbindungen grundsätzlich passende Gabelschlüssel (Maulschlüssel).
- ▶ Verwenden Sie keine Rohrzangen, Verlängerungen usw.

1.2.20 Gerätestörung durch falschen Anlagendruck

Um den Betrieb der Anlage mit einer zu geringen Wassermenge zu vermeiden und dadurch möglichen Folgeschäden vorzubeugen, beachten Sie Folgendes:

- ▶ Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Anlagendruck der Heizungsanlage.
- ▶ Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Anlagendruck.

1.2.21 Umweltschaden durch austretendes Kältemittel vermeiden

Die Wärmepumpe enthält das Kältemittel R 410 A. Das Kältemittel darf nicht in die Atmosphäre gelangen. R 410 A ist ein vom Kyoto-Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas mit GWP 1725 (GWP = Global Warming Potential). Gelangt es in die Atmosphäre, wirkt es 1725-mal so stark wie das natürliche Treibhausgas CO₂.

Das in der Wärmepumpe enthaltene Kältemittel muss vor Entsorgung der Wärmepumpe komplett in dafür geeignete Behälter abgesaugt werden, um es anschließend den Vorschriften entsprechend zu recyceln oder zu entsorgen.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass nur offiziell zertifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Schutzausrüstung Wartungsarbeiten und Eingriffe in den Kältemittelkreis durchführt.
- ▶ Lassen Sie das in der Wärmepumpe enthaltene Kältemittel durch zertifiziertes Fachpersonal den Vorschriften entsprechend recyceln oder entsorgen.

1.3 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

Gilt für: Deutschland

Bei der Aufstellung und Installation der Wärmepumpe sind insbesondere nachfolgende Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- VDE-Vorschriften und Bestimmungen
- Vorschriften der Versorgungsnetzbetreiber (VNB) bzw. des Energieversorgungsunternehmens
- Vorschriften und Bestimmungen der örtlichen Wasserversorger
- Energieeinsparverordnung EnEV
- Vorschriften der unteren Wasserbehörde

Gilt für: Österreich

Bei der Aufstellung, Installation und dem Betrieb der Wärmepumpe sind insbesondere die örtlichen Vorschriften, Bestimmungen, Regeln und Richtlinien

- zum elektrischen Anschluss,
- der Versorgungsnetzbetreiber,
- der Wasserversorgungsunternehmen,
- zur Nutzung von Erdwärme,
- zur Einbindung von Wärmequellen- und Heizungsanlagen,
- zur Energieeinsparung,
- zur Hygiene,

zu beachten.

Gilt für: Belgien

Bei der Aufstellung, Installation und dem Betrieb der Wärmepumpe sind insbesondere die nachfolgenden örtlichen Vorschriften, Bestimmungen, Regeln und Richtlinien

- zum elektrischen Anschluss,
- der Versorgungsnetzbetreiber,
- der Wasserversorgungsunternehmen,
- zur Nutzung von Erdwärme,
- zur Einbindung von Wärmequellen- und Heizungsanlagen,
- zur Energieeinsparung,
- zur Hygiene

zu beachten.

1.4 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen aller anwendbaren Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Die Vaillant Luft/Wasser Wärmepumpe **geoTHERM VWL 35/4 S** mit **VWL 3/4 SI** ist als Wärmeerzeuger für geschlossene Heizungsanlagen vorgesehen. Die Wärmepumpen sind ausschließlich im häuslichen Gebrauch als Wärmeerzeuger für geschlossene Zentralheizungsanlagen bestimmt. Der Betrieb der Wärmepumpe außerhalb der Einsatzgrenzen führt zum Abschalten der Wärmepumpe durch die internen Regel- und Sicherheitseinrichtungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Vaillant Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die Verwendung des Produkts in Fahrzeugen, wie z. B. Mobilheimen oder Wohnwagen, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht als Fahrzeuge gelten solche Einheiten, die dauerhaft und ortsfest installiert sind (sog. ortsfeste Installation).

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.6 Aufgabe und Funktion der Verschmutzungserkennung des Wärmetauschers im Luft/Sole Kollektor

Diese Funktion überwacht den Verschmutzungsgrad im Wärmetauscher des Luft/Sole Kollektors.

Wenn der Wärmetauscher des Luft/Sole Kollektors durch Staub o. ä. eine zu geringe Leistungsaufnahme hat, wird eine Wartungsinformation ausgegeben.

1.7 Aufgabe und Funktion der Frostschutzfunktion

Der Notbetrieb für die Heizfunktion und der Not-Frostschutz erfolgt durch das Gas-Heizgerät. Beachten Sie hierzu die Hinweise in den Anleitungen des Gas-Heizgeräts.

Die Wärmepumpe selbst besitzt keine Frostschutzfunktion. Für den störungsfreien Betrieb des Kältekreislaufes muss eine Mindest-Raumtemperatur eingehalten werden.

- Mindest-Raumtemperatur: $\geq 7\text{ °C}$

1.8 Aufgabe und Funktion der Heizwassermangelsicherung

Diese Funktion überwacht ständig den Heizwasserdruck, um einen möglichen Heizwassermangel zu verhindern.

Ein analoger Drucksensor schaltet die Wärmepumpe aus und den Luft/Sole Kollektor in Stand-by-Betrieb, wenn der Wasserdruck unter den Mindestdruck fällt. Er schaltet die Wärmepumpe wieder ein und beendet den Stand-by-Betrieb des Luft/Sole Kollektors, wenn der Wasserdruck den Betriebsdruck erreicht.

- Mindestdruck Heizwasser: $\geq 0,05\text{ MPa}$
- Betriebsdruck Heizwasser: $\geq 0,07\text{ MPa}$



1.9 Aufgabe und Funktion der Solemangelsicherung

Die Solemangelsicherung überwacht ständig den Flüssigkeitsdruck im Umweltkreis, um einen möglichen Flüssigkeitsmangel zu verhindern.

Ein analoger Drucksensor schaltet die Wärmepumpe aus und den Luft/Sole Kollektor in Stand-by-Betrieb, wenn der Flüssigkeitsdruck unter den Mindestdruck fällt. Er schaltet die Wärmepumpe wieder ein und beendet den Stand-by-Betrieb des Luft/Sole Kollektors, wenn der Flüssigkeitsdruck den Betriebsdruck erreicht.

- Mindestdruck Soleflüssigkeit: $\geq 0,05$ MPa
- Betriebsdruck Soleflüssigkeit: $\geq 0,07$ MPa

1.10 Aufgabe und Funktion des Einfrierschutzes

Diese Funktion verhindert das Einfrieren des Verdampfers bei Unterschreitung einer bestimmten Wärmequellentemperatur.

Die Austrittstemperatur der Wärmequelle wird ständig gemessen. Wenn die Austrittstemperatur der Wärmequelle unter einen bestimmten Wert sinkt, dann schaltet sich der Kompressor mit einer Statusmeldung vorübergehend ab. Wenn dieser Fehler dreimal in Folge auftritt, dann erfolgt eine dauerhafte Abschaltung mit Anzeige einer Fehlermeldung.

1.11 Aufgabe und Funktion des Pumpenblockier- und Ventilblockierschutzes

Diese Funktion verhindert ein Festsetzen der Pumpen für Heizwasser und Sole und aller Umschaltventile.

Die Pumpen und die Ventile, die 24 Stunden lang nicht in Betrieb waren, werden nacheinander für die Dauer von 20 Sekunden eingeschaltet.

1.12 Aufgabe und Funktion des Hochdruckpressostats im Kältekreis

Der Hochdruckpressostat schaltet die Wärmepumpe ab, wenn der Druck im Kältekreis zu hoch ist.

Wenn der Druck im Kältekreis der Wärmepumpe den Maximaldruck überschreitet, dann schaltet der Hochdruckpressostat die Wärmepumpe vorübergehend ab. Nach einer Wartezeit erfolgt ein weiterer Startversuch der Wärmepumpe. Nach drei fehlgeschlagenen Startversuchen in Folge wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

- Kältekreisdruck max.: 4,15 MPa
- Wartezeit: 5 min
- Wartezeit: 30 min

1.13 Aufgabe und Funktion des Drucksensors im Heizkreis und Solekreis

Im Heizkreis und Solekreis befindet sich jeweils ein Drucksensor, der den anliegenden Druck misst.

Der Druck kann im Display der Wärmepumpe abgelesen werden. Wenn der Druck in einem der beiden Kreisläufe unter den Mindestbetriebsdruck sinkt, wird eine Fehlermeldung im Display der Wärmepumpe angezeigt.

- Betriebsdruck Heizwasser: $\geq 0,07$ MPa
- Betriebsdruck Soleflüssigkeit: $\geq 0,07$ MPa

1.14 Aufgabe und Funktion der Entreifung des Luft/Sole Kollektors

Diese Funktion sorgt dafür, dass der Wärmetauscher des Luft/Sole Kollektors bedarfsgerecht abgetaut wird.

Hierzu wird bedarfsweise mittels eines Elektroheizstabes die Soleflüssigkeit zum Wärmetauscher kurzzeitig so weit aufgeheizt, bis die Reifbildung außen am Wärmetauscher abgetaut ist. Diese Funktion wird aktiviert, wenn die Temperaturdifferenz zwischen der am Wärmetauscher eintretenden Luft und der Sole im Wärmetauscher größer als 7 K ist. Während des Entreifungsvorgangs schaltet die Wärmepumpe in Bereitschaft ohne Betrieb des Kompressors, die Umweltkreis-pumpe läuft weiter. Ist eine Soletemperatur





im Wärmetauscher von 5 °C erreicht, wird der Enteiser durch die Elektronik abgeschaltet.

Die Aufheizung wird von einem Sicherheitstemperaturbegrenzer überwacht. Dieser Sicherheitstemperaturbegrenzer besteht aus einem rücksetzenden Temperaturwächter, der bei 55 °C abschaltet und sich bei 35 °C selbst zurücksetzt sowie einer nicht rücksetzenden Schmelzlotsicherung, die bei 104 °C auslöst. Nach Auslösen der Schmelzlotsicherung muss der komplette Sicherheitstemperaturbegrenzer getauscht werden. Ein Schemabild ist im Kapitel Verbindungsschaltpläne (→ Seite 34) angegeben.



2 Hinweise zur Dokumentation

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen und ggf. benötigte Hilfsmittel an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Typenbezeichnungen und Artikelnummern:

Typenbezeichnung	Art.-Nr.
VWL 35/4 S 230 V	0010013076
VWL 3/4 SI 230 V	0020126470

- Die 10-stellige Artikelnummer der Wärmepumpe entnehmen Sie dem Schild, das sich hinter der Frontklappe befindet. Die siebte bis 16. Ziffer der Seriennummer auf dem Typenschild bilden die Artikelnummer.

3 Systemübersicht

3.1 Aufgabe, Funktionsweise und Aufbau des Hybrid-Wärmepumpensystems


3.1.1 Aufgabe

Das Hybrid-Wärmepumpensystem erzeugt Wärme in Heizungsanlagen, indem es die Wärmeenergie einem Wärmequellenkreis entzieht und über den internen Kältekreis an den Heizkreis abgibt. Die Warmwasserbereitung übernimmt ein Gas-Heizgerät.

Das System besteht aus zwei Wärmeerzeugern (einer Wärmepumpe und einem Gas-Heizgerät), die im Heizbetrieb gemeinsam Wärmeenergie an den Heizkreis/die Heizkreise abgeben. Die Warmwasserbereitung wird ausschließlich vom Gas-Heizgerät vorgenommen.

3.1.2 Aufbau

Systemschema



- | | | | |
|-----|---|----|--|
| 1 | Gas-Heizgerät | 16 | DCF-Empfänger mit Außentemperturfühler |
| 3 | Wärmepumpe | 70 | Luft/Sole Kollektor |
| 13e | Systemregler zur Steuerung der Systemfunktionen | | |

Das Hybrid-Wärmepumpensystem besteht aus folgenden Komponenten:

- Systemregler (VRC 470)
- Gas-Heizgerät
- Buskoppler VR 32 (Einbau unbedingt im Gas-Heizgerät)
- Wärmepumpe VWL 35/4 S
- Außentemperturfühler mit DCF-Empfänger
- Systemfühler VR 10
- Luft/Sole Kollektor VWL 3/4 SI

Der witterungsgeführte Systemregler VRC 470 des Wärmepumpensystems kann folgende Heizungsanlagenkomponenten steuern:

- bis zu zwei Heizkreise, gemischt und ungemischt
- Warmwasserbereitung
- eine Zirkulationspumpe

Die Wärmepumpe ist für die Beheizung einer Fußbodenanlage bestimmt und deckt vorwiegend in der Übergangszeit die Heizleistung ab. Ab einer Außentemperatur von etwa 0 °C reicht die Heizleistung der Wärmepumpe nicht mehr aus. Ab dieser Temperatur übernimmt das Gas-Heizgerät die Beheizung. Ist in der Wohnung eine zusätzliche Radiatorheizung installiert, wird diese ausschließlich durch das Gas-Heizgerät versorgt. Die Warmwasserbereitung erfolgt ebenfalls ausschließlich durch das Gas-Heizgerät. Der Hybrid-Manager im Systemregler entscheidet witterungsgeführt in Abhängigkeit von der Außentemperatur, der aktuellen Vorlauftemperatur und der Gas- und Strompreise, welches Gerät die Heizleistung übernimmt. Der Luft/Sole Kollektor entzieht der Außenluft Wärmeenergie. Er kann aber zusätzlich auch an eine Wohnraumlüftungsanlage angeschlossen werden.

Der Notbetrieb für die Heizfunktion und der Not-Frostschutz ist durch das Gas-Heizgerät sichergestellt.

Das **geoTHERM** Wärmepumpensystem ist mit einer zusätzlichen Kühlfunktion ausgestattet, mit der im Sommer bei höheren Außentemperaturen die Wohnräume temperiert werden können.

3 Systemübersicht

3.1.2.1 Systemregler VRC 470:

- Erfassung der Heizanforderungen im System nach einstellbarer Betriebsart und einstellbaren Zeitfenstern unter Berücksichtigung von Außentemperatur und Raumtemperatur
- Einstellen der Zeitfenster Geräuschminderung (nur relevant für die Wärmepumpe)
- Umschaltung zwischen Wärmepumpe und Gas-Heizgerät sowie Aktivierung des Kühlbetriebes. Die Geräteeffizienz von Wärmepumpe und Gas-Heizgerät in Verbindung mit den Betriebskosten und dem Komfort wird jeweils zur Abweichung der Raumtemperatur vom Sollwert in Beziehung gesetzt. Die Abweichung der Vorlaufisttemperatur von der Vorlaufsolltemperatur dient als Indikator für die Heizleistung der Wärmepumpe gegenüber dem Heizbedarf der oder des Heizkreise(s).


3.1.2.2 Gas-Heizgerät

- Warmwasserbereitung
- Erfüllung der Heizanforderung des Systemreglers

3.1.2.3 Wärmepumpe

- Erfüllung der Heizanforderung des Systemreglers bis zu einer minimalen Außentemperatur und bis zu einer maximalen Vorlaufsolltemperatur
- Erfüllung der Kühlanforderungen des Systemreglers bis zu einer maximalen Außentemperatur
- Berücksichtigung der geforderten Geräuschminderung im Heiz- oder Kühlbetrieb

3.1.3 Funktionsweise



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 Heizungspumpe | 6 Verdampfer |
| 2 Verflüssiger | 7 Solepumpe |
| 3 Filterelement | 8 Luft/Sole Kollektor |
| 4 Elektronisches Expansionsventil | 9 Vier-Wege Umschaltventil |
| 5 Leiterplatte | 10 Rollkolbenkompressor |

Die Vaillant Luft/Wasser Wärmepumpe **geoTHERM VWL 35/4 S** benutzt als Wärmequelle die Außenluft. Die Wärmepumpe kann von 0 °C bis max. 37 °C Außenlufttemperatur betrieben werden.

Die Wärmepumpe besteht aus den folgenden getrennten Kreisläufen, die mittels Wärmetauschern miteinander gekoppelt sind. Diese Kreisläufe sind:

- Der Solekreis, der die Wärmeenergie der Außenluft entzieht und diese auf den Kältekreis überträgt.
- Der Kältemittelkreis, mit dem die Wärmeenergie der Außenluft auf ein nutzbares höheres Temperaturniveau gebracht und an den Heizkreis abgegeben wird.
- Der Heizkreis, mit dem die Wohnräume beheizt werden.

Über den Verdampfer (6) ist der Kältemittelkreis an die Wärmequelle (8) angebunden und nimmt deren Wärmeenergie auf. Dabei ändert sich der Aggregatzustand des Kältemittels, es verdampft. Über den Verflüssiger (2) ist der Kältemittelkreis mit der Heizungsanlage verbunden, an die er die Wärmeenergie wieder abgibt. Dabei wird das Kältemittel wieder flüssig, es kondensiert.

Da Wärmeenergie nur von einem Körper höherer Temperatur auf einen Körper niedrigerer Temperatur übergehen kann, muss das Kältemittel im Verdampfer eine niedrigere Temperatur als die Wärmequelle besitzen. Dagegen muss die Temperatur des Kältemittels im Verflüssiger höher als die des Heizwassers sein, um die Wärmeenergie dort abgeben zu können.

Diese unterschiedlichen Temperaturen werden im Kältemittelkreis über einen Kompressor (10) und ein Expansionsventil (4) erzeugt, die sich zwischen dem Verdampfer und dem Verflüssiger befinden. Das dampfförmige Kältemittel strömt vom Verdampfer kommend in den Kompressor und wird von diesem verdichtet. Dabei steigen der Druck und die Temperatur des Kältemitteldampfes stark an. Nach diesem Vorgang strömt es durch den Verflüssiger, in dem es seine Wärmeenergie durch Kondensation an das Heizwasser abgibt. Als Flüssigkeit strömt es in das Expansionsventil, darin entspannt es sich stark und verliert dabei extrem an Druck und Temperatur. Diese Temperatur ist jetzt niedriger als die

der Sole, die durch den Verdampfer strömt. Das Kältemittel kann dadurch im Verdampfer neue Wärmeenergie aufnehmen, wobei es wieder verdampft und zum Kompressor strömt. Der Kreislauf beginnt von vorn.

Der Verdampfer, die Solepumpe, Rohrleitungen im Solekreis sowie Teile des Kältemittelkreises im Inneren der Wärmepumpe sind kälteisoliert, damit kein Kondensat anfallen kann. Sollte doch einmal in geringem Umfang Kondensat anfallen, wird dieses durch die Kondensatwanne aufgefangen. Die Kondensatwanne befindet sich unterhalb des Kältekreis im inneren Teil der Wärmepumpe. Durch die Wärmeentwicklung im Inneren der Wärmepumpe verdunstet das anfallende Kondensat in der Kondensatwanne.

Die Vaillant Wärmepumpe ist mit einer zusätzlichen Kühlfunktion ausgestattet, mit der im Sommer bei höheren Außentemperaturen die Wohnräume temperiert werden können. Zu diesem Zweck ist ein Vier-Wege-Umschaltventil im Kältemittelkreis der Wärmepumpe eingebaut. Es kommt das Prinzip der aktiven Kühlung zum Einsatz bei dem mithilfe des Kältemittelkreises Wärmeenergie aus der Wärmenutzungsanlage (z. B. der Fußbodenheizung) entzogen wird, um diese der Außenluft zuzuführen. Dazu werden mithilfe des Vier-Wege-Umschaltventils die Wärmetausvorgänge im Verdampfer und Verflüssiger hydraulisch im Kältemittelkreises vertauscht.

Das Heizwasser, das im Vorlauf kälter ist als die Raumtemperatur, nimmt Wärmeenergie aus den Räumen auf und wird über die Heizungspumpe zum Verflüssiger (der im Kühlbetrieb als Verdampfer arbeitet) gefördert. Diese Wärmeenergie wird vom Kältemittel aufgenommen und über den Verdichter auf ein höheres Temperaturniveau gebracht. Anschließend wird die Wärmeenergie im Verdampfer (der im Kühlbetrieb als Verflüssiger arbeitet) an die Sole abgegeben. Das abgekühlte Kältemittel wird zum Expansionsventil geleitet, um wieder Wärmeenergie aus dem Verflüssiger aufnehmen zu können. Die Solepumpe fördert die warme Sole zum Luft/Sole Kollektor. Die Wärmeenergie wird an die Außenluft abgegeben und über das Luftkanalsystem zur Umwelt transportiert.

Bei der Installation kann es sinnvoll sein, einige Räume (z. B. Bad) von der Kühlfunktion auszuschließen und hierzu gesondert Absperrventile anzusteuern. Die Wärmepumpen-Elektronik gibt ein Signal aus, das für eine solche Ansteuerung genutzt werden kann.

3.1.4 Witterungsgeführter Systemregler

Das Hybrid-Wärmepumpensystem ist mit einem witterungsgeführten Systemregler ausgestattet, der in Abhängigkeit von der Regelungsart den Heiz- und Warmwasserbetrieb zur Verfügung stellt und im Automatikbetrieb regelt.

Der Regler sorgt für eine höhere Heizleistung, wenn die Außentemperaturen niedrig sind. Bei höheren Außentemperaturen senkt der Regler die Heizleistung. Die Außentemperatur wird durch einen separaten, im Freien montierten Fühler gemessen und an den Regler geleitet.

Die Raumtemperatur ist nur von den Voreinstellungen abhängig. Einflüsse der Außentemperatur werden ausgeglichen.

Die Warmwasserbereitung wird durch die Witterungsführung nicht beeinflusst.

Die Bedienung des Systemreglers ist beschrieben in der → **Betriebsanleitung calorMATIC 470**.

4 Geräteübersicht

4 Geräteübersicht

4.1 Angaben auf dem Typenschild

An der Unterseite des Geräts ist ein Typenschild angebracht. Am Luft/Sole Kollektor befindet sich ein Typenschild am Halterahmen an der Geräteunterseite.

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
Serial-Nr.	eindeutige Geräte-Identifikationsnummer
	Bemessungsspannung Kompressor, Pumpen und Regler
	Bemessungsspannung Lüfter, Regler und Enteiser
P max	Bemessungsleistung max.
I max	Anlaufstrom max.
	Kältemitteltyp, Füllmenge, zulässiger Bemessungsüberdruck
COP A2/W35	Leistungszahl (Coefficient of Performance) bei Lufteintrittstemperatur 2 °C und Heizungsvorlauftemperatur 35 °C
COP A7/W35	Leistungszahl (Coefficient of Performance) bei Lufteintrittstemperatur 7 °C und Heizungsvorlauftemperatur 35 °C
EER A35/W18	Energiewirkungsgrad (Energy Efficiency Ratio) bei Lufteintrittstemperatur 35 °C und Heizungsvorlauftemperatur 18 °C
A2/W35	Heizleistung bei Lufteintrittstemperatur 2 °C und Heizungsvorlauftemperatur 35 °C
A7/W35	Heizleistung bei Lufteintrittstemperatur 7 °C und Heizungsvorlauftemperatur 35 °C
A35/W18	Kühlleistung bei Lufteintrittstemperatur 35 °C und Heizungsvorlauftemperatur 18 °C
A7/W35	Luft/Sole Kollektor Bemessungsleistung bei Lufteintrittstemperatur 7 °C und Heizungsvorlauftemperatur 35 °C
Volt	Netzspannung
Hz	Netzfrequenz
IP	Schutzklasse
CE-Kennzeichnung	Gerät entspricht europäischen Normen und Richtlinien
	Angabe zur Entsorgung
	Betriebs- und Installationsanleitung lesen


4.2 Aufgabe, Aufbau und Funktionsweise der Wärmepumpe geoTHERM VWL 35/4 S

4.2.1 Aufgabe

Das Gerät entzieht dem Wärmequellenkreis Wärmeenergie und gibt diese über den Kältemittelkreis an das Heizungssystem ab.


4.2.2 Aufbau

Aufbau der Wärmepumpe



- | | |
|--------------------|---|
| 1 abnehmbare Haube | 4 Schild mit Seriennummer auf der Rückseite |
| 2 Frontverkleidung | 5 Frontklappe |
| 3 Bedienkonsole | |


Unteransicht Wärmepumpe



- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 Leitungsdurchführung | 4 Heizungsvorlauf |
| 2 Elektroanschluss | 5 Ablaufschlauch Sicherheitsventil |
| 3 Filterelement | |

- | | |
|---|---|
| 6 Von Wärmepumpe zur Wärmequelle („B“, Sole kalt) | 7 Von Wärmequelle zur Wärmepumpe („A“, Sole warm) |
| | 8 Typenschild |

Innenansicht



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Verflüssiger (im Heizbetrieb) | 11 Sicherheitsventil Heizkreis |
| 2 Temperaturfühler Kompressoraustrag | 12 Drucksensor Solekreis |
| 3 Rollkolbenkompressor | 13 Solepumpe |
| 4 Hochdruckpressostat | 14 Kältemittelsammler |
| 5 Hochdrucksensor | 15 Niederdrucksensor |
| 6 Relais-Leiterplatte | 16 Elektronisches Expansionsventil |
| 7 Heizungspumpe | 17 Temperaturfühler Kompressoreingang |
| 8 Schaltkasten | 18 Verdampfer (im Heizbetrieb) |
| 9 Ablaufschlauch Sicherheitsventil | 19 Vier-Wege Umschaltventil |
| 10 Durchflussmesser Heizkreis | 20 Entlüftungsventile |

4.2.3 Funktionsweise der Wärmepumpe

Über den Verdampfer ist der Kältemittelkreis an die Wärmequelle angebunden und nimmt deren Wärmeenergie auf. Dabei ändert sich der Aggregatzustand des Kältemittels, es verdampft. Über den Verflüssiger ist der Kältemittelkreis in der Wärmepumpe mit dem Heizungssystem verbunden, an das er die Wärmeenergie wieder abgibt. Dabei wird das Kältemittel wieder flüssig, es kondensiert. Da Wärmeenergie nur von einem Körper höherer Temperatur auf einen Körper niedrigerer Temperatur übergehen kann, muss das Kältemittel im Verdampfer eine niedrigere Temperatur als die Wärmequelle besitzen. Dagegen muss die Temperatur des Kältemittels

im Verflüssiger höher als die des Heizwassers sein, um die Wärmeenergie dort abgeben zu können.

Diese unterschiedlichen Temperaturen werden im Kältemittelkreis über einen Kompressor und ein Expansionsventil erzeugt, die sich zwischen dem Verdampfer und dem Verflüssiger befinden. Das dampfförmige Kältemittel strömt vom Verdampfer kommend in den Kompressor und wird von diesem verdichtet. Dabei steigen der Druck und die Temperatur des Kältemitteldampfes stark an. Nach diesem Vorgang strömt es durch den Verflüssiger, in dem es seine Wärmeenergie durch Kondensation an das Heizwasser abgibt. Als Flüssigkeit strömt es dem Expansionsventil zu, darin entspannt es sich stark und verliert dabei extrem an Druck und Temperatur. Diese Temperatur ist jetzt niedriger als die der Soleflüssigkeit, die durch den Verdampfer strömt. Das Kältemittel kann dadurch im Verdampfer neue Wärmeenergie aufnehmen, wobei es wieder verdampft und zum Kompressor strömt. Der Kreislauf beginnt von vorn.

Um Kondensatanfall im Geräteinneren der Wärmepumpe zu verhindern, sind die Leitungen des Solekreises und des Kältemittelkreises kälteisoliert. Sollte doch einmal kurzfristig Kondensat auftreten, wird es in einer Kondensatwanne gesammelt.

4.3 Aufgabe, Aufbau und Funktionsweise des Luft/Sole Kollektors VWL 3/4 SI


4.3.1 Aufgabe

Der Luft/Sole Kollektor **VWL 3/4 SI** dient zum Wärmeaustausch zwischen Solekreis und Außenluft.

4.3.2 Aufbau


Der Anschluss der Abblaseleitung befindet sich auf der linken Seite, der Anschluss der Ansaugleitung befindet sich auf der rechten Seite des Luft/Sole Kollektors.

Aufbau des Luft/Sole Kollektor




- | | |
|--------------|--------------------|
| 1 Luftabfuhr | 3 Frontverkleidung |
| 2 Luftzufuhr | |

Unteransicht Luft/Sole Kollektor



- | | |
|---|---|
| 1 Befestigungsschraube der Frontverkleidung | 3 Kondensatablauf |
| 2 Von Wärmequelle zur Wärmepumpe („A“, Sole warm) | 4 Notüberlauf |
| | 5 Von Wärmepumpe zur Wärmequelle („B“, Sole kalt) |

Innenansicht



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 Luft/Sole Wärmetauscher | 5 Enteiser |
| 2 Temperaturfühler Zuluft | 6 Schaltkasten |
| 3 Entlüftungsschrauben | 7 Klappe zum Ventilator |
| 4 Membran-Ausdehnungsgefäß Solekreis | 8 Ventilator |
| | 9 Gerätehalter |

4.3.3 Funktionsweise des Luft/Sole Kollektors

Im Wärmepumpensystem wird das Wärmequellenträgermedium – die Soleflüssigkeit – durch den Luft/Sole Kollektor transportiert. Mithilfe eines Ventilators wird die Außenluft angesaugt und gelangt zum Rohrregister und einer Wärmetauscherfläche in Form von Aluminiumlamellen. Die in der

Außenluft enthaltene Wärmeenergie wird auf die Soleflüssigkeit übertragen. Die erwärmte Soleflüssigkeit gelangt auf dem Rückweg in den Verdampfer der Wärmepumpe und hebt das Kältemittel auf ein höheres Energieniveau, in dem es die Wärmeenergie wieder abgibt.

5 Montage

5.1 Montage vorbereiten

5.1.1 Anlieferung, Transport und Einbringung

5.1.1.1 Geräte auspacken

- Entfernen Sie vorsichtig Verpackung und Polsterung, ohne dabei Geräteteile zu beschädigen.



Hinweis

Entfernen Sie die Transportsicherungen der Wärmepumpe erst nach der Montage an der Wand bzw. am Montagerahmen.

5.1.1.2 Lieferumfang der Wärmepumpe prüfen

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Bezeichnung
1	Gerätehalter
1	Wärmepumpe
1	Anschlussset: 4 Quetschverschraubungen 2 Anschlussrohre (22 mm Cu) 2 Dichtungen mit Metallstützring für Solekreis 2 Flachdichtungen für Heizkreis 2 Rückschlagklappen
1	Betriebsanleitung, Installations- und Wartungsanleitung

5.1.1.3 Lieferumfang des Luft/Sole Kollektors prüfen

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Bezeichnung
1	Gerätehalter
2	Anschlussstutzen (nicht vormontiert)
1	Luft/Sole Kollektor
1	Siphon für Kondensatablauf
1	Montagematerial: 2 Quetschverschraubungen 2 Dichtungen mit Metallstützring 2 Holzschrauben (8x80 mm) 2 Dübel (10x60 mm) 2 Scheiben
2	Isolerringe

5.1.1.4 Aufstellort der Wärmepumpe wählen

- ▶ Wählen Sie einen trockenen Raum, der durchgängig frostsicher ist und bei der die minimale und maximale Umgebungstemperatur eingehalten wird.
 - zulässige Umgebungstemperatur: 7 ... 40 °C
- ▶ Der Aufstellraum muss ein Mindestvolumen haben.
 - Aufstellraum bei Kältemittelmenge von 0,75 kg: 2,4 m³
- ▶ Achten Sie darauf, dass die erforderlichen Mindestabstände eingehalten werden können.
- ▶ Halten Sie den Abstand zwischen Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor so gering wie möglich und minimieren Sie die Verwendung von Bögen, da jeder dadurch bedingte, zusätzliche Druckverlust die Effizienz mindert.
- ▶ Wählen Sie den Aufstellort so, dass im Betrieb auftretende Schwingungen möglichst nicht übertragen werden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Befestigung den Gegebenheiten angepasst ist, um das Gewicht der Wärmepumpe tragen zu können.
 - Gewicht: 55 kg
- ▶ Verwenden Sie bei Wänden mit einer flächenbezogenen Masse unter 200 kg/m², bei Leichtbauwänden und insbesondere Trockenbauwänden einen Montagerahmen zur Vorwandinstallation der Wärmepumpe, um Schwingungen und daraus resultierende Schallemissionen zu vermeiden.
- ▶ Befestigen Sie den Montagerahmen nur im Boden- und Deckenbereich an der Wand, um Schwingungen zu minimieren.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass eine zweckmäßige Leitungsführung (sowohl sole-, warmwasser- als auch heizungsseitig) erfolgen kann.
- ▶ Verwenden Sie einen offenen Trichter für den Ablaufschlauch des Sicherheitsventil im Heizkreis.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass eine Möglichkeit zum Ableiten des anfallenden Kondensats gegeben ist.

5.1.1.5 Aufstellort Luft/Sole Kollektor wählen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Korrosion!

Ätzende Dämpfe können Korrosionsschäden am Luft/Sole Kollektor verursachen. Die angesaugte Luft muss frei von Ammoniak, Methangas und anderen korrosionsfördernden Bestandteilen sein.

- ▶ Installieren Sie den Luft/Sole Kollektor nicht in der Nähe von Stallungen und Güllegruben.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die vorgesehene Wand eben und ausreichend tragfähig ist.
- ▶ Verwenden Sie ggf. einen Montagerahmen.
- ▶ Halten Sie den Abstand zwischen Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor aus Effizienzgründen möglichst gering.

- Höhenunterschied zwischen Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor: ≤ 6 m
- Länge der Soleleitungen max.: 2 x 10 m
- ▶ Bemessen Sie den Aufstellort hinsichtlich der Ansaug- und Abblaseleitungen so, dass keine Personen durch Luftbewegungen oder Kondensat an den Luftkanälen gefährdet werden.
- ▶ Halten Sie ortsübliche und gesetzlich festgelegte Mindestabstände zu Wänden, offenem Feuer, Glut und Kinderspielgeräten ein.
- ▶ Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Aufstellorts, dass bei Vollastbetrieb im Winter eine Geräuschkentwicklung (abhängig vom aktuellen Leistungsbedarf) vom Luft/Sole Kollektor emittiert wird, die durch schallharte Oberflächen verstärkt werden kann.
 - Schallpegel (→ Seite 56)
- ▶ Beachten Sie die nationalen Lärmvorschriften.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass die Ansaug- und Abblaseleitung an die Außenseite des Gebäudes geführt werden kann.
- ▶ Wählen Sie den Aufstellort so, dass die gesetzlich geforderten Immissionswerte für Lärm außerhalb von Gebäuden nach Möglichkeit ohne Nutzung der Geräuschminderungsfunktion des Wärmepumpensystems eingehalten werden können.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass eine Möglichkeit zum Ableiten des anfallenden Kondensats gegeben ist.
- ▶ Beachten Sie, dass ein geeigneter Ablauf für den Siphon des Kondensatablaufs vorhanden ist.

5.1.1.6 Wärmepumpe transportieren



Warnung!

Verletzungsgefahr durch großes Gewicht beim Heben!

Die Wärmepumpe wiegt 55 kg.

- ▶ Heben Sie die Wärmepumpe mit mehreren Personen, um Verletzungen zu vermeiden.



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Transportieren!

Unabhängig von der Transportart darf die Wärmepumpe niemals mehr als 45° geneigt werden. Andernfalls kann es im späteren Betrieb zu Störungen im Kältemittelkreis kommen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Defekt der gesamten Anlage führen.

- ▶ Neigen Sie die Wärmepumpe während des Transports maximal bis 45°.

1. Heben Sie das Gerät mit zwei Personen am Rahmen an.
2. Demontieren Sie ggf. die Frontverkleidung und die übrige Verkleidung.
3. Transportieren Sie das Gerät zum Aufstellort.

5 Montage

5.1.1.7 Luft/Sole Kollektor transportieren



Warnung!

Verletzungsgefahr durch großes Gewicht beim Heben!


Der Luft/Sole Kollektor wiegt je nach Typ unbefüllt 35 kg.

- Heben Sie den Luft/Sole Kollektor mit mehreren Personen, um Verletzungen zu vermeiden.

-
- Transportieren Sie das Gerät zum Aufstellort.


5.1.2 Abstände und Montagefreiräume einhalten

5.1.2.1 Geräteabmessungen und Anschlussmaße der Wärmepumpe



5.1.2.2 Geräteabmessungen und Anschlussmaße Luft/Sole Kollektor


Abmessungen Luft/Sole Kollektor



- | | | | |
|---|------------|---|-----------------------|
| 1 | Luftabfuhr | 3 | Luftzufuhr (seitlich) |
| 2 | Luftzufuhr | | |

5 Montage


5.1.2.3 Montagefreiräume Wärmepumpe




Die Vaillant Wärmepumpe **geoTHERM VWL 35/4** wird an einer Wand hängend befestigt.

Wenn die Wärmepumpe neben das Gas-Heizgerät gehängt wird, dann ist ein Abstand von 100 mm zwischen Wärmepumpe und Gas-Heizgerät einzuhalten.


5.1.2.4 Montagefreiräume Luft/Sole Kollektor



Der Vaillant Luft/Sole Kollektor **VWL 3/4 SI** kann mit je einem Bogen an der Ansaug- und Ausblasseite montiert werden.



Der Vaillant Luft/Sole Kollektor **VWL 3/4 SI** kann mit einer Wohnraumlüftung kombiniert werden.



Der Vaillant Luft/Sole Kollektor **VWL 3/4 SI** kann mit dem Anschluss einer Wohnraumlüftung und mit je einem Bogen an der Ansaug- und Ausblasseite montiert werden.

Der Vaillant Luft/Sole Kollektor **VWL 3/4 SI** wird an einer Wand hängend befestigt. Der Luft/Sole Kollektor kann in Kellerräumen oder unter dem Dach installiert werden.

5.2 Montage durchführen

5.2.1 Montageschablone für die Wärmepumpe verwenden




Hinweis

Damit Sie die Wärmepumpe leicht an der Wand montieren können, ist eine Montageschablone im Lieferumfang enthalten.

1. Richten Sie die Montageschablone an der Montagestelle vertikal aus.
2. Befestigen Sie die Schablone an der Wand, beispielsweise mit Reißnägeln.
3. Markieren Sie an der Wand die Bohrlöcher für den Gerätehalter.

5.2.2 Wärmepumpe aufhängen



Gefahr!


Unfallgefahr durch unzureichende Tragfähigkeit der Befestigungsmittel!

Bei unzureichender Tragfähigkeit der Befestigungsteile oder der Wand kann sich das Gerät lösen und herabfallen. Aus beschädigten Leitungen kann Soleflüssigkeit austreten.

- ▶ Achten Sie bei der Montage des Geräts auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Befestigungsteile und der Wand.
- ▶ Prüfen Sie die Beschaffenheit der Wand.


1. Richten Sie die Wärmepumpe anhand der Mindest-Wandabstände (→ Seite 20) und der mitgelieferten Montageschablone aus.
2. Beachten Sie die Anforderungen an den Aufstellort der Wärmepumpe (→ Seite 17).
3. Montieren Sie den Gerätehalter (1) mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben (2) an der Wand bzw. am Montagerahmen.
4. Hängen Sie die Wärmepumpe (3) von oben mit dem Aufhängebügel auf den Gerätehalter.

5.2.3 Frontverkleidung abnehmen



1. Lösen Sie die Schraube (1) an der Unterseite der Wärmepumpe.
2. Drücken Sie die beiden Halteklammern (2) an der Unterseite der Wärmepumpe ein, so dass sich die Frontverkleidung löst.
3. Ziehen Sie die Frontverkleidung am unteren Rand nach vorn.
4. Heben Sie die Frontverkleidung nach oben aus der Halterung.

5.2.4 Verkleidung abnehmen



1. Entfernen Sie die beiden Schrauben (1).


5 Montage

2. Ziehen Sie den unteren Teil der Verkleidung nach vorne.
3. Heben Sie die Verkleidung nach oben ab.

5.2.5 Transportsicherungen entfernen

1. Nehmen Sie die Frontverkleidung ab. (→ Seite 21)
2. Nehmen Sie die Verkleidung ab. (→ Seite 21)
3. Entfernen Sie die Transportsicherungen (Schaumstoffstücke) links und rechts:
 - seitlich unter der Plattform des Kältekreises.
4. Schneiden Sie das Kunststoff-Halteband am Kompressor durch.
5. Entfernen Sie das Kunststoff-Halteband und das zugehörige Schaumstoffstück.

5.2.6 Luft/Sole Kollektor aufhängen



1. Richten Sie den Luft/Sole Kollektor anhand der Mindestwandabstände (→ Seite 20) und der mitgelieferten Montageschablone aus.
2. Beachten Sie beim Anbringen des Luft/Sole Kollektors die Mindestabstände.
3. Montieren Sie den Gerätehalter (1) mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben (2) an der Wand bzw. am Montagerahmen.
4. Hängen Sie den Luft/Sole Kollektor (3) von oben mit dem Aufhängebügel auf den Gerätehalter.
5. Montieren Sie den Siphon für den Kondensatablauf.
6. Stellen Sie sicher, dass das Kondensat frei in den Kondensatablauf abfließen kann.

5.3 Installation durchführen

5.3.1 Hydraulikinstallation durchführen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Rückstände in Heizungsvorlauf und -rücklauf!

Rückstände wie Schweißperlen, Zunder, Hanf, Kitt, Rost, groben Schmutz u. Ä. aus Rohrleitungen können sich in der Wärmepumpe ablagern und zu Störungen führen.

- Spülen Sie die Heizungsanlage vor dem Anschluss der Wärmepumpe sorgfältig

durch, um mögliche Rückstände zu entfernen!



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Undichtigkeiten!

Mechanische Spannungen an Anschlussleitungen können zu Undichtigkeiten und dadurch zu Schäden am Gerät führen.

- Vermeiden Sie mechanischen Spannungen an Anschlussleitungen!

1. Installieren Sie die Anschlussleitungen gemäß der Maß- und Anschlusszeichnungen.
2. Positionieren Sie Wandschellen zur Befestigung der Heizkreis- und Solekreisverrohrung nicht zu nah an der Wärmepumpe, um eine Schallübertragung zu vermeiden.



Hinweis

Der Kompressor der Wärmepumpe ist zweifach schwingungsentkoppelt. Systembedingte Schwingungen des Kältekreises werden dadurch eliminiert. Es können jedoch unter bestimmten Bedingungen Restschwingungen entstehen.

3. Verwenden Sie ggf. anstelle von Wandschellen Kälteschellen mit zusätzlicher Gummiisolierung und eventuell Panzerschläuche (Gummischläuche mit Armierung).
4. Verwenden Sie keine Edelstahlwellschläuche, um zu hohe heizwasserseitige Druckverluste zu vermeiden.
5. Bringen Sie in der Heizungsanlage Entlüftungsventile an.

5.3.2 Verbindungsleitungen zwischen Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor verlegen

1. Verlegen Sie die Verbindungsrohre.
 - Verbindungsrohre (D 22mm) Innendurchmesser: ≥ 19 mm
 - Länge der Soleleitungen max.: 2×10 m
 - Höhenunterschied zwischen Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor: ≤ 6 m
 - Anzahl 90°-Bögen: 20



Hinweis

Wenn ein Wärmeverbundrohr verwendet wird, dürfen keine vorgefertigten Bögen installiert werden. Sie erhöhen den Druckverlust und bewirken einen geringeren Soleflüssigkeitsumlauf. Dies kann zu einer verminderten Effizienz und zu Funktionsstörungen der Wärmepumpe führen.

2. Montieren Sie den Anschluss der Soleleitungen in der korrekten Flussrichtung der Soleflüssigkeit. Wenn die Soleleitungen Sole warm und Sole kalt vertauscht werden, kommt es zu Effizienzverlusten in der Anlage.



Hinweis

Am Luft/Sole Kollektor und an der Wärmepumpe sind die Anschlüsse der Soleleitungen jeweils mit „A“ und „B“ gekennzeichnet, um die Montage zu erleichtern.

3. Installieren Sie die Luftkanäle gemäß den Hinweisen im Kapitel Luftkanäle montieren (→ Seite 38).

5.3.3 Anforderungen an den Heizkreis

Bei Heizungsanlagen, die überwiegend mit thermostatisch oder elektrisch geregelten Ventilen ausgerüstet sind, muss eine stetige, ausreichende Durchströmung der Wärmepumpe sichergestellt werden. Unabhängig von der Wahl der Heizungsanlage muss die Mindestumlaufwassermenge an Heizwasser (40 % des Nennvolumenstroms, siehe Tabelle Technische Daten) sichergestellt sein.

5.3.4 Wärmepumpe an Heizkreis anschließen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Frost- und Korrosionsschutzmittel!

Ungeeignete Frost- und Korrosionsschutzmittel können Dichtungen und andere Bauteile beschädigen und dadurch Undichtigkeiten mit Wasseraustritt verursachen.

- Reichern Sie das Heizwasser nur mit den zulässigen Frost- oder Korrosionsschutzmitteln an.
- Beachten Sie die Befüllvorschriften.



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Taupunktunterschreitung und Kondensatbildung im Kühlbetrieb!

Radiatorenheizungen sind für den Kühlbetrieb mit einer Vaillant Wärmepumpe **geoTHERM** nicht geeignet.

- Stellen Sie sicher, dass die Radiatorheizung nicht für den Kühlbetrieb genutzt wird.



Warnung!

Verbrühungsgefahr durch Dampf oder heißes Wasser!


Durch den Ablaufschlauch des Sicherheitsventils wird bei Überdruck Dampf und/oder heißes Wasser abgeführt.

- Lassen Sie den Schlauch so enden, dass beim Ablassen von Dampf und/oder heißem Wasser keine Personen gefährdet werden können.

1. Installieren Sie den Schlauch des Sicherheitsventils in einer frostfreien Umgebung, und lassen Sie ihn in einem offenen Trichter einsehbar enden.

2. Schließen Sie den Heizungsvorlauf am Heizungsvorlauf-Anschluss der Wärmepumpe an.
3. Schließen Sie den Heizungsrücklauf am Heizungsrücklauf-Anschluss der Wärmepumpe an.
4. Isolieren Sie alle Rohre des Heizkreises sowie die Anschlüsse der Wärmepumpe dampfdiffusionsdicht, um Taupunktunterschreitung im Kühlbetrieb zu vermeiden.

5.3.5 Soleleitungen im Gebäude montieren



42a Sicherheitsventil

63 Absperrventil


48 Manometer

65 Sole-Auffangbehälter

58 Absperrventil


1. Montieren Sie die Soleleitungen zwischen Luft/Sole Kollektor und Wärmepumpe.
2. Isolieren Sie alle Soleleitungen sowie die Anschlüsse der Wärmepumpe und des Luft/Sole Kollektors dampfdiffusionsdicht.

5.3.6 Wärmepumpe an Solekreis anschließen



1. Entfernen Sie die Blindkappen (1) von den Geräteanschlüssen. Sie werden nicht mehr benötigt und können fachgerecht entsorgt werden.
2. Schließen Sie die Soleleitungen an die Wärmepumpe an.
3. Verbinden Sie den Anschluss „A“ der Wärmepumpe mit dem Anschluss „A“ des Luft/Sole Kollektors und den Anschluss „B“ der Wärmepumpe mit dem Anschluss „B“ des Luft/Sole Kollektors.

5.3.7 Luft/Sole Kollektor hydraulisch anschließen



- | | |
|---|-------------------|
| 1 Befestigungsschraube
Frontverkleidung | 3 Kondensatablauf |
| 2 Von Wärmequelle zur
Wärmepumpe („A“, Sole
warm) | 4 Notüberlauf |
| 5 Von Wärmepumpe zur
Wärmequelle („B“, Sole
kalt) | |


- Legen Sie die mitgelieferten Dichtungen mit Metallstützring in die Überwurfmutter der Sole-Anschlüsse und verschrauben Sie diese mit den Anschlüssen der Soleleitungen „A“ (Sole warm) und „B“ (Sole kalt) des Luft/Sole Kollektors.
- Schließen Sie den beiliegenden Siphon an den Kondensatablauf (3) an.
- Befüllen Sie den Kondensatsiphon mit Wasser, um zu verhindern, dass der Luft/Sole Kollektor Falschlucht anzieht.

5.3.8 Ablaufleitung des Sicherheitsventils der Wärmepumpe verlegen



Hinweis


Das Sicherheitsventil für die Heizungsanlage ist in der Wärmepumpe integriert.



- Montieren Sie einen Ablauftrichter für das Sicherheitsventil.

- Durchmesser Ablauftrichter/Ablaufrohr: ≥ 32 mm
- Montieren Sie den Ablauftrichter so, dass keine Kabel oder andere elektrische Bauteile bei Wasseraustritt beschädigt werden können.
 - Das Leitungsende muss einsehbar sein.


5.3.9 Kondensatablaufleitung des Luft/Sole Kollektors anschließen



- Montieren Sie den mitgelieferten Siphon (2) an den Kondensatablauf (1) des Luft/Sole Kollektors.
- Führen Sie den Siphon über ein Rohr mit mindestens 40 mm Durchmesser mit einem Gefälle in den Abwasseranschluss.
- Isolieren Sie den Anschlussstutzen (1) außen sowie den Siphon (2) dampfdiffusionsdicht, um Tauwasserbildung am Siphon durch kondensierende Raumluft und Feuchteschäden durch abtropfendes Tauwasser zu vermeiden.
- Montieren Sie die Isolerringe um den Anschlussstutzen.

5.3.10 Hydraulische Verschaltung im System


5.3.10.1 Warmwasserbereitung



Die Warmwasserbereitung wird ausschließlich vom Gas-Heizgerät übernommen.


5.3.10.2 Alternativer Heizbetrieb

Für die hydraulische Verschaltung von Wärmepumpe und Gas-Heizgerät für den Heizbetrieb kann zwischen zwei Verschaltungen gewählt werden.



Entweder die Wärmepumpe oder das Gas-Heizgerät sind im Heizbetrieb aktiv. Ein Parallelbetrieb der Geräte ist ausgeschlossen.

5.3.10.3 Paralleler Heizbetrieb



Über ein 2-Zonen-Kit und die entsprechende Angabe im Systemregler **VRC 470** kann auch der parallele Heizbetrieb für die gleichzeitige Bedienung unterschiedlicher Temperaturniveaus im Heizungssystem mit den unterschiedlichen Wärmeerzeugern ermöglicht werden.

Die Verbindung zum Heizungssystem muss direkt erfolgen. Pufferhydrauliken werden nicht unterstützt.

5.3.11 Heizkreise mit Direktanbindung installieren

1. Installieren Sie die Hydraulikkomponenten entsprechend den örtlichen Anforderungen analog zum Systemschema-Beispiel, siehe Anhang Systemschemata (→ Seite 58).
2. Schließen Sie die Fußbodenheizkreise direkt an die Wärmepumpe an.
3. Schließen Sie zwei Maximalthermostate an, um die Fußbodenschutzfunktion der Wärmepumpe und des Gas-Heizgeräts zu gewährleisten. Siehe Anhang Verbindungsschaltpläne (→ Seite 64).
4. Stellen Sie sicher, dass eine Mindestumlaufwassermenge gewährleistet ist.
 - Mindestumlaufwassermenge: 40 % des Nennvolumenstroms
5. Installieren Sie je eine der mitgelieferten Rückschlagklappen im Vorlauf der Wärmepumpe und des Gas-Heizgeräts.
 - Die Strömungsrichtung weist vom Gerät in Richtung der Heizungsanlage, die Rückströmung zum Gerät wird versperrt.
6. Montieren Sie die Komponenten des Systems entsprechend der Systemschemata, siehe Anhang Systemschemata (→ Seite 58).

5.3.12 Heizkreise mit alternativem Heizbetrieb installieren

1. Installieren Sie die Hydraulikkomponenten analog zum Systemschema-Beispiel, siehe Anhang Systemschemata (→ Seite 58).



Hinweis

Die Heizkreise sind durch eine hydraulische Weiche oder einen Zwischenwärmetauscher vom Gas-Heizgerät und der Wärmepumpe getrennt.

2. Stellen Sie sicher, dass eine Mindestumlaufwassermenge gewährleistet ist.
 - Mindestumlaufwassermenge: 40 % des Nennvolumenstroms
3. Installieren Sie je eine der mitgelieferten Rückschlagklappen im Vorlauf der Wärmepumpe und des Gas-Heizgeräts.



Hinweis

Wenn Sie zwischen Wärmepumpe und Heizungsanlage eine hydraulische Weiche installiert haben, muss der Systemfühler VF2 im Vorlauf von der hydraulischen Weiche zur Heizungsanlage angebracht werden.

4. Montieren Sie die Komponenten des Systems entsprechend der Systemschemata, siehe Anhang Systemschemata (→ Seite 58).

5.3.13 Heizkreise mit parallelem Heizbetrieb installieren

1. Installieren Sie die Hydraulikkomponenten entsprechend den örtlichen Anforderungen analog zum Systemschema-Beispiel, siehe Anhang Systemschemata (→ Seite 58).



Hinweis

Für den parallelen Heizbetrieb ist die Installation der 2-Zonen-Station (Vaillant Zubehör) erforderlich. Die Wärmepumpe, das Gas-Heizgerät und die gewünschten Heizkreise werden an die 2-Zonen-Station angeschlossen.



Hinweis

Bei Verwendung einer 2-Zonen-Station (Vaillant Zubehör) werden die zwei Rückschlagklappen nicht benötigt.

2. Schließen Sie zwei Maximalthermostate an, um die Fußbodenschutzfunktion der Wärmepumpe und des Gas-Heizgeräts zu gewährleisten.
3. Stellen Sie sicher, dass eine Mindestumlaufwassermenge gewährleistet ist.
 - Mindestumlaufwassermenge: 40 % des Nennvolumenstroms
4. Montieren Sie die Komponenten des Systems entsprechend der Systemschemata, siehe Anhang Systemschemata (→ Seite 58).

5.4 Anlage befüllen und entlüften

5.4.1 Heizkreis befüllen und entlüften

5.4.1.1 Heizwasser aufbereiten

Die Anreicherung des Heizwassers mit Zusatzstoffen kann Sachschäden hervorrufen. Für die Verträglichkeit jedweder Zusatzstoffe im übrigen Heizungssystem und für deren Wirksamkeit übernimmt Vaillant keine Haftung.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung folgender Produkte wurden an Vaillant Geräten bislang jedoch keine Unverträglichkeiten festgestellt.

Zusatzstoffe für Reinigungsmaßnahmen (anschließendes Ausspülen erforderlich)

- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Zusatzstoffe zum dauerhaften Verbleib in der Anlage

- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Zusatzstoffe zum Frostschutz zum dauerhaften Verbleib in der Anlage

- Fernox Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500

- Informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Maßnahmen, falls Sie diese Zusatzstoffe eingesetzt haben.
- Informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Verhaltensweisen zum Frostschutz.

Gilt für: Deutschland

- Befolgen Sie die Hinweise zur Aufbereitung des Füll- und Ergänzungswassers gemäß der VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 und 2.

Sie müssen das Heizwasser aufbereiten,

- wenn die gesamte Füll- und Ergänzungswassermenge während der Nutzungsdauer der Anlage das Dreifache des Nennvolumens der Heizungsanlage überschreitet oder
- wenn die in den nachfolgenden Tabellen genannten Richtwerte nicht eingehalten werden.

Das Heizgerät stellt an das Heizwasser keine höheren Anforderungen als in VDI 2035 genannt. VDI 2035 sieht folgende Grenzwerte vor:

Gesamt- heizleistung	Gesamthärte bei kleinster Kesselheizfläche ²⁾					
	20 l/kW		> 20 l/kW < 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
< 50	Keine Anforderung oder		11,2	2	0,11	0,02
	< 16,8 ¹⁾	< 3 ¹⁾				
> 50 bis ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02
> 200 bis ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

1) bei Anlagen mit Umlaufwasserheizern und für Systeme mit elektrischen Heizelementen

2) vom spezifischen Anlagenvolumen (Liter Nenninhalt/Heizleistung; bei Mehrkesselanlagen ist die kleinste Einzel-Heizleistung einzusetzen).

Diese Angaben gelten nur bis zum 3fachen Anlagenvolumen für Füll- und Ergänzungswasser. Wenn das 3fache Anlagenvolumen überschritten wird, muss das Wasser, genau wie bei Überschreitung der genannten Grenzwerte, gemäß Vorgaben der VDI 2035/1 behandelt werden (Enthärten, Entsalzen, Härtestabilisierung oder Abschlammung).

Merkmale des Heizwassers	Einheit	salzarm	salzhaltig
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	< 100	100 - 1500
Aussehen		frei von sedimentierenden Stoffen	
pH-Wert bei 25 °C		8,2 - 10,0 ¹⁾	8,2 - 10,0 ¹⁾
Sauerstoff	mg/L	< 0,1	< 0,02

1) Bei Aluminium und Aluminium-Legierungen ist der pH-Wert-Bereich von 6,5 bis 8,5 eingeschränkt.

Die Angaben gelten gemäß den Vorgaben der VDI 2035/2.

**Vorsicht!****Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Frostschutzmittel**

Durch ungeeignete Frostschutzmittel und andere Zusatzstoffe können Schäden an Dichtungen und Membranen sowie Geräusche im Heizbetrieb auftreten.

- Verwenden Sie nur die geeigneten Frostschutzmittel im Heizwasser.

**Vorsicht!****Beschädigungsgefahr durch Ablagerung von Magnetit.**

Bei Heizungssystemen mit Stahlrohren, statischen Heizflächen und / oder Pufferspeicheranlagen kann es bei großen Wassermengen zur Bildung von Magnetit kommen. Hier empfehlen wir den Einsatz eines Magnetitfilters zum Schutz der geräteinternen Pumpe.

- Positionieren Sie den Filter unbedingt direkt im Bereich des Rücklaufs zur Wärmepumpe.

Gilt für: Belgien, Österreich

- Beachten Sie zur Aufbereitung des Füll- und Ergänzungswassers die geltenden nationalen Vorschriften und technischen Regeln.

Sofern nationale Vorschriften und technische Regeln keine höheren Anforderungen stellen, gilt Folgendes:

Sie müssen das Heizwasser aufbereiten,

- wenn die gesamte Füll- und Ergänzungswassermenge während der Nutzungsdauer der Anlage das Dreifache des Nennvolumens der Heizungsanlage überschreitet oder
- wenn die in den nachfolgenden Tabellen genannten Richtwerte nicht eingehalten werden.

Gesamtheizleistung	Gesamthärte bei kleinster Kesselheizfläche ²⁾		
	20 l/kW	> 20 l/kW < 50 l/kW	> 50 l/kW
kW	mol/m ³	mol/m ³	mol/m ³
< 50	Keine Anforderung oder	2	0,02
	< 3 ¹⁾		
> 50 bis ≤ 200	2	1,5	0,02
> 200 bis ≤ 600	1,5	0,02	0,02
> 600	0,02	0,02	0,02

Gesamtheizleistung	Gesamthärte bei kleinster Kesselheizfläche ²⁾		
	20 l/kW	> 20 l/kW < 50 l/kW	> 50 l/kW
kW	mol/m ³	mol/m ³	mol/m ³

1) bei Anlagen mit Umlaufwasserheizern und für Systeme mit elektrischen Heizelementen

2) vom spezifischen Anlagenvolumen (Liter Nenninhalt/Heizleistung; bei Mehrkesselanlagen ist die kleinste Einzel-Heizleistung einzusetzen).

Diese Angaben gelten nur bis zum 3fachen Anlagenvolumen für Füll- und Ergänzungswasser. Wenn das 3fache Anlagenvolumen überschritten wird, muss das Wasser, genau wie bei Überschreitung der genannten Grenzwerte, gemäß Vorgaben der VDI 2035/1 behandelt werden (Enthärten, Entsalzen, Härtestabilisierung oder Abschlammung).

Merkmale des Heizwassers	Einheit	salzarm	salzhaltig
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	< 100	100 - 1500
Aussehen		frei von sedimentierenden Stoffen	
pH-Wert bei 25 °C		8,2 - 10,0 ¹⁾	8,2 - 10,0 ¹⁾
Sauerstoff	mg/L	< 0,1	< 0,02

1) Bei Aluminium und Aluminium-Legierungen ist der pH-Wert-Bereich von 6,5 bis 8,5 eingeschränkt.

Die Angaben gelten gemäß den Vorgaben der VDI 2035/2.

**Vorsicht!****Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Frostschutzmittel**

Durch ungeeignete Frostschutzmittel und andere Zusatzstoffe können Schäden an Dichtungen und Membranen sowie Geräusche im Heizbetrieb auftreten.

- Verwenden Sie nur die geeigneten Frostschutzmittel im Heizwasser.

**Vorsicht!****Beschädigungsgefahr durch Ablagerung von Magnetit.**

Bei Heizungssystemen mit Stahlrohren, statischen Heizflächen und / oder Pufferspeicheranlagen kann es bei großen Wassermengen zur Bildung von Magnetit kommen. Hier empfehlen wir den Einsatz eines Magnetitfilters zum Schutz der geräteinternen Pumpe.

- Positionieren Sie den Filter unbedingt direkt im Bereich des Rücklaufs zur Wärmepumpe.

5.4.1.2 Heizungsanlage füllen/nachfüllen

1. Öffnen Sie alle Thermostatventile der Heizungsanlage und ggf. alle weiteren Absperrventile.
2. Prüfen Sie alle Anschlüsse und die gesamte Heizungsanlage auf Undichtigkeiten.
3. Um Luftpolster aus der Heizungsanlage zu entfernen, sollten Sie die Heizungsanlage mit einer Befüllpumpe spülen. Füllen Sie hierzu die Wärmepumpe über den Rücklauf und lassen Sie das Wasser über den Vorlauf abfließen.

5.4.2 Solekreis befüllen und entlüften

5.4.2.1 Soleflüssigkeit mischen

Die Soleflüssigkeit besteht aus Wasser, gemischt mit einem Frostschutzmittel-Konzentrat. Welche Soleflüssigkeiten verwendet werden dürfen, ist regional stark unterschiedlich. Informieren Sie sich diesbezüglich bei den zuständigen Behörden.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch Verätzungen!

Die Soleflüssigkeiten sind gesundheitsschädlich.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Vermeiden Sie Einatmen und Verschlucken.
- ▶ Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
- ▶ Beachten Sie das der Soleflüssigkeit beiliegende Sicherheitsdatenblatt.

- ▶ Mischen Sie sorgfältig Ethylenglykol mit Wasser.
 - Soleflüssigkeit: Verhältnis Ethylenglykol / Wasser: 3/7
 - ◁ Es entsteht eine wässrige Lösung mit 30 % vol. Ethylenglykol.
 - ◁ Die Soleflüssigkeit ist vor Frost geschützt.
 - Frostschutz der Soleflüssigkeit: -14 ... -16 °C
- ▶ Prüfen Sie das Mischungsverhältnis der Soleflüssigkeit.
 - Arbeitsmaterial: Refraktometer

5.4.2.2 Benötigte Menge Soleflüssigkeit berechnen

- ▶ Berechnen Sie die benötigte Menge Soleflüssigkeit anhand der Angaben in den nachfolgenden Tabellen.
- ▶ Planen Sie zu der berechneten Menge einen Zuschlag von 10 l, um den Spülvorgang zu erleichtern.
- ▶ Übergeben Sie die übrigbleibende Soleflüssigkeit nach Inbetriebnahme an den Betreiber, damit diese für ein eventuelles Nachfüllen zur Verfügung steht.

Soleflüssigkeitsvolumen im Gerät in Liter (± 1 Liter)	Gesamt
VWL 35/4 S 230 V + VWL 3/4 SI	3,5 + 5,5
	9

Rohrtyp	Soleflüssigkeitsvolumen pro laufenden Meter in Liter
DN 20	0,3


VWL 35/4 S 230 V mit **VWL 3/4 SI** und 20 m DN 20 Kupferrohr ergibt folgenden Gesamteinhalt in Litern von:

$$9 + 20 \times 0,3 + 10 \text{ (Reserve)} = 25\text{l.}$$

5.4.2.3 Vordruck des Ausdehnungsgefäß des Luft/Sole Kollektors einstellen

Werden Luft/Sole Kollektor und Wärmepumpe auf unterschiedlichen Ebenen im Haus installiert, muss der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes im Luft/Sole Kollektor angepasst werden.

- Vordruck Ausdehnungsgefäß (Werkseinstellung): 0,09 MPa



- x Höhe (Luft/Sole Kollektor) – Höhe (Wärmepumpe) y Vordruck des Ausdehnungsgefäß im Luft/Sole Kollektor


- ▶ Senken Sie den Vordruck, wenn sich der Luft/Sole Kollektor oberhalb der Wärmepumpe befindet.
 - Arbeitsmaterial: Manometer
 - Arbeitsmaterial: Stickstoffflasche
- ▶ Erhöhen Sie den Vordruck, wenn sich der Luft/Sole Kollektor unterhalb der Wärmepumpe befindet.



Hinweis

Achten Sie darauf, dass bei der Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß der Solekreis drucklos ist, beispielsweise durch kurzzeitiges Öffnen des Solkreises an einem KFE-Hahn.

5.4.2.4 Solekreis befüllen



29	Solepumpe	63	Absperrventil
33	Schmutzfilter	65	Sole-Auffangbehälter
37	Automatischer Luftabscheider	66	Solebehälter
42a	Sicherheitsventil	67	Befüllpumpe
48	Manometer (optional)	69	Entlüftungsschrauben
61	Absperrventil	A	Von Wärmequelle zur Wärmepumpe (Sole warm)
62	Absperrventil	B	Von Wärmepumpe zur Wärmequelle (Sole kalt)

1. Montieren Sie einen Schmutzfilter (**33**) in die Druckleitung.
2. Schließen Sie die Druckleitung der Befüllpumpe an das Absperrventil (**61**) an.
3. Schließen Sie das Absperrventil (**63**).
4. Öffnen Sie das Absperrventil (**61**).
5. Schließen Sie einen in die Soleflüssigkeit mündenden Schlauch an das Absperrventil (**62**) an.
6. Öffnen Sie das Absperrventil (**62**).
7. Füllen Sie die Soleflüssigkeit mit Hilfe der Befüllpumpe (**67**) aus dem Solebehälter (**66**) in den Solekreis.
 - Soleflüssigkeit: Verhältnis Ethylenglykol / Wasser: 3/7

5.4.2.5 Solekreis füllen und entlüften

1. Starten Sie die Befüllpumpe (67), um den Solekreis zu befüllen und zu spülen.
2. Lassen Sie die Befüllpumpe (67) mindestens 10 Minuten laufen, um eine ausreichende Füllung und Spülung zu erreichen.
3. Schließen Sie danach die Absperrventile (61) und (62) und schalten Sie die Befüllpumpe (67) ab.
4. Öffnen und Schließen Sie die Entlüftungsventile (69) des Luft/Sole Kollektors und der Wärmepumpe und prüfen Sie, ob noch Luft austritt.
5. Entlüften Sie den Luft/Sole Kollektor und die Wärmepumpe vollständig.
6. Stecken Sie einen Silikonschlauch ($\varnothing$ 5 mm) auf die Entlüftungsventile und fangen Sie die Soleflüssigkeit in einem Eimer auf.
7. Wiederholen ggf. Sie den Spülvorgang.
8. Öffnen Sie das Absperrventil (63).

5.4.2.6 Druck im Solekreis aufbauen

1. Setzen Sie den Solekreis mit der Befüllpumpe (67) unter Druck.



Hinweis

Für einen einwandfreien Betrieb des Solekreises ist ein Fülldruck von 0,15 MPa (1,5 bar) erforderlich. Das Sicherheitsventil öffnet bei 0,3 MPa (3 bar).

2. Lesen Sie den Druck am Manometer ab.
 - Betriebsdruck Solekreis: 0,15 MPa
3. Bauen Sie den Druck im Solekreis auf, indem Sie mit der Befüllpumpe über Öffnen des Absperrventils (61) Soleflüssigkeit nachfüllen.
4. Verringern Sie ggf. den Druck im Solekreis, indem Sie durch Öffnen des Absperrventils (62) Soleflüssigkeit ablassen.
5. Prüfen Sie den Fülldruck des Solekreises im DIA-System der Wärmepumpe.
6. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang.
7. Entfernen Sie beide Schläuche an den Ventilen (61) und (62).
8. Führen Sie eine weitere Entlüftung nach der Inbetriebnahme der Wärmepumpe durch.
9. Übergeben Sie den Behälter mit der restlichen Soleflüssigkeit dem Betreiber zur Aufbewahrung.

5.4.3 Elektroinstallation durchführen



Gefahr!

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Personenschäden führen.

- ▶ Ziehen Sie vor Elektroinstallationsarbeiten immer den Netzanschlusstecker des Geräts aus der Schutzkontaktsteckdose.
- ▶ Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßem elektrischen Anschluss!

Ein unsachgemäß ausgeführter elektrischer Anschluss kann die Betriebssicherheit des Geräts beeinträchtigen und zu Personen- und Sachschäden führen.

- ▶ Die elektrische Installation muss von einem anerkannten Fachhandwerker durchgeführt werden, der für die Einhaltung der bestehenden Normen und Richtlinien verantwortlich ist.



Vorsicht!

Sachbeschädigung durch Kurzschluss!

Leitungen, die Netzspannung (230 V) führen, dürfen zum Anschluss an die 230 V Klemme maximal 10 mm abisoliert werden. Bei einer längeren Abisolierung besteht die Gefahr von Kurzschlüssen auf der Leiterplatte, wenn die Kabel nicht korrekt an der 230-V-Klemme befestigt wurden.

- ▶ Isolieren Sie die Leitungen maximal 10 mm ab.
- ▶ Achten Sie auf eine korrekte Verdrahtung.

1. Beachten Sie beim elektrischen Anschluss der Wärmepumpe die technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz der Versorgungsbetreiber.
2. Verlegen Sie Kleinspannungsleitungen, wie z. B. Fühlerleitungen, bauseitig im Haus in ausreichendem Abstand zu 230-V-Leitungen. Mindestabstand Kleinspannungs- und Netzspannungsleitung bei Leitungslänge > 10 m: 25 cm.
3. Stecken Sie für die Stromversorgung die Netzstecker von Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor jeweils in eine Schutzkontaktsteckdose.
 - Achten Sie darauf, dass die Schutzkontaktsteckdose für Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor jeweils einzeln abgesichert ist. Die Schutzkontaktsteckdose muss nach der Geräteinstallation jederzeit zugänglich sein.



Hinweis


Wenn eine der Netzanschlussleitungen der Geräte beschädigt ist, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder Kundendienst erhältlich ist.

4. Achten Sie auf die maximale Leitungslänge der Fühlerleitungen.
 - Länge Fühlerleitung max.: 50 m

5.4.4 eBUS-Leitungen verlegen

- Verlegen Sie die eBUS-Leitungen sternförmig von einer Verteilerdose zu den einzelnen Geräten, siehe Anhang eBUS-Verkabelung (→ Seite 63).


5.4.5 Schaltkasten öffnen



1. Klappen Sie den Schaltkasten **(1)** nach vorn.
2. Lösen Sie die 4 Clips des hinteren Deckels **(2)** des Schaltkastens aus den Halterungen **(3)** an dem Schaltkasten hinten und an den Seiten.
3. Klappen Sie den Deckel hoch.
4. Beachten Sie die Komponenten und Zubehör, die Sie im Schaltkasten anschließen müssen (Kapitel: Mitgeliefertes Zubehör installieren (→ Seite 35)).

5.4.6 Verbindungsschaltpläne

Verbindungsschaltplan VWLS



Relais-Leiterplatte

X700 Sicherheitsrelais Kompressor

X70 Kompressor

X1A —

X1B Netzanschluss

X1C Netzanschlussweitergabe Hauptleiterplatte

X17 Kühlung aktiv Signal, Thermostatventilumschaltung

X18 Brunnenpumpe oder Ringabsperrentil
X19 Flusswächter (bauseits)


Hauptleiterplatte

F1 Sicherung F2 T 4A/250 V
S20 Anlegethermostatanschluss (24V=)
S21 —
X1 Netzanschluss 230 V~ (Hauptleiterplatte)
X11 Anschluss 4-Wege-Ventil (nur für VWL)
X12 Randstecker Netzversorgung Zusatzmodul 2 aus 7
X13 Umweltkreis Pumpe
X14 —
X15 —

X20 Steuerungsleitung Hauptleiterplatte


X16 Gebäudekreis Pumpe
X20 - interne elektrische Anschlüsse
X25 Diagnoseschnittstelle
X30 Steueranschluss Zusatzmodul 2 aus 7
X41 Randstecker DCF/AF (Außentemperaturfühler + DCF-Signal)
X51 Randstecker AI Display
X100 eBUS (z.B. Regler VRC 470)
X700 Sicherheitsrelais Kompressor

5.4.6.1 Verbindungsschaltplan Luft/Sole Kollektor



5.4.7 eBUS-Verbindung zwischen Wärmepumpe und Luft/Sole Kollektor herstellen

- ▶ Führen Sie die eBUS-Leitung durch die Durchführungen im Geräteboden der Wärmepumpe.
- ▶ Verbinden Sie die eBUS-Leitung mit dem eBUS-Anschluss auf der Hauptleiterplatte der Wärmepumpe.



- | | |
|---|---|
| 1 Sicherung F1 T2 230 V für Lüfter und Sicherheitstempurbegrenzer | 7 un belegt |
| 2 Anschluss Enteiser | 8 Anschluss Fühler T9 |
| 3 Anschluss Sicherheitstempurbegrenzer | 9 Anschluss Fühler T10 |
| 4 Spannungsversorgung Lüfter | 10 Anschluss Steuersignal Lüfter |
| 5 Anschluss Spannungsversorgung 230 V / 50 Hz | 11 Anschluss eBUS |
| 6 un belegt | 12 eBUS-Adressschalter (Werkseinstellung 1) |
| | 13 Betriebs-LED |

- ▶ Verbinden Sie die eBUS-Leitung mit dem eBUS-Anschluss (**11**) im Elektro-Schaltkasten des Luft/Sole Kollektors.

5.4.8 Regler VRC 470 montieren

- ▶ Montieren Sie den Regler entsprechend der Betriebs- und Installationsanleitung.

5.4.9 Regler und Zubehör an die Elektronik anschließen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Installation!

Netzspannung an falschen Steckerklemmen des Systems ProE kann die Elektronik zerstören.

- ▶ Schließen Sie an den Klemmen eBUS (+/-) keine Netzspannung an.

- Öffnen Sie den Schaltkasten. (→ Seite 31)
- Führen Sie die Anschlussleitungen der anzuschließenden Komponenten (z. B. externe Regler, Außentemperaturfühler) durch die Kabeldurchführung an der Geräteunterseite.
- Verwenden Sie die Zugentlastungen.
- Kürzen Sie die Anschlussleitungen bedarfsgerecht.

- Entmanteln Sie die äußere Umhüllung flexibler Leitungen nur maximal 3 cm.
- Stellen Sie sicher, dass die Isolierung der inneren Adern während des Entmantelns der äußeren Hülle nicht beschädigt wird.
- Isolieren Sie die inneren Adern nur soweit ab, dass gute, stabile Verbindungen hergestellt werden können.
- Versehen Sie die abisolierten Enden der Adern mit Aderendhülsen, um eine sichere Verbindung frei von losen Einzeldrähten sicherzustellen und damit Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schließen Sie den ProE-Stecker mit Hilfe eines Schraubendrehers an die Anschlussleitungen des Reglers an.



Hinweis


Stellen Sie sicher, dass die Adern mechanisch fest in den Steckerklemmen des ProE-Steckers gehalten werden.

- Stecken Sie den ProE-Stecker in den dazugehörigen Steckplatz der Hauptleiterplatte der Wärmepumpe (→ Seite 35).
- Installieren Sie den Standardfühler VR 10. (→ Seite 36)
- Installieren Sie den VRC DCF-Empfänger (→ Seite 36).
- Verlegen Sie die Leitungen korrekt.
- Sichern Sie das Kabel mit den Zugentlastungen im Schaltkasten.
- Schließen Sie den Schaltkasten. (→ Seite 36)

5.4.10 Mitgeliefertes Zubehör installieren


- Schließen Sie das Zubehör an, wie in Systemschema-Beispiel HC1 (→ Seite 59) dargestellt.
 - Arbeitsmaterial: VRC DCF-Empfänger MIT Außentemperaturfühler
 - Arbeitsmaterial: VR32
 - Arbeitsmaterial: VRC 470 Systemregler
- Schließen Sie das Zubehör an, wie in Systemschema-Beispiel HC7 (→ Seite 60) dargestellt.
 - Arbeitsmaterial: VRC DCF-Empfänger MIT Außentemperaturfühler
 - Arbeitsmaterial: Vorlauftemperaturfühler VF2
 - Arbeitsmaterial: VR32
 - Arbeitsmaterial: Fernbediengerät VR 81/2
 - Arbeitsmaterial: Mischermodule VR 61/2
 - Arbeitsmaterial: VRC 470 Systemregler
- Schließen Sie das Zubehör an, wie in Systemschema-Beispiel HC10 (→ Seite 61) dargestellt.
 - Arbeitsmaterial: VRC DCF-Empfänger MIT Außentemperaturfühler
 - Arbeitsmaterial: Vorlauftemperaturfühler VF2
 - Arbeitsmaterial: VR32
 - Arbeitsmaterial: VRC 470 Systemregler
 - Arbeitsmaterial: VWZ ZK 2-Zonen-Kit

5.4.11 VR 10 Installieren



- Schließen Sie den Standardfühler VR 10 über einen ProE-Stecker an die Hauptleiterplatte der Wärmepumpe oder des Gas-Heizgeräts an.
 - als Tauchfühler, z. B. als Speichertemperaturfühler in einer Tauchhülse, als Vorlauftemperaturfühler in einer hydraulische Weiche, als Anlagefühler im Vorlauf- oder Rücklaufrohr.

5.4.12 VRC DCF installieren



Vorsicht! Gefahr der Fehlfunktion!

Wird der mitgelieferte VRC DCF-Empfänger mit Außentemperaturfühler nicht installiert, wird im Display der Bedienkonsole eine Temperatur von -60 °C angezeigt. Eine korrekte Regelung der Vorlauftemperatur ist nicht möglich. Es wird keine Warnmeldung im Fehlerspeicher abgelegt.

- Installieren Sie den mitgelieferten VRC DCF-Empfänger mit Außentemperaturfühler.
- Schließen Sie den VRC DCF-Empfänger entweder am Gas-Heizgerät oder an der Wärmepumpe an.
- Montieren Sie den VRC DCF-Empfänger gemäß dessen beiliegender Montageanleitung.
- Verdrahten Sie den VRC DCF-Empfänger wie im linken Teil der Abbildung, wenn Sie einen VRC DCF-Empfänger mit integriertem Außentemperaturfühler verwenden.
- Verdrahten Sie den VRC DCF-Empfänger wie im rechten Teil der Abbildung, wenn Sie eine Sonderlösung mit externem Außentemperaturfühler (optionales Zubehör) verwenden.

5.4.13 Optionales Zubehör installieren

Folgende Zubehöre können Sie anschließen:

- VR 40
- VR 61/2
- VR 81/2




Gefahr! Lebensgefahr durch spannungsführende Anschlüsse!

Bei Arbeiten im Schaltkasten des Wärmeerzeugers besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Bevor Sie Arbeiten im Schaltkasten des Wärmeerzeugers durchführen, ziehen Sie den Netzanschlusstecker aus der Schutzkontaktsteckdose.
- Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.
- Öffnen Sie den Schaltkasten nur, wenn sich der Wärmeerzeuger im spannungslosen Zustand befindet.

- Führen Sie die Leitungen durch die Durchführungen im Geräteboden der Wärmepumpe.
- Öffnen Sie den Schaltkasten.
- Schließen Sie die Anschlusskabel an die entsprechenden ProE-Stecker bzw. Steckplätze der Hauptleiterplatte an.
- Sichern Sie die Leitungen mit den Zugentlastungen im Gerät.
- Schließen Sie den Schaltkasten.

5.4.14 Schaltkasten schließen




1. Schließen Sie die Rückwand (2), indem Sie sie nach unten auf den Schaltkasten (1) drücken.
2. Achten Sie darauf, dass alle vier Clips (3) hörbar in den Halterungen einrasten.
3. Klappen Sie den Schaltkasten nach oben.
4. Bringen Sie die Verkleidung an. (→ Seite 40)
5. Bringen Sie die Frontverkleidung an. (→ Seite 40)

5.4.15 Elektroinstallation prüfen

- Führen Sie nach Abschluss der Installation eine Prüfung der Elektroinstallation durch, indem Sie die hergestellten Anschlüsse auf festen Sitz und ausreichende Isolierung prüfen.

5.4.16 Luftkanalsysteme wählen




1. Verwenden Sie bei der Montage nur handelsübliche, isolierte Luftkanäle, die mit einer geeigneten Wärmeisolierung ausgestattet sind, um Kondenswasserbildung an den Luftkanälen zu vermeiden.
 - Luftkanäle Innendurchmesser: 200 mm

Gesamtlänge Luftkanäle	
	Für Ansaug- und Abblaseleitung je max. 2 m plus 2 Bögen
Bedingungen: ohne Bögen	Für Ansaug- und Abblaseleitung je max. 4 m

2. Berücksichtigen Sie bei der Auslegung der Luftkanäle die Angaben zur Restförderhöhe in den Technischen Daten.
3. Montieren Sie das Ende der Ansaugleitung höher als das Ende der Abblaseleitung, um Falschlufansaugung durch Rezirkulation zu vermeiden.
 - Höhenunterschied: $\geq 0,5$ m
4. Verwenden Sie Bögen mit geringem Druckverlust, z. B. Halbschalenbögen oder 4-Segment-Bögen.
5. Wenn Sie 45°-Bögen verwenden, dann können Sie für einen 90°-Bogen zwei 45°-Bögen installieren.

5.4.17 Dachdurchführungen wählen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Feuchtigkeit!


Bei Wanddurchbrüchen und Dachdurchführungen können Kältebrücken am Luftrohr entstehen und es kann zu Feuchtigkeitseintritt kommen.

- Verwenden Sie bei Wanddurchbrüchen eine geeignete Wärmeisolierung.
- Dichten Sie die Wanddurchbrüche sorgfältig gegen Feuchtigkeitseintritt ab.
- Verwenden Sie bei Dachinstallation geeignete Dachaufsätze.
- Dichten Sie die Dachdurchführungen sorgfältig gegen Feuchtigkeitseintritt ab.
- Installieren Sie eine geeignete Wärmeisolierung gegen Kältebrücken.

1. Bestimmen Sie den Installationsort des Luft/Sole Kollektors.
2. Stellen Sie sicher, dass alle für die Installation und Wartung erforderlichen Freiräume verfügbar sind, und dass das Zuluft-/Abluftsystem entsprechend dieser Anleitung montiert werden kann.
3. Legen Sie den Einbauort der Dachdurchführung fest. Berücksichtigen Sie dabei den Platzbedarf der notwendigen Dachhaube.

5.4.18 Dachhauben verwenden

- Länge der Wärmeisolierung: 40 cm



- ▶ Montieren Sie am Ende der Luftkanäle einen geeigneten Aufsatz, um die Rücksaugung von Luft zu vermeiden (Luftkurzschluss zwischen Ansaug- und Ausblasseite), sowie Schlagregen und Wind abzuhalten.
 - Arbeitsmaterial: Dachhaube mit getrennter Luftführung für die Ansaug- und Ausblasseite

5.4.19 Luftkanäle des Luft/Sole Kollektors montieren



Vorsicht!


Beschädigungsgefahr durch Feuchtigkeit!

Bei Wanddurchbrüchen und Dachdurchführungen können Kältebrücken am Luftrohr entstehen und es kann zu Feuchtigkeitseintritt kommen.

- ▶ Verwenden Sie bei Wanddurchbrüchen eine geeignete Wärmeisolierung.
- ▶ Dichten Sie die Wanddurchbrüche sorgfältig gegen Feuchtigkeitseintritt ab.
- ▶ Verwenden Sie bei Dachinstallation geeignete Dachaufsätze.
- ▶ Dichten Sie die Dachdurchführungen sorgfältig gegen Feuchtigkeitseintritt ab.
- ▶ Installieren Sie eine geeignete Wärmeisolierung gegen Kältebrücken.

1. Montieren Sie die Luftkanäle.
 - Luftkanäle Innendurchmesser: 200 mm
 - Führen Sie die Installation der Luftkanäle luftdicht aus.
2. Montieren Sie auf den Ansaug- und Ausblasstutzen ein Schutzgitter, das das Eindringen von Kleintieren verhindert.
3. Wenn Sie isolierte Luftkanäle aus Metall verwenden, dann isolieren Sie die Luftkanäle außen am Übergang zum Luft/Sole Kollektor mit einer dampfdiffusionsdichten Wärmeisolierung, um eine mögliche Tauwasserbildung zu verhindern.

5.4.20 Anschlussvarianten der Ansaug- und Ausblasstutzen am Luft/ Sole Kollektor



Hinweis

Bei Verwendung einer Abluftanlage für Wohngebäude muss ein Telefonieschalldämpfer und eine Filterbox in der Abluftleitung am Luft/Sole Kollektor installiert werden.



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Verschmutzung!

Der Luft/Sole Kollektor darf nur mit eingebautem Filter in der Filterbox betrieben werden. Andernfalls kommt es zu Verschmutzungen des Wärmetauschers. Dies kann zu einem Defekt des Luft/Sole Kollektors führen.

- Betreiben Sie den Luft/Sole Kollektor nur mit eingebautem Filter.

5.5 Installation abschließen

5.5.1 Anlagendruck und -dichtheit prüfen

1. Führen Sie nach Abschluss der Installation eine Anlagenprüfung durch.
2. Nehmen Sie die Wärmepumpe mit Hilfe der zugehörigen Betriebsanleitung in Betrieb.

Wasserdruck und Wasserdichtheit prüfen

3. Prüfen Sie die Heizungsanlage auf Dichtheit.

5.5.2 Verkleidung der Wärmepumpe anbringen

1. Hängen Sie die Verkleidung in die oberen Haken der Wärmepumpe.
2. Befestigen Sie die Verkleidung mit zwei Schrauben an der Vorderseite der Wärmepumpe.

5.5.3 Frontverkleidung der Wärmepumpe anbringen

1. Setzen Sie die Frontverkleidung auf die oberen Halterungen.
2. Drücken Sie die Frontverkleidung an die Wärmepumpe, so dass die Halteklammern an der Frontverkleidung einrasten. Unterstützend können Sie die Halteklammern gleichzeitig nach oben drücken.
3. Fixieren Sie die Frontverkleidung, indem Sie die Schraube an der Unterseite der Wärmepumpe eindrehen.

5.5.4 Geräte an Stromversorgung anschließen



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Produkt ist werksseitig mit einem Netzanschlussstecker CEE 7/7 ausgestattet. Wenn der Netzanschlussstecker mit einer nicht kompatiblen Schutzkontaktsteckdose verbunden wird, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Wenn länderabhängig keine geeignete Schutzkontaktsteckdose vorhanden ist, dann verwenden Sie einen landestypischen Adapterstecker mit Schutzkontakt.



Gefahr!

Brandgefahr durch nicht kompatible Schutzkontaktsteckdose!

Das Produkt ist werksseitig mit einem Netzanschlussstecker CEE 7/7 ausgestattet. Wenn der Netzanschlussstecker mit einer nicht kompatiblen Schutzkontaktsteckdose verbunden wird, dann besteht Brandgefahr.

- Wenn länderabhängig keine geeignete Schutzkontaktsteckdose vorhanden ist, dann verwenden Sie einen landestypischen Adapterstecker mit Schutzkontakt.

Wärmepumpe an Stromversorgung anschließen

1. Stecken Sie den Netzanschlussstecker nach Abschluss aller sonstigen Installationsschritte in eine geeignete Schutzkontaktsteckdose.

Luft/Sole Kollektor an Stromversorgung anschließen

2. Stecken Sie den Netzanschlussstecker für die Stromversorgung des Luft/Sole Kollektors nach Abschluss aller sonstigen Installationsschritte in eine geeignete Schutzkontaktsteckdose.

6 Inbetriebnahme

6.1 Bedienkonzept der Wärmepumpe

Das Bedienkonzept und die Bedienung der Wärmepumpe ist in der Betriebsanleitung der Wärmepumpe beschrieben.

6.1.1 Fachhandwerkerebene aufrufen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung.

Unsachgemäße Einstellungen können zu Schäden an der Heizungsanlage führen.

- Nehmen Sie nur Einstellungen in der Fachhandwerkerebene vor, wenn Sie dazu berechtigt sind.

Menü → Fachhandwerkerebene

- Sie können die Fachhandwerkerebene mit dem Code 17 aufrufen.

6.1.2 Übersicht Menüstruktur Fachhandwerkerebene

Übersicht Fachhandwerkerebene (→ Seite 67)

6.2 Wärmepumpe in Betrieb nehmen

- Stecken Sie den Netzanschlussstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.

◁ Im Display erscheint die Grundanzeige.

6.3 Installationsassistent durchlaufen

Der Installationsassistent wird beim ersten Einschalten der Wärmepumpe gestartet.

Der Start des Installationsassistenten muss bestätigt werden. Nach dieser Bestätigung werden alle Heizungsanforderungen der Wärmepumpe blockiert. Dieser Zustand bleibt bis zur Beendigung bzw. zum Abbruch des Installationsassistenten bestehen.

6.3.1 Sprache einstellen

- Stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

6.3.2 Umweltkreistyp einstellen

- Stellen Sie den Umweltkreistyp ein.
 - Luft/Sole

6.3.3 Einfrierschutz einstellen

Gilt für: Umweltkreistyp Luft/Sole

- Ändern Sie bei Bedarf die Temperatur ab. Werksseitig sind $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ eingestellt.
 - Einfrierschutz: $-13 \dots 4\text{ }^{\circ}\text{C}$

6.3.4 Gebäudekreis entlüften

- Starten Sie das Prüfprogramm P.03, um den Gebäudekreis zu entlüften (→ Seite 52).

6.3.5 Umweltkreis entlüften

- Starten Sie das Prüfprogramm P.04, um den Umweltkreis zu entlüften (→ Seite 52).

6.3.6 Rufnummer Fachhandwerker

Sie können Ihre Telefonnummer im Gerätemenü hinterlegen.

Der Benutzer kann sich diese im Informations-Menü anzeigen lassen. Die Rufnummer kann bis zu 16 Ziffern lang sein und darf keine Leerzeichen enthalten. Ist die Rufnummer kürzer, beenden Sie die Eingabe nach der letzten Ziffer durch Drücken der rechten Auswahl taste .

Alle Ziffern auf der rechten Seite werden gelöscht.

6.4 Live Monitor aufrufen (Statuscodes prüfen)

Menü → Live Monitor

- Mit der Funktion können Sie die Statuscodes der Wärmepumpe aufrufen, die Ihnen Informationen über den aktuellen Betriebszustand der Wärmepumpe liefern (Statusanzeige (→ Seite 45)).

6.5 Vorlauftemperaturregelung Heizbetrieb

Für einen wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb einer Wärmepumpe ist es wichtig, den Start des Kompressors zu reglementieren. Der Anlauf des Kompressors ist der Zeitpunkt, in dem die höchsten Belastungen auftreten. Mit Hilfe der Energiebilanzregelung ist es möglich, Starts der Wärmepumpe zu minimieren, ohne auf den Komfort eines behaglichen Raumklimas zu verzichten. Wie bei anderen witterungsgeführten Heizungsreglern bestimmt der Regler über die Erfassung der Außentemperatur mittels einer Heizkurve eine Vorlauf-Solltemperatur. Die Energiebilanzberechnung erfolgt aufgrund dieser Vorlauf-Solltemperatur und der Vorlauf-Isttemperatur, deren Differenz pro Minute gemessen und aufsummiert wird:

$1\text{ Gradminute } [^{\circ}\text{min}] = 1\text{ K Temperaturdifferenz im Verlauf von } 1\text{ Minute}$

Bei einem bestimmten Wärmedefizit (unter dem Menüpunkt **Konfiguration → Kompressorstart ab**) startet die Wärmepumpe und schaltet erst wieder ab, wenn die zugeführte Wärmemenge gleich dem Wärmedefizit ist. Je größer der eingestellte negative Zahlenwert ist, desto länger sind die In-

tervalle, in denen der Kompressor in Betrieb ist bzw. nicht in Betrieb ist.

Als zusätzliche Bedingung wird bei einer Abweichung von mehr als 7 K der Vorlauf-Isttemperatur zur Vorlauf-Solltemperatur der Kompressor direkt ein- bzw. ausgeschaltet. Der Kompressor startet immer sofort wenn eine Heizanforderung vom Regler gerade erst aufkommt (z. B. durch ein Zeitfenster oder dem Wechsel vom Gasgerätebetrieb zum Wärmepumpenbetrieb).

Zeitliche Bedingungen für den Kompressorbetrieb

Für den Betrieb des Kompressors gilt immer:

- Mindestlaufzeit: 2 min
- Mindestruhezeit: 5 min
- Mindestzeit von Start zu Start: 20 min

6.6 Statistiken aufrufen

Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Statistiken

- Sie können mit der Funktion die Statistiken zur Wärmepumpe aufrufen.

6.7 Gerät in Betrieb nehmen

6.7.1 Gerätefunktion prüfen

1. Führen Sie eine Prüfung der Gerätefunktionen der Wärmepumpe durch.
2. Nehmen Sie die Wärmepumpe mit Hilfe der zugehörigen Betriebsanleitung in Betrieb.
3. Prüfen Sie den Heizbetrieb.
4. Prüfen Sie den Kühlbetrieb.

7 Anpassung an die Heizungsanlage

7.1 Anpassung an die Heizungsanlage

Der Installationsassistent wird beim ersten Einschalten der Wärmepumpe gestartet.

Wenn Sie die Heizungsanlage bereits gefüllt und den Installationsassistenten beendet haben, jedoch die wichtigsten Anlagenparameter noch einmal einstellen wollen, können Sie auch den Menüpunkt **Konfiguration** aufrufen.

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration

7.2 Einstellparameter der Wärmepumpe

Für die individuelle Einstellung der Wärmepumpe können Sie im Menü **Konfiguration** bestimmte Parameter anpassen.

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration

Parameter	Erläuterung
Sprache	Wählen Sie hier die gewünschte Sprache.
Kontaktdaten	Hier können Sie als Fachhandwerker Ihre Telefonnummer eintragen. Der Endkunde kann diese Nummer im Menü → Information ablesen.
Kompressorstart ab	Wärmedefizit, bei dem der Kompressor im Heizbetrieb gestartet wird. Siehe Kapitel „Vorlauftemperaturregelung Heizbetrieb“.

Parameter	Erläuterung
max. Restförderhöhe	Begrenzung der Restförderhöhe des Gerätes im Gebäudekreis. Wird der Wert herabgesetzt, wird die Pumpendrehzahl derartig beschränkt, dass die eingestellte Restförderhöhe nicht überschritten wird.
Konf. Gebäudepumpe	Umschaltung zwischen Automatikbetrieb (Durchflussregelung mit betriebsabhängigen Sollwerten) und Festwertbetrieb (1 - 100 %). Der Festwertbetrieb sollte nur gewählt werden, wenn die Installation einen Automatikbetrieb nicht zulässt.
Heizgeräteunt. Sollw.	Durchflusssollwert für die Regelung der internen Gebäudekreispumpe für den Fall, dass das Gas-Heizgerät den Mischerkreis bedient und die Pumpe in der Wärmepumpe mitläuft. Nur in Verbindung mit Zubehör VWZ ZK.
Konf. Lüfter	Umschaltung zwischen Automatikbetrieb (Drehzahlregelung mit betriebsabhängigen Sollwerten) und Festwertbetrieb (1 - 100 %). Der Festwertbetrieb sollte nur gewählt werden, wenn die Installation einen Automatikbetrieb nicht zulässt. Im Festwertbetrieb sollte ein Luftvolumenstrom von 500 m³/h nicht unterschritten werden.
Druckverl. Luftkanäle	Druckverlust der Luftkanäle (ohne Lüftereinheit) beim Nennvolumenstrom von 500 m³/h. Wenn der Druckverlust in den Luftkanälen bei Nennvolumenstrom 70 Pa unterschreitet, sollte der Einstellwert auf den tatsächlichen Druckverlust reduziert werden. In Abhängigkeit vom eingestellten Wert wird dann die Lüfterdrehzahl so angepasst, dass der Lüfter bei gleichbleibendem Luftvolumenstrom auf niedrigerer Drehzahl betrieben wird.
Flüsterbetrieb Lüfter	Wird im Systemregler ein Geräuschminderungszeitfenster aktiv, bestimmt diese Einstellung auf welchen maximalen prozentualen Wert die Lüfterdrehzahl limitiert wird. (Bezogen auf die maximale Lüfterdrehzahl von 2280 Umdrehungen pro Minute.)
Umweltkreis Typ	Grundlegende Konfiguration der Wärmepumpe. Für diesen Wärmepumpentyp muss diese Einstellung auf „Luft/Sole“ eingestellt werden.
Einfrier-schutz	Minimale Auslasstemperatur aus der Wärmepumpe in den Umweltkreis hinein, bei der der Betrieb gestoppt wird, um ein Einfrieren der Sole zu verhindern.
Freigabe man. Betrieb	Wird hier „An“ gewählt und es ist kein Regler verbunden (z. B. aufgrund eines Defektes), ist im Grundmenü eine Vorlaufsollwert-Verstellung sowie eine Betriebsartauswahl möglich, um die Wärmepumpe im Notbetrieb zu betreiben.

Weitere Einstelldaten sind im Anhang aufgelistet.


7.3 Einstellen der Hocheffizienzpumpen

7.3.1 Einstellen der Gebäudekreispumpe

Automatikbetrieb

Werkseitig wird der Nennvolumenstrom durch eine Volumenstromregelung automatisch erreicht. Diese Regelung ermöglicht einen effizienten Betrieb der Heizungspumpe, da sich die Pumpendrehzahl dem hydraulischen Widerstand des Systems anpasst. Vaillant empfiehlt, diese Einstellung beizubehalten.

Manueller Betrieb



Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Konf. Gebäudekreispumpe

Sollte ein Automatikbetrieb der Pumpe nicht gewünscht sein, dann kann der manuelle Betrieb im Menü **Konfiguration** eingestellt werden. Im Diagramm ist dargestellt, wie sich die Einstellung der Pumpenansteuerung auf die Restförderhöhe bei Nennvolumenstrom für eine Temperaturspreizung auf der Heizungsseite von 5 K auswirkt.

Einstellung des maximalen Differenzdrucks im Gebäudekreis

Wenn der Differenzdruck im Gebäudekreis einen Maximalwert nicht überschreiten darf, dann kann die Begrenzung im Menü **Konfiguration** im Bereich von 0,02 ... 0,07 MPa eingestellt werden.

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → max. Restförderhöhe

7.3.2 Einstellen der Umweltkreispumpe


Die Umweltkreispumpe ist werkseitig optimal voreingestellt und manuell nicht einstellbar.

7.3.3 Einstellen des Lüfters

Wenn der Druckverlust in den Luftkanälen bei Nennvolumenstrom (500 m³/h) einen Wert von 70 Pa (Werkseinstellung) unterschreitet, dann kann im Menü **Konfiguration** der entsprechende Wert zwischen 25 ... 70 Pa eingestellt werden. Diese Einstellung ermöglicht einen effizienten Betrieb des Lüfters.

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Druckverl. Luftkanäle

7.4 Vorlauftemperatur im Heizbetrieb einstellen (ohne angeschlossenen Regler)


- Schalten Sie den manuellen Betrieb frei.
 - **Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Freigabe man. Betrieb**
- Drücken Sie die rechte Auswahl taste  („“).
 - ◁ Im Display erscheint die Vorlauftemperatur im Heizbetrieb.
- Ändern Sie die Vorlauftemperatur im Heizbetrieb mit der Minus-Taste  oder der Plus-Taste .
 - Vorlauftemperatur Heizbetrieb max.: 55 °C
- Bestätigen Sie die Änderung mit der rechten Auswahl taste  („OK“).



Hinweis

Wenn sich an Ihrer Wärmepumpe höhere (oder niedrigere) Werte einstellen lassen, dann hat Ihr anerkannter Fachhandwerker eine entsprechende Justierung vorgenommen, um die Maximaltemperatur an Ihre Heizungsanlage anzupassen.

7.5 Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb einstellen (ohne angeschlossenen Regler)

- Schalten Sie den manuellen Betrieb frei.
 - **Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Freigabe man. Betrieb**
- Drücken Sie zweimal die rechte Auswahl taste  („“).
 - ◁ Im Display erscheint der Wert der Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb.
- Ändern Sie die Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb mit der Minus-Taste  oder der Plus-Taste .
 - Vorlauftemperatur Kühlbetrieb max.: 16 °C
- Bestätigen Sie die Änderung mit der rechten Auswahl taste  („OK“).



Hinweis

Werkseitig lässt sich die Vorlaufsolltemperatur im Kühlbetrieb zwischen 20 °C und 16 °C einstellen.

8 Inspektion und Wartung

8.1 Inspektions- und Wartungscheckliste

In der nachfolgenden Tabelle sind die Inspektions- und Wartungsarbeiten aufgeführt, die Sie in bestimmten Intervallen durchführen müssen.

Nr.	Arbeiten	Inspek- tion (je- des Jahr, spätes- tens inner- halb von 24 Mona- ten)	Wartung (alle 2 Jahre)
1	Prüfen Sie die Wärmepumpe und den Luft/Sole Kollektor auf allgemeinen Zustand und Dichtheit.	x	x
2	Prüfen Sie den Druck im Heizkreis und füllen Sie ggf. Heizwasser auf.	x	x
3	Prüfen Sie die Menge und Konzentration der Soleflüssigkeit und den Druck im Solekreis.	x	x
4	Prüfen Sie den Wärmetauscher im Luft/Sole Kollektor auf Verschmutzungen und reinigen Sie ihn ggf.	x	x
5	Prüfen Sie den Kondensatablauf der Wärmepumpe und des Luft/Sole Kollektors auf Durchgängigkeit und entfernen Sie ggf. Verschmutzungen und Verstopfungen.	x	x
6	Prüfen Sie das Ausdehnungsgefäß im Heizkreis auf einwandfreie Funktion.	x	x
7	Prüfen Sie die Wärmepumpe und den Luft/Sole Kollektor auf Undichtigkeiten im Sole-, und Heizkreis, beheben Sie sie, wenn nötig.	x	x

8.2 Übersicht Wartungsmeldungen

Folgende Wartungsmeldungen können im Display der Wärmepumpe angezeigt werden.

Code	M.33
Bedeutung	– Lüftereinheit: Reinigung erforderl.
Ursache	– Lufteintritt oder Luftaustritt des Luft/Sole Wärmetauschers verschmutzt – Die Lüftereinheit wird häufiger entleert als notwendig
Behebung	Lüftereinheit Luft/Sole Wärmetauscher vom Schmutz befreien und reinigen

8.3 Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten



Gefahr!

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch unterlassene und unsachgemäße Inspektion und Wartung!

Inspektion und Wartung dürfen nur durch einen anerkannten Fachhandwerker durchgeführt werden.

- Führen Sie regelmäßig die beschriebenen Inspektions- und Wartungsarbeiten fachgerecht durch.



Gefahr! **Stromschlaggefahr!**

Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Personenschäden führen.

- ▶ Schalten Sie vor Elektroinstallations- und Wartungsarbeiten immer alle Stromzufuhren der Wärmepumpe und aller beteiligten Komponenten ab.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.



Gefahr! **Stromschlaggefahr!**

Der Luft/Sole Kollektor hat eine eigene, separate Spannungsversorgung und ist bei Spannungsfreischaltung der Wärmepumpe nicht automatisch spannungsfrei geschaltet.

- ▶ Schalten Sie vor Elektroinstallations- und Wartungsarbeiten immer alle Stromzufuhren des Luft/ Sole Kollektors ab.
- ▶ Prüfen Sie die Spannungsfreiheit.
- ▶ Sichern Sie die Stromzufuhr gegen Wiedereinschalten.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Inspektions- oder Wartungsvertrages.

8.4 Inspektion und Wartung vorbereiten

8.4.1 Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Geräts sind im Zuge der CE-Konformitätsprüfung mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur mitzertifizierte Vaillant Originalersatzteile nicht verwenden, dann erlischt die CE-Konformität des Geräts. Daher empfehlen wir dringend den Einbau von Vaillant Originalersatzteilen. Informationen über die verfügbaren Vaillant Originalersatzteile erhalten Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

- ▶ Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich Vaillant Originalersatzteile.

8.4.2 Allgemeine Inspektions- und Wartungsinformationen

Inspektion

Die Inspektion dient dazu, den Ist-Zustand an einem Gerät festzustellen und mit dem Soll-Zustand zu vergleichen. Dies geschieht durch Messen, Prüfen, Beobachten.

Wartung

Die Wartung ist erforderlich, um ggf. Abweichungen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand zu beseitigen. Dies geschieht üblicherweise durch Reinigen, Einstellen und ggf. Austauschen einzelner, Verschleiß unterliegender Komponenten.

8.5 Gerät reinigen

8.5.1 Produkt pflegen



Vorsicht! **Risiko von Sachschäden durch ungeeignete Reinigungsmittel!**

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Verkleidung, die Armaturen oder Bedienelemente beschädigen.

- ▶ Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spülmittel, Lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

- ▶ Reinigen Sie die Verkleidung und die Bedienelemente mit einem feuchten Tuch und etwas Lösungsmittelfreier Seife.


8.5.2 Luft/Sole-Kollektor reinigen



Vorsicht! **Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Reinigung!**


Die Lamellen des Wärmetauschers können von Aussen leicht verbogen und beschädigt werden.

- ▶ Reinigen Sie den Wärmetauscher nur mit einem weichen Wasserstrahl.



1. Entfernen Sie die Befestigungsschraube (2).
2. Heben Sie die Frontverkleidung (1) des Luft/Sole Kollektors ab.
3. Öffnen Sie rechts die Kammer zum Wärmetauscher.
4. Spülen Sie die Lamellen des Wärmetauschers mit einem weichen Wasserstrahl.
5. Verschließen Sie die Kammer zum Wärmetauscher wieder.
6. Montieren Sie die Frontverkleidung.
7. Fixieren Sie die Frontverkleidung mit der Befestigungsschraube.

8.5.3 Filterelement im Heizungsrücklauf reinigen



1. Schließen Sie alle Absperrventile.
2. Lösen Sie die Überwurfmutter (1) am Filterelement.
3. Entnehmen Sie das Filterelement (2).
4. Spülen Sie das Filterelement unter Wasser entgegen der Durchflussrichtung durch.
5. Bauen Sie das Filterelement wieder ein.
6. Füllen Sie ggf. die Heizungsanlage wieder auf.

8.6 Fülldruck der Heizungsanlage prüfen und korrigieren

Wenn der Fülldruck den Mindestdruck unterschreitet, wird eine Fehlermeldung im Display angezeigt.

- Mindestdruck Heizwasser: $\geq 0,05$ MPa
- ▶ Füllen Sie Wasser nach, um die Wärmepumpe wieder in Betrieb zu nehmen. (Siehe Kapitel: Anlage Füllen (→ Seite 28)).
 - ◁ Das Display zeigt den Druckwert solange blinkend an, bis ein Druck von 1,1 bar oder höher erreicht ist.
- ▶ Wenn Sie häufigen Druckabfall beobachten, dann ermitteln und beseitigen Sie die Ursache.

8.7 Fülldruck des Solekreis prüfen und korrigieren

Wenn der Fülldruck den Mindestdruck unterschreitet, wird die Wärmepumpe automatisch abgeschaltet und eine Fehlermeldung wird im Display angezeigt.

- Mindestdruck Soleflüssigkeit: $\geq 0,05$ MPa
- ▶ Füllen Sie Solflüssigkeit nach, um die Wärmepumpe wieder in Betrieb zu nehmen. (Siehe Kapitel: Solekreis befüllen (→ Seite 29)).
 - Betriebsdruck Soleflüssigkeit: 0,1 ... 0,2 MPa
- ▶ Wenn Sie häufigen Druckabfall beobachten, dann ermitteln und beseitigen Sie die Ursache.

8.8 Qualität des Heizwasser prüfen und verbessern

- ▶ Überprüfen Sie das Heizwasser auf ausreichend Korrosions- und Frostschutz (siehe Installationsanleitung des Gas-Heizgeräts).

8.9 Wiederinbetriebnahme und Probetrieb durchführen



Warnung!

Verletzungsgefahr durch heiße und kalte Bauteile!

Die Wärmepumpe darf erst nach Montage sämtlicher Verkleidungsteile in Betrieb genommen werden.

- ▶ Montieren Sie vor Inbetriebnahme sämtliche Verkleidungsteile der Wärmepumpe und des Luft/Sole Kollektors.

1. Nehmen Sie das Wärmepumpensystem in Betrieb.
2. Prüfen Sie das Wärmepumpensystem auf einwandfreie Funktion.

9 Störungsbehebung

9.1 Fehlersuche

9.1.1 Statuscodes prüfen

9.1.1.1 Live Monitor aufrufen

Menü → Live Monitor

- Sie können im Display der Wärmepumpe Statuscodes aufrufen, die Ihnen Informationen über den aktuellen Betriebszustand der Wärmepumpe liefern.

9.1.1.2 Bedeutung der Statuscodes

Die Statuscodes liefern Ihnen Informationen über den aktuellen Betriebszustand Ihres Geräts.

Bei gleichzeitigem Vorkommen mehrerer Betriebszustände werden die anstehenden Statuscodes nacheinander im Wechsel angezeigt.

9.1.2 Diagnosecodes prüfen

9.1.2.1 Diagnosecodes aufrufen

Menü → Fachhandwerkerebene → Diagnosemenü

- Sie können mit Hilfe des Diagnosemenüs Parameter einsehen und bestimmte Parameter ändern. Eine Übersicht aller Diagnosecodes finden Sie im Kapitel Diagnosecodes aufrufen.

9.1.3 Fehlercodes prüfen

Das Display zeigt einen Fehlercode **F.xxx** an. Eine Klartextanzeige erläutert zusätzlich den angezeigten Fehlercode.

Fehler in der Wärmepumpe

- Wenn ein Fehler in der Wärmepumpe auftritt.

Fehlercodes haben Priorität vor allen anderen Anzeigen.

9 Störungsbehebung

Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, dann zeigt das Display die zugehörigen Fehlercodes abwechselnd für jeweils zwei Sekunden an.

- ▶ Beheben Sie den Fehler.
- ▶ Um die Wärmepumpe wieder in Betrieb zu nehmen, drücken Sie die Entstörtaste (→ Betriebsanleitung).

9.1.4 Fehlerspeicher abfragen

Menü → Fachhandwerkerebene → Fehlerliste

Die Wärmepumpe verfügt über einen Fehlerspeicher. Dort können Sie die letzten zehn aufgetretenen Fehler in chronologischer Reihenfolge abfragen.

Wenn ein DCF-Sensor angeschlossen ist, dann wird Ihnen auch das Datum angezeigt, an dem der Fehler aufgetreten ist.

Fehlerlisten sind nur aufrufbar, wenn zuvor Fehler aufgetreten sind.

Displayanzeigen

- Anzahl der aufgetretenen Fehler
- der aktuell aufgerufene Fehler mit Fehlernummer **F.xxx**

Eine Auflistung der Fühlerkennwerte finden Sie im Anhang.

Fühlerkennwerte Externer Temperatursensor VR 10
(→ Seite 57)

Fühlerkennwerte Interne Temperatursensoren (→ Seite 57)

Fühlerkennwerte Aussentemperaturfühler VRC DCF
(→ Seite 58)

9.1.5 Übersicht Fehlercodes

Eine Auflistung der Widerstände der Anlagefühler finden Sie im Anhang.

Code	Bedeutung	Ursache	Behebung
F.514	Fühlerfehler: Temp. Kompressoreinlass	– Fühler nicht angeschlossen oder Fühlereingang kurzgeschlossen	– Fühler prüfen (siehe Fühlerkennwerte im Anhang) und ggfs. austauschen – Kabelbaum austauschen
F.517	Fühlerfehler: Temp. Kompressorauslass		
F.585	Fühlerfehler: Temp. EEV Gebäude		
F.700	Fühlerfehler: Temp. EEV Umweltkreis		
F.701	Fühlerfehler: Temp. Umweltkreiseinlass		
F.702	Fühlerfehler: Temp. Umweltkreisauslass		
F.520	Fühlerfehler: Temp. Gebäudekreisvorlauf		
F.519	Fühlerfehler: Temp. Gebäudekreisrücklauf		
F.703	Fühlerfehler: Niederdruck		
F.546	Fühlerfehler: Hochdruck		
F.704	Fühlerfehler: Gebäudekreisdruck		
F.705	Fühlerfehler: Umweltkreisdruck		
F.706	Fühlerfehler: Gebäudedurchfluss		
F.042	Fühlerfehler: Kodierwiderstand. 1		
F.042	Fühlerfehler: Kodierwiderstand. 2		
F.042	Fühlerfehler: Kodierwiderstand. 3		
F.707	Verbindungsfehler: Display nicht erkannt	– Kabel nicht oder falsch angeschlossen	– Verbindungsleitung zwischen Hauptleiterplatte und Display überprüfen
F.685	Verbindungsfehler: Regler nicht erkannt	– Regler VRC 470 wurde bereits erkannt, aber die Verbindung ist abgebrochen	– eBUS-Verbindung zum Regler VRC 470 überprüfen
F.708	Verbindungsfehler: Lüftereinheit nicht erkannt	– Keine eBUS-Verbindung zur Lüftereinheit	– eBUS-Verbindung zur Lüftereinheit überprüfen. Die Wärmepumpe darf nicht über einen Buskoppler VR32 mit dem eBUS verbunden werden.
F.710	Umweltkreis: Auslasstemperatur zu niedrig	– Umweltkreispumpe defekt – Temperaturfühler Umweltkreisauslass defekt – Zu geringer Volumenstrom im Umweltkreis – Luft im Umweltkreis	– Durchfluss Umweltkreis überprüfen – Steckkontakt auf der Leiterplatte und am Kabelbaum prüfen – Fühler auf korrekte Funktion überprüfen (Widerstandsmessung anhand Fühlerkennwerte im Anhang) – Fühler austauschen – Volumenstrom der Umweltkreispumpe überprüfen (Optimale Spreizung 3 K) – Umweltkreis entlüften
F.714	Umweltkreis: Druck zu niedrig	– Druckabfall im Umweltkreis durch Leckage oder Luftpolster – Umweltkreis-Drucksensor defekt	– Umweltkreis auf Undichtigkeiten prüfen – Medium (Sole/Wasser) nachfüllen, entlüften – Steckkontakt auf der Leiterplatte und am Kabelbaum prüfen – Drucksensor auf korrekte Funktion überprüfen – Drucksensor austauschen

9 Störungsbehebung

Code	Bedeutung	Ursache	Behebung
F.715	Umweltkreis: Fehlerkontakt Pumpe auf	Die Elektronik der Hocheffizienzpumpe hat einen Fehler (z. B. Trockenlauf, Blockade, Überspannung, Unterspannung) festgestellt und hat verriegelnd abgeschaltet.	- Wärmepumpe für mindestens 30 Sek. stromlos schalten - Steckkontakt auf der Leiterplatte prüfen - Pumpenfunktion prüfen - Umweltkreis entlüften
F.718	Umweltkreis: Lüfter blockiert	Bestätigungssignal fehlt, dass der Lüfter rotiert.	- Luftweg prüfen, ggf. Blockade entfernen - Sicherung F1 der Leiterplatte in der Lüftereinheit (OMU) prüfen und ggf. ersetzen
F.719	Lüftereinheit: Sicherheitstemperaturbegrenzer geöffnet	- Der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Enteisers ist geöffnet aufgrund von zu geringem Volumenstrom - Bei Betrieb des Enteisers außerhalb des zulässigen Einsatzbereichs - Enteiserbetrieb bei nicht befülltem Solekreis - Enteiserbetrieb bei Soletemperaturen über 55 °C löst die Schmelzsicherung des Sicherheitstemperaturbegrenzers aus und erfordert einen Austausch	- Umweltkreispumpe auf Umlauf prüfen - Ggf. Absperrhähne öffnen Rücksetzung des Sicherheitstemperaturbegrenzers erfolgt automatisch, sobald die Temperatur an der Sicherung 35 °C wieder unterschreitet. Ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer bei einer Temperatur im Enteiser unter 55 °C (bzw. 35 °C) noch offen, wurden Temperaturen über 104 °C erreicht und die Schmelzsicherung hat ausgelöst. - Sicherung F1 der Außeneinheit prüfen und ggf. ersetzen - Sicherheitstemperaturbegrenzer austauschen
F.720	Lüftereinheit: Enteisierung zu lang	- Messwert der Soleauslasstemperatur verfälscht - Soleleitungen vertauscht - Luftkurzschluss (bei Enteisierung mit Lüfter)	- Prüfung ob dem Luft/Sole Wärmetauscher durch Luftzug bei aktiviertem Enteiser Energie entzogen wird - Soleleitungen auf Vertauschung prüfen - Zirkulation zwischen Lufteinlass und -auslass vermeiden
F.724	Fühlerfehler: Temp. Lufteinlass Lüftereinheit	Fühler nicht angeschlossen oder Fühlereingang kurzgeschlossen	- Fühler in der Lüftereinheit prüfen (siehe Fühlerkennwerte im Anhang) und ggf. austauschen - Kabelbaum in der Lüftereinheit austauschen
F.725	Fühlerfehler: Temp. Solevorlauf Lüftereinheit		
F.583	Gebäudekreis: Vorlauftemperatur zu niedrig	- Vier-Wege-Ventil ist mechanisch blockiert - Temperaturfühler im Vorlauf ist defekt - Luft im Gebäudekreis	- Durchfluss Umweltkreis überprüfen - Steckkontakt auf der Leiterplatte und am Kabelbaum prüfen - Fühler auf korrekte Funktion überprüfen (Widerstandsmessung anhand Fühlerkennwerte, siehe Anhang) - Fühler austauschen - Volumenstrom der Umweltkreispumpe überprüfen (Optimale Spreizung 3 K) - Umweltkreis entlüften

Code	Bedeutung	Ursache	Behebung
F.723	Gebäudekreis: Druck zu niedrig	– Druckabfall im Gebäudekreis durch Leckage oder Luftpolster – Gebäudekreis-Drucksensor defekt	– Gebäudekreis auf Undichtigkeiten prüfen – Wasser nachfüllen, entlüften – Steckkontakt auf der Leiterplatte und am Kabelbaum prüfen – Drucksensor auf korrekte Funktion überprüfen – Drucksensor austauschen
F.532	Gebäudekreis: Durchfluss zu niedrig	– Absperrhahn wurde nicht geöffnet – Gebäudekreispumpe defekt – Alle Abnehmer im Heizungssystem sind geschlossen – Durchfluss zu gering für die Erfassung mit dem Volumenstromsensor (< 120 l/h)	– Absperrhähne und Thermostatventile prüfen – Mindestdurchfluss von 150 l/h sicherstellen – Gebäudekreispumpe auf Funktion prüfen
F.086	Gebäudekreis: Sperrkontakt S20 offen	– Kontakt S20 an Wärmepumpen-Hauptleiterplatte (HMU) geöffnet – Falsche Einstellung des Maximalthermostaten – Vorlauftemperaturfühler (Wärmepumpe, Gas-Heizgerät, Systemfühler) misst nach unten abweichende Werte	– Maximale Vorlauftemperatur für HK2 über Regler VRC 470 anpassen (obere Abschaltgrenze der Heizgeräte beachten) – Einstellwert des Maximalthermostaten anpassen – Fühlerwerte überprüfen
F.726	Kompressorschutzschalter offen	– Kompressor überhitzt z. B. durch Betrieb ausserhalb seiner Einsatzgrenzen – Maximale Umgebungstemperatur für die Wärmepumpe von 40 °C wurde überschritten – Kompressor blockiert durch mechanischen Defekt – Kompressor blockiert durch zu hohe Druckdifferenz beim Einschalten (> 3 bar)	– Umgebungstemperaturen unter 40 °C absenken – Druckdifferenz beim Anlaufversuch prüfen
F.730	Niederdruckschalter geöffnet	– Niederdruckschaltereingang nicht gebrückt (X22-8 nach X22-11)	– Kabelbaum austauschen
F.731	Hochdruckschalter geöffnet	– Kältemitteldruck zu hoch. Der integrierte Hochdruckschalter hat bei 41,5 bar (g) ausgelöst – Nicht ausreichende Energieabgabe über den jeweiligen Kondensator	– Gebäudekreis entlüften – Zu geringer Volumenstrom durch Schließen von Einzelraumreglern bei einer Fußbodenheizung – Vorhandene Schmutzsiebe auf Durchlässigkeit überprüfen – Kältemitteldurchsatz zu gering (z. B. elektronisches Expansionsventil defekt, Vier-Wege-Ventil ist mechanisch blockiert, Filter verstopft) – VWL (Kühlbetrieb): Lüftereinheit und Luftkanäle auf Verschmutzung prüfen
F.732	Kompressorauslasstemperatur zu hoch	Die Kompressorauslasstemperatur liegt über 115 °C: – Einsatzgrenzen überschritten – EEV funktioniert nicht oder öffnet nicht korrekt – Kältemittelmenge zu gering	– Niederdrucksensor, Kompressor-ein- und auslassfühler prüfen – EEV prüfen (fährt das EEV in den Endanschlag? Sensor-/Aktortest nutzen) – Kältemittelmenge prüfen (750 g) – Dichtheitsprüfung durchführen

9 Störungsbehebung

Code	Bedeutung	Ursache	Behebung
F.733	Verdampfungstemperatur zu niedrig	– Kein Durchfluss im Umweltkreis (Heizbetrieb) – Zu geringer Energieeintrag im Umweltkreis (Heizbetrieb) oder Gebäudekreis (Kühlbetrieb)	– Durchfluss im Umweltkreis prüfen – Dimensionierung des Umweltkreises prüfen (Heizbetrieb) für VWS/VWW – Sofern Thermostatventile im Gebäudekreis vorhanden sind auf Eignung für Kühlbetrieb prüfen (Kühlbetrieb) – VWL (Heizbetrieb) – Lüftereinheit und Luftkanäle auf Verschmutzung prüfen – EEV prüfen (fährt das EEV in den Endanschlag? Sensor-/Aktortest nutzen) – Niederdrucksensor und Kompressoreinlassfühler prüfen
F.734	Kondensationstemperatur zu niedrig	– Temperatur im Gebäudekreis (Heizbetrieb) bzw. Umweltkreis (Kühlbetrieb) zu niedrig für Kompressorbetrieb – Kältemittelmenge zu niedrig	– EEV prüfen (fährt das EEV in den Endanschlag? Sensor-/Aktortest nutzen) – Kompressoreinlassfühler, Hoch- und Niederdrucksensor prüfen – Kältemittelmenge prüfen (750 g) – Dichtheitsprüfung
F.735	Verdampfungstemperatur zu hoch	– Temperatur im Umweltkreis (Heizbetrieb) bzw. Gebäudekreis (Kühlbetrieb) zu hoch für Kompressorbetrieb – Einspeisung von Fremdwärme in den Umweltkreis	– Fremdwärmeeintrag verringern oder unterbinden – Enteiser prüfen (heizt obwohl „Aus“ im Sensor-/Aktortest?) – EEV prüfen (fährt das EEV in den Endanschlag? Sensor-/Aktortest nutzen) – Kompressoreinlassfühler und Niederdrucksensor prüfen
F.736	Kondensations- und Verdampfungstemperatur zu hoch	– siehe F.735 und F.737	– siehe F.735 und F.737
F.737	Kondensationstemperatur zu hoch	– Temperatur im Gebäudekreis (Heizbetrieb) bzw. Umweltkreis (Kühlbetrieb) zu hoch für Kompressorbetrieb – Kältemittelmenge zu hoch	– EEV prüfen (fährt das EEV in den Endanschlag? Sensor-/Aktortest nutzen) – Kompressoreinlassfühler, Hoch- und Niederdrucksensor prüfen – Kältemittelmenge prüfen (750 g)
F.738	Kondensationstemperatur zu hoch, Verdampfungstemperatur zu niedrig	– Kondensationstemperatur zu hoch, Verdampfungstemperatur zu niedrig	– siehe F.737 und F.739
F.740	Umweltkreis: Einlasstemperatur zu niedrig	– Einlasstemperatur im Umweltkreis zu niedrig für Kompressorstart Heizen: – VWL Lufteinlasstemperatur < 0 °C – VWS Umweltkreiseinlasstemperatur < -10 °C Kühlen: – VWL Lufteinlasstemperatur < 15 °C	– Dimensionierung des Umweltkreises prüfen für VWS – Sensoren prüfen
F.741	Gebäudekreis: Rücklauftemperatur zu niedrig	– Rücklauftemperatur im Gebäudekreis zu niedrig für Kompressorstart Heizen: – Rücklauftemperatur < 5 °C Kühlen: – Rücklauftemperatur < 7 °C	– Heizen: Vier-Wege-Ventil auf Funktion prüfen

Code	Bedeutung	Ursache	Behebung
F.742	Umweltkreis: Einlasstemperatur zu hoch	– Rücklauftemperatur im Gebäudekreis zu niedrig für Kompressorstart Heizen: – Rücklauftemperatur < 5 °C Kühlen: – Rücklauftemperatur < 7 °C	– Heizen: Vier-Wege-Ventil auf Funktion prüfen – Umweltkreis prüfen – Sensoren prüfen
F.743	Gebäudekreis: Rücklauftemperatur zu hoch	– Rücklauftemperatur im Gebäudekreis zu hoch für Kompressorstart Heizen: – Rücklauftemperatur > 55 °C Kühlen: – Rücklauftemperatur > 35 °C	– Kühlen: Vier-Wege-Ventil auf Funktion prüfen – Rückschlagklappen prüfen (sofern vorhanden) – 2-Zonen-Station prüfen (sofern vorhanden) – Sensoren prüfen

10 Austausch von Bauteilen

9.1.6 Bedeutung der Signale der Betriebs-LED des Luft/Sole Kollektors

Anzeige	Bedeutung
Dauerlicht	OK
1 x Blinken	F.718 Umweltkreis: Lüfter blockiert
2 x Blinken	F.724 Fühlerfehler: Temp. Lufteinlass Lüftereinheit
3 x Blinken	F.725 Fühlerfehler: Temp. Solevorlauf Lüftereinheit
4 x Blinken	F.719 Lüftereinheit: Sicherheitstemperaturbegrenzer geöffnet
5 x Blinken	F.708 Verbindungsfehler: Lüftereinheit nicht erkannt

9.1.7 Fehlerspeicher zurücksetzen

1. Drücken Sie die rechte Auswahl Taste  (Löschen).
2. Bestätigen Sie das Löschen des Fehlerspeichers durch erneutes Drücken der rechten Auswahl Taste  (OK).

9.1.8 Installationsassistent erneut starten

Sie können den Installationsassistenten jederzeit erneut starten, indem Sie ihn manuell im Menü aufrufen.

Menü → Fachhandwerkerebene → Start Inst.assistent

9.1.9 Prüfprogramme anwenden

Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Prüfprogramme

Sie können mit dieser Funktion Prüfprogramme starten.



Hinweis

Wenn sich die Wärmepumpe in Störung befindet, dann können Sie die Prüfprogramme nicht starten.

Sie können jederzeit die linke Auswahl Taste (**Abbruch**) drücken, um die Prüfprogramme zu beenden.

9.1.10 Aktorenprüfung durchführen

Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Sensor/Aktortest

Mit Hilfe des Sensor/Aktortests können Sie die Funktion von Komponenten der Heizungsanlage prüfen.

10 Austausch von Bauteilen

10.1 Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Geräts sind im Zuge der CE-Konformitätsprüfung mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur mitzertifizierte Vaillant Originalersatzteile nicht verwenden, dann erlischt die CE-Konformität des Geräts. Daher empfehlen wir dringend den Einbau von Vaillant Originalersatzteilen. Informationen über die verfügbaren Vaillant Originalersatzteile erhalten Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

- Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich Vaillant Originalersatzteile.

10.1.1 Austauscharbeiten vorbereiten



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

An den Netzanschlussklemmen L und N liegt auch bei ausgeschalteter Wärmepumpe Dauerspannung an!

- Trennen Sie die Wärmepumpe vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen.

1. Nehmen Sie die Wärmepumpe außer Betrieb.



Hinweis

Beachten Sie bei jeder Reparatur an der Wärmepumpe zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Vermeidung von Sachschäden an der Wärmepumpe die nachfolgenden Hinweise.

2. Trennen Sie die Wärmepumpe vom Stromnetz.
3. Nehmen Sie die Verkleidung ab. (→ Seite 21)
4. Nehmen Sie die Frontverkleidung ab. (→ Seite 21)
5. Schließen Sie die Wartungshähne im Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf.
6. Entleeren Sie die Wärmepumpe, wenn Sie wasserführende Bauteile der Wärmepumpe ersetzen wollen.
7. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf stromführende Bauteile (z. B. den Schaltkasten) tropft.
8. Verwenden Sie nur neue Dichtungen und O-Ringe.

10.1.2 Austauscharbeiten abschließen

1. Bringen Sie die Verkleidung an. (→ Seite 40)
2. Bringen Sie die Frontverkleidung an. (→ Seite 40)

10.1.3 Leiterplatte und/oder Display austauschen



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

An den Netzanschlussklemmen L und N liegt auch bei ausgeschalteter Wärmepumpe Dauerspannung an!

- Trennen Sie die Wärmepumpe vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen.



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Reparatur!

Verwendung falscher Ersatzteil-Displays kann zu Schäden an der Elektronik führen.

- Prüfen Sie vor dem Austausch, ob das korrekte Ersatzteil-Display zur Verfügung steht.
- Verwenden Sie beim Austausch keinesfalls ein anderes Ersatzteil-Display.

- Beachten Sie die Montage- und Installationsanleitungen, die den Ersatzteilen beiliegen.

10.1.3.1 Entweder Leiterplatte oder Display austauschen


1. Tauschen Sie die Leiterplatte oder das Display entsprechend den beiliegenden Montage- und Installationsanleitungen.
 - ◁ Wenn Sie nur eine der beiden Komponenten (Leiterplatte oder Display) austauschen, dann funktioniert der Parameterabgleich automatisch. Die neue Komponente übernimmt beim Einschalten der Wärmepumpe die vorher eingestellten Parameter von der nicht ausgetauschten Komponente.
2. Stecken Sie die Stecker auf die neue Leiterplatte.
 - Bei Austausch der Leiterplatte



Hinweis

In den Steckern sind Kodierwiderstände eingebaut, die die Erkennung des Gerätetyps ermöglichen.

10.1.3.2 Leiterplatte und Display gleichzeitig austauschen




1. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit der Minus-Taste und der Plus-Taste aus und bestätigen Sie mit der rechten Auswahl Taste „Ok“.
- ◁ Danach gelangen Sie automatisch zum Installationsassistenten.
2. Stellen Sie die zur Erstinstallation erforderlichen Werte ein.

10.1.4 Neben-Leiterplatte austauschen

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube für den Kasten der Neben-Leiterplatte.
2. Klappen Sie den Kasten der Neben-Leiterplatte nach unten.
3. Lösen Sie die Anschlusskabel.
4. Lösen Sie die Neben-Leiterplatte von den Clips.
5. Setzen Sie die neue Neben-Leiterplatte ein und befestigen Sie sie an den Clips.
6. Schließen Sie die Anschlusskabel an die Neben-Leiterplatte wieder an.

10.1.5 Pumpen austauschen



1. Entfernen Sie das Dämmmaterial der Rohrleitungen im Bereich der Pumpe.
2. Lösen Sie die Überwurfmuttern (1) an den Anschlüssen der Pumpe.
3. Montieren Sie die neue Pumpe mit neuen Dichtungen.
4. Montieren Sie neues dampfdiffusionsdichtes Dämmmaterial um die Rohrleitungen.

11 Außerbetriebnahme

11.1 Vorübergehende Außerbetriebnahme

11.1.1 Wärmepumpe vor Frost schützen

- Beachten Sie die Anforderungen an den Aufstellort der Wärmepumpe (→ Seite 17).

11.2 Endgültige Außerbetriebnahme

11.2.1 Recycling und Entsorgung



Vorsicht!

Umweltgefährdung durch unsachgemäße Entsorgung!

Unsachgemäße Entsorgung des Kältemittels kann zu Umweltschäden führen.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass das Kältemittel und die Soleflüssigkeit nur vom qualifizierten Fachpersonal entsorgt werden.

Gerät

Ihr Vaillant Wärmepumpensystem wie auch alle Zubehöre gehören nicht in den Hausmüll.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass das Altgerät und ggf. vorhandene Zubehöre einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Verpackung

Die Entsorgung der Transportverpackung überlassen Sie dem anerkannten Fachhandwerksbetrieb, der das Gerät installiert hat.

Wärmepumpensystem entsorgen



Wenn Ihr Wärmepumpensystem mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist, dann gehört es nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht in den Hausmüll.

- ▶ Geben Sie stattdessen das Gerät an einem Sammelpunkt für das Recycling von Elektro- oder Elektronikgeräten ab.

Weitere Informationen, wo Sie Ihre Elektro- und Elektronikaltgeräte abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung, bei Ihrem Müllentsorgungsbetrieb oder bei dem Fachhandwerker, der das Gerät installiert hat.

Gilt für: Deutschland

Da dieses Vaillant Gerät nicht unter das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz-ElektroG) fällt, ist eine kostenlose Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle nicht vorgesehen.

11.2.2 Soleflüssigkeit entsorgen



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch Verätzungen!

Die Soleflüssigkeit Ethylenglykol ist gesundheitsschädlich.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Vermeiden Sie Einatmen und Verschlucken.
- ▶ Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille.
- ▶ Beachten Sie das der Soleflüssigkeit beiliegende Sicherheitsdatenblatt.



Gefahr!

Explosions- und Verbrennungsgefahr!

Die Soleflüssigkeit Ethanol ist als Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische ist möglich.

- ▶ Halten Sie Hitze, Funken, offene Flammen und heiße Oberflächen fern.
- ▶ Sorgen Sie bei unbeabsichtigter Freisetzung für ausreichende Lüftung.
- ▶ Vermeiden Sie die Bildung von Dampf-/Luftgemischen. Halten Sie Behälter mit Soleflüssigkeit verschlossen.
- ▶ Beachten Sie das der Soleflüssigkeit beiliegende Sicherheitsdatenblatt.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass die Soleflüssigkeit unter Beachtung der örtlichen Vorschriften z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt wird.
- ▶ Setzen Sie sich bei kleineren Mengen mit Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb in Verbindung.

11.2.3 Kältemittel entsorgen lassen

Die Wärmepumpe ist mit dem Kältemittel R 410 A gefüllt.

- ▶ Lassen Sie das Kältemittel nur durch einen qualifizierten Fachhandwerker entsorgen.

12 Kundendienst

Gilt für: Deutschland

Vaillant Profi-Hotline: 018 05 99 91 20 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)

Gilt für: Österreich

Vaillant Group Austria GmbH
Forchheimergasse 7
A-1230 Wien
Österreich

E-Mail: termin@vaillant.at

Internet: <http://www.vaillant.at/werkskundendienst/>

Telefon: 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Der flächendeckende Werkskundendienst für ganz Österreich ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Werkskundendiensttechniker sind 365 Tage für Sie unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

Gilt für: Belgien

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Kundendienst: 02 334 93 52

13 Technische Daten

13.1 Technische Daten Wärmepumpe

Technische Daten – Allgemein

	VWL 35/4 S
Heizungsanschlüsse Vor-/Rücklauf geräte-seitig	3/4"
Wärmequellenanschlüsse Vor-/Rücklauf geräte-seitig	3/4"
Geräteabmessung, Breite	440 mm
Geräteabmessung, Höhe	720 mm
Geräteabmessung, Tiefe	430 mm
Gewicht	55 kg
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz
Sicherungstyp B, träge	16 A
Elektrische Leistungsaufnahme max.	1,10 kW
Elektrische Stromaufnahme max. Dauerbetrieb	4,7 A
Schutzart	IP 20
Anlaufstrom	≈ 23 A
Schallleistung innen (LWi) nach EN 12102 Heizbetrieb bei A7/W35	41,9 dB(A)
Schallleistung innen (LWi) nach EN 12102 Heizbetrieb bei A7/W45	42,9 dB(A)
Schallleistung innen (LWi) nach EN 12102 Heizbetrieb bei A7/W55	43,3 dB(A)
Schallleistung innen (LWi) nach EN 12102 Kühlbetrieb bei A35/W18	41 dB(A)
zulässige Umgebungstemperatur	7 ... 40 °C
Einsatzgrenzen: Bei gleichen Volumendurchflüssen wie bei der Prüfung der Nennleistung unter Norm-Nennbedingungen bei Nennvolumenströmen. Der Betrieb der Wärmepumpe außerhalb der Einsatzgrenzen führt zum Abschalten der Wärmepumpe durch die internen Regel- und Sicherheitseinrichtungen.	– A0/W20 Heizbetrieb – A0/W55 Heizbetrieb – A25/W20 Heizbetrieb – A25/W55 Heizbetrieb – A15/W16 Kühlbetrieb – A15/W20 Kühlbetrieb – A37/W20 Kühlbetrieb – A37/W16 Kühlbetrieb

Technische Daten – Solekreis

	VWL 35/4 S
Betriebsdruck min.	0,05 MPa
Betriebsdruck max.	0,3 MPa
Soleflüssigkeit: Verhältnis Ethylenglykol / Wasser	3/7
Minimale Quelleneintrittstemperatur (Sole warm) im Heizbetrieb	–7 °C
Maximale Quelleneintrittstemperatur (Sole warm) im Heizbetrieb	20 °C
Minimale Quellenaustrittstemperatur (Sole warm) im Kühlbetrieb	20 °C

	VWL 35/4 S
Maximale Quellenaustrittstemperatur (Sole warm) im Kühlbetrieb	55 °C
Soleinhalt des Solekreises in der Wärmepumpe	3,5 l
Nennvolumenstrom bei A7/W35	570 l/h
Elektrische Leistungsaufnahme Solekreis-pumpe bei A7/W35 bei 2 x 5 m Solelei-tung	22 W
Art der Pumpe	– Hoch-effizienz-pumpe
Energie-Label-Pumpe nach Europump Klassifizierungsschema	– A
Energie- Effizienz- Index (EEI)	< 0,23
Materialien	– Cu – CuZn-Alloy – Stainless Steel – EPDM

Technische Daten – Heizkreis

	VWL 35/4 S
Betriebsdruck min.	0,05 MPa
Betriebsdruck max.	0,3 MPa
Vorlauftemperatur Heizbetrieb min.	20 °C
Vorlauftemperatur Heizbetrieb max.	55 °C
Vorlauftemperatur Kühlbetrieb min.	16 °C
Wasserinhalt des Heizkreises in der Wärmepumpe	3,5 l
Nennvolumenstrom bei ΔT 5 K	480 l/h
Nennvolumenstrom bei ΔT 8 K und Heizkreistemperatur 55 °C	265 l/h
max. Restförderhöhe bei ΔT 5 K	600 mbar
max. Restförderhöhe bei ΔT 8 K und Heizkreistemperatur 55 °C	670 mbar
Elektrische Leistungsaufnahme Heizungs-pumpe bei A7/W35	4 ... 63 W
Elektrische Leistungsaufnahme Heizungs-pumpe bei A7/W35 ΔT 5 K bei 250 mbar externem Druckverlust im Heizkreis	21 W
Art der Pumpe	– Hoch-effizienz-pumpe
Energie-Label-Pumpe nach Europump Klassifizierungsschema	– A
Energie- Effizienz- Index (EEI)	< 0,23
Materialien	– Cu – CuZn-Alloy – Stainless Steel – EPDM

Technische Daten – Kältekreis

	VWL 35/4 S
Kältemitteltyp	– R 410 A
Kältemittelinhalt des Kältekreises in der Wärmepumpe	0,75 kg

	VWL 35/4 S
zulässiger Betriebsüberdruck	4,15 MPa
Kompressortyp	– Rollkolben
Öltyp	– PVE - Öl FV50S
Öl-Füllmenge	0,3 l

Technische Daten – Leistungsdaten Wärmepumpensystem

	VWL 35/4 S
Leistungsdaten Wärmetauscher	Die nachfolgenden Leistungsdaten gelten für neue Geräte mit sauberen Wärmetauschern.
Heizleistung A2/W35	2,50 kW
Leistungsaufnahme A2/W35	0,70 kW
Leistungszahl A2/W35 /Coefficient of Performance EN 14511	3,50
Heizleistung A7/W35	2,80 kW
Leistungsaufnahme A7/W35	0,70 kW
Leistungszahl A7/W35 /Coefficient of Performance EN 14511	4,00
Heizleistung A7/W45	2,60 kW
Leistungsaufnahme A7/W45	0,80 kW
Leistungszahl A7/W45 /Coefficient of Performance EN 14511	3,20
Heizleistung A7/W55	2,50 kW
Leistungsaufnahme A7/W55	0,90 kW
Leistungszahl A7/W55 /Coefficient of Performance EN 14511	2,70
Heizleistung A20/W35	3,00 kW
Leistungsaufnahme A20/W35	0,70 kW
Leistungszahl A20/W35 /Coefficient of Performance EN 14511	4,40
Heizleistung A20/W45	2,90 kW
Leistungsaufnahme A20/W45	0,90 kW
Leistungszahl A20/W45 /Coefficient of Performance EN 14511	3,50
Heizleistung A20/W55	2,80 kW
Leistungsaufnahme A20/W55	1,00 kW
Leistungszahl A20/W55 /Coefficient of Performance EN 14511	2,90
Kühlleistung A35/W18	2,70 kW
Leistungsaufnahme A35/W18	1,10 kW
Leistungszahl A35/W18 /Energy Efficiency Ratio EN 14511	2,30

13.2 Technische Daten Luft/Sole Kollektor

Technische Daten – Allgemein Luft/Sole Kollektor

	VWL 3/4 SI
Wärmequellenanschlüsse Vor-/Rücklauf	3/4"
Kondensatablauf ø	40 mm
Geräteabmessung, Breite	670 mm
Geräteabmessung, Höhe	720 mm
Geräteabmessung, Tiefe	690 mm
Gewicht	35 kg
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz
Sicherungstyp B, träge	10 A
Elektrische Leistungsaufnahme, gesamt	≤ 2,10 kW
Elektrische Leistungsaufnahme, Enteisener	≤ 2,00 kW
Elektrische Leistungsaufnahme, Steuerung/Ventilator	≤ 0,10 kW
Schutzart	IP 20
Schallleistung innen (LWi) nach EN 12102 Heizbetrieb bei A7/W35, A7/W45, A7/W55	≤ 52 dB(A)
Schalldruckpegel innen (Lp)* nach EN 12102 Heizbetrieb bei A7/W35, A7/W45, A7/W55	≤ 45 dB(A)
Schallleistung innen (LWi) nach EN 12102 Heizbetrieb bei A20/W35, A20/W45, A20/W55	≤ 43 dB(A)
Schalldruckpegel innen (Lp)* nach EN 12102 Heizbetrieb bei A20/W35, A20/W45, A20/W55	≤ 38 dB(A)
zulässige Umgebungstemperatur	7 ... 40 °C
Materialien	– Cu – CuZn-Alloy – Stainless Steel – EPDM – ABS – AL – EPP

Technische Daten – Solekreis Luft/Sole Kollektor

	VWL 3/4 SI
Soleflüssigkeit: Verhältnis Ethylenglykol / Wasser	3/7
Betriebsdruck min.	0,05 MPa
Betriebsdruck max.	0,3 MPa
Luft Eintrittstemperatur Heizbetrieb	0 ... 25 °C
Luft Eintrittstemperatur Kühlbetrieb	15 ... 37 °C
Soleinhalt des Solekreises im Luft/Sole Kollektor	5,5 l
Gesamtlänge Verbindungsleitung, Sole kalt und Sole warm	2 x 10 m
Verbindungsleitungen ø aussen	22 mm
Verbindungsleitungen ø innen	19 mm
Höhendifferenz der Verbindungsleitungen max.	6 m

Technische Daten – Luftanschluss Luft/Sole Kollektor

	VWL 3/4 SI
Anschluss Luftkanäle ø innen	200 mm
Drehzahl des Lüfters max.	2.280 U/min
Nennvolumenstrom Luft	500 m³/h
Restförderhöhe (einstellbar) max.	70 Pa

Die Prüfbedingungen (→ Seite 58) für die Technischen Daten sind im Anhang angegeben.

14 Anhang**14.1 Fühlerkennwerte Externer Temperatursensor VR 10**

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
-40	87879
-35	63774
-30	46747
-25	34599
-20	25848
-15	19484
-10	14814
-5	11358
0	8778
5	6836
10	5363
15	4238
20	3372
25	2700
30	2176
35	1764
40	1439
45	1180
50	973
55	807
60	672
65	562
70	473
75	400
80	339
85	289
90	247
95	212
100	183
105	158
110	137
115	120
120	104
125	92
130	81

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
135	71
140	63
145	56
150	50
155	44

14.2 Fühlerkennwerte Interne Temperatursensoren

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
-40	332094
-35	239900
-30	175200
-25	129287
-20	96358
-15	72500
-10	55046
-5	42157
0	32554
5	25339
10	19872
15	15698
20	12488
25	10000
30	8059,1
35	6534,7
40	5329,9
45	4371,7
50	3605,3
55	2988,7
60	2489,9
65	2084,4
70	1753,0
75	1480,9
80	1256,4
85	1070,3
90	915,5
95	786,4
100	678,1
105	586,8
110	509,5
115	443,9
120	388,1
125	340,3
130	299,3
135	264,0
140	233,6
145	207,2
150	184,3

14.3 Fühlerkennwerte Aussentemperaturfühler VRC DCF

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

14.4 Prüfbedingungen zur Ermittlung der Leistungsdaten nach EN 14511

14.4.1 Umweltkreis (Wärmequellenseite im Heizbetrieb)

Installation: Je Einlass-/ Auslasskanal 4 m Rohrlänge abzüglich der Anzahl der 90°-Bögen. (Rohrlänge = 4 m – Anzahl 90°-Bögen; 1x 90°-Bogen = 1 m). Am Kanalende eine gemeinsame Dachhaube mit getrennter Luftführung für Ansaug- und Ausblasseite. Verbindungsleitungen zwischen VWL 35/4 S 230 V und VWL 3/4 SI 230 V = 2 x 5 m (Rohrinnendurchmesser = 20 mm)

Einstellung Lüfter: Heizbetrieb: In der Fachhandwerkerebene im Menü **Konfiguration** den Wert für „Konf. Lüfter“ von „Auto“ auf 89 % einstellen. Kühlbetrieb: Werkseinstellung (Auto)

Einstellung Umweltkreispumpe: Werkseinstellung

14.4.2 Gebäudekreis (Wärmenutzungsseite im Heizbetrieb)

Einstellung Gebäudekreispumpe: In der Fachhandwerkerebene im Menü **Konfiguration** den Wert für Konf. Gebäudepumpe von „Auto“ auf 76 % einstellen.

14.5 Messbedingungen zur Ermittlung des Schalldruckpegels nach EN 12102

Messbedingungen zur Ermittlung des Schalldruckpegels (→ Seite 56):


- Abstand zum Produkt: 1 m
- Raumgröße in Metern: 5,5 × 4 × 2,5
- Schall-Absorptionsgrad: 0,20

14.6 Systemschemata


Die folgende Tabelle gilt für alle Systemschemata.

Legendenpunkt	Bedeutung
1	Wärmeerzeuger
2	Wärmeerzeugerpumpe
3	Wärmepumpe
10	Thermostatventil
13a	Fernbediengerät
13b	Mischerm modul
13e	Systemregler
13h	Buskoppler
16	Außentemperaturfühler/DCF-Empfänger
19	Maximalthermostat
28	Zonenventil
30	Rückschlagklappe
31	Strangreguliertventil
32	Kappventil
37	Automatischer Luftabscheider
38	Vorrangumschaltventil (geräteintern)
42a	Sicherheitsventil
42b	Membran-Ausdehnungsgefäß
43	Sicherheitsgruppe Trinkwasseranschluss
45	Hydraulische Weiche
49	Durchflusseinsteller (Taco-Setter)
50	Überströmventil
52	Ventil Einzelraumregelung
58	Füll- und Entleerventil
70	Luft/Sole Kollektor
VR10	Systemfühler
HK	Heizkreis-Mischer
HK1-P	Heizungspumpe 1
HK2-P	Heizungspumpe 2
HK2	Heizkreis-Mischer 2
RF	Rücklaufthermperaturfühler
KW	Kaltwasser
VOL	Durchflussswächter
VF2	Vorlaufthermperaturfühler 2


14.6.1 Direkter Heizbetrieb Fußbodenheizung (HC1)




14.6.2 Indirekter Heizbetrieb Fußbodenheizung (HC7)



14.6.3 Paralleler Heizbetrieb (HC10)




14.7 Wärmepumpenschema



A1	Kompressor	S10	Temperaturfühler Quellenausritt
A7	Elektronisches Expansionsventil	S11	Temperaturfühler Elektronisches Expansionsventil Wärmequelle HEX
A9	4-Wege-Umschaltventil	S13	Temperaturfühler Heizungsrücklauf
A10/	Heizungspumpe (Relais und Pulsweitenmodulation)	S14	Temperaturfühler HeizungsVorlauf
A11	Quellenpumpe (Relais und Pulsweitenmodulation)	S15	Durchflusssensor Heizkreis
A12/	Quellenpumpe (Relais und Pulsweitenmodulation)	S16	Temperaturfühler Elektronisches Expansionsventil Heizung HEX
A13		S17	Drucksensor Heizkreis
S1	Temperaturfühler Kompressoreintritt	S18	Drucksensor Wärmequelle
S2	Temperaturfühler Kompressorausritt	S22	Niederdrucksensor
S3	Hochdrucksensor		
S4	Hochdruckschalter		
S8	Temperaturfühler Quelleneintritt		

14.8 Elektrische Verschaltung


eBUS-Verkabelung im System




- | | | | |
|-----|---------------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | Gas-Heizgerät | 28 | Zonenventil |
| 2 | Wärmeerzeugerpumpe | 38 | Mischventil |
| 3 | Wärmepumpe | 42b | Membran-Ausdehnungsgefäß |
| 13a | Fernbediengerät (VR 81/2) | 49 | Durchflusseinsteller (Taco-Setter) |
| 13b | Mischermodul (VR 61/2) | 70 | Luft/Sole Kollektor |
| 13e | Systemregler (VRC 470) | | |

14.9 Verbindungsschaltpläne


14.9.1 Verbindungsschaltplan Luft (HC1)



14.9.2 Verbindungsschaltplan Luft (HC7)



14.9.3 Verbindungsschaltplan Luft (HC10)



14.10 Übersicht Fachhandwerkerebene

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl	Werkseinstellung	Einstellung
	min.	max.				
Fachhandwerkerebene →						
Code eingeben	00	99		1 (FWW-Code 17)	00	
Fachhandwerkerebene → Fehlerliste →						
F.514 – F.743 ²⁾				Löschen		
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Statistiken →						
Kompressor Std.	aktueller Wert		h			
Kompressor Starts	aktueller Wert					
Gebäudepumpe Std.	aktueller Wert		h			
Gebäudepumpe Starts	aktueller Wert					
Umwelpumpe Std.	aktueller Wert		h			
Umwelpumpe Starts	aktueller Wert					
4-Wege-V. Std.	aktueller Wert		h			
4-Wege-V. Schaltv.	aktueller Wert					
Lüfter Std.	aktueller Wert		h			
Lüfter Starts	aktueller Wert					
Enteiser Std.	aktueller Wert		h			
Enteiser Schaltv.	aktueller Wert					
EEV Schritte	aktueller Wert					
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Prüfprogramme →						
P.01 Heizbetrieb				Auswahl		
P.02 Kühlbetrieb				Auswahl		
P.03 Entlüften Gebäudekreis				Auswahl		
P.04 Entlüften Umweltkreis				Auswahl		
P.05 Entlüften Umwelt- und Gebäudekreis				Auswahl		
P.06 Enteisen				Auswahl		
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Sensor/Aktortest →						
T.01 Gebäudekreispumpe Leistung	0	100	%	5, aus	aus	
T.02 Umweltkreispumpe Leistung	0	100	%	5, aus	aus	
T.05 Leistung Lüfter	0	100	%	5	0	
T.06 Enteiser				an, aus		
T.07 4-Wege-Ventil				an, aus		
T.08 Elektronisches Expansionsventil Position	0	100	%	5	0	
T.10 Systempumpe				an, aus		
T.11 Kühlen aktiv Relais				an, aus		
T.12 Fehlerausgang				an, aus		
T.13 Vorlauftemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.14 Rücklauftemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.15 Gebäudekreisdruk	-51,1	51,1	bar	0,1		
¹⁾ Funktionalität nur in Verbindung mit dem Zubehör VWZ ZK möglich.						
²⁾ Fehlerlisten (Kap. 9.1) sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.						

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl	Werkseinstellung	Einstellung
	min.	max.				
T.16 Durchfluss Gebäudekreis	-32768	32768	l/h	1		
T.17 Sperrkontakt S20				offen, geschlossen	offen	
T.18 Umwelteinlassstemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.19 Umweltauslassstemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.20 Umweltkreisdruck	-51,1	51,1	bar	0,1		
T.21 Fehlerkontakt Umweltkreispumpe				offen, geschlossen	geschlossen	
T.23 Lufteinlassstemperatur Lüftereinheit	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.24 Soleauslassstemperatur Lüftereinheit	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.25 Lüftereinheit Sicherheitstemperaturbegrenzer				offen, geschlossen	geschlossen	
T.26 Kompressorauslass Temperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.27 Kompressorinlass Temperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.28 Elektronisches Expansionsventil - Umweltkreis Temperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.29 Elektronisches Expansionsventil - Gebäudekreis Temperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.30 Hochdruck	-51,1	51,1	bar	0,1		
T.31 Kondensationstemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.32 Niederdruck	-51,1	51,1	bar	0,1		
T.33 Verdampfungstemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.34 Sollwert Überhitzung	-204,7	204,7	K	0,1		
T.35 Istwert Überhitzung	-204,7	204,7	K	0,1		
T.36 Istwert Unterkühlung	-204,7	204,7	K	0,1		
T.37 Außentemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
T.38 DCF Status				kein DCF-Signal zu prüfendes DCF-Signal gültiges DCF-Signal		
T.39 Systemtemperatur	-204,7	204,7	°C	0,1		
Fachhandwerkerebene → Konfiguration →						
Sprache	aktuelle Sprache			01 Deutsch 02 English 03 Français 04 Italiano 05 Dansk 06 Nederlands 15 Svenska 22 Slovenščina	02 English	
Kontakt Daten	Telefonnummer			0 - 9		
Kompressorstart ab	-000	-999	°min	1	-120	
max. Restförderhöhe	200	700	mbar	10	700	
Konf. Gebäudepumpe	1	100	%	1, Auto	Auto	
Heizgeräteunt. Sollw. ¹⁾	300	1300	l/h	20	1000	
Konf. Lüfter	1	100	%	1, Auto	Auto	
¹⁾ Funktionalität nur in Verbindung mit dem Zubehör VWZ ZK möglich.						
²⁾ Fehlerlisten (Kap. 9.1) sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.						

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl	Werkseinstellung	Einstellung
	min.	max.				
Druckverl. Luftkanäle	25	70	Pa	1	70	
Flüsterbetrieb Lüfter	70	100	%	1	100	
Einfrierschutz	-13	4	°C	1	-12	
Umweltkreis Typ	Luft/Sole				ungültig	
Freigabe man. Betrieb				an, aus	aus	
Fachhandwerkerebene → Resets →						
Sperrzeiten zurücks.				Ja, Nein	Nein	
Statistiken zurücks.				Ja, Nein	Nein	
Werkseinstellungen				Ja, Nein	Nein	
Fachhandwerkerebene → Start Inst.assistent →						
Sprache				01 Deutsch 02 English 03 Français 04 Italiano 05 Dansk 06 Nederlands 15 Svenska 22 Slovenščina	02 English	
Umweltkreis Typ				Luft/Sole; Erdreich/Sole; Brunnen	ungültig	
Einfrierschutz	-13	4	°C	1	-12	
Prüfprogramm				P.03 Entlüften Umwelt- und Gebäudekreis P.04 Entlüften Gebäudekreis P.05 Entlüften Umweltkreis		
Kontakt Daten	Telefonnummer			0 - 9		
Installationsassistenten beenden ?				Ja, zurück		
¹⁾ Funktionalität nur in Verbindung mit dem Zubehör VWZ ZK möglich. ²⁾ Fehlerlisten (Kap. 9.1) sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.						

Stichwortverzeichnis

A

Abfragen	
Fehlerspeicher	46
Aktorenprüfung	
durchführen	52
Anlage	
füllen	28
Anleitung	
Gültigkeit	10
Anschlussplan	32
Anwenden	
Prüfprogramme	52
Aufbau	
Hybrid-Wärmepumpensystem	10
Luft/Sole Kollektor	15
Wärmepumpe	14
Aufgabe	
Hybrid-Wärmepumpensystem	10
Luft/Sole Kollektor	15
Wärmepumpe	14

B

Bestimmungsgemäße Verwendung	7
------------------------------------	---

C

CE-Kennzeichnung	7
------------------------	---

D

DCF-Sensor	46
Diagnosecodes	
aufrufen	45
Durchführen	
Aktorenprüfung	52

E

Entsorgung	54
Ersatzteile	44, 52

F

Fachhandwerkerebene	
aufrufen	40
Fehlercodes	
prüfen	45
Fehlerliste	
löschen	52
Fehlerspeicher	
abfragen	46
zurücksetzen	52
Frontverkleidung	
abnehmen	21
anbringen	40
Frostschäden	
Heizungsanlage	5
vermeiden	5
Funktionsmenü	52
Funktionsweise	
Hybrid-Wärmepumpensystem	10
Luft/Sole Kollektor	15
Wärmepumpe	13–14

G

Gerät	
reinigen	44
Geräte	
auspacken	16

H

Heizungsanlage	
füllen	28
Heizwasser	
aufbereiten	26

I

Installationsassistent	
erneut starten	52

K

Klemmenbelegungsplan	32
----------------------------	----

L

Lieferumfang	
prüfen	16
Live Monitor	
aufrufen	41, 45
Luft/Sole Kollektor	
aufhängen	22
Luft/Sole- Kollektor	
reinigen	44

P

Produkt	
Pflegen	44
Produkte anschließen	40
Prüfen	
Fehlercodes	45
Prüfprogramme	
anwenden	52

R

Recycling	54
-----------------	----

S

Sensor/Aktortest	52
Sicherheitseinrichtungen	
Ausdehnungsgefäß	3
Sicherheitsventil	3
Solekreis	
befüllen	29
entlüften	30
füllen	30

Starten

Installationsassistent	52
------------------------------	----

Statistiken

aufrufen	41
----------------	----

Statuscodes	45
-------------------	----

T

Technische Daten	55–56
Transportsicherung	
entfernen	22
Typenschild	14

V

Verbindungsschaltplan	32
-----------------------------	----

Verkleidung

abnehmen	21
anbringen	40

Vorschriften	6
--------------------	---

VRC DCF installieren	36
----------------------------	----

W

Wärmepumpe	
anschließen	23
aufhängen	21
vor Frost schützen	53

Z

Zurücksetzen

Fehlerspeicher 52



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

0020140093_02 ■ 18.06.2013

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10

Vaillant Profi-Hotline 018 05 99 91 20 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/ Min.) ■ Vaillant Werkskundendienst 018 05 99 91 50 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/ Min.)

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Vaillant Group Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien

Telefon 05 70 50-0 ■ Telefax 05 70 50-11 99

Telefon 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 02 334 93 00 ■ Fax 02 334 93 19

Kundendienst 02 334 93 52 ■ Service après-vente 02 334 93 52

Klantendienst 02 334 93 52

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

© Vaillant GmbH 2013

Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.