

Soloschalter (Art.-Nr. 304821)




Abb. 1 Lieferumfang




Abb. 4 Anschluss am Gerät bei Direktzapfung (falls vorhanden)




Abb. 2 Einbau Soloschalter



Gefahr!

Für die Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE und des örtlichen EVU zu beachten.

VC / Heizkessel




Abb. 5 Elektrischer Anschluss

- 2 Soloschalter
- 6 Raumthermostat/Regler 230 V~ (falls vorhanden)

- Frontdeckel des Soloschalters abschrauben.
- Elektrischen Anschluss am Soloschalter und am Heizgerät gemäß Abb. 5 vornehmen.



Gefahr!

Eine eventuell vorhandene Brücke 3-4 an der Anschlussklemmleiste muss entfernt werden! Andernfalls ist die Funktion des Soloschalters nicht gewährleistet, so dass es in ungünstigen Fällen zu Sach- oder selbst Personenschäden kommen kann.




Abb. 3 Anschluss am Gerät ohne Direktzapfung

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de