

Verbundanlage (Wärmepumpen und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe) WSV6.2K3M + WPR-Net 2.1									
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe (ηs)				1	150	%			
Nennleistung der Wärmepumpe (Prated kW)				6					
Temperaturregler		Klasse	VII	(Tabelle 1)	+	2	3,5	%	
Zusatzheizkessel									
Paket mit Speicher		nein	Psup kW (Nennleistung des Zusatzkessels)						
			ησ % (σуп)						
		(ηs % (sup) - 1) x (αWP) = -				3		%	
(αWE: siehe auch Tabelle 3)			(αWE)						
solarer Beitrag			(AKoll m²)		(ηKoll %)				
			(VSp m³)		(Standverlust des Speichers in W)				
					(ηSp: Tabelle 2)				
		((294/Prated x11) x (AKoll m²) + (115/Prated x11) x (VSp m³)) x 0,45 x ((ηKoll %) /100) x (ηSp) = +				4		%	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage				5	153	%			
				auf ganze Zahl gerundet					
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage									
X G F E D C B A A+ A++ A+++ < 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %									



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de