

Heizungsumwälzpumpe

UPS 25-40 und UPS 25-60

Montagehinweise:

- Vor Beginn der Arbeiten, die Anlage spannungsfrei schalten.
- Verdrahtung der Anschlußleitung im Pumpenanschlußgehäuse:
 - Grün/Gelb - Erdung
 - Blau - N (Null)
 - Braun - L (Phase)
- Der Anschluß muß nach VDE-Vorschrift durchgeführt werden.

Benötigte Anschlußleitungen:

Bei Kesselbaureihe -6:



- Kabel mit Stecker ca. 2,50 m lang.
Bestell-Nr. 8 714 401 348

Bei Kesselbaureihe -7 (bis 42 kW):

- Kabel mit Randstecker ca. 2,50 m lang, für Heizkreis 1 oder Speicherladung.
Bestell-Nr. 8 714 401 806
- Kabel mit Stecker ca. 2,50 m lang, für 2. Heizkreis (Mischerheizkreis).
Bestell-Nr. 8 714 401 348





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller