

Hinweis zur Verwendung des Ersatzgebläses für Logano plus GB145




Bild 1 Lieferumfang

Bei der Verwendung des Ersatzgebläses für Logano plus GB145 mit Produktionsdatum vor 04/2014 ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur elektromagnetischen Verträglichkeit auch die vorhandene Netzleitung zwischen Feuerungsautomat und Regelgerät durch “Kabelbaum Power HV 1270 Ferrit”, Nr. 8718592373 zu ersetzen.




Bild 2 Netzleitung ab 04/2014 mit Ferritkern

1 Ferritkern




Bild 3 Netzleitung bis 04/2014 ohne Ferritkern



Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32; D-35576 Wetzlar/Germany



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller