

Rückschlagklappe RK 1 Best.-Nr. 7 719 001 635

für SUPRAMODUL KN..-8 KP

1. Allgemein

Die Rückschlagklappe RK 1 ist für den Einbau in den Küchenkessel SUPRAMODUL KN..-8 KP vorgesehen.

Die Rückschlagklappe wird bei Anschluß eines indirekt beheizten Speichers und eines Heizkreises an den Küchenkessel benötigt.

2. Lieferumfang

Im Lieferumfang ist eine Rückschlagklappe mit zwei Dichtungen (1 1/4") für den Einbau in KN..-8 KP und zwei Dichtungen (1 1/2") für bauseitige Überwurfmutter enthalten.

3. Anlagenschema




Bild 1: * Rückschlagklappe RK 1 (24)

AF	Außentemperaturfühler
AG	Ausdehnungsgefäß
E	Entleerung / Entlüftung
HK	Heizkreis
KW	Kaltwasser
LP	Ladepumpe
RK	Rückschlagklappe
SF	Speichertemperaturfühler (NTC)
ST..	Warmwasserspeicher
SV	Überdrucksicherheitsventil
TA 120 E1	Witterungsgeführter Regler (ggf. statt dessen SVM 1 eingebaut)

4. Montage

Bei Anschluß eines Speicherladekreises ist die Rückschlagklappe (24) mit 1 1/4" Dichtungen im Heizungsrücklauf im Küchenkessel KN..-8 KP einzubauen. Einbauort ist die obere Verschraubung hinter der Kesseltür.




Bild 2: Einbau Rückschlagklappe RK 1 (24)

TW2	Fernbedienung
UP	Heizkreispumpe
ÜV	Überströmventil
VF	Vorlauftemperaturfühler
WW	Warmwasser



Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Thermotechnik
Produktbereich Junkers
Postfach 13 09
73243 Wernau



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



BBT Thermotechnik GmbH
Junkers Deutschland
Postfach 1309
D-73243 Wernau

www.junkers.com