

Betriebsanleitung

ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332



1.0 Inhaltsverzeichnis

1.0 Inhaltsverzeichnis	1	6.0 Allgemeine Reglereinstellungen	121
1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen	2	6.1 Reglermenü „Allgemeine Reglereinstellungen“	121
2.0 Installation	6	6.2 Uhrzeit & Datum	122
2.1 Vor der Installation	6	6.3 Ferien	123
2.2 Auswahl des Anlagentyps	14	6.4 Übersicht Eingänge	127
2.3 Montage	21	6.5 Speicher	128
2.4 Anordnen der Temperaturfühler	25	6.6 Ausgang schreiben	129
2.5 Elektrischer Anschluss	27	6.7 Hauptfunktionen	130
2.6 Einsetzen des Applikationsschlüssels	36	6.8 System	132
2.7 Checkliste	43	7.0 Weitere Informationen	140
2.8 Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A232 / A332	44	7.1 ECA 30/31 Setupvorgang	140
3.0 Alltagsbetrieb	57	7.2 Übersteuerungsfunktion	148
3.1 Bedienung und Navigation durch die Menüs	57	7.3 Mehrere Regler im selben System	153
3.2 Erläuterungen zum Reglerdisplay	58	7.4 Häufig gestellte Fragen	156
3.3 Allgemeiner Überblick: Bedeutung der Symbole	62	7.5 Begriffsbestimmungen	160
3.4 Überwachung der Temperaturen und Regelkomponenten	63	7.6 Typ (ID 6001), Übersicht	164
3.5 Übersicht über mögliche Einflussfaktoren	64	7.7 Automatische/manuelle Aktualisierung der Firmware	165
3.6 Handbetrieb	65	7.8 Übersicht Parameter-ID	166
3.7 Wochenprogramm	66		
4.0 Gesamtüberblick aller Einstellungen	67		
5.0 Einstellungen	70		
5.1 Einführung in die Einstellungen	70		
5.2 Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur	71		
5.3 Begrenzung der Raumtemperatur	75		
5.4 Begrenzung der Rücklauftemperatur	79		
5.5 Oberfl. Grenze	85		
5.6 Optimierung	88		
5.7 Regelparameter	94		
5.8 Applikation	101		
5.9 Optionale Fkt.	111		
5.10 Alarm	115		
5.11 Alarmübersicht	118		
5.12 LEGIO Desinfektion	119		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

1.1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

Die vorliegende Instruktion gilt für den ECL-Applikationsschlüssel A232 (Bestell-Nr. 087H3812).

Der ECL-Applikationsschlüssel A232 enthält fünf Untertypen:

A232.1 (einsetzbar im ECL Comfort 210 und 310)

A332.1–A332.4 (einsetzbar im ECL Comfort 310)

- A232.1 ist eine Heizungs-/Kühlanwendung mit einem Motorregelventil.
- A332.1 ist wie A232.1 und verfügt über eine zusätzliche Rücklauftemperaturbegrenzung.
- A332.2 ist eine Heizungs-/Kühlanwendung mit zwei Motorregelventilen und Rücklauftemperaturbegrenzung.
- A332.3 ist wie A332.2 und verfügt über eine zusätzliche erweiterte TWW-Kreis-Regelung.
- A332.4 ist wie A332.1 und verfügt über besondere Übersteuerungsfunktionen.

Die beschriebenen Funktionen werden im ECL Comfort 210 für einfache Lösungen und im ECL Comfort 310 für komplexere Lösungen zum Beispiel mit Kommunikation per M-Bus, ModBus und Ethernet (Internet) realisiert.

Der Applikationsschlüssel A232 ist mit den Reglern ECL Comfort 210 und ECL Comfort 310 ab Softwareversion 1.11 kompatibel. (Die Softwareversion wird bei der Inbetriebnahme des Reglers und unter „System“ in „Allgemeine Reglereinstellungen“ angezeigt.)

Eine Fernbedienungseinheit, ECA 30 oder ECA 31, kann angeschlossen und ein eingebauter Raumtemperaturfühler verwendet werden. Bei Verwendung der ECA 31 dient das Signal für die relative Luftfeuchte der Vermeidung einer Kondensation (Tau) im Kühlbetrieb.

Die Applikation A332.3 arbeitet mit dem internen E/A-Modul ECA 32 (Bestell-Nr. 087H3202).

Zusammen mit dem ECL Comfort 310 kann das zusätzliche interne E/A-Modul ECA 32 auch zur zusätzlichen Datenkommunikation zum SCADA verwendet werden:

- Temperatur, Pt 1000 (Standard)
- 0-bis-10-Volt-Signale

Ein Zählersignal kann mithilfe der Danfoss-Software „ECL-Tool“ eingestellt werden.

Navigation: Danfoss.com > Products & Solutions > District Heating and Cooling > Tools & Software > ECL Tool.

Die URL ist:

<https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads>

Der ECL Comfort 210 ist erhältlich als:

- ECL Comfort 210, 230 VAC (087H3020)
- ECL Comfort 210B, 230 VAC (087H3030)

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Der ECL Comfort 310 ist erhältlich als:

- ECL Comfort 310, 230 VAC (087H3040)
- ECL Comfort 310B, 230 VAC (087H3050)
- ECL Comfort 310, 24 VAC (087H3044)

Die B-Typen haben keine Anzeige und kein Einstellrad. Die B-Typen werden mit der Fernbedienungseinheit ECA 30/31 bedient:

- ECA 30 (087H3200)
- ECA 31 (087H3201)

Sockel für ECL Comfort:

- Für den ECL Comfort 210, 230 V (087H3220)
- Für den ECL Comfort 310, 230 V und 24 V (087H3230)

Zusätzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210 und 310, zu den Modulen und zum Zubehör finden Sie auf <http://heating.danfoss.com/>.

Dokumentation zum ECL Portal: Siehe <http://ecl.portal.danfoss.com>.




Applikationsschlüssel werden evtl. veröffentlicht, bevor alle Anzeigetexte übersetzt wurden. In diesem Fall sind die Texte auf Englisch.



Automatische Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):

Die Software des Reglers wird beim Einstecken des Applikationsschlüssels automatisch aktualisiert (ab Reglerversion 1.11 (ECL 210/310) und 1.58 (ECL 296)). Die nachstehende Animation wird eingeblendet, wenn die Software aktualisiert wird:



Fortschrittsbalken

Während der Aktualisierung:

- darf der Schlüssel nicht entfernt werden
Wird der Schlüssel entfernt, bevor die Sanduhr angezeigt wird, müssen Sie von vorne beginnen.
- darf die Stromversorgung nicht ausgeschaltet werden
Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während die Sanduhr angezeigt wird, funktioniert der Regler nicht.
- **Manuelle Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):**
Siehe Abschnitt „Automatische/manuelle Aktualisierung der Firmware“



Sicherheitshinweis

Um Personenschäden und Schäden am Regler zu vermeiden, ist die vorliegende Installationsanleitung unbedingt vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen.

Die anfallenden Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Lokale Vorschriften müssen befolgt werden. Dies umfasst auch die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (Doppelisolierung bei 230 V).

Sicherung für den ECL Comfort: Max. 10 A.

Umgebungstemperaturbereiche für ECL Comfort im Betrieb:

ECL Comfort 210 / 310: 0 - 55 °C

ECL Comfort 296: 0 - 45 °C

Umgebungstemperaturen außerhalb des genannten Bereiches können zu Beschädigungen führen.

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

Das Achtungszeichen steht bei Sicherheitshinweisen, die unbedingt beachtet werden müssen.



Information, die Sie besonders beachten sollten, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Da durch die vorliegende Anleitung mehrere Systemtypen abgedeckt werden, sind besondere Systemeinstellungen mit der Kennung für den entsprechenden Systemtyp gekennzeichnet. Alle Systemtypen sind in dem Kapitel „Identifizieren des Systemtyps“ dargestellt.



°C (Grad Celsius) ist die Maßeinheit für einen gemessenen Temperaturwert, während die Maßeinheit K (Kelvin) häufig für Temperaturunterschiede genutzt wird.



Jeder ausgewählte Parameter besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer (ID-Nr.).

Beispiel:	Erste Ziffer	Zweite Ziffer	Die letzten drei Ziffern
11174	1	1	174
	-	Heizkreis 1	Parameter- nummer
12174	1	2	174
	-	Heizkreis 2	Parameter- nummer

Wird eine ID-Bezeichnung mehr als einmal erwähnt, bedeutet das, dass es besondere Einstellungen für eine oder mehrere Anlagentypen gibt. Zur Kennzeichnung wird die Kennung für den Anlagentyp angehängt (z.B. 12174 - A266.9).



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe



Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist vor dem Entsorgen oder Recyceln in seine Einzelkomponenten zu zerlegen.
Die nationalen Entsorgungsvorschriften sind unbedingt zu beachten.

2.0 Installation

2.1 Vor der Installation

Der Applikationsschlüssel **A232** umfasst fünf Applikationen, die alle im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen und Deckenkühlungssystemen stehen. Die Applikationen im Schlüssel A232 bieten zahlreiche Möglichkeiten (siehe Beispiele).

Die Applikation **A232.1** ist äußerst flexibel. Es gibt folgende Grundprinzipien:

Beheizung und Kühlung mit Raumtemperaturregelung:

Die Vorlauftemperatur kann an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Der Vorlauftemperaturfühler S3 ist der wichtigste Fühler.

Die gewünschte Vorlauftemperatur an S3 wird im ECL-Regler berechnet. Diese Berechnung basiert auf der Außentemperatur (S1) und der gewünschten Raumtemperatur. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die gewünschte Vorlauftemperatur (Beheizung).

Umgekehrt gilt, je höher die Außentemperatur, desto niedriger die gewünschte Vorlauftemperatur (Kühlung). Die Umschaltung zwischen Beheizung und Kühlung kann

- die Außen- UND Raumtemperatur betreffen
- die Raumtemperatur betreffen
- die Außentemperatur betreffen

Die Kreise können mithilfe eines Wochenprogramms auf die Betriebsart Komfort oder Sparen eingestellt werden, d. h. es lassen sich zwei unterschiedliche Werte für die gewünschte Raumtemperatur festlegen. In der Betriebsart Sparen kann die Beheizung reduziert oder vollständig abgestellt werden.

Das Motorregelventil (M1) wird schrittweise geöffnet, wenn:

- die Vorlauftemperatur niedriger ist als die gewünschte Vorlauftemperatur und umgekehrt (Beheizung)
- die Vorlauftemperatur höher ist als die gewünschte Vorlauftemperatur und umgekehrt (Kühlung)

Die ON-OFF-Ausgänge X2/X3 werden bei Wärme- bzw. Kühlbedarf aktiviert.

Raumtemperatur:

Weicht die gemessene Raumtemperatur (S2 oder ECA 30/31) von der gewünschten Raumtemperatur ab, kann die gewünschte Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Oberflächentemperaturbegrenzung:

Beheizung: Die Bodenflächentemperatur S5 kann auf ein Maximum begrenzt werden, um einen zu warmen Boden zu vermeiden.

Kühlung: Die Deckenflächentemperatur S6 kann auf ein Minimum begrenzt werden, um eine zu kalte Decke zu vermeiden (Risiko der Kondenswasserbildung).


Übersteuerung:

Befindet sich der ECL-Regler im Wochenprogramm, kann der Fühleringang S8 dazu verwendet werden, das Wochenprogramm zu übersteuern, in die Betriebsart Komfort oder Sparen.

Kühlbetrieb:

Die gewünschte Vorlauftemperatur kann auf Basis der von ECA 31 gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit (RL) auf ein Minimum begrenzt werden, um eine Taubildung (Kondensation) zu verhindern.

Die Umwälzpumpe P1 wird bei Wärme- oder Kühlbedarf oder zum Frostschutz eingeschaltet.



Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL 210/296/310	Elektronischer Regler ECL Comfort 210, 296 oder 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	ECA 31, Raumtemperatur- und relative Luftfeuchtigkeitsfühler *
S3	Vorlauftemperaturfühler
S4	Nicht verwendet
S5	(Optional) Bodenflächentemperaturfühler
S6	(Optional) Deckenflächentemperaturfühler
S7	(Nicht abgebildet) Übersteuerungseingang zum Ausschalten der Umwälzpumpe
S8	(Nicht abgebildet) Übersteuerungseingang für die Betriebsart Komfort/Sparen
P1	Umwälzpumpe (ON/OFF)
X2	Kühlbedarf (ON/OFF)
X3	Wärmebedarf (ON/OFF)
X4	(Nicht abgebildet) Multi-Funktion
M1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung)
M2	Motorumschaltventil

* Alternativ: ESM-10, Raumtemperaturfühler

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Der ON-OFF-Ausgang X4 kann so eingestellt werden, dass er

- als Feuchteregler fungiert
- als Schalter fungiert, in Abhängigkeit von der Außentemperatur
- Programm 1 folgt
- Programm 2 folgt
- Programm 3 folgt
- bei Kühlbedarf eingeschaltet wird

Alarm (in der Anzeige sichtbar, kein Ausgang):

Ein Alarm kann aktiviert werden, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur von der Referenzvorlauftemperatur abweicht. Ein Alarm wird auch aktiviert, wenn die Vorlauftemperatur im Heizbetrieb einen eingestellten Maximalwert überschreitet.

Sicherheitsfunktion, Heizbetrieb:

Überschreitet die Vorlauftemperatur S3 einen eingestellten Maximalwert, wird der Alarm aktiviert.

Die Umwälzpumpe P1 wird ausgeschaltet, um zu verhindern, dass im System (zum Beispiel Fußbodenkreis) eine zu hohe Temperatur erreicht wird.

P1 wird für 35 Minuten ausgeschaltet und dann für 30 Sekunden eingeschaltet. Liegt die Vorlauftemperatur unter dem eingestellten Maximalwert, bleibt P1 eingeschaltet.

Eine Beschreibung der Umschaltung vom Heiz- zum Kühlbetrieb finden Sie im Abschnitt „A232, allgemein“.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Die Applikation **A332.1** ist der Applikation A232.1 sehr ähnlich.

A232.1-bezogene Extras:

Rücklauftemperaturbegrenzung:

Die Rücklauftemperatur an S10 kann begrenzt werden, damit sie zum Beispiel nicht zu hoch (Beheizung) oder zu niedrig (Kühlung) ist. Ist dies der Fall, kann die gewünschte Vorlauftemperatur an S3 eingestellt werden, zum Beispiel bei der Beheizung auf einen niedrigeren Wert oder bei der Kühlung auf einen höheren Wert. Dadurch wird das Motorregelventil schrittweise geschlossen. Bei Heizkessel versorgten Heizungsanlagen sollte die Rücklauftemperatur nicht zu niedrig sein (gleiche Einstellprozedur wie oben).

Der ON-OFF-Ausgang X5 kann so eingestellt werden, dass er

- Programm 1 folgt
- Programm 2 folgt
- Programm 3 folgt
- bei Kühlbedarf eingeschaltet wird

Alarm A1:


Ein Alarm aktiviert Relais 6.

A332.1-bezogene Veränderungen:

Der ON-OFF-Ausgang X4 kann so eingestellt werden, dass er

- als Feuchteregler fungiert
- als Schalter fungiert, in Abhängigkeit von der Außentemperatur

Eine Beschreibung der Umschaltung vom Heiz- zum Kühlbetrieb finden Sie im Abschnitt „A232, allgemein“.



Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL 310	Elektronischer Regler ECL Comfort 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	ECA 31, Raumtemperatur- und relative Luftfeuchtheitsfühler *
S3	Vorlauftemperaturfühler
S4	Nicht verwendet
S5	(Optional) Bodenflächentemperaturfühler
S6	(Optional) Deckenflächentemperaturfühler
S7	(Nicht abgebildet) Übersteuerungseingang zum Ausschalten der Umwälzpumpe
S8	(Nicht abgebildet) Übersteuerungseingang für die Betriebsart Komfort/Sparen
S9	Nicht verwendet
S10	Rücklauftemperaturfühler
P1	Umwälzpumpe (ON/OFF)
X2	Kühlbedarf (ON/OFF)
X3	Wärmebedarf (ON/OFF)
X4	(Nicht abgebildet) Multi-Funktion
X5	(Nicht abgebildet) Multi-Funktion
M1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung)
M2	Motorumschaltventil
A1	Alarm

* Alternativ: ESM-10, Raumtemperaturfühler

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Die Applikation **A332.2** ist im Prinzip wie die Applikation A332.1.


A332.1-bezogene Extras:

Die Heiz- und Kühlkreise verfügen über separate Vorlauftemperaturfühler und Motorstellventile.
Die Heiz- und Kühlkreise verfügen über separate Rücklauftemperaturfühler und Begrenzungsfunktionen.

A332.1-bezogene Veränderungen:

P2 ist eine Umwälzpumpe im Kühlkreis

Eine Beschreibung der Umschaltung vom Heiz- zum Kühlbetrieb finden Sie im Abschnitt „A232, allgemein“.



Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL 310	Elektronischer Regler ECL Comfort 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	ECA 31, Raumtemperatur- und relative Luftfeuchtigkeitsfühler *
S3	Vorlauftemperaturfühler, Beheizung
S4	Vorlauftemperaturfühler, Kühlung
S5	(Optional) Bodenflächentemperaturfühler
S6	(Optional) Deckenflächentemperaturfühler
S7	(Nicht abgebildet) Übersteuerungseingang zum Ausschalten der Umwälzpumpe
S8	(Nicht abgebildet) Übersteuerungseingang für die Betriebsart Komfort/Sparen
S9	Rücklauftemperaturfühler, Beheizung
S10	Rücklauftemperaturfühler, Kühlung
P1	Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
P2	Umwälzpumpe, Kühlung (ON/OFF)
X3	Wärmebedarf (ON/OFF)
X4	Multi-Funktion
X5	Multi-Funktion
M1	Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2	Motorregelventil, Kühlung (3-Punkt-Regelung)
A1	Alarm

* Alternativ: ESM-10, Raumtemperaturfühler

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Die Applikation **A332.3** ist im Prinzip wie die Applikation A332.2.

A332.2-bezogene Extras:

Die Temperaturfühler S5 (Heizkreis) und S6 (Kühlkreis) können entweder für die Rücklauf- oder für die Oberflächentemperaturbegrenzung eingesetzt werden. Die Auswahl der Funktion erfolgt über die Festlegung eines Einflussfaktors. Wurden Einflussfaktoren für die Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzung festgelegt, erfolgt keine Begrenzung.

Erweiterte Trinkwarmwasser-(TWW)-Heizungsregelung:

Die von S9 gemessene TWW-Temperatur wird bei der TWW-Zapfung (also bei Aktivierung des Durchflussschalters S8) auf dem Niveau „Komfort“ gehalten.

Ist die von S9 gemessene TWW-Temperatur niedriger als die gewünschte TWW-Temperatur, wird das Motorregelventil M3 schrittweise geöffnet (und umgekehrt).

Die Regelung der TWW-Temperatur erfolgt im Verhältnis zur aktuellen Versorgungstemperatur an S7. Zur Verkürzung der Reaktionszeit lässt sich das Motorregelventil bei Beginn der TWW-Zapfung vorab öffnen.

Erfolgt keine TWW-Zapfung, kann an S7 oder S9 eine Leerlauf-Temperatur (die gewünschte Sparteemperatur) aufrechterhalten werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms kann der TWW-Kreis auf die Betriebsart Komfort oder Sparen eingestellt werden, d. h. es lassen sich zwei unterschiedliche Werte für die gewünschte TWW-Temperatur festlegen.

Die Rücklauf-Temperatur an S10 kann begrenzt werden, damit sie zum Beispiel nicht zu hoch oder zu niedrig ist.

Ist dies der Fall, kann die gewünschte Vorlauf-Temperatur an S9 eingestellt werden, zum Beispiel auf einen niedrigeren Wert. Dadurch wird das Motorregelventil schrittweise geschlossen.

Eine Antibakterienfunktion kann an ausgewählten Wochentagen aktiviert werden.


Eine Beschreibung der Umschaltung vom Heiz- zum Kühlbetrieb finden Sie im Abschnitt „A232, allgemein“.



Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

Typische A332.3-Applikation:



Bauteilliste:

ECL 310	Elektronischer Regler ECL Comfort 310
ECA 32	Eingebautes Erweiterungsmodul
S1	Außentemperaturfühler
S2	ECA 31, Raumtemperatur- und relative Luftfeuchtigkeitsfühler *
S3	Vorlauftemperaturfühler, Beheizung
S4	Vorlauftemperaturfühler, Kühlung
S5	(Optional) Rücklauf- oder Bodenflächentemperaturfühler
S6	(Optional) Rücklauf- oder Deckenflächentemperaturfühler
S7	Versorgungstemperaturfühler, TWW
S8	Durchflussschalter, TWW-Zapfung
S9	Vorlauftemperaturfühler, TWW
S10	Rücklauftemperaturfühler, TWW
P1	Umwälzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
P2	Umwälzpumpe, Kühlung (ON/OFF)
P7	Umwälzpumpe, TWW (ON/OFF)
X3	(Nicht abgebildet) Wärmebedarf (ON/OFF)
X4	(Nicht abgebildet) Multi-Funktion
X5	(Nicht abgebildet) Multi-Funktion
M1	Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2	Motorregelventil, Kühlung (3-Punkt-Regelung)
M3	Motorregelventil, TWW (3-Punkt-Regelung)
A1	Alarm

* Alternativ: ESM-10, Raumtemperaturfühler

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Die Applikation **A332.4** ist im Prinzip wie die Applikation A332.1.

A332.1-bezogene Extras/Veränderungen:


Übersteuerung:

Befindet sich der ECL-Regler im Wochenprogramm,

- kann der S7-Eingangswert zur Übersteuerung in den Heizbetrieb verwendet werden
- kann der S9-Eingangswert zur Übersteuerung in den Kühlbetrieb verwendet werden

Eine Beschreibung der Umschaltung vom Heiz- zum Kühlbetrieb finden Sie im Abschnitt „A232, allgemein“.

Typische A332.4-Applikation:



Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in dem nicht alle für ein System erforderlichen Bauteile dargestellt sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort angeschlossen.

Bauteilliste:



ECL 310®	Elektronischer Regler ECL Comfort 310
S1	Außentemperaturfühler
S2	ECA 31, Raumtemperatur- und relative Luftfeuchtheitsfühler *
S3	Vorlaufemperaturfühler
S4	Nicht verwendet
S5	(Optional) Bodenflächentemperaturfühler
S6	(Optional) Deckenflächentemperaturfühler
S7	Übersteuerungseingang für den Heizbetrieb
S8	Übersteuerungseingang für die Betriebsart Komfort/Sparsen
S9	Übersteuerungseingang für den Kühlbetrieb
S10	Rücklaufemperaturfühler
P1	Umwälzpumpe (ON/OFF)
X2	Kühlbedarf (ON/OFF)
X3	Wärmebedarf (ON/OFF)
X4	(Nicht abgebildet) Multi-Funktion
X5	(Nicht abgebildet) Multi-Funktion
M1	Motorregelventil (3-Punkt-Regelung)
M2	Motorumschaltventil
A1	Alarm
	* Alternativ: ESM-10, Raumtemperaturfühler

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

A232, allgemein

Der Funktionsschalter:

Jeder Kreis verfügt über einen Funktionsschalter. Mit dem Heizkreis können zum Beispiel folgende Perioden realisiert werden:

- Komfortperioden mit einer gewünschten Raumtemperatur von 21 °C
- Sparperioden mit einer gewünschten Raumtemperatur von 16 °C oder mit „Pumpe HK Aus“.

Mit dem Kühlkreis können zum Beispiel folgende Perioden realisiert werden:

- Komfortperioden mit einer gewünschten Raumtemperatur von 24 °C
- Sparperioden mit einer gewünschten Raumtemperatur von 30 °C

Wochenprogramme:

Die A232-Applikation umfasst drei Wochenprogramme; eines davon ist für den Heizkreis und ein weiteres für den Kühlkreis gedacht. Das dritte Wochenprogramm dient der universellen Verwendung und kann unter „Allgemeine Reglereinstellungen“ gefunden werden.

A232.1: Relais 4 (X4) kann so eingestellt werden, dass es dem dritten Wochenprogramm folgt.

A332.1, A332.2, A332.3 und A332.4: Relais 5 (X5) kann so eingestellt werden, dass es dem dritten Wochenprogramm folgt.



Übersteuerungsfunktionen:

Mithilfe der an verschiedenen Eingängen angeschlossenen Schalter können folgende Funktionalitäten realisiert werden, wenn der entsprechende Eingang aktiviert ist:

	S7	S8	S9
A232.1	Die Umwälzpumpen ausschalten.	Übersteuerung von der Betriebsart Komfort zu der Betriebsart Sparen	Keine Funktion.
A332.1	Die Umwälzpumpen ausschalten.	Übersteuerung in die Betriebsart Komfort oder Sparen	Keine Funktion.
A332.2	Die Umwälzpumpen ausschalten.	Übersteuerung in die Betriebsart Komfort oder Sparen	Keine Funktion.
A332.3	Keine Funktion.	Keine Funktion.	Keine Funktion.
A332.4	Übersteuerung in den Heizbetrieb	Übersteuerung in die Betriebsart Komfort oder Sparen	Übersteuerung in den Kühlbetrieb

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

A232, allgemein, Fortsetzung

Kurze Prozessbeschreibungen:

Umschaltung von der Beheizung zur Kühlung (auf Basis der Außen- und Raumtemperatur):

1. Die Beheizung ist eingeschaltet.
2. Die Außen- und Raumtemperatur steigt.
3. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die aktuelle Außentemperatur „Sommer-Aus“ (ID 1x179) überschreitet.
4. Die Kühlung beginnt, wenn:
 - die akkumulierte Außentemperatur die eingestellte Begrenzung („Activation, acc. T“, ID 12144) überschreitet

UND

- die akkumulierte Raumtemperatur die Begrenzung („T Raum akk. ein“, ID 12156) überschreitet

UND

- die aktuelle Raumtemperatur die gewünschte Raumtemperatur für den Kühlbetrieb überschreitet

Umschaltung von der Beheizung zur Kühlung (auf Basis der Raumtemperatur):

1. Die Beheizung ist eingeschaltet.
2. Die Raumtemperatur steigt.
3. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die akkumulierte Raumtemperatur die gewünschte Raumtemperatur für den Heizbetrieb überschreitet.
4. Die Kühlung beginnt, wenn:
 - die akkumulierte Raumtemperatur die Begrenzung („T Raum akk. ein“, ID 12156) überschreitet

UND

- die aktuelle Raumtemperatur die gewünschte Raumtemperatur für den Kühlbetrieb überschreitet



Der Regler ist werkseitig vorprogrammiert. Die Werkseinstellungen werden im Anhang „Übersicht Parameter-ID“ beschrieben.


2.2 Auswahl des Anlagentyps

Skizzieren Sie Ihre Applikation

Die Regler ECL Comfort wurden für Heiz-, Trinkwarmwasser- (TWW) und Kühlsysteme unterschiedlicher Art und Größe entwickelt. Sollte sich Ihr System von den dargestellten Abbildungen unterscheiden, wird empfohlen, eine Skizze von Ihrem System anzufertigen. Dadurch wird das Verwenden der Betriebsanleitung, die Sie Schritt für Schritt durch die Installation über letzte Anpassungen bis zur Übergabe an den Kunden führt, erheblich erleichtert.

Beim Regler ECL Comfort handelt es sich um einen Universalregler, der für verschiedene Systemtypen verwendet werden kann. Ausgehend von den gezeigten Standardsystemen gibt es eine Reihe weiterer Konfigurationsmöglichkeiten. In diesem Kapitel finden Sie die am häufigsten genutzten Systeme. Sollte sich Ihr System von den hier gezeigten Systemen unterscheiden, wählen Sie bitte das Schema aus, das Ihrem System am nächsten kommt, und nehmen Sie dann die notwendigen Änderungen vor.

Für Applikationstypen/-untertypen siehe die Einbauanleitung (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).




Die Umwälzpumpe für den Heizkreis kann sowohl in den Vorlauf als auch in den Rücklauf eingebaut werden. Der Einbau ist entsprechend der Vorgaben des Pumpenherstellers durchzuführen.



A232.1, Bsp. a:


Vorlauftemperaturregelung (Beheizung im Boden/Kühlung in der Decke) im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Optionale Oberflächentemperaturbegrenzungen.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332


A232.1, Bsp. b:

Vorlauftemperaturregelung (Beheizung/Kühlung) im Boden im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Optionale Oberflächentemperaturbegrenzung.



A232.1, Bsp. c:


Regelung der Vorlauftemperatur (Beheizung/Kühlung) zu einem Gebläsekonvektor im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332


A232.1, Bsp. d:

Regelung der Vorlauftemperatur (Beheizung/Kühlung) zu einem Gebläsekonvektor im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Wärmequelle: Fernwärme Kältequelle: Kältemaschine



A232.1, Bsp. e:

Vorlauftemperaturregelung (Beheizung/Kühlung) im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Wärme-/Kältequellen: Fernwärme/Fernkälte




Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

A332.1, Bsp. a:


Vorlauftemperaturregelung (Beheizung im Boden/Kühlung in der Decke) im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Optionale Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzung.

Alle A232.1-Beispiele können über A332.1. geregelt werden.




A332.2, Bsp. a:

Separate Vorlauftemperaturregelung für Beheizung/Kühlung im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Optionale Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzungen.



A332.2, Bsp. b:



Auf Fernwärme-/Fernkälte basierte Vorlauftemperaturregelung für die Beheizung/Kühlung im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Optionale Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzungen.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

A332.3, Bsp. a und b:

Separate Vorlauftemperaturregelung für Beheizung/Kühlung im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Erweiterte TWW-Temperaturregelung bei TWW-Zapfung. LEGIO-Desinfektion-Temperaturregelung. Optionale Rücklauf- oder Oberflächentemperaturbegrenzungen.




Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

A332.4, Bsp. a:

Vorlauftemperaturregelung (Beheizung im Boden/Kühlung in der Decke) im Verhältnis zur Außen-, Raum- und Taupunkttemperatur. Optionale Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzung. Übersteuerungsfunktionalitäten für den Heiz- und Kühlbetrieb

Die A232.1- und A332.1-Beispiele können im Allgemeinen durch A332.4 geregelt werden.



2.3 Montage

2.3.1 Montieren des ECL Comfort Reglers

Siehe die Einbauanleitung, die im Lieferumfang des Reglers ECL Comfort enthalten ist.

Um den Zugang zu erleichtern, montieren Sie den Regler ECL Comfort in der Nähe des Systems.

Beim ECL Comfort 210/296/310 sind folgende Montagearten möglich:

- Wandmontage
- Montage auf einer DIN-Schiene (35 mm)

Beim ECL Comfort 296 ist folgende Montageart möglich:

- Montage in einer Schalttafel

Der ECL Comfort 210 kann im Sockel eines ECL Comfort 310 montiert werden. Dadurch ist eine spätere Aufrüstung möglich.

Schrauben, PG-Kabelverschraubungen und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Verriegeln des Reglers ECL Comfort 210/310

Zum Befestigen des Reglers ECL Comfort am Sockel ist der Sicherungstift zu verwenden.

UNIDOMO®



Um Personenschäden und Schäden am Regler zu vermeiden, muss der Regler im Sockel verriegelt werden! Hierzu wird der Sicherungstift fest in den Sockel gedrückt bis ein Klicken zu hören ist und sich der Regler nicht mehr vom Sockel abnehmen lässt.




Ein nicht verriegelter Regler kann sich während der Bedienung vom Sockel lösen und den Sockel mit den Klemmen (teilweise A230 V AC) freilegen. Um Personenschäden zu vermeiden, vergewissern Sie sich stets, dass der Regler mit dem Sockel verriegelt ist. Ist dies nicht der Fall darf der Regler nicht in Betrieb genommen werden.



Das Verriegeln und Entriegeln lässt sich am einfachsten unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchführen.


Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungstifts.




Montage auf einer DIN-Hutschiene (35 mm)

Montieren Sie den Sockel auf einer DIN-Hutschiene. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des Sicherungstifts.



Ausbauen des ECL Comfort Reglers

Um den Regler aus dem Sockel wieder auszubauen, ist der Sicherungstift mit Hilfe eines Schraubenziehers herauszuziehen. Danach können Sie den Regler problemlos aus dem Sockel entnehmen.



Das Verriegeln und Entriegeln lässt sich am einfachsten unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchführen.



Ehe Sie den Regler vom Sockel entfernen, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.

2.3.2 Montieren der Fernbedienungseinheit ECA 30/31


Wählen Sie eine der folgenden Montageformen:

- Wandmontage (ECA 30 und ECA 31)
- Einbau in eine Schalttafel (nur ECA 30)

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel für die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 an einer Wand mit glatter Oberfläche. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie die Fernbedienungseinheit in den Sockel ein.




Einbau in eine Schalttafel

Zum Einbau der Fernbedienungseinheit ECA 30 in eine Schalttafel ist der Montagerahmen mit der Bestellnummer 087H3236 zu verwenden. Stellen Sie zunächst die elektrischen Verbindungen her und befestigen Sie den Rahmen mit der Klammer in der Schalttafel. Setzen Sie dann den Regler in den Sockel ein. An die ECA 30 kann ein externer Raumtemperaturfühler angeschlossen werden.

Wird die Funktion „Raumfeuchtigkeit“ verwendet, darf die ECA 31 nicht in eine Schalttafel eingebaut, sondern nur als Wandmontage befestigt werden.

UNIDOMO®





2.3.3 Befestigung des internen E/A-Moduls ECA 32

Montage des internen E/A-Moduls ECA 32

Das Modul ECA 32 (Bestellnummer 087H3202) kann in den Sockel des ECL Comfort 310/310B eingesetzt werden und so zusätzliche Ein- und Ausgangssignale für relevante Applikationen liefern.

Das ECA 32 und der ECL Comfort 310/310B werden über einen zehnpoligen (2 x 5) Anschluss miteinander verbunden. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der ECL Comfort 310/310B auf den Sockel gesetzt wird.



2.4 Anordnen der Temperaturfühler

2.4.1 Anordnen der Temperaturfühler

Um eine ordnungsgemäße Regelfunktion zu gewährleisten, müssen die Temperaturfühler an der richtigen Stelle im System angebracht werden.

Die nachfolgend beschriebenen Temperaturfühler sind für die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310 bestimmt. Es werden jedoch nicht alle Temperaturfühler für Ihr System benötigt!

Außentemperaturfühler (ESMT)

Der Außentemperaturfühler sollte an der Nordseite des Gebäudes angebracht werden, um ihn vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Er sollte nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern angeordnet sein.


Vorlauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler höchstens 15 cm vom Mischpunkt entfernt. Bei Anlagen mit Wärmetauscher wird empfohlen, Fühler vom Typ ESMU im Ausgang vom Wärmetauscher anzuordnen.

Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Rohrs an der Stelle, wo Sie einen Anlagefühler anbringen, sauber und trocken ist.


Rücklauftemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Rücklauftemperaturfühler sollten möglichst dicht am Mischpunkt bzw. im Rücklaufaustritt des Wärmetauschers platziert sein, um einen aussagekräftigen Messwert zu erhalten.



Raumtemperaturfühler (ESM-10, Fernbedienungseinheit ECA 30/31)

Wählen Sie für die Montage des Fühlers einen Raum, dessen Temperatur geregelt werden soll (z.B. das Wohnzimmer). Platzieren Sie den Fühler weder an Außenwänden, noch in die Nähe von Heizkörpern, Fenstern oder Türen.



Kesseltemperaturfühler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Kesselhersteller vorgegeben wird.

Lüftungsschachttemperaturfühler (ESMB-12 oder ESMU)

Platzieren Sie den Fühler an einer Stelle, an der ein aussagekräftiger Temperaturwert gemessen wird.

Warmwassertemperaturfühler (ESMU oder ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler an der Stelle, die vom Hersteller vorgegeben wird.

Decken- oder Wandtemperaturfühler (ESMB-12)

Platzieren Sie den Fühler in einem Schutzrohr an der Decke oder der Wand.



Hinweis zum ESM-11: Nach dem Befestigen darf der Fühler nicht mehr bewegt werden, um eine Beschädigung des Fühlerelements zu vermeiden.



ESM-11, ESMC und ESMB-12: Verwenden Sie Wärmeleitpaste für eine schnellere Messung der Temperatur.




ESMU und ESMB-12: Bei Verwendung einer Fühlertasche zum Schutz des Fühlers verlangsamt sich jedoch die Temperaturmessung.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Temperaturfühler Pt1000 (nach IEC 751 - Klasse B, 1000 Ω / 0 °C)

Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem ohmschen Widerstand



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

2.5 Elektrischer Anschluss

2.5.1 Elektrische Anschlüsse – 230 VAC



Warnung

Zwischen den elektrischen Leitern auf der Leiterplatte für Netzspannung, Relaiskontakten und Triacausgängen wurde der Sicherheitsabstand von mindestens 6 mm nicht eingehalten. Die Ausgänge dürfen nicht als galvanisch getrennte (potentialfreie) Ausgänge verwendet werden.

Falls ein galvanisch getrennter Ausgang erforderlich ist, wird ein Zusatzrelais empfohlen.

Mit 24 Volt geregelte Geräte, zum Beispiel Stellantriebe, müssen über die 24-Volt-Ausführung des ECL Comfort 310 geregelt werden.



Sicherheitshinweis

Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.

Lokale Vorschriften müssen befolgt werden. Dies umfasst auch die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (verstärkt).

Sicherung für den ECL Comfort: Max. 10 A.

Umgebungstemperaturbereich für den ECL Comfort bei Bedienung: 0 - 55 °C. Höhere Temperaturen können zu Beschädigungen führen.


Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

 UNIDOM


Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Schließen Sie wichtige Bauteile (wie z. B. Pumpen oder Motorregelventile) an die gemeinsame Masse an.

ECL 210/310



ECL 296



Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm²

Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden.

An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm² angeschlossen werden.


Maximale Belastbarkeit:

R 	Relaisklemmen	4 (2) A/230 VAC (4 A für ohmsche Last, 2 A für induktive Last)
Tr 	Triac-Klemmen (elektronisches Relais)	0,2 A/230 VAC

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

2.5.2 Elektrische Anschlüsse, Temperaturfühler Pt 1000


Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die Einbauanleitung (im Lieferumfang des Applikationsschlüssels enthalten).



Anschlüsse für A232, allgemein:

Für applikationsspezifische Anschlüsse siehe auch die Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlüssel bei).

Klemme	Fühler/Beschreibung		Typ (empfohl.)
29 und 30	S1	Außentemperatur Fühler *	ESMT
28 und 30	S2	Raumtemperaturfühler Alternativ: ECA 31	ESM-10
27 und 30	S3	Vorlauftemperaturfühler **	ESM-11/ESMB/ ESMC/ ESMU
26 und 30	S4	Nur A332.2 und A332.3: Vorlauftemperaturfühler, Kühlung **	ESMC/ ESMU
25 und 30	S5	Oberflächen- oder Rücklauf- temperaturfühler	ESM-11/ESMB/ ESMC/ ESMU
24 und 30	S6	Oberflächen- oder Rücklauf- temperaturfühler	ESM-11/ESMB/ ESMC/ ESMU
23 und 30	S7	Übersteuerungssignal Nur A332.3: Versorgungstemperaturfühler	Schalter ESM-11/ESMB/ ESMC/ ESMU 
22 und 30	S8	Übersteuerungssignal Nur A332.3: TWW-Durchflussschalter	Schalter
21 und 30	S9	Nur ECL 310: A332.2: Rücklauf- temperaturfühler A332.3: TWW-Vorlauf- temperaturfühler ** A332.4: Über- steuerungssignal	ESM-11/ESMB/ ESMC/ ESMU Schalter
20 und 30	S10	Nur ECL 310: Rücklauf- temperaturfühler	ESM-11/ESMB/ ESMC/ ESMU



Die Temperaturfühler müssen angeschlossen sein, damit die gewünschte Funktion gewährleistet ist.


- * Ist der Außentemperaturfühler nicht angeschlossen oder das Fühlerkabel kurzgeschlossen, geht der Regler davon aus, dass die Außentemperatur 0 °C beträgt.
- ** Ist kein Fühler angeschlossen oder das Fühlerkabel kurzgeschlossen, schließt das Motorregelventil (Sicherheitsfunktion).

Werkseitig eingesetzte Brücke:
zwischen Klemme 30 und gemeinsamer Anschlussklemme.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Übersteuerungskontakte/-schalter:

Beispiel eines Übersteuerungskontakts, angeschlossen an S7:




Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm²

Durch einen Falschanschluss können die TRIAC-Ausgänge am ECL 210 oder ECL 310 beschädigt werden.

An alle Schraubklemmen dürfen nur maximal 2 Leiter mit einem Querschnitt von 1.5 mm² angeschlossen werden.

Anschluss des Schalters für die externe Übersteuerung

UNIDOMO®



Leiterquerschnitt für Fühleranschlüsse: Min. 0.4 mm²

Gesamtkabellänge: Max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen einschl. des internen Kommunikationsbus ECL 485)

Kabellängen über 200 m können zu Störungen bei der Signalübertragung führen (EMV).

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

2.5.3 Elektrischer Anschluss der ECA 30/31

Klemme ECL	Klemme ECA 30/31	Beschreibung	Typ (empf.)
30	4	Twisted-Pair-Kabel	Kabel mit verdrehten Adernpaaren
31	1		
32	2	Twisted-Pair-Kabel	
33	3		
	4	Ext. Raumtemperaturfühler*	ESM-10
	5		

* Nach dem Anschließen eines externen Raumtemperaturfühlers muss die ECA 30/31 aus- und wieder eingeschaltet werden.

Die Kommunikation mit der ECA 30/31 muss im Regler ECL Comfort unter „ECA Adresse“ eingerichtet werden.

Die ECA 30/31 muss ebenfalls entsprechend eingestellt werden.

Nach dem Einrichten der Applikation ist die ECA 30/31 nach zwei bis fünf Minuten betriebsbereit. Im Display der ECA 30/31 wird eine Fortschrittsanzeige angezeigt.



Wenn die aktuelle Applikation zwei Heizkreise enthält, kann an jeden Heizkreis eine ECA 30/31 angeschlossen werden. Die elektrischen Anschlüsse sind parallel geschaltet.



An einen Regler ECL Comfort 310 oder an ein System bestehend aus Führungsregler und Folgeregler ECL Comfort 210/296/310 können maximal zwei ECA 30/31 angeschlossen werden.



Setup-Vorgang für ECA 30/31: Beachten Sie bitte den Abschnitt „Weitere Informationen“.



ECA-Meldung:
„Gew. Applikation ECA Neu“:
Die Software (Firmware) der ECA-Einheit ist nicht mit der Software (Firmware) des Reglers ECL Comfort kompatibel. Bitte wenden Sie sich an Ihren Danfoss-Händler.



Manche Applikationen enthalten keine Funktionen, die sich auf die aktuelle Raumtemperatur beziehen. Eine angeschlossene ECA 30 / 31 funktioniert dann ausschließlich als Fernbedienung.



Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485).
Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

2.5.4 Elektrischer Anschluss an ein Bussystem

Der Regler kann in einem Bus-System als Hauptregler (Master) oder als Folgeregler (Slave) verwendet werden. Die Anbindung erfolgt über den internen ECL-485-Kommunikationsbus (2 verdrehte Leiterpaare).

Der ECL-485-Kommunikationsbus ist nicht kompatibel mit dem ECL-Bus im ECL Comfort 110, 200, 300 und 301.

Klemme	Beschreibung	Empfohlener Typ
30	Gemeinsame Anschlussklemme	Kabel mit 2 x verdrehtem Paar
31	+12 V*, ECL-485-Kommunikationsbus * Nur für die Kommunikation mit ECA 30/31 und dem Haupt-/Folgeregler (Master/Slave)	
32	B, ECL-485-Kommunikationsbus	
33	A, ECL-485-Kommunikationsbus	



Gesamtkabellänge: max. 200 m (Summe aller Fühlerleitungen inkl. dem internen Kommunikationsbus ECL 485).
Durch Kabellängen über 200 m kann die EMV-Störfestigkeit beeinträchtigt werden.



ECL-485-Buskabel

Die maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus wird wie folgt berechnet:

Ziehen Sie die Gesamtlänge aller ECL-Reglerkabel im Master-Slave-System von 200 ab.

Einfaches Beispiel für die Gesamtlänge aller Kabel, 3 x ECL:

1 x ECL	Außentemperaturfühler:	15 m
3 x ECL	Vorlauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Rücklauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Raumtemperaturfühler:	30 m
Insge-		81 m
samt:		

Maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus:
200 m - 81 m = 119 m

2.5.5 Elektrische Anschlüsse, Kommunikation

Elektrische Anschlüsse, Modbus

ECL Comfort 210: Nicht-galvanisch getrennte Modbus-Anschlüsse

ECL Comfort 296: Galvanisch getrennte Modbus-Anschlüsse

ECL Comfort 310: Galvanisch getrennte Modbus-Anschlüsse

2.5.6 Elektrische Anschlüsse, Kommunikation

Elektrische Anschlüsse, M-Bus

ECL Comfort 210: Nicht integriert

ECL Comfort 296: Integriert, nicht-galvanisch getrennt. Max. Kabellänge von 50 m.

ECL Comfort 310: Integriert, nicht-galvanisch getrennt. Max. Kabellänge von 50 m.



2.6 Einsetzen des Applikationsschlüssels




2.6.1 Einsetzen des Applikationsschlüssels

Der ECL-Applikationsschlüssel enthält

- die Applikation und ihre Untertypen,
- die zurzeit verfügbaren Sprachen,
- Werkeinstellungen: z. B. Wochenprogramme, gewünschte Temperaturen, Begrenzungswerte usw. Die Werkeinstellungen können immer wiederhergestellt werden.
- den Speicher für die Benutzereinstellungen: kundenspezifische und Systemeinstellungen.

Nach dem Einschalten des Reglers gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die das weitere Vorgehen beeinflussen:

1. Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.
2. Der Regler führt bereits eine Applikation aus. Der ECL-Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.
3. Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.




Zu den kundenspezifischen Einstellungen gehören u. a. gewünschte Raum- und TWW-Temperatur, Wochenprogramme, Heizkurve und Begrenzungswerte.

Die Systemeinstellungen umfassen u. a. die Einstellungen zur Datenübertragung und Bildeinstellungen wie z. B. die Helligkeit.



Automatische Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):

Die Software des Reglers wird beim Einstecken des Applikationsschlüssels automatisch aktualisiert (ab Reglerversion 1.11 (ECL 210/310) und 1.58 (ECL 296)). Die nachstehende Animation wird eingeblendet, wenn die Software aktualisiert wird:



Fortschrittsbalken

Während der Aktualisierung:

- darf der Schlüssel nicht entfernt werden
Wird der Schlüssel entfernt, bevor die Sanduhr angezeigt wird, müssen Sie von vorne beginnen.
- darf die Stromversorgung nicht ausgeschaltet werden
Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während die Sanduhr angezeigt wird, funktioniert der Regler nicht.
- **Manuelle Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):**
Siehe Abschnitt „Automatische/manuelle Aktualisierung der Firmware“



„Übersicht Appl.“ liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.



Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist.
Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist.
Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel.
Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist.
Die Einstellungen können nicht verändert werden.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Applikationsschlüssel: Möglichkeit 1

Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.

Sie werden über eine Animation aufgefordert, den ECL-Applikationsschlüssel einzusetzen. Setzen Sie den ECL-Applikationsschlüssel ein.

Nach dem Einsetzen werden die Bezeichnung und die Version des ECL-Applikationsschlüssels angezeigt (Beispiel: A266 Version 1.03). Ist der ECL-Applikationsschlüssel nicht für den Regler geeignet, ist der ECL-Applikationsschlüssel auf dem Display durchgestrichen.

Aktion: Zweck: Beispiele:



Sprache auswählen



Bestätigen



Applikation auswählen (Untertyp)
Einige Applikationsschlüssel umfassen nur eine Applikation.



Mit „Ja“ bestätigen



Uhrzeit und Datum einstellen
Einstellrad drehen und betätigen, um „Stunde“, „Minute“, „Tag“, „Monat“ und „Jahr“ auszuwählen bzw. zu verändern



„Weiter“ auswählen



Mit „Ja“ bestätigen



Zu „So-/Wi-Zeit“ wechseln



Auswählen, ob die Funktion „So-/Wi-Zeit“ * aktiviert werden soll

JA oder
NEIN

* „So-/Wi-Zeit“ ist der Parameter für die automatische Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit.

Je nachdem, welche Inhalte auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeichert sind, ist mit der Vorgehensweise A oder B fortzufahren:

A

Der ECL-Applikationsschlüssel enthält Werkeinstellungen:

Die Daten vom ECL-Applikationsschlüssel werden vom Regler ausgelesen und auf den ECL-Regler übertragen.

Sobald die Applikation installiert ist, wird der Regler zurückgesetzt. Danach ist er betriebsbereit.

B

Der ECL-Applikationsschlüssel enthält veränderte

Systemeinstellungen:

Betätigen Sie das Einstellrad mehrmals.

„NEIN“: Es werden nur Werkeinstellungen vom ECL-Applikationsschlüssel auf den Regler kopiert.

„JA“ *: Die (von den Werkeinstellungen abweichenden) Sondersystemeinstellungen werden auf den Regler kopiert.

Wenn der ECL-Applikationsschlüssel Benutzereinstellungen enthält:


Betätigen Sie das Einstellrad mehrmals.

„NEIN“: Es werden nur Werkeinstellungen vom ECL-Applikationsschlüssel auf den Regler kopiert.

„JA“ *: Besondere, von den Werkeinstellungen abweichende Benutzereinstellungen werden auf den Regler kopiert.

* Kann „JA“ nicht ausgewählt werden, sind keine Sondereinstellungen auf dem ECL-Applikationsschlüssel hinterlegt.


Wählen Sie „Kopieren Start“ aus und bestätigen Sie mit „JA“.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

(Beispiel:)

Das „i“ in der oberen rechten Ecke zeigt an, dass neben den Werkeinstellungen auch der Untertyp kundenspezifische Einstellungen/Systemeinstellungen aufweist.







Applikationsschlüssel: Möglichkeit 2

Auf dem Regler ist bereits eine Applikation aufgespielt. Der ECL Applikationsschlüssel ist eingesetzt. Die Applikation muss jedoch geändert werden.

Damit Sie eine andere Applikation vom ECL Applikationsschlüssel verwenden können, müssen Sie zuerst die aktuelle Applikation auf dem Regler löschen.

Zum Ändern der Applikation muss der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt sein.



Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt „MENÜ“ wählen.	MENU
	Auswahl bestätigen.	
	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
	Bestätigen.	
	„Allgemeine Reglereinstellungen“ (Regler-Symbol) wählen.	
	Bestätigen.	
	„Hauptfunktionen“ wählen.	
	Bestätigen.	
	„Neue Applikation“ wählen	
	Bestätigen.	
	„Applikation löschen“ wählen.	
	Mit „ja“ bestätigen.	

Der Regler wird zurückgesetzt und kann danach konfiguriert werden.

Um den Regler zu konfigurieren, folgen Sie bitte der unter Möglichkeit 1 beschriebenen Vorgehensweise.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Applikationsschlüssel: Möglichkeit 3

Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.

Diese Funktion wird verwendet,




- um kundenspezifische Einstellungen und Systemeinstellungen zu sichern (Back-up).
- wenn ein anderer Regler ECL Comfort vom selben Typ (210, 296 oder 310) mit derselben Applikation konfiguriert werden soll, die kundenspezifischen Einstellungen/Systemeinstellungen jedoch von der Werkeinstellung abweichen.

Vorgehensweise zum Kopieren von Einstellungen auf einen anderen Regler ECL Comfort:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
	„MENU“ auswählen.	MENU
	Bestätigen	
	Kreiswähler oben rechts auf der Anzeige auswählen.	
	Bestätigen	
	„Allgemeine Reglereinstellungen“ auswählen.	
	Bestätigen	
	„Hauptfunktionen“ auswählen.	
	Bestätigen	
	„Kopieren“ auswählen.	
	Bestätigen	
	„Zu“ auswählen.	
	Es wird „ECL“ oder „KEY“ angezeigt.	
	„ECL“ oder „KEY“ auswählen.	„ECL“ oder „KEY“
	Das Einstellrad mehrmals betätigen, um die Kopierrichtung auszuwählen.	
	„Systemeinstellung“ oder „Kundeneinstellung“ auswählen.	** „NEIN“ oder „JA“
	Das Einstellrad mehrmals betätigen, um im Auswahlfenster „Kopieren“ „JA“ oder „NEIN“ auszuwählen. Zum Bestätigen der Auswahl das Einstellrad einmal betätigen.	
	„Kopieren Start“ auswählen.	
	Die speziellen Systemeinstellungen oder kundenspezifischen Einstellungen werden auf den Applikationsschlüssel oder den Regler kopiert.	

*
„ECL“: Die Daten werden vom Applikationsschlüssel auf den ECL-Regler kopiert.
„KEY“: Die Daten werden vom ECL-Regler auf den Applikationsschlüssel kopiert.

**
„NEIN“: Die Einstellungen vom ECL-Regler werden nicht auf den Applikationsschlüssel oder einen anderen Regler ECL Comfort kopiert.
„JA“: Die (von den Werkeinstellungen abweichenden) Sondereinstellungen werden auf den Applikationsschlüssel oder den Regler ECL Comfort kopiert. Wenn „JA“ nicht ausgewählt werden kann, sind keine Sondereinstellungen zum Kopieren vorhanden.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Sprache

Beim Hochladen der Applikation müssen Sie eine Sprachauswahl treffen.*

Wenn Sie eine andere Sprache außer Englisch auswählen, wird diese **UND** die englische Sprache in den ECL-Regler geladen.

Englischsprachige Servicemitarbeiter haben so die Möglichkeit, die Menüsprache für die Dauer der Servicetätigkeit auf Englisch zu wechseln, wodurch Arbeiten am Regler wesentlich einfacher durchgeführt werden können.

(Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > Sprache)

Wenn Sie eine falsche Sprachauswahl getroffen haben, müssen Sie die Applikation löschen. Die benutzer- und systemspezifischen Einstellungen können Sie vor dem Löschen auf dem Applikationsschlüssel speichern.

Nach dem erneuten Hochladen der Applikation in der gewünschten Sprache können Sie die bestehenden benutzer- und systemspezifischen Einstellungen wieder installieren.

*)

(ECL Comfort 310, 24 Volt) Wenn die Sprache nicht ausgewählt werden kann, handelt es sich bei der Stromversorgung nicht um Wechselstrom (AC).

2.6.2 ECL Applikationsschlüssel, Kopieren von Daten

Allgemeines

Wenn der Regler angeschlossen und in Betrieb ist, können Sie einige oder alle Grundeinstellungen überprüfen und anpassen. Die neuen Einstellungen können auf dem Applikationsschlüssel gespeichert werden.

Aktualisieren des ECL-Applikationsschlüssels nach dem Verändern von Einstellungen

Alle neuen Einstellungen können auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeichert werden.

Übertragen der Werkeinstellungen vom Applikationsschlüssel auf den Regler

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschlüssel, Möglichkeit 1: Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschlüssel ist noch nicht eingesetzt.

Übertragen der persönlichen Einstellungen vom Regler auf den Applikationsschlüssel

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschlüssel, Möglichkeit 3: Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren eines anderen Reglers benötigt.

Grundsätzlich muss der ECL-Applikationsschlüssel bei allen Aktionen immer im Regler verbleiben. Wenn der Applikationsschlüssel entfernt wird, können keine Einstellungen verändert werden.



Die Werkeinstellungen können immer wiederhergestellt werden.



Tragen Sie die neuen Einstellungen in die Tabelle „Übersicht über die Einstellungen“ ein.



Der ECL-Applikationsschlüssel darf während des Kopiervorgangs nicht entfernt werden. Andernfalls können die auf dem ECL-Applikationsschlüssel gespeicherten Daten beschädigt werden!



Sie können Einstellungen von einem Regler ECL Comfort auf einen anderen Regler kopieren – vorausgesetzt, beide Regler stammen aus derselben Produktreihe (210 oder 310). Wenn auf den Regler ECL Comfort ein Applikationsschlüssel mit der Mindestversion 2.44 geladen wurde, ist es zudem möglich, persönliche Einstellungen von Applikationsschlüsseln mit der Mindestversion 2.14 hochzuladen.



„Übersicht Appl.“ liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.



Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.



2.7 Checkliste



Ist der ECL Comfort Regler betriebsbereit?

- ☐ Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannungsversorgung an die Klemmen 9 und 10 (230 V oder 24 V) angeschlossen sind.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die richtigen Phasenbedingungen angeschlossen sind.
230 V: Spannungsführend = Klemme 9 und Neutral = Klemme 10
24 V: SP = Klemme 9 und SN = Klemme 10
- ☐ Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Regelkomponenten (Stellantrieb, Pumpe, usw.) an die richtigen Klemmen angeschlossen sind.
- ☐ Überprüfen Sie, ob alle Fühler/Signale mit den richtigen Klemmen verbunden sind (siehe „Elektrische Anschlüsse“).
- ☐ Montieren Sie den Regler und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- ☐ Prüfen Sie, ob der ECL Applikationsschlüssel eingesetzt ist (siehe „Einsetzen des Applikationsschlüssels“).
- ☐ Enthält der ECL Comfort Regler eine bereits vorhandene Applikation (siehe „Einsetzen des Applikationsschlüssels“).
- ☐ Prüfen Sie, ob die richtige Sprache eingestellt ist (siehe „Sprache“ unter „Allgemeine Reglereinstellungen“).
- ☐ Prüfen Sie, ob die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt sind (siehe „Uhrzeit & Datum“ unter „Allgemeine Reglereinstellungen“).
- ☐ Prüfen Sie, ob die richtige Applikation ausgewählt ist (siehe „Identifizieren des Systemtyps“).
- ☐ Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Einstellungen im Regler (siehe „Übersicht über die Einstellungen“) vorgenommen worden sind, oder ob die Werkseinstellungen für Ihren Anwendungsfall beibehalten werden können.
- ☐ Wählen Sie Handbetrieb (siehe „Handsteuerung“). Prüfen Sie, ob alle Ventile öffnen und schließen und die Regelkomponenten (Pumpen usw.) im Handbetrieb ein- und ausschalten.
- ☐ Überprüfen Sie, ob die in der Anzeige aufgeführten Temperaturen/Signale zu den aktuell angeschlossenen Komponenten passen.
- ☐ Wählen Sie nach Abschluss der manuellen Funktionsprüfung die Betriebsart (Wochenprogramm, Komfort, Sparen oder Frostschutz).

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

2.8 Navigation, ECL-Applikationsschlüssel A232 / A332

Navigation, A232, Applikation A232.1, Beheizung

Home MENU	Untermenü	A232		
		ID-Nr.	Funktion	A232.1
Wochenprogramm		Wochenprogramm		●
Einstellungen	Vorlauftemperatur		Heizkurve	●
		11178	Max. Temperatur	●
		11177	Min. Temperatur	●
	Raumtemp. Begrzg.	11182	Max. Einfluss	●
		11183	Min. Einfluss	●
		11015	Anpassungszeit	●
	Oberfl. Grenze	11060	Begrenzung	●
		11062	Max. Einfluss	●
		11061	Anpassungszeit	●
	Optimierung	11011	Autom. Sparen	●
		11012	Schnellaufheizen	●
		11014	Gebäudefaktor	●
		11026	Optimierter Stopp	●
		11020	Optimiergröße	●
		11021	Pumpe HK Aus	●
		11179	Sommer-Aus	●
	Regelparameter	11174	Motorschutz	●
		11184	Xp	●
		11185	Tn	●
		11186	M Laufzeit	●
		11187	Nz	●
		11189	Min. Stellimpuls	●
		11024	Stellantrieb	●
	Applikation	11010	ECA Adresse	●
		11500	Sende T-Soll	●
		11022	Blockierschutz P	●
		11023	Blockierschutz V	●
		11154	Filt. T A akk.	●
		11153	Filt.T Raum akk.	●
		11077	P T-Frost	●
		11078	Einschalttemp. P	●
		11040	Pumpennachlauf	●
		11093	T-Frostschutz	●
		11141	Ext. Übersteuerg.	●
		11142	Ext. Betriebsart	●
		11498	T out depend.	●

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A232, Applikation A232.1, Beheizung (Fortsetzung)

Home MENU	Untermenü	A232		
		ID-Nr.	Funktion	A232.1
Wochenprogramm			Wochenprogramm	•
Einstellungen	Optionale Funktion	11089	Zubh. Ausg. Fkt.	•
		11160	Feuchte, Sollwert	•
		11158	Feuchte Differenz	•
		11158	Feuchte Vorl. Zeit	•
		11038	Stopp bei T A	•
Ferien			wählbar	•
Alarm	Temp.-Anzeige	11147	Obere Differenz	•
		11148	Untere Differenz	•
		11149	Verzögerung	•
		11150	Niedrigste Temp.	•
	Max. Temp.	11079	Max. T-Vorlauf	•
		11080	Verzögerung	•
	Alarm Übersicht		Alarm löschen Max. Temp. Temp.-Anzeige T Sensor Defekt	• • • •
Übersicht Einfluss	Gew. T Vorlauf		Raumtemp. Begrzg.	•
			Oberfl. Grenze	•
			Ferien	•
			Ext. Übersteuerung	•
			ECA Übersteuerung	•
			Schnellaufheizen	•
			SCADA offset	•
			Ext. Stopp Befehl	•

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A232, Applikation A232.1, Kühlung

Home MENU	Untermenü	A232		
		ID-Nr.	Funktion	A232.1
Wochenprogramm			Wochenprogramm	●
Einstellungen	Vorlauftemperatur		Kühlkurve	●
		12178	Max. Temperatur	●
		12177	Min. Temperatur	●
		12164	T Taupunkt offset	●
	Raumtemp. Begrzg.	12182	Max. Einfluss	●
		12182	Min. Einfluss	●
		12015	Anpassungszeit	●
		12157	T Raum Einfluss	●
		12027	T Raum Diff.	●
	Oberfl. Grenze	12060	Begrenzung	●
		12063	Min. Einfluss	●
		12061	Anpassungszeit	●
	Applikation	12144	Activation, acc. T	●
		11179	Sommer-Aus	●
		12500	Sende T-Soll	●
		12092	Standby T	●
		12141	Ext. Übersteuerg.	●
		12142	Ext. Betriebsart	●
Ferien		wählbar	●	
Alarm	Temp.-Anzeige	12147	Obere Differenz	●
		12148	Untere Differenz	●
		12149	Verzögerung	●
		12150	Niedrigste Temp.	●
	Alarm Übersicht		Alarm löschen	●
			Max. Temp.	●
			Temp.-Anzeige	●
Übersicht Einfluss	Gew. T Vorlauf		T Sensor Defekt	●
			Raumtemp. Begrzg.	●
			Oberfl. Grenze	●
			Ferien	●
			SCADA offset	●
		Ext. Stopp Befehl	●	

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A232.1, Allgemeine Reglereinstellungen

Home		Allgemeine Reglereinstellungen
MENU		ID-Nr. Funktion
Uhrzeit & Datum		wählbar
Wochenprogramm		wählbar
Eingang Übersicht		Aussentemp. Akk. Außentemp. T Raumtemp. Akk. Raumtemp. T Vorlauftemp. T Oberfl. heizen T Oberfl. kühlen Feuchte T Taupunkt Ext. Stopp Befehl
Log 1	Aussentemp.	Log heute
	T-Vorlauf & Soll	Log gestern
	T Raum & Soll	Log 2 Tage
	T Oberfl. heiz. & Soll	Log 4 Tage
Log 2	T-Vorlauf & Soll	Log heute
	T Raum & Soll	Log gestern
	T Oberfl. kühl. & Soll	Log 2 Tage
	Feuchte	Log 4 Tage
Ausgang schreiben		M1 P1 M2 X2 X3 X4
Hauptfunktionen	Neue Applikation	Applikation löschen
	Applikation	
	Werkseinstellung	Systemeinstellung Kundeneinstellung Wähle Werkeinstg.
	Kopieren	zu Systemeinstellung Kundeneinstellung Kopieren Start
	Übersicht Appl.	

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A232.1, Allgemeine Reglereinstellungen (Fortsetzung)

Home MENU System	ECL Version	Allgemeine Reglereinstellungen	
		ID-Nr.	Funktion
			Bestell-Nr. Hardware Software Serien-Nr. Herstellungsdatum
	Erweiterung		
	Ethernet (nur ECL Comfort 310)		Adresse Typ
	Server Konfigur. (nur ECL Comfort 310)		ECL Portal Portal Status Server Info
	M-Bus-Konfigur. (nur ECL Comfort 310)	5998	Command
		5997	Baud
		6000	M-Bus Adresse
		6002	Scan Zeit
		6001	Typ
	Energiezähler (nur ECL Comfort 310)		Energiezähler 1–5
	Übersicht Eingänge		S1–S8 (ECL Comfort 210) S1–S10 (ECL Comfort 310) S1–S18 (ECL Comfort 310 mit ECA 32)
	Alarm	32:	T Sensor Defekt
	Anzeige	60058	Hintergrundbel.
		60059	Kontrast
	Kommunikation	2048	ECL 485 addr.
		38	Modbus Adr.
		39	Baud
		2150	Service Pin
		2151	Ext. Reset
	Sprache	2050	Sprache

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A332 / A332

Navigation, A332, Applikationen A332.1, A332.2, A332.3, A332.4, Beheizung

Home MENU		Applikationen A332					
		ID-Nr.	Funktion	A332.1	A332.2	A332.3	A332.4
Wochenprogramm		wählbar					
Einstellungen	Vorlauftemperatur		Heizkurve	●	●	●	●
		11178	Max. Temperatur	●	●	●	●
		11177	Min. Temperatur	●	●	●	●
	Raumtemp. Begrzg.	11182	Max. Einfluss	●	●	●	●
		11183	Min. Einfluss	●	●	●	●
		11015	Anpassungszeit	●	●	●	●
	Rücklauftemp.	11031	Hohe T Außen X1	●	●	●	●
		11032	Tiefe Begr. Y1	●	●	●	●
		11033	Tiefe T Außen X2	●	●	●	●
		11034	Hohe Begr. Y2	●	●	●	●
		11035	Max. Einfluss	●	●	●	●
		11036	Min. Einfluss	●	●	●	●
		11037	Anpassungszeit	●	●	●	●
		11003	Kreis, Fühler			●	
	Oberfl. Grenze	11060	Begrenzung	●	●	●	●
		11062	Max. Einfluss	●	●	●	●
		11061	Anpassungszeit	●	●	●	●
		12003	Kreis, Fühler			●	
	Optimierung	11011	Autom. Sparen	●	●	●	●
		11012	Schnellaufheizen	●	●	●	●
		11014	Gebäudefaktor	●	●	●	●
		11026	Optimierter Stopp	●	●	●	●
		11020	Optimiergröße	●	●	●	●
		11021	Pumpe HK Aus	●	●	●	●
		11179	Sommer-Aus	●	●	●	●
	Regelparameter	11174	Motorschutz	●	●	●	●
		11184	Xp	●	●	●	●
		11185	Tn	●	●	●	●
		11186	M Laufzeit	●	●	●	●
		11187	Nz	●	●	●	●
		11189	Min. Stellimpuls	●	●	●	●
		11024	Stellantrieb	●	●	●	●

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A332 / A332

Navigation, A332, Applikationen A332.1, A332.2, A332.3, A332.4, Beheizung (Fortsetzung)

Home		Applikationen A332					
MENU		ID-Nr.	Funktion	A332.1	A332.2	A332.3	A332.4
Einstellungen	Applikation	11010	ECA Adresse	●	●	●	●
		11500	Sende T-Soll	●	●	●	●
		11022	Blockierschutz P	●	●	●	●
		11023	Blockierschutz V	●	●	●	●
		11154	Filt. T A akk.	●	●	●	●
		11153	Filt.T Raum akk.	●	●	●	●
		11077	P T-Frost	●	●	●	●
		11078	Einschalttemp. P	●	●	●	●
		11040	Pumpennachlauf	●	●	●	●
		11093	T-Frostschutz	●	●	●	●
		11141	Ext. Übersteuerg.	●	●	●	●
		11142	Ext. Betriebsart	●	●	●	●
		11498	T out depend.	●	●	●	●
	Optionale Fkt.	11089	Zubh. Ausg. Fkt.	●	●	●	●
		11160	Feuchte, Sollwert	●	●	●	●
		11158	Feuchte Differenz	●	●	●	●
		11158	Feuchte Vorl. Zeit	●	●	●	●
		11038	Stopp bei T A	●	●	●	●
		11083	Zusätzl. Funktion	●	●	●	●
Ferien		wählbar		●	●	●	●
Alarm	Temp.-Anzeige	11147	Obere Differenz	●	●	●	●
		11148	Untere Differenz	●	●	●	●
		11149	Verzögerung	●	●	●	●
		11150	Niedrigste Temp.	●	●	●	●
	Max. Temp.	11079	Max. T-Vorlauf	●	●	●	●
		11080	Verzögerung	●	●	●	●
	Alarm Übersicht	Alarm löschen		●	●	●	●
		Max. Temp.		●	●	●	●
		Temp.-Anzeige		●	●	●	●
		T Sensor Defekt		●	●	●	●

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A332 / A332

Navigation, A332, Applikationen A332.1, A332.2, A332.3, A332.4, Beheizung (Fortsetzung)

Home MENU	Applikationen A332					
	ID-Nr.	Funktion	A332.1	A332.2	A332.3	A332.4
Einfluss Gew. T Vorlauf Übersicht		Rücklaufbegrenzg.	●	●	●	●
		Raumtemp. Begrzg.	●	●	●	●
		Oberfl. Grenze	●	●	●	●
		Ferien	●	●	●	●
		Ext. Übersteuerung	●	●	●	●
		ECA Übersteuerung	●	●	●	●
		Schnellaufheizen	●	●	●	●
		SCADA offset	●	●	●	●
		Ext. Stopp Befehl	●	●	●	
		Befehl ext. Ein				●



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A332, Applikationen A332.1, A332.2, A332.3, A332.4, Kühlung

Home MENU		Applikationen A332					
		ID-Nr.	Funktion	A332.1	A332.2	A332.3	A332.4
Wochenpro- gramm		wählbar					
Einstellungen	Vorlauftemperatur		Kühlkurve	●	●	●	●
		12178	Max. Temperatur	●	●	●	●
		12177	Min. Temperatur	●	●	●	●
		12164	T Taupunkt offset	●	●	●	●
	Raumtemp. Begrzg.	12182	Max. Einfluss	●	●	●	●
		12182	Min. Einfluss	●	●	●	●
		12015	Anpassungszeit	●	●	●	●
		12157	T Raum Einfluss	●	●	●	●
		12027	T Raum Diff.	●	●	●	●
	Rücklauftemp.	12030	Begrenzung	●	●	●	●
		12035	Max. Einfluss	●	●	●	●
		12036	Min. Einfluss	●	●	●	●
		12037	Anpassungszeit	●	●	●	●
		13003	Kreis, Fühler			●	
	Oberfl. Grenze	12060	Begrenzung	●	●	●	●
		12063	Min. Einfluss	●	●	●	●
		12061	Anpassungszeit	●	●	●	●
		14003	Kreis, Fühler			●	
	Regelparameter	12174	Motorschutz		●	●	
		12184	Xp		●	●	
		12185	Tn		●	●	
		12186	M Laufzeit		●	●	
		12187	Nz		●	●	
		12189	Min. Stellimpuls		●	●	
		12024	Stellantrieb		●	●	

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A332, Applikationen A332.1, A332.2, A332.3, A332.4, Kühlung (Fortsetzung)

Home		Applikationen A332					
MENU		ID-Nr.	Funktion	A332.1	A332.2	A332.3	A332.4
Einstellungen	Applikation	12156	T Raum akk. ein	●	●	●	●
		12144	Aktivation, akk. T	●	●	●	●
		11179	Sommer-Aus	●	●	●	●
		12500	Sende T-Soll	●	●	●	●
		12022	Blockierschutz P		●	●	
		12023	Blockierschutz V		●	●	
		12070	P Anford. Kühlen		●	●	
		12070	Pumpennachlauf		●	●	
		12092	Standby T	●	●	●	●
		12141	Ext. Übersteuerg.	●	●	●	●
		12142	Ext. Betriebsart	●	●	●	●
		Ferien		wählbar	●	●	●
Alarm	Temp.-Anzeige	12147	Obere Differenz	●	●	●	●
		12148	Untere Differenz	●	●	●	●
		12149	Verzögerung	●	●	●	●
		12150	Niedrigste Temp.	●	●	●	●
	Alarm Übersicht		Alarm löschen	●	●	●	●
			Temp.-Anzeige	●	●	●	●
			T Sensor Defekt	●	●	●	●
Einfluss Übersicht	Gew. T Vorlauf		Rücklaufbegrenzg.	●	●	●	●
			Raumtemp. Begrzg.	●	●	●	●
			Oberfl. Grenze	●	●	●	●
			Ferien	●	●	●	●
			SCADA offset	●	●	●	●
			Ext. Stopp Befehl	●	●	●	
			Befehl ext. Ein				●

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A332, Applikation A332.3, TWW

Home MENU	Untermenü	A332		
		ID-Nr.	Funktion	A332.3
Wochenprogramm			Wochenprogramm	•
Programm P Zirk.			Wochenprogramm	•
Einstellungen	Vorlauftemperatur	13178	Max. Temperatur	•
		13177	Min. Temperatur	•
	Rücklauftemp.	13030	Begrenzung	•
		13035	Max. Einfluss	•
		13036	Min. Einfluss	•
		13037	Anpassungszeit	•
		13085	Priorität	•
	Regelparameter	13173	Autotuning	•
		13174	Motorschutz	•
			Xp aktuell	•
		13185	Tn	•
		13186	M Laufzeit	•
		13187	Nz	•
		13189	Min. Stellimpuls	•
		13097	T Prim (Leerlauf)	•
		13096	Tn (Leerlauf)	•
		13094	Öffnungszeit	•
		13095	Schließzeit	•
	Applikation	13500	Sende T-Soll	•
		13076	P-Zirk. T-Frost	•
		13040	Pumpennachlauf	•
		13093	T-Frostschutz	•
		13141	Ext. Übersteuerg.	•
		13142	Ext. Betriebsart	•
	LEGIO Desinfektion		wählbar	•
Ferien			wählbar	•
Alarm	Temp.-Anzeige	13147	Obere Differenz	•
		13148	Untere Differenz	•
		13149	Verzögerung	•
		13150	Niedrigste Temp.	•
	Alarm Übersicht		Alarm löschen	•
			Temp.-Anzeige	•
			T Sensor Defekt	•
Übersicht Einfluss	Gew. T Vorlauf		Rücklaufbegrenzg.	•
			Ferien	•
			Ext. Übersteuerung	•
			LEGIO Desinfektion	•
			SCADA offset	•
				•

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A332, Applikationen A332.1, A332.2, A332.3, A332.4, Allgemeine Reglereinstellungen

Home MENU		Applikationen A332, Allgemeine Reglereinstellungen					
		ID-Nr.	Funktion	A332.1	A332.2	A332.3	A332.4
Uhrzeit & Datum			wählbar	●	●	●	●
Wochenprogramm			wählbar	●	●	●	●
Ferien			wählbar			●	
Eingang Übersicht			Aussentemp.	●	●	●	●
			Akk. Außentemp.	●	●	●	●
			Raumtemp.	●	●	●	●
			T Raum akk.	●	●	●	●
			Vorlauftemp.	●			●
			T Rücklauf	●			●
			Vorlauftemp.		●	●	
			Rücklauftemp.		●	●	
			T Oberfl. heizen	●	●	●	●
			T Kühl Vorlauf		●	●	
			T Kühl Rückl.		●	●	
			T Oberfl. kühlen	●	●	●	●
			WW-Temperatur			●	
			WW T-Rücklauf			●	
			T Versorgung			●	
			Feuchte	●	●	●	●
			T Taupunkt	●	●	●	●
			Ext. Stopp Befehl	●	●		
			Status S7				●
			Status S9				●
Log 1	Log heute		Aussentemp.	●	●	●	●
	Log gestern		T-Vorlauf & Soll	●	●	●	●
	Log 2 Tage		T Raum & Soll	●	●	●	●
	Log 4 Tage		Rücklauftemp. & Begrzg.	●	●	●	●
			T Oberfl heiz. & Soll	●	●	●	●
Log 2	Log heute		T-Vorlauf & Soll	●	●	●	●
	Log gestern		T Raum & Soll	●	●	●	●
	Log 2 Tage		T Kühl Rückl.	●	●	●	●
	Log 4 Tage		T Oberfl kühl. & Soll	●	●	●	●
			Feuchte	●	●	●	●

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Navigation, A332, Applikationen A332.1, A332.2, A332.3, A332.4, Allgemeine Reglereinstellungen (Fortsetzung)

Home MENU		Applikationen A332, Allgemeine Reglereinstellungen					
		ID-Nr.	Funktion	A332.1	A332.2	A332.3	A332.4
Ausgang schreiben			M1	●	●	●	●
			P1	●	●	●	●
			M2	●	●	●	●
			P2		●	●	
			M3			●	
			P7			●	
			X2	●			●
			X3	●	●	●	●
			X4	●	●	●	●
			X5	●	●	●	●
			A1	●	●	●	●
Haupt- funktionen	Neue Applikation		Applikation löschen	●	●	●	●
	Applikation			●	●	●	●
	Werkseinstellung		Systemeinstellung	●	●	●	●
			Kundeneinstellung	●	●	●	●
			Wähle Werkeinstg.	●	●	●	●
	Kopieren		zu	●	●	●	●
			Systemeinstellung	●	●	●	●
		Kundeneinstellung	●	●	●	●	
		Kopieren Start	●	●	●	●	
	Übersicht Appl.			●	●	●	●
System	ECL Version		Bestell-Nr.	●	●	●	●
			Hardware	●	●	●	●
			Software	●	●	●	●
			Rev.-Nr.	●	●	●	●
			Serien-Nr.	●	●	●	●
			Herstellungsdatum	●	●	●	●
	Erweiterung			●	●	●	●
	Ethernet			●	●	●	●
	Server Konfigur.			●	●	●	●
	M-Bus Konfigur.			●	●	●	●
	Energiezähler			●	●	●	●
	Übersicht Eingänge			●	●	●	●
	Alarm		T Sensor Defekt	●	●	●	●
	Anzeige	60058	Hintergrundbel.	●	●	●	●
		60059	Kontrast	●	●	●	●
	Kommunikation	2048	ECL 485 addr.	●	●	●	●
		38	Modbus Adr.	●	●	●	●
		39	Baud	●	●	●	●
		2150	Service Pin	●	●	●	●
		2151	Ext. Reset	●	●	●	●
Sprache	2050	Sprache	●	●	●	●	

3.0 Alltagsbetrieb

3.1 Bedienung und Navigation durch die Menüs

Sie können durch die Menüs des Reglers navigieren, indem Sie das Einstellrad nach links oder rechts in die gewünschte Position drehen (↻).


Im Einstellrad ist ein Beschleuniger integriert. Je schneller Sie das Einstellrad drehen, desto schneller erreichen Sie den Grenzwert auch bei großen Einstellbereichen.

Die Positionsanzeige im Display (▶) zeigt Ihnen, an welcher Stelle im Menü Sie sich gerade befinden.


Betätigen Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen (⏏).

Die beispielhaften Displays zeigen eine Zweikreis-Applikation mit einem Heizkreis (🏠) und einem Trinkwarmwasserkreis (TWW) (⚙️). Je nach Applikation kann die Anzeige auf den Displays jedoch abweichen.


Beispiel für den ECL 210/310



Heizkreis (🏠):



TWW-Kreis (⚙️):




Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den „Allgemeine Reglereinstellungen“ gelangen Sie wie folgt:

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
↻	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt „MENÜ“ wählen.	MENU
⏏	Bestätigen.	
↻	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
⏏	Bestätigen.	
↻	„Allgemeine Reglereinstellungen“ (Regler-Symbol) wählen.	🏠
⏏	Bestätigen.	

Heizkreisauswahl



3.2 Erläuterungen zum Reglerdisplay

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Wählen Sie Ihr Wunschdisplay

Ihr Wunschdisplay ist das Display, das standardmäßig angezeigt werden soll. Es verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über die Temperaturen und Einstellungen, die Sie anschauen möchten.

Wird der Navigator innerhalb von 20 Minuten nicht betätigt, kehrt der Regler zu dem Übersichtsdisplay zurück, das Sie als Wunschdisplay ausgewählt haben.



Sie können zwischen den Übersichtsdisplays wechseln, indem Sie den Navigator drehen, bis Sie den Displaywähler (---) rechts unten im Display erreichen. Zum Auswählen Ihres Wunschdisplays müssen Sie den Navigator bis zum Erscheinen Ihres Wunschdisplays weiter drehen und die Auswahl durch Drücken des Navigators bestätigen.

Heizkreis

Die Übersichtsanzeige 1 enthält folgende Angaben:
aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers,
aktuelle Raumtemperatur, gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 2 enthält folgende Angaben:
aktuelle Außentemperatur, Tendenz der Außentemperatur,
Betriebsart des Reglers, min. und max. Außentemperaturen seit Mitternacht und gewünschte Raumtemperatur.

Die Übersichtsanzeige 3 enthält folgende Angaben:
Datum, aktuelle Außentemperatur, Betriebsart des Reglers, Uhrzeit,
gewünschte Raumtemperatur sowie das Komfortprogramm des aktuellen Tages.

Die Übersichtsanzeige 4 enthält folgende Angaben:
Status der Regelbauteile, aktuelle Vorlauftemperatur
(gewünschte Vorlauftemperatur), Betriebsart des Reglers,
Rücklauftemperatur (Temperaturgrenze), Einfluss auf die gewünschte Vorlauftemperatur.

Der Wert oberhalb des V2-Symbols zeigt 0–100 % des analogen Signals (0–10 V).


Hinweis:

Es muss ein Wert für die aktuelle Vorlauftemperatur vorhanden sein. Andernfalls wird das Regelventil des Kreises geschlossen.


Je nach gewähltem Übersichtsanzeige werden die folgenden Informationen zum Heizkreis angezeigt:

- aktuelle Außentemperatur (-0,5)
- Betriebsart des Reglers (☼)
- aktuelle Raumtemperatur (24,5)
- gewünschte Raumtemperatur (20,7 °C)
- Tendenz der Außentemperatur (↗ → ↘)
- min. und max. Außentemperatur seit Mitternacht (☺)
- Datum (23.02.2010)
- Uhrzeit (7:43)
- Komfortprogramm des aktuellen Tages (0–12–24)
- Status der Regelbauteile (M2, P2)
- aktuelle Vorlauftemperatur (49 °C), (gewünschte Vorlauftemperatur (31))
- Rücklauftemperatur (24 °C) (Temperaturgrenze (50))


Übersichtsanzeige 1:




Übersichtsanzeige 2:




Übersichtsanzeige 3:




Übersichtsanzeige 4:



Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:



Beispiel, Favoriten-Anzeige 1 in A230.3 mit Angabe einer gewünschten Mindestraumtemperatur (22,7):





Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.



Wird anstelle des Temperaturwerts

"- -" angezeigt, ist der entsprechende Fühler nicht angeschlossen.

"- - -" angezeigt, ist ein Kurzschluss in der Fühlerverbindung aufgetreten.

TWW-Kreis


Die Übersichtsanzeige 1 enthält folgende Angaben:
Die aktuelle TWW-Temperatur, die Betriebsart des Reglers, die gewünschte TWW-Temperatur sowie das TWW-Komfortprogramm des aktuellen Tages.

Die Übersichtsanzeige 2 enthält folgende Angaben:
Den Status der Regelkomponenten, die aktuelle TWW-Temperatur (gewünschte TWW-Temperatur), die Betriebsart des Reglers, die Rücklauftemperatur (Begrenzungswert), den Einfluss auf die gewünschte TWW-Temperatur


Je nach ausgewähltem Display enthält das Übersichtsdisplay für den TWW-Kreis folgende Angaben:

- aktuelle TWW-Temperatur (50,3)
- Betriebsart des Reglers (※)
- gewünschte TWW-Temperatur (50 °C)
- Komfortprogramm des aktuellen Tages (0–12–24)
- Status der Regelkomponenten (M1, P1)
- aktuelle TWW-Temperatur (50 °C), (gewünschte TWW-Temperatur (50))
- Rücklauftemperatur (- - °C) (Temperaturgrenze (30))


Übersichtsanzeige 1:



Übersichtsanzeige 2:



Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:



Einstellen der gewünschten Temperaturen


Je nach gewähltem Heizkreis und gewählter Betriebsart können alle Einstellungen für den Alltagsbetrieb direkt im Übersichtsdisplay eingegeben werden. Die im Display angezeigten Symbole werden auf der nächsten Seite erläutert.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (Referenzraumtemperatur)

Sie können die gewünschte Raumtemperatur ganz einfach in den für den Heizkreis bestimmten Übersichtsdisplays an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
	Gewünschte Raumtemperatur	20.5
	Auswahl bestätigen.	
	Den Wert für die Referenzraumtemperatur einstellen.	21.0
	Auswahl bestätigen.	



Das rechts aufgeführte Übersichtsdisplay informiert über die Außentemperatur, die aktuelle Raumtemperatur und die gewünschte Raumtemperatur.

Dieses Übersichtsdisplay dient als Beispiel für die Betriebsart „Komfort“. Soll die Referenzraumtemperatur für die Betriebsart „Sparen“ geändert werden, ist das Feld für die Betriebsart zu wählen und die Betriebsart „Sparen“ einzustellen.




Auch wenn kein Raumtemperaturfühler/keine Fernbedienungseinheit an den Regler angeschlossen ist, müssen Sie die gewünschte Raumtemperatur eingeben.

Einstellen der gewünschten WW-Temperatur

Die gewünschte WW-Temperatur lässt sich einfach in den Übersichtsdisplays für den WW-Kreis einstellen.

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
	Gewünschte WW-Temperatur	50
	Auswahl bestätigen.	
	Gewünschte WW-Temperatur einstellen	55
	Auswahl bestätigen.	



Neben der gewünschten und der aktuellen WW-Temperatur wird das Programm vom heutigen Tag angezeigt.

Auf dem Display in diesem Beispiel ist zu erkennen, dass sich der Regler im Uhrenprogramm und der Betriebsart „Komfort“ befindet.

Einstellen der gewünschten Raumtemperatur, ECA 30/ECA 31

Die gewünschte Raumtemperatur kann genauso wie im Regler eingestellt werden. In der Fernbedienungseinheit können aber ggf. andere Symbole angezeigt werden, siehe den Abschnitt „Bedeutung der Symbole auf der nächsten Seite“.



Mit Hilfe der ECA 30/ECA 31 können Sie die gewünschte Raumtemperatur im Regler überschreiben, indem Sie die Überschreibefunktionen verwenden. 



3.3 Allgemeiner Überblick: Bedeutung der Symbole

Symbol	Beschreibung	
	Außentemperatur	Temperatur
	Relative Luftfeuchtigkeit im Raum	
	Raumtemp.	
	TWW-Temperatur	
	Positionsanzeige	
	Betriebsart Wochenprogr.	Betriebsart
	Komfortbetrieb	
	Sparbetrieb	
	Frostschutzbetrieb	
	Handbetrieb	
	Stand-by	
	Kühlbetrieb	
	Funktion „Ausgang schreiben“ ist aktiv	
	Optimierte Ein- oder Ausschaltzeit	
	Beheizung	Kreis
	Kühlung	
	TWW	
	Allgemeine Reglereinstellungen	
	Pumpe EIN	Regelbauteil
	Pumpe AUS	
	Lüfter EIN	
	Lüfter AUS	
	Stellantrieb öffnet	
	Stellantrieb schließt	
	Stellantrieb, analoges Regelsignal	
	Pumpe/Lüfterdrehzahl	
	Drosselklappe EIN	
	Drosselklappe AUS	

Symbol	Beschreibung
	Alarm
	Brief
	Ereignis
	Überwachung der Temperaturfühler- verbindung
	Displaywähler
	Max. und min. Wert
	Trend Außentemperatur
	Windgeschwindigkeitssensor
	Kein Sensor angeschlossen oder verwendet
	Kurzschluss in der Sensorverbindung
	Fester Komforttag (Ferienzeit)
	Einfluss aktiviert
	Beheizung aktiv (+) Kühlung aktiv (-)
	Anzahl der Wärmeübertrager

Zusätzliche Symbole für die ECA 30/31:

Symbol	Beschreibung
	ECA-Fernbedienungseinheit
	Verbindungsadresse (Hauptregler: 15, Folgeregler: 1-9)
	Freier Tag
	Ferien
	Freizeit (Verlängerung der Komfortphase)
	Ausgehen (Verlängerung der Sparphase)

Bei der ECA 30/31 werden nur die Symbole angezeigt, die für die Applikation des Reglers relevant sind.

3.4 Überwachung der Temperaturen und Regelkomponenten


Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Heizkreis

Das Übersichtsdisplay zum Heizkreis gibt einen schnellen Überblick über die aktuellen und gewünschten Temperaturen sowie über den aktuellen Status der Regelkomponenten.

Displaybeispiel

49 °C	Vorlauftemperatur
(31)	Gewünschte Vorlauftemperatur
24 °C	Rücklauftemperatur
(50)	Rücklauftemperaturbegrenzung




WW-Kreis

Das Übersichtsdisplay vom WW-Kreis verschafft einen schnellen Überblick über die aktuellen und gewünschten Temperaturen sowie über den aktuellen Status der Systemkomponenten (Pumpen und Stellantriebe).

Displaybeispiel (Wärmeübertrager):

50 °C	Vorlauftemperatur
(50)	Gewünschte Vorlauftemperatur
- -	Rücklauftemperatur: Fühler nicht angeschlossen
(30)	Rücklauftemperaturbegrenzung


Displaybeispiel mit Wärmeübertrager:



Übersicht Eingänge

Eine weitere Möglichkeit, sich einen schnellen Überblick über die gemessenen Temperaturen zu verschaffen, besteht darin, das Untermenü „Übersicht Eingang“ aufzurufen, das unter „Allgemeine Reglereinstellungen“ zu finden ist. Wie Sie zum Menü „Allgemeine Reglereinstellungen“ gelangen, ist im Abschnitt 7.1 auf Seite 84 beschrieben.

In dieser Übersicht (siehe Beispiel rechts unten) werden die aktuell gemessenen Temperaturen nur angezeigt. Einstellungen können Sie auf dieser Displayseite somit nicht vornehmen.



3.5 Übersicht über mögliche Einflussfaktoren

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Dieses Menü gibt einen Überblick über die Einflussmöglichkeiten auf die gewünschte Vorlauftemperatur. Welche Parameter hier aufgeführt werden, variiert von Applikation zu Applikation. Im Servicefall kann es hilfreich sein, unter anderem unerwartete Bedingungen oder Temperaturen zu erklären.

Wird die gewünschte Vorlauftemperatur durch einen oder mehrere Parameter beeinflusst (korrigiert), erkennen Sie das an einer kleinen Linie mit einem nach unten oder nach oben zeigenden Pfeil oder einem Doppelpfeil.

Pfeil nach unten:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch den entsprechenden Parameter gesenkt.

Pfeil nach oben:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird durch den entsprechenden Parameter erhöht.

Doppelpfeil:

Durch den entsprechenden Parameter erfolgt eine Übersteuerung (z.B. Ferien).



Gerade Linie:

Kein aktiver Einfluss.



Im Beispiel zeigt der Pfeil nach unten für „Raumtemp. Begrzg.“. Das bedeutet, dass die aktuelle Raumtemperatur höher als die gewünschte Raumtemperatur ist, so dass wiederum die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt wird.

Beispiel für die Übersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:




3.6 Handbetrieb

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Sie haben die Möglichkeit, die in der Anlage installierten Komponenten von Hand zu regeln.

Sie können den Handbetrieb jedoch nur wählen, wenn in Ihrem Wunschdisplay die Symbole für die Regelkomponenten /Regelventil, Pumpe, usw.) angezeigt werden.

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
	Das Feld mit der eingestellten Betriebsart wählen.	
	Bestätigen	
	Handbetrieb wählen.	
	Bestätigen	
	Pumpe auswählen.	
	Bestätigen	
	Pumpe einschalten.	
	Pumpe ausschalten.	
	Gewünschten Betriebszustand der Pumpe bestätigen.	
	Regelventil mit Stellantrieb wählen.	
	Bestätigen	
	Regelventil öffnen.	
	Öffnen des Regelventils stoppen.	
	Regelventil schließen	
	Schließen des Regelventils stoppen.	
	Gewünschten Betriebszustand des Regelventils bestätigen.	



Während der manuellen Regelung:

- Alle Steuerungen müssen deaktiviert sein.
- „Ausgang schreiben“ ist nicht möglich.
- Frostschutzfunktion ist nicht aktiv.



Wird der Handbetrieb für einen Kreis gewählt, befinden sich automatisch auch alle anderen Kreise im Handbetrieb.

Wenn Sie den Handbetrieb wieder verlassen wollen, wählen Sie in dem Feld mit der Betriebsart einfach eine neue Betriebsart. Den Navigator drücken.

Die manuelle Regelung wird normalerweise bei der Inbetriebnahme der Anlage verwendet. So können die einzelnen Komponenten, wie Ventil, Pumpe usw., auf ihr korrektes Verhalten geprüft werden.

3.7 Wochenprogramm

3.7.1 Einstellen des Zeitprogramms für den Automatikbetrieb

Dieser Abschnitt beschreibt das allgemeine Wochenprogramm der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden. In einigen Applikationen kann es mehr als ein Wochenprogramm geben. Zusätzliche Wochenprogramme lassen sich unter „Allgemeine Reglereinstellungen“ finden.

Das Zeitprogramm umfasst 7 Wochentage:

M = Montag
D = Dienstag
M = Mittwoch
D = Donnerstag
F = Freitag
S = Samstag
S = Sonntag

Das Display mit dem Zeitprogramm zeigt Ihnen, wann die Betriebsart Komfort ein- und ausgeschaltet wird (für den Heizungs- und Warmwasserkreis).



So ändern Sie das Zeitprogramm:

- | | | |
|----------------|--|----------------|
| Hand-
lung: | Beschreibung: | Bei-
spiel: |
| | In einem beliebigen Heizkreis den Punkt „MENÜ“ wählen. | MENÜ |
| | Auswahl bestätigen. | |
| | Die Auswahl „Zeitprogramm“ bestätigen. | |
| | Den Tag wählen, für den die Ein- und Ausschaltzeiten geändert werden sollen. | ► |
| | Auswahl bestätigen.* | D |
| | Zum Feld „Start 1“ gehen. | |
| | Auswahl bestätigen. | |
| | Die Zeit einstellen. | |
| | Einstellung bestätigen. | |
| | Zu den Feldern „Stopp 1“, „Start 2“ usw. gehen. | |
| | Zum Punkt „MENÜ“ zurückkehren. | MENÜ |
| | Auswahl bestätigen. | |
| | Im Fenster „Speichern“ den Eintrag „ja“ oder „nein“ wählen. | |
| | Auswahl bestätigen. | |

* Sie können mehrere Tage gleichzeitig markieren.

Die eingestellten Ein- und Ausschaltzeiten gelten für alle gewählten Tage. Dies sind in dem Beispiel auf der rechten Seite die Tage Donnerstag und Samstag.

Pro Tag können Sie höchstens 3 Zeitabschnitte für den Komfortbetrieb wählen. Sie können einen Zeitabschnitt wieder löschen, indem Sie für das Ein- und Ausschalten dieselbe Zeit einstellen.



Jeder Heizkreis hat sein eigenes Zeitprogramm. Um zum anderen Heizkreis zu wechseln, gehen Sie zum Display Home und drehen Sie den Navigator. Wählen Sie dann den gewünschten Heizkreis.



Die Ein- und Ausschaltzeiten können in 30-Minuten-Schritten eingestellt werden.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

4.0 Gesamtüberblick aller Einstellungen

Es wird empfohlen, jede Änderung der Einstellung in den Leerspalten zu notieren.

Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis	
			1	2
Heizkurve		71		
Xp aktuell		97		
Tag		119		
Startzeit		119		
Zeitdauer		120		
Gew. Temp.		120		
Kreis, Fühler (Funktion des Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühlers)	1x003	81		
Kreis, Fühler (Funktion des Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühlers)	1x003	85		
ECA-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungseinheit)	1x010	101		
Autom. Sparen (Spartemperatur abhängig von Außentemperatur)	1x011	88		
Schnellaufheizen	1x012	89		
Gebädefaktor (zu optimierende Zeitkonstante)	1x014	90		
Anpassungszeit	1x015	75		
Optimiergröße (Optimierung gemäß der Raum-/Außentemperatur)	1x020	90		
Pumpe HK Aus	1x021	91		
Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	1x022	101		
Blockierschutz V (Ventilanwendung)	1x023	102		
Stellantrieb	1x024	95		
Optimierter Stopp (Optimierte Stoppzeit)	1x026	92		
T Raum Diff. (Raumtemperaturdifferenz zum Ein- und Ausschalten der Kühlung)	1x027	76		
Begrenzung (Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x030	82		
Hohe T Außen X1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe Begrenzung, x-Achse)	1x031	82		
Tiefe Begr. Y1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, y-Achse)	1x032	82		
Tiefe T Außen X2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, x-Achse)	1x033	82		
Hohe Begr. Y2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe Begrenzung, y-Achse)	1x034	83		
Max. Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – maximaler Einfluss)	1x035	83		
Einfluss Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – Min. Einfluss)	1x036	83		
Anpassungszeit	1x037	83		
Stopp bei T A (Stoppfunktion in Bezug auf Außentemperatur)	1x038	111		
Pumpennachlauf	1x040	102		
Begrenzung (Begrenzung der Oberflächentemperatur)	1x060	86		
Anpassungszeit	1x061	86		

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis	
			1	2
Min. Einfluss (Einfluss während des Heizbetriebs)	1x062	86		
Min. Einfluss (Einfluss während des Kühlbetriebs)	1x063	87		
P Anford. Kühlen (Kältebedarf)	1x070	102		
P-Zirk. T-Frost	1x076	103		
P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)	1x077	103		
Einschalttemp. P (Wärmebedarf)	1x078	103		
Max. T-Vorlauf (Max. Vorlauftemperatur)	1x079	115		
Verzögerung	1x080	116		
Zusätzl. Funktion (zusätzliche Funktion, Relais 5 (X5))	1x083	111		
Priorität (Priorität für Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x085	84		
Zubh. Ausg. Fkt. (Zubehör, Ausgangsfunktion Relais 4, X4)	1x089	112		
T-Frostschutz (Frostschutztemp.)	1x093	103		
Öffnungszeit	1x094	95		
Schließzeit	1x095	96		
Tn (Leerlauf)	1x096	96		
T Prim (Leerlauf)	1x097	96		
Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung)	1x141	104		
Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Übersteuerung)	1x142	104		
Activation, acc. T (Aktivierung des Kühlbetriebs gemäß der akkumulierten Außentemperatur)	1x144	106		
Obere Differenz	1x147	116		
Untere Differenz	1x148	116		
Verzögerung, Beispiel	1x149	117		
Niedrigste Temp.	1x150	117		
Filt.T Raum akk. (Filter für akkumulierte Raumtemperatur)	1x153	107		
Filt. T A akk. (Filter für die akkumulierte Außentemperatur)	1x154	107		
T Raum akk. ein (Aktivierung des Kühlbetriebs gemäß der akkumulierten Raumtemperatur)	1x156	108		
T Raum Einfluss (Einfluss auf die Raumtemperatur im Kühlbetrieb)	1x157	76		
Feuchte Differenz (Feuchteregler, Differenz zum Ein- und Ausschalten)	1x158	112		
Feuchte Vorl. Zeit (Feuchteregler, Vorlaufzeit)	1x159	113		
Feuchte, Sollwert (Feuchteregler, Sollwert)	1x160	113		
T Taupunkt offset (Taupunkt, Offset)	1x164	73		
Autotuning	1x173	96		
Motorschutz	1x174	97		
Min. Temperatur	1x177	74		
Max. Temperatur	1x178	74		
Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschaltzeitpunkt)	1x179	93		
Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschaltzeitpunkt)	1x179	108		
Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal)	1x182	77		
Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal)	1x183	77		
Xp (Proportionalband)	1x184	97		

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Einstellung	ID	Seite	Werkseinstellungen im Kreis	
			1	2
Tn (Integrationszeitkonstante)	1x185	98		
M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils)	1x186	98		
Nz (Neutralzone)	1x187	98		
Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit des Getriebemotors)	1x189	99		
T out depend. (von der Außentemperatur abhängige Einschaltung des Kühlbetriebs)	1x498	109		
Sende T-Soll	1x500	109		



5.0 Einstellungen

5.1 Einführung in die Einstellungen

Die Beschreibungen der Einstellungen (Parameterfunktionen) sind gemäß der Verwendung im Menü des Reglers ECL Comfort 210/296/310 in Gruppen aufgeteilt. Beispiele: „Vorlauftemp.“, „Raumtemp.“ usw. Bei jeder Gruppe wird mit einer allgemeinen Erklärung begonnen.

Die Beschreibungen der einzelnen Parameter erfolgen in numerischer Reihenfolge, entsprechend der ID-Nummern der Parameter. Es können Unterschiede bei der Reihenfolge in dieser Betriebsanleitung und bei den Reglern ECL Comfort 210/296/310 auftreten.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf bestimmte Applikationsuntertypen. Das bedeutet, dass Ihnen der entsprechende Parameter ggf. nicht beim aktuellen Untertyp im ECL-Regler angezeigt wird.

Der Hinweis „Siehe Anhang ...“ bezieht sich auf den Anhang am Ende dieser Betriebsanleitung, in dem die Einstellbereiche und Werkeinstellungen der Parameter aufgelistet werden.

Die Navigationshinweise (z. B. MENU > Einstellungen > Rücklauftemp. ...) gelten für mehrere Untertypen.



5.2 Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Der Regler ECL Comfort berechnet und regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur. Das Verhältnis zwischen Vorlauftemperatur und Außentemperatur wird als Heizkurve bezeichnet.

Die Heizkurve wird mithilfe von sechs Koordinatenpunkten eingestellt. Die gewünschte Vorlauftemperatur wird bei sechs voreingestellten Außentemperaturwerten eingestellt.

Der angezeigte Wert für die Heizkurve ist ein Durchschnittswert (Neigung) auf Basis der aktuellen Einstellungen.

Außen-tempera-tur	Gewünschte Vorlauftemperatur			Ihre Ein-stellungen
	A	B	C	
-30 °C	45 °C	75 °C	95 °C	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 °C	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 °C	

A: Beispiel für eine Fußbodenheizung

B: Werkeinstellungen

C: Beispiel für eine Heizkörperheizung (hoher Bedarf)

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstempera-tur

Heizkurve		
Kreis	Einstellbereich	Werkeinstel-lungen
1	0.1 bis 4.0	1.0

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Heizkurve zu verändern:

1. Der Wert für die Neigung wird verändert (siehe die Beispiele für die Heizkurve auf der nächsten Seite).
2. Die Koordinaten der Heizkurve werden verändert.

Den Wert für die Neigung verändern:

Betätigen Sie zum Eingeben/Ändern des Neigungswerts für die Heizkurve das Einstellrad (Beispiel: 1.0).

Wenn die Neigung der Heizkurve anhand des Neigungswerts verändert wird, ergibt sich als Schnittpunkt aller Heizkurven eine gewünschte Vorlauftemperatur von 24.6 °C bei einer Außentemperatur von 20 °C und einer gewünschten Raumtemperatur von 20.0 °C.

Die Koordinaten verändern:


Betätigen Sie zum Eingeben/Ändern der Koordinaten für die Heizkurve das Einstellrad (Beispiel: -30.75).

Die Heizkurve stellt die gewünschten Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen und einer gewünschten Raumtemperatur von 20 °C dar.

Wenn sich die gewünschte Raumtemperatur ändert, verändert sich auch die gewünschte Vorlauftemperatur:


$(\text{Gew. Raumtemperatur} - 20) \times \text{HK} \times 2.5$,
wobei „HK“ die Neigung der Heizkurve und „2.5“ eine Konstante ist.

Gewünschte Vorlauftemperatur




Einstellungen m1
Vorlauftemp.:
 ► Heizkurve 1.0
 Max. Temperatur 90 °C
 Min. Temperatur 10 °C
 Gew. Temp. 50 °C

Neigungsänderungen



Koordinatenänderungen




Durch die Funktionen „Schnellaufheizen“, „Rampenfunktion“ usw. kann Einfluss auf die berechnete Vorlauftemperatur genommen werden.

Beispiel:

Heizkurve: 1.0
 Gewünschte Vorlauftemperatur: 50 °C
 Gewünschte Raumtemperatur: 22 °C
 Berechnung $(22 - 20) \times 1.0 \times 2.5 = 5$
 Ergebnis:
 Die gewünschte Vorlauftemperatur wird von 50 °C auf 55 °C korrigiert.

Auswahl einer Heizkurve

Die Heizkurve ist eine Funktion der Referenzvorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur bei einer gewünschten Raumtemperatur von 20 °C.




Die kleinen Pfeile(▲) verweisen auf 6 unterschiedliche Außentemperaturwerte, bei denen Sie die Heizkurve ändern können.

Der ECL Comfort 210/296/310 regelt die TWW-Temperatur gemäß der gewünschten Vorlauftemperatur, z. B. unter Berücksichtigung des Einflusses der Rücklauftemperatur.

Die gewünschte TWW-Temperatur wird in der Übersichtsanzeige eingestellt.

50.3: Aktuelle TWW-Temperatur

50: Gewünschte TWW-Temperatur



Kühlkurve

Die Applikation berechnet und regelt die Vorlauftemperatur zur Kühlung in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Die Beziehung zwischen der Außentemperatur und Vorlauftemperatur zur Kühlung wird als Kühlkurve bezeichnet.

Die Kühlkurve wird durch sechs Koordinatenpunkte bestimmt. Die gewünschte Vorlauftemperatur zur Kühlung wird für sechs vorgegebene Außentemperaturen eingestellt.

Der angezeigte Wert für die Kühlkurve ist ein Durchschnittswert (Neigung) auf Basis der aktuellen Einstellungen.


Außentemperatur	Gewünschte Vorlauftemperatur (Werkseinstellungen)	Ihre Einstellungen
20 °C	20	
25 °C	19	
30 °C	18	
35 °C	17	
40 °C	16	
45 °C	15	

Änderung der Koordinaten:



Das Einstellrad drehen, um die gewünschte Vorlauftemperatur an den sechs Koordinaten der Kühlkurve zu bestimmen/zu verändern (Beispiel: 20, 20)

Die Kühlkurve stellt die gewünschten Vorlauftemperaturen bei unterschiedlichen Außentemperaturen und einer gewünschten Raumtemperatur von 20 °C dar.

Ändert sich die gewünschte Raumtemperatur, ändert sich auch die gewünschte Vorlauftemperatur:
 $(\text{Gew. Raumtemperatur} - 20) \times \text{KK} \times 2,5$,
 wobei „KK“ das Gefälle der Kühlkurve und „2,5“ eine Konstante ist.



Die kleinen Pfeile (▲) verweisen auf sechs unterschiedliche Außentemperaturen, bei denen die Kühlkurve verändert werden kann.



Beispiel: Veränderung der gewünschten Raumtemperatur:

Kühlkurve: 0,2
 Gewünschte Vorlauftemperatur: 18°C
 Gewünschte Raumtemperatur: 18°C
 Berechnung $(18-20) \times 0,2 \times 2,5 = -1$
 Ergebnis:
 Die gewünschte Vorlauftemperatur wird von 18 °C auf 17 °C korrigiert.



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
 x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

T Taupunkt offset (Taupunkt, Offset)	1x164
---	--------------

Der vom Regler berechnete Wert für den Taupunkt kann über den Offset eingestellt (verändert) werden. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der das Wasser in der Luft kondensiert. Ist ECA 31 nicht korrekt platziert, kann es hilfreich sein, den berechneten Taupunkt über den Offset einzustellen.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Den Offset-Wert einstellen.

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Min. Temperatur	1x177
------------------------	--------------

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Stellen Sie die minimal zulässige Vorlauftemperatur für das System ein. Die gewünschte Temperatur kann nicht niedriger als diese Einstellung sein. Falls erforderlich, können Sie die Werkeinstellung anpassen.



„Min. Temperatur“ wird übersteuert, wenn „Pumpe HK Aus“ in der Betriebsart Sparen oder wenn „Heizung Aus“ aktiviert ist. „Min. Temperatur“ kann auch durch den Einfluss der Rücklauftemperaturbegrenzung übersteuert werden (siehe „Priorität“).



Die Einstellung „Max. Temperatur“ hat eine höhere Priorität als „Min. Temperatur“.

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Max. Temperatur	1x178
------------------------	--------------

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Stellen Sie die maximal zulässige Vorlauftemperatur für das System ein. Die gewünschte Temperatur kann nicht höher als diese Einstellung sein. Falls erforderlich, können Sie die Werkeinstellung anpassen.



Das Einstellen der „Heizkurve“ ist nur bei Heizkreisen möglich.



Die Einstellung „Max. Temperatur“ hat eine höhere Priorität als „Min. Temperatur“.

5.3 Begrenzung der Raumtemperatur

Der folgende Abschnitt ist eine allgemeine Beschreibung der Raumtemperaturbegrenzung.

Die tatsächliche Applikation weist ggf. nicht beide Begrenzungsarten auf.

Dieser Abschnitt ist nur von Bedeutung, wenn ein Raumtemperaturfühler oder eine Fernbedienungseinheit zur Verwendung des Raumtemperatursignals installiert wurde.

Die folgende Beschreibung bezieht sich allgemein auf die Vorlauftemperatur.

Wenn die gewünschte und die aktuelle Raumtemperatur voneinander abweichen, passt der Regler die gewünschte Vorlauftemperatur entsprechend an.

Wenn die Raumtemperatur höher ist als die gewünschte Raumtemperatur, kann die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt werden.

Durch „Max. Einfluss“ (Einfluss, maximale Raumtemperatur) wird festgelegt, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur gesenkt werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters können Sie eine zu hohe Raumtemperatur verhindern. Der Regler ermöglicht so die Nutzung zusätzlicher Wärmequellen, wie z. B. die Sonneneinstrahlung oder ein brennender Kamin usw.

Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur, kann die gewünschte Vorlauftemperatur erhöht werden.



Durch „Min. Einfluss“ (Einfluss, minimale Raumtemperatur) wird festgelegt, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur erhöht werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters können Sie eine zu niedrige Raumtemperatur verhindern. Diese Situation kann z. B. bei starkem Wind auftreten.

Typische Werte sind -4.0 für den „Max. Einfluss“ und 4.0 für den „Min. Einfluss“.



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

Anpassungszeit	1x015
Regelt, wie schnell die aktuelle Raumtemperatur an die gewünschte Raumtemperatur angepasst wird (I-Regelung).	



Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Raumtemperatur maximal um den Wert 8 K x Heizkurvenneigung verändert werden.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“


- OFF:** Die „Anpassungszeit“ hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
- Niedrigerer Wert:** Die Anpassung an die gewünschte Raumtemperatur erfolgt schnell.
- Hoher Wert:** Die Anpassung an die gewünschte Raumtemperatur erfolgt langsam.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

T Raum Diff. (Raumtemperaturdifferenz zum Ein- und Ausschalten der Kühlung)	1x027
Die Raumtemperaturdifferenz im Kühlbetrieb zum Ein- und Ausschalten der Kühlung einstellen.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- Wert:** Die Differenz einstellen.



- X = Zeit
- T = Temperatur
- # 1 # = Aktuelle Raumtemperatur
- # 2 # = „T Raum Diff.“ (ID 1x027)
- # 3 # = Gewünschte Raumtemperatur, Kühlung
- # 4 # = Kühlung



Um die gewünschte Funktion zu erreichen, ist der Parameter „T Raum Einfluss“ (ID 12157) auf ON zu setzen

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

T Raum Einfluss (Einfluss auf die Raumtemperatur im Kühlbetrieb)	1x157
Den Raumtemperatureinfluss beim Kühlbetrieb bestimmen.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Die Raumtemperatur **hat keinen** Einfluss auf das Ein-/Ausschalten der Kühlung.
- ON:** Die Raumtemperatur **hat** Einfluss auf das Ein-/Ausschalten der Kühlung.


Die gewünschte Funktion auswählen.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal)	1x182
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst (gesenkt) wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur höher ist als die gewünschte Raumtemperatur (Proportionalregelung).	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“.

- 0.0:** Kein Einfluss
- 2.0:** Minimaler Einfluss
- 5.0:** Mittlerer Einfluss
- 9.9:** Maximaler Einfluss



Durch „Max. Einfluss“ und „Min. Einfluss“ wird festgelegt, in welchem Umfang die Raumtemperatur Einfluss auf die gewünschte Vorlauftemperatur nehmen soll.



Wenn die Werte für den Einfluss zu hoch und/oder die Anpassungszeit zu niedrig sind, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

Beispiel

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu hoch.

Der maximale Einfluss ist auf -4.0 eingestellt.

Die Neigung der Heizkurve beträgt 1.8 (siehe „Heizkurve“ in „Vorlauftemp.“).

Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x -4.0 x 1.8):
-14.4 °C

Bei Applikationsuntertypen, bei denen **kein** Wert für die Neigung der Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt.

Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x -4.0 x 1):
-8.0 °C

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Raumtemperatur

Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal)	1x183
--	--------------

Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst (erhöht) wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur (Proportionalregelung).

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“.

9.9: Maximaler Einfluss
5.0: Mittlerer Einfluss
2.0: Minimaler Einfluss
0.0: Kein Einfluss

Beispiel

Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu niedrig.

Der minimale Einfluss ist auf 4.0 eingestellt.

Die Neigung der Heizkurve beträgt 1.8 (siehe „Heizkurve“ in „Vorlauftemp.“).

Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x 4.0 x 1.8):

14.4 °C

Bei Applikationsuntertypen, bei denen **kein** Wert für die Neigung der Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt.

Ergebnis:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert verändert (2 x 4.0 x 1):

8.0 °C



5.4 Begrenzung der Rücklauftemperatur

Die Rücklauftemperaturbegrenzung erfolgt anhand eines wählbaren Temperaturwerts. Der Regler ändert automatisch die gewünschte Vorlauftemperatur, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert über- oder unterschreitet. Dadurch wird eine akzeptable Rücklauftemperatur erreicht.

Diese Begrenzung basiert auf einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Abweichungen und der I-Anteil (Anpassungszeit) langsamer und beseitigt so nach einer gewissen Zeit kleine Temperaturunterschiede zwischen den gewünschten und aktuellen Werten. Dies erfolgt durch eine Änderung der gewünschten Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur.

In Heizsystemen sollte die Rücklauftemperatur in der Regel so niedrig wie möglich gehalten werden.

In Kühlsystemen sollte die Rücklauftemperatur in der Regel so hoch wie möglich gehalten werden.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf die Lüftungskanaltemperatur, da der entsprechende Parameter auch in anderen Applikationen eingesetzt wird.


Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf die Oberflächentemperatur, da der entsprechende Parameter auch in anderen Applikationen eingesetzt wird.

Die Rücklauf-Temperaturbegrenzung erfolgt in Abhängigkeit der Außentemperatur. Bei Fernwärmesystemen ist in der Regel eine höhere Rücklauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen akzeptabel. Das Verhältnis zwischen der Begrenzung der Rücklauftemperatur und der Außentemperatur wird mithilfe von zwei Koordinaten eingestellt.


Die Koordinatenwerte für die Außentemperatur werden über „Hohe T Außen X1“ und „Tiefe T Außen X2“ eingestellt. Die Koordinatenwerte für die Rücklauftemperatur werden unter „Tiefe Begr. Y1“ und „Hohe Begr. Y2“ eingegeben.

Der Regler verändert automatisch die gewünschte Vorlauftemperatur, wenn die Rücklauftemperatur den berechneten Begrenzungswert über- oder unterschreitet. Dadurch wird eine akzeptable Rücklauftemperatur erreicht.

Diese Begrenzung basiert auf einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Abweichungen und der I-Anteil (Anpassungszeit) langsamer. So werden nach einer gewissen Zeit kleine Temperaturunterschiede zwischen den gewünschten und aktuellen Werten beseitigt. Dies erfolgt durch das Verändern der gewünschten Vorlauftemperatur.



Sind die Werte für „Einfluss“ zu hoch und/oder die „Anpassungszeit“ zu niedrig, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.



Die berechnete Begrenzung wird auf der Anzeige in Klammern () angezeigt.
Siehe Abschnitt „Überwachung der Temperaturen und Systemkomponenten“.


Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

TWW-Kreis

Die Begrenzung der Rücklauftemperatur basiert auf einem konstanten Temperaturwert.


Der Regler verändert automatisch die gewünschte Vorlauftemperatur, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert über- oder unterschreitet. Dadurch wird eine akzeptable Rücklauftemperatur erreicht.

Diese Begrenzung basiert auf einer PI-Regelung. Dabei reagiert der P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Abweichungen und der I-Anteil (Anpassungszeit) langsamer. So werden nach einer gewissen Zeit kleine Temperaturunterschiede zwischen den gewünschten und aktuellen Werten beseitigt. Dies erfolgt durch das Verändern der gewünschten Vorlauftemperatur.




Wenn die Werte für „Einfluss“ zu hoch und/oder die „Anpassungszeit“ zu niedrig sind, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhältnisse auftreten.

Beispiel, maximale Rücklauftemperaturbegrenzung;
die Rücklauftemperatur überschreitet den Begrenzungswert



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Beispiel, minimale Rücklauftemperaturbegrenzung;
die Rücklauftemperatur unterschreitet den Begrenzungswert



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Kreis, Fühler (Funktion des Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühlers) 1x003

Die Funktion für den Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühler einstellen.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Der entsprechende Fühler **wird nicht** als Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühler verwendet.
- ON:** Der entsprechende Fühler **wird** als Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühler verwendet.

Die gewünschte Funktion auswählen.



Nur Untertyp A332.3:

Die Temperaturfühler S5 (Heizkreis) und S6 (Kühlkreis) können entweder für die Rücklauf- oder für die Oberflächentemperaturbegrenzung eingesetzt werden.

Die Auswahl der Funktion erfolgt über die Festlegung eines Einflussfaktors.

Wurden Einflussfaktoren für die Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzung festgelegt, erfolgt keine Begrenzung.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Begrenzung (Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x030
<i>Eine angemessene Rücklauftemperatur für das System einstellen.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Ist die Rücklauftemperatur niedriger oder höher als der Sollwert, ändert der Regler automatisch die gewünschte Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur, um eine akzeptable Rücklauftemperatur zu erreichen. Die Einstellung des Einflusses erfolgt unter „Max. Einfluss“ und „Min. Einfluss“.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Hohe T Außen X1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe Begrenzung, x-Achse)	1x031
<i>Eine Außentemperatur für die untere Rücklauftemperaturbegrenzung einstellen.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Die entsprechende y-Koordinate wird unter „Tiefe Begr. Y1“ eingestellt.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Tiefe Begr. Y1 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, y-Achse)	1x032
<i>Die Rücklauftemperaturbegrenzung für die unter „Hohe T Außen X1“ voreingestellte Außentemperatur einstellen.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Die entsprechende x-Koordinate wird unter „Hohe T Außen X1“ eingestellt.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Tiefe T Außen X2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, niedrige Begrenzung, x-Achse)	1x033
<i>Eine Außentemperatur für die obere Rücklauftemperaturbegrenzung einstellen.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Die entsprechende y-Koordinate wird unter „Hohe Begr. Y2“ eingestellt.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Hohe Begr. Y2 (Rücklauftemperaturbegrenzung, hohe Begrenzung, y-Achse)	1x034
<i>Die Rücklauftemperaturbegrenzung für die unter „Tiefe T Außen X2“ voreingestellte Außentemperatur einstellen.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Die entsprechende x-Koordinate wird unter „Tiefe T Außen X2“ eingestellt.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Max. Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – maximaler Einfluss)	1x035
<i>Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst wird, wenn die Rücklauftemperatur höher ist als der eingestellte Begrenzungswert.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Einfluss größer Null:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird erhöht, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewünschte Vorlauftemperatur wird gesenkt, wenn die Rücklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert überschreitet.

Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert. Der Einfluss ist auf 0.5 eingestellt.
Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu hoch.
Ergebnis:
Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um $0.5 \times 2 = 1.0$ °C gesenkt.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Einfluss Einfluss (Rücklauftemperaturbegrenzung – Min. Einfluss)	1x036
<i>Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst wird, wenn die Rücklauftemperatur den voreingestellten Begrenzungswert unterschreitet.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Beispiel

Die Rücklauftemperaturbegrenzung ist bis 50 °C aktiviert. Der Einfluss ist auf -3.0 eingestellt.
Die aktuelle Rücklauftemperatur ist 2 °C zu niedrig.
Ergebnis:
Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um $-3.0 \times 2 = -6.0$ °C verändert.



Bei Fernwärmesystemen wird diese Einstellung in der Regel auf den Wert 0 gesetzt, da eine niedrigere Rücklauftemperatur akzeptabel ist. Bei Kesselsystemen wird diese Einstellung in der Regel auf einen Wert größer 0 gesetzt, um eine zu niedrige Rücklauftemperatur zu vermeiden (siehe auch „Max. Einfluss“).

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Anpassungszeit	1x037
<i>Regelt, wie schnell die Rücklauftemperatur an die gewünschte Rücklauftemperaturbegrenzung angepasst wird (Integrationsregelung).</i>	



Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Vorlauftemperatur maximal um den Wert 8 K korrigiert werden.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Die „Anpassungszeit“ hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.
- Niedriger Wert:** Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt schnell.
- Größter Wert:** Die Anpassung an die gewünschte Temperatur erfolgt langsam.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Rücklauftemperatur

Priorität (Priorität für Rücklauftemperaturbegrenzung)	1x085
<i>Auswählen, ob die Rücklauftemperaturbegrenzung den eingestellten minimalen Vorlauftemperaturwert „Min. Temperatur“ übersteuern darf.</i>	



Bei TWW-Anwendungen:
Siehe auch „Parallelbetrieb“ (ID 11043).

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Die minimale Vorlauftemperaturbegrenzung wird nicht übersteuert.
- ON:** Die minimale Vorlauftemperaturbegrenzung wird übersteuert.



Bei TWW-Anwendungen:
Wenn der bedingte Parallelbetrieb aktiv ist:

- Die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreis ist auf ein Mindestmaß begrenzt, wenn die „Priorität für Rücklauftemperatur“ (ID 1x085) auf OFF steht.
- Die gewünschte Vorlauftemperatur für den Heizkreis ist nicht auf ein Mindestmaß begrenzt, wenn die „Priorität für Rücklauftemperatur“ (ID 1x085) auf ON steht.

5.5 Oberfl. Grenze

Die Oberflächentemperatur des erwärmten Bodens kann auf eine Maximaltemperatur begrenzt werden.

Die Oberflächentemperatur der gekühlten Decke oder des gekühlten Bodens kann auf eine Minimaltemperatur begrenzt werden, um eine Verflüssigung zu vermeiden.

Die Oberflächentemperaturbegrenzungen basieren auf wählbaren Temperaturwerten; ein Wert betrifft den Heizbetrieb, ein Wert den Kühlbetrieb.

Der Regler ändert automatisch die gewünschte Vorlauftemperatur, wenn die Temperatur den eingestellten Begrenzungswert über- (Beheizung) oder unterschreitet (Kühlung). Dadurch wird eine akzeptable Oberflächentemperatur erreicht.

Bei Heizsystemen sollten in der Regel zu hohe Oberflächentemperaturen vermieden werden.

Bei Kühlsystemen sollten in der Regel zu niedrige Oberflächentemperaturen vermieden werden. Es besteht ein Risiko der Kondenswasserbildung.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf die Lüftungskanaltemperatur, da der entsprechende Parameter auch in anderen Applikationen eingesetzt wird.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf die Temperaturkompensation, da der entsprechende Parameter auch in anderen Applikationen eingesetzt wird.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf die Rücklauftemperatur, da der entsprechende Parameter auch in anderen Applikationen eingesetzt wird.



Hinweis für Untertyp A332.3:

Die Temperaturfühler S5 (Heizkreis) und S6 (Kühlkreis) können entweder für die Rücklauf- oder für die Oberflächentemperaturbegrenzung eingesetzt werden.

Die Auswahl der Funktion erfolgt über die Festlegung eines Einflussfaktors. Wurden Einflussfaktoren für die Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzung festgelegt, erfolgt keine Begrenzung.



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Oberfl. Grenze

Kreis, Fühler (Funktion des Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühlers)	1x003
<i>Die Funktion für den Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühler einstellen.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Der entsprechende Fühler **wird nicht** als Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühler verwendet.
- ON:** Der entsprechende Fühler **wird** als Rücklauf-/Oberflächentemperaturfühler verwendet.

Die gewünschte Funktion auswählen.



Nur Untertyp A332.3:

Die Temperaturfühler S5 (Heizkreis) und S6 (Kühlkreis) können entweder für die Rücklauf- oder für die Oberflächentemperaturbegrenzung eingesetzt werden.

Die Auswahl der Funktion erfolgt über die Festlegung eines Einflussfaktors.

Wurden Einflussfaktoren für die Rücklauf- und Oberflächentemperaturbegrenzung festgelegt, erfolgt keine Begrenzung.

MENU > Einstellungen > Oberfl. Grenze



Begrenzung (Begrenzung der Oberflächentemperatur)	1x060
<i>Überschreitet (Heizbetrieb) oder unterschreitet (Kühlbetrieb) die Oberflächentemperatur den Sollwert, senkt oder erhöht der Regler die gewünschte Vorlauftemperatur automatisch, um eine akzeptable Oberflächentemperatur zu erreichen. Die Einflüsse werden unter „Max. Einfluss“ (Beheizung) und „Min. Einfluss“ (Kühlung) eingestellt.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Einstellen des Begrenzungswerts

MENU > Einstellungen > Oberfl. Grenze

Anpassungszeit	1x061
<i>Regelt, wie schnell die gewünschte Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur durch den Temperaturs Ausgleich/die Oberflächentemperatur beeinflusst wird.</i>	



Durch die Anpassungsfunktion kann die gewünschte Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur maximal um 8 K geändert werden.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Die „Anpassungszeit“ hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.

Kleinsten Wert: Die Anpassung der gewünschten Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur erfolgt schnell.

Größten Wert: Die Anpassung der gewünschten Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur erfolgt langsam.

Wert: Die Anpassungszeit einstellen.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Oberfl. Grenze

Min. Einfluss (Einfluss während des Heizbetriebs)	1x062
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst, d. h. gesenkt wird, wenn die aktuelle Oberflächentemperatur den Begrenzungswert überschreitet.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- 0.0:** Kein Einfluss
- 2.0:** Kleiner Einfluss
- 5.0:** Mittlerer Einfluss
- 9.9:** Maximaler Einfluss

Wert: Den Einflusswert einstellen.

Beispiel

Der Begrenzungswert ist auf 25 °C eingestellt.
 „Max. Einfluss“ ist auf 2.5 eingestellt.
 Die aktuelle Oberflächentemperatur beträgt 27 °C (2 °C über dem Begrenzungswert).
 Ergebnis:
 Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um $2.5 \times 2.0 \text{ °C} = 5 \text{ °C}$ gesenkt.

MENU > Einstellungen > Oberfl. Grenze

Min. Einfluss (Einfluss während des Kühlbetriebs)	1x063
Legt fest, wie stark die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst, d. h. erhöht wird, wenn die aktuelle Oberflächentemperatur den Begrenzungswert unterschreitet.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- 9.9:** Maximaler Einfluss
- 5.0:** Mittlerer Einfluss
- 2.0:** Kleiner Einfluss
- 0.0:** Kein Einfluss

Wert: Den Einflusswert einstellen.

Beispiel

Der Begrenzungswert ist auf 15 °C eingestellt.
 „Min. Einfluss“ ist auf 1.3 eingestellt.
 Die aktuelle Oberflächentemperatur beträgt 12 °C (3 °C unter dem Begrenzungswert).
 Ergebnis:
 Die gewünschte Vorlauftemperatur wird um $1.3 \times 3 \text{ °C} = 3.9 \text{ °C}$ erhöht.



5.6 Optimierung

Der Abschnitt „Optimierung“ geht auf applikationsspezifische Themen ein.

Die Parameter „Autom. Sparen“, „Schnellaufheizen“, „Gebäudefaktor“ und „Pumpe HK Aus“ beziehen sich nur auf den Heizbetrieb.

„Sommer-Aus“ bestimmt bei steigender Außentemperatur die Ausschaltung der Beheizung.



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Optimierung

Autom. Sparen (Spartemperatur abhängig von Außentemperatur)	1x011
Bei Außentemperaturen unter dem Sollwert hat die Spartemperatureinstellung keinen Einfluss. Bei Außentemperaturen über dem Sollwert hängt die Spartemperatur von der aktuellen Außentemperatur ab. Die Funktion ist für Fernwärmesysteme bestimmt, um eine starke Veränderung der gewünschten Vorlauftemperatur nach einer Sparperiode zu vermeiden.	


Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Die Spartemperatur hängt nicht von der Außentemperatur ab. Die Temperaturabsenkung beträgt 100 %.
- Wert:** Die Spartemperatur hängt von der Außentemperatur ab. Wenn die Außentemperatur über 10 °C liegt, beträgt die Temperaturabsenkung 100 %. Je niedriger die Außentemperatur, desto geringer ist die Temperaturabsenkung. Bei Temperaturen unter dem Sollwert hat die Spartemperatureinstellung keinen Einfluss.

Komfort-Temperatur: Gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Komfort

Spartemperatur: Gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Sparen

Die gewünschten Raumtemperaturen für die Betriebsarten Komfort und Sparen werden in den Übersichtsanzeigen eingestellt.



- X = Außentemperatur (°C)
Y = Gewünschte Raumtemperatur (°C)
#1# = Gewünschte Raumtemperatur (°C), Betriebsart Komfort
#2# = Gewünschte Raumtemperatur (°C), Betriebsart Sparen
#3# = Autom. Spartemperatur (°C), ID 11011

Beispiel:

- Aktuelle Außentemperatur (Außentemp.): -5 °C
Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Komfort: 22 °C
Einstellung für die gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Sparen: 16 °C
Einstellung bei „Autom. Sparen“: -15 °C

Bedingung für den Außentemperatureinfluss:
Einfluss Außentemp. = (10 - Außentemp.) / (10 - Einstellung) =


$$(10 - (-5)) / (10 - (-15)) =$$

$$15 / 25 = 0,6$$

Korrigierte gewünschte Raumtemperatur in der Betriebsart Sparen:

$$T_{\text{Raum.Ref.Sparen}} + (\text{Einfluss Außentemp.} \times (T_{\text{Raum.Ref.Komfort}} - T_{\text{Raum.Ref.Sparen}}))$$

$$16 + (0,6 \times (22 - 16)) = 19,6 \text{ °C}$$



- X = Außentemperatur (°C)
Y = Gewünschte Raumtemperatur (°C)

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Optimierung

Schnellaufheizen	1x012
Verkürzt die Aufheizzeit, indem die gewünschte Vorlauftemperatur um den eingestellten Prozentsatz erhöht wird.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Die Funktion Schnellaufheizen ist deaktiviert.

Wert: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird vorübergehend um den eingestellten Prozentsatz erhöht.

Um die Aufheizzeit nach einer Periode mit Spartemperatur zu verkürzen, kann die gewünschte Vorlauftemperatur vorübergehend (für max. eine Stunde) erhöht werden. Bei Optimierung ist das Schnellaufheizen während der Optimierungsperiode („Gebäudefaktor“) aktiv.

Wenn ein Raumtemperaturfühler oder eine ECA 30/31 angeschlossen ist, wird das Schnellaufheizen beendet, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

MENU > Einstellungen > Optimierung

Gebäudefaktor (zu optimierende Zeitkonstante)	1x014
Optimiert die Start- und Stoppzeiten der Perioden mit Komforttemperatur, um bei niedrigstem Energieverbrauch ein Höchstmaß an Komfort zu erzielen. Je niedriger die Außentemperatur, desto früher schaltet sich die Heizung ein. Je niedriger die Außentemperatur, desto später schaltet sich die Heizung aus. Der optimierte Heizungsausschaltzeitpunkt kann automatisch gewählt oder deaktiviert werden. Die berechneten Start- und Stoppzeiten basieren auf den Einstellungen der zu optimierenden Zeitkonstante.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Die zu optimierende Zeitkonstante einstellen.

Die Konstante besteht aus zwei Ziffern. Diese haben folgende Bedeutung (Ziffer 1 = Tabelle I, Ziffer 2 = Tabelle II).

OFF: Es erfolgt keine Optimierung. Der Heizbetrieb beginnt und endet mit den im Wochenprogramm eingestellten Zeiten.

10–59: Siehe Tabelle I und II.

Tabelle I:

Linke Ziffer	Wärmespeicherung des Gebäudes	Systemart
1-	Kleine	Heizkörpersysteme
2-	Mittelgroße	
3-	Große	
4-	Mittelgroße	Fußbodenheizungssysteme
5-	Große	

Tabelle II:

Rechte Ziffer	Auslegungstemperatur	Heizleistung
-0	-50 °C	Groß
-1	-45 °C	·
·	·	·
-5	-25 °C	Normal
·	·	·
-9	-5 °C	Klein

Auslegungstemperatur:

Sie ist die niedrigste Außentemperatur (normalerweise von Ihrem Systemhersteller bei der Planung des Heizsystems bestimmt) bei der das Heizsystem die gewünschte Raumtemperatur aufrechterhalten kann.

Beispiel

Beim Heizsystem handelt es sich um eine Heizkörperheizung und das Gebäude hat eine mittlere Wärmespeicherung.
Daraus ergibt sich für die linke Ziffer der Wert 2.
Die Auslegungstemperatur beträgt -25 °C und die Heizleistung ist normal.
Daraus ergibt sich für die rechte Ziffer der Wert 5.

Ergebnis:
Die Einstellung muss auf 25 verändert werden.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Optimierung

Optimiergröße (Optimierung gemäß der Raum-/Außentemperatur)	1x020
<i>Die optimierten Start- und Stoppzeiten können entweder auf der Raum- oder der Außentemperatur basieren.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

AUSSEN: Die Optimierung erfolgt gemäß der Außentemperatur. Diese Einstellung ist zu wählen, wenn die Raumtemperatur nicht gemessen wird.

RAUM: Die Optimierung erfolgt gemäß der Raumtemperatur, wenn diese gemessen wird.



MENU > Einstellungen > Optimierung

Pumpe HK Aus

1x021

Entscheiden Sie, ob während der Periode mit Spartemperatur eine vollständige Ausschaltung der Pumpe erfolgen soll.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Keine Ausschaltung des Heizkreises und der Pumpe

Allgemeine Heizungsanwendungen:

Betriebsart Sparen: Die Senkung der gewünschten Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur erfolgt entsprechend der gewünschten Lüftungskanal-/Raumtemperatur.

Betriebsart Komfort: Steigt die Raumtemperatur über die gewünschte Raumtemperatur, schaltet die Heizung auf OFF.

Siehe auch die Beispiele zum Heizbetrieb.

Kühlanwendungen:

Betriebsart Sparen: Das Motorregelventil wird geschlossen.

ON: Pumpe HK Aus

Heizungsanwendungen mit gewünschter Lüftungskanaltemperatur:

Betriebsart Sparen: Die gewünschte Vorlauftemperatur wird auf „T-Frostschutz“ (Frostschutzttemperatur) eingestellt.

Heizungsanwendungen mit gewünschter Raumtemperatur:

Betriebsart Sparen: Der Heizbetrieb wird unterbrochen, solange die Raumtemperatur über der gewünschten Raumtemperatur liegt.

Siehe auch die Beispiele zum Heizbetrieb.


Kühlanwendungen:

Betriebsart Sparen: Das Motorregelventil wird geschlossen.


Allgemein gilt: Steht „Pumpe HK Aus“ auf ON, wird das Heizen oder Kühlen komplett unterbrochen, wenn der Regler in die Betriebsart Sparen umschaltet.

Auch verfügt der Regler in der Betriebsart Komfort über raumtemperaturbezogene Funktionen.

Pumpe HK Aus = OFF



Pumpe HK Aus = ON



X = Zeit
Y = Gewünschte Vorlauftemperatur
☀ = Komfort-Temperatur
☾ = Spartemperatur
🛡 = Frostschutz



Die minimale Begrenzung der Vorlauftemperatur („Min. Temperatur“) wird aufgehoben, wenn „Pumpe HK Aus“ aktiviert ist.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Optimierung


Optimierter Stopp (Optimierte Stoppzeit)	1x026
Die Funktion „Optimierter Stopp“ deaktivieren.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Die Funktion „Optimierter Stopp“ ist deaktiviert.

ON: Die Funktion „Optimierter Stopp“ ist aktiviert.

Beispiel: Optimierung der Betriebsart Komfort von 7:00 bis 22:00 Uhr



X	=	Zeit
# 1 #	=	Wochenprogramm
# 2 #	=	Optimierter Stopp = OFF
# 3 #	=	Optimierter Stopp = ON
# 4 #	=	Optimierter Start
# 5 #	=	Optimierter Stopp

MENU > Einstellungen > Optimierung

Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschalt-punkt)	1x179
--	--------------

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“


Die Heizung kann ausgeschaltet werden, wenn die Außentemperatur den Sollwert übersteigt. Das Ventil schließt sich und die Heizungsumwälzpumpe wird nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgeschaltet. Der Wert „Min. Temperatur“ wird aufgehoben.

Das Heizsystem wird wieder eingeschaltet, wenn die Außentemperatur und die akkumulierte (gedämpfte) Außentemperatur unter den eingestellten Begrenzungswert sinken.

Durch diese Funktion kann Energie gespart werden.

Stellen Sie den Wert für die Außentemperatur ein, bei dem das Heizsystem ausgeschaltet werden soll.

Sommer-Aus



X	=	Zeit
Y	=	Temperatur
# 1 #	=	Aktuelle Außentemperatur
# 2 #	=	Ausschalttemperatur (1x179)
# 3 #	=	Akkumulierte (gedämpfte) Außentemperatur
# 4 #	=	Heizfunktion aktiviert
# 5 #	=	Heizfunktion deaktiviert



Eine Ausschaltung der Heizung kann nur erfolgen, wenn die Betriebsart des Reglers „planmäßiger Betrieb“ lautet. Wenn der Ausschaltwert deaktiviert ist, gibt es keinen Heizungsausschalt-punkt.

5.7 Regelparameter

Ventilregelung

Die Motorregelventile werden mit einem 3-Punkt-Regelsignal geregelt.

Ventilregelung:

Ist die Vorlauftemperatur niedriger als die gewünschte Vorlauftemperatur, öffnet sich das Motorregelventil schrittweise (und umgekehrt).

Der Wasserfluss durch das Motorregelventil wird mithilfe eines elektrischen Stellantriebs geregelt. Die Kombination aus „Stellantrieb“ und „Regelventil“ wird auch „Motorregelventil“ genannt. Der Stellantrieb kann so schrittweise den Durchfluss erhöhen oder senken, um die zugeführte Menge an Energie zu ändern. Es sind verschiedene Stellantriebstypen erhältlich.

Stellantrieb mit 3-Punkt-Regelung:

Der elektrische Stellantrieb enthält einen reversierbaren Getriebemotor. Die elektrischen Signale „Öffnen“ und „Schließen“ werden von den elektronischen Ausgängen des Reglers ECL Comfort ausgesendet, um das Motorregelventil anzusteuern.

Diese Signale werden im Regler ECL Comfort als „Pfeil nach oben“ (öffnen) und „Pfeil nach unten“ (schließen) ausgedrückt und am Ventilsymbol angezeigt.

Ist die Vorlauftemperatur (zum Beispiel an S3) niedriger als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort kurze „Auf“-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu erhöhen. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur an die gewünschte Temperatur an.

Ist die Vorlauftemperatur andererseits höher als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort kurze „Zu“-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu verringern. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur erneut an die gewünschte Temperatur an.

Entspricht die Vorlauftemperatur der gewünschten Temperatur, werden weder „Auf“- noch „Zu“-Signale gesendet.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Thermoaktuator, Danfoss ABV

Der Thermoaktuator ABV von Danfoss ist ein langsam wirkender Ventil-Stellantrieb. Im Inneren des ABV erwärmt eine Heizspule ein thermostatisches Element, sobald ein elektrisches Signal eingeht. Beim Erwärmen des thermostatischen Elements dehnt es sich aus, um das Motorregelventil zu regeln.

Zwei Grundtypen sind erhältlich: ABV NC (stromlos geschlossen) und ABV NO (stromlos geöffnet). Zum Beispiel hält der ABV NC ein 2-Wege-Regelventil geschlossen, wenn kein „Auf“-Signal vorhanden ist.

Die elektrischen „Auf“-Signale werden von den elektronischen Ausgängen des Reglers ECL Comfort ausgesendet, um das Motorregelventil zu regeln. Wenn „Auf“-Signale an den ABV NC gesendet werden, öffnet sich das Ventil schrittweise. Die „Auf“-Signale werden im Regler ECL Comfort als „Pfeil nach oben“ (offen) ausgedrückt und am Ventilsymbol angezeigt.

Ist die Vorlauftemperatur (zum Beispiel an S3) niedriger als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort relativ lange „Auf“-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu erhöhen. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur nach einer gewissen Zeit an die gewünschte Temperatur an.

Ist die Vorlauftemperatur andererseits höher als die gewünschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort relativ kurze „Auf“-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise zu verringern. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur erneut nach einer gewissen Zeit an die gewünschte Temperatur an.

Für die Regelung des Thermoaktuators ABV von Danfoss wird ein spezieller Algorithmus eingesetzt, welcher auf dem PWM-Prinzip (Pulsweitenmodulation) basiert, bei dem die Zeitdauer eines Impulses den Einsatz des Motorregelventils bestimmt. Die Impulse werden alle 10 Sekunden wiederholt.

Solange die Vorlauftemperatur mit der gewünschten Temperatur übereinstimmt, bleibt die Zeitdauer der „Auf“-Signale konstant.

TWW-Temperaturregelung (Untertyp A332.3):

„Öffnungszeit“ und „Schließzeit“ werden zum Ausgleich der Verzögerung bei der Temperaturregelung eingesetzt.

„Tn (Leerlauf)“ sorgt für eine minimale Versorgungstemperatur im Leerlauf (= keine TWW-Zapfung (Entleerung)).



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Stellantrieb		1x024
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	M-ABV/M-3.Pkt.	M-3.Pkt.:

Siehe Anlage „Übersicht Parameter-ID“

Auswahl des Stellantriebstyps für das Ventil

M-ABV: Danfoss-Typ M-ABV (Thermoaktuator)

M-3.Pkt.: Stellantrieb basierend auf Getriebemotor



Wenn „M-ABV“ ausgewählt ist, werden folgende Regelparameter nicht berücksichtigt:

- Motorschutz (ID 1x174)
- Xp (ID 1x184)
- Tn (ID 1x185)
- M Laufzeit (ID 1x186)
- Nz (ID 1x187)
- Min. Stellimpuls (ID 1x189)

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Öffnungszeit	1x094
Die „Öffnungszeit“ ist die erzwungene Zeit (in Sekunden), die benötigt wird, um das Motorregelventil zu öffnen, wenn eine TWW-Entnahme (Zapfung) erkannt wird (der Durchflussschalter aktiviert wird). Diese Funktion gleicht die Verzögerung aus, bevor der Vorlauftemperaturfühler eine Temperaturänderung misst.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Schließzeit	1x095
Die „Schließzeit“ ist die erzwungene Zeit (in Sekunden), die benötigt wird, um das Motorregelventil zu schließen, wenn eine TWW-Entnahme (Zapfung) beendet wird (der Durchflussschalter deaktiviert wird). Diese Funktion gleicht die Verzögerung aus, bevor der Vorlauftemperaturfühler eine Temperaturänderung misst.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Tn (Leerlauf)	1x096
Wird keine TWW-Entnahme (Zapfung) erkannt (der Durchflussschalter ist deaktiviert), wird die Temperatur auf einem niedrigem Wert (der Spartemperatur) gehalten. Die Integrationszeit „Tn (Leerlauf)“ kann eingestellt werden, um ein langsames, aber stabiles Regelverhalten zu erzielen.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

MENU > Einstellungen > Regelparameter

T Prim (Leerlauf)	1x097
„T Prim (Leerlauf)“ ist die Versorgungstemperatur, wenn keine TWW-Entnahme (Zapfung) stattfindet. Wird keine TWW-Entnahme erkannt (der Durchflussschalter ist deaktiviert), wird die Temperatur auf einem niedrigeren Wert (der Spartemperatur) gehalten. Auswählen, welcher Temperaturfühler für das Aufrechterhalten der Spartemperatur sorgen soll.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Für das Aufrechterhalten der Spartemperatur sorgt der TWW-Vorlauftemperaturfühler.
- ON:** Die Spartemperatur wird durch den Versorgungstemperaturfühler aufrechterhalten.



Ist der Versorgungstemperaturfühler nicht angeschlossen, wird die Versorgungstemperatur im Leerlauf durch den TWW-Vorlauftemperaturfühler aufrechterhalten.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Autotuning	1x173
Bestimmt automatisch die Regelparameter für die TWW-Regelung. Bei Verwendung des Autotunings müssen die Parameter „Xp“, „Tn“ und „M Laufzeit“ nicht eingestellt werden. Der Parameter „Nz“ muss hingegen eingestellt werden.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Das Autotuning ist nicht aktiviert.

ON: Das Autotuning ist aktiviert.

Das Autotuning bestimmt automatisch die Regelparameter für die TWW-Regelung. Folglich müssen die Parameter „Xp“, „Tn“ und „M Laufzeit“ nicht eingestellt werden, da sie bei Aktivierung des Autotunings automatisch eingestellt werden.

Das Autotuning wird in der Regel bei der Installation des Reglers eingesetzt. Es kann aber auch bei Bedarf aktiviert werden, zum Beispiel wenn die Regelparameter einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden sollen.

Vor dem Starten des Autotunings sollte der Zapfdurchfluss auf den entsprechenden Wert eingestellt werden (siehe Tabelle).

Wenn möglich, sollte während des Autotunings jeglicher weiterer TWW-Verbrauch vermieden werden. Schwankt die Zapfleistung zu stark, übernehmen das Autotuning und der Regler die Werkseinstellungen.

Das Autotuning wird aktiviert, indem die Funktion auf „ON“ gesetzt wird. Nach Beendigung des Autotunings wird die Funktion automatisch auf „OFF“ (Standardeinstellung) gesetzt. Dies wird auf dem Display angezeigt.

Das Autotuning dauert bis zu 25 Minuten.

Anzahl der Wohnungen	Wärmeübertragung (kW)	Konstante TWW-Entnahme (l/min)
1–2	30–49	3 (bzw. 1 Hahn 25 % offen)
3–9	50–79	6 (bzw. 1 Hahn 50 % offen)
10–49	80–149	12 (bzw. 1 Hahn 100 % offen)
50–129	150–249	18 (bzw. 1 Hahn 100 % offen + 1 Hahn 50 % offen)
130–210	250–350	24 (bzw. 2 Hähne 100 % offen)



Um die jahreszeitlich bedingten Schwankungen (Sommer/Winter) zu berücksichtigen, muss an der ECL-Uhr für ein erfolgreiches Autotuning das richtige Datum eingestellt sein.

Während des Autotunings muss der „Motorschutz“ deaktiviert sein. Während des Autotunings muss die Umwälzpumpe für die Wasserentnahme ausgeschaltet sein. Wird die Umwälzpumpe über einen ECL-Regler geregelt, erfolgt diese Ausschaltung automatisch.

Das Autotuning kann jedoch nur mit für diese Funktion zugelassenen Ventilen verwendet werden, d. h. mit den Danfoss-Ventilen VB 2 und VM 2 mit Split-Ventilkennlinie sowie mit Ventilen mit logarithmischer Ventilkennlinie, wie VF und VFS.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Motorschutz	1x174
Verhindert eine instabile Temperaturregelung durch den Regler (und damit verbundene Schwingungen des Stellantriebs). Diese kann bei einer sehr geringen Last auftreten. Der Motorschutz verlängert die Lebensdauer aller beteiligten Bauteile.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“.

OFF: Der Motorschutz ist nicht aktiviert.

Wert: Der Motorschutz wird nach Ablauf der in Minuten eingestellten Aktivierungsverzögerung aktiviert.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Xp (Proportionalband)	1x184
-----------------------	-------

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Das Proportionalband einstellen. Ein höherer Wert führt zu einer stabilen aber langsamen Regelung der Vorlauf-/Lufkanaltemperatur.

MENU > Einstellungen > Regelparameter


Xp aktuell
„Xp aktuell“ ist der ausgelesene Wert des aktuellen Proportionalbands (Xp) auf Grundlage der Versorgungstemperatur. Xp wird von den Einstellungen zur Versorgungstemperatur bestimmt. Damit eine stabile Temperaturregelung erreicht wird, gilt in der Regel: Je höher die Versorgungstemperatur, desto höher Xp.

Xp-Einstellbereich: 5–250 K
 Feste Versorgungstemperatureinstellungen: 65 °C und 90 °C
 Werkseinstellung: (65,40) und (90,120)

Dies bedeutet, dass „Xp“ 40 K bei einer Versorgungstemperatur von 65 °C beträgt und 120 K bei einer Versorgungstemperatur von 90 °C.

Die gewünschten Xp-Werte zu den beiden festen Versorgungstemperaturwerten einstellen.

Wird die Versorgungstemperatur nicht gemessen (der Versorgungstemperaturfühler ist nicht angeschlossen), wird der Xp-Wert für die Einstellung 65 °C verwendet.



MENU > Einstellungen > Regelparameter

Tn (Integrationszeitkonstante)	1x185
---------------------------------------	--------------

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“



Eine hohe Integrationszeitkonstante (in Sekunden) auswählen, wenn eine langsame aber stabile Reaktion auf Abweichungen erwünscht ist.

Eine niedrige Integrationszeitkonstante hingegen führt zu einer schnellen Reaktion des Reglers auf Abweichungen, ist allerdings weniger stabil.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils)	1x186
„M Laufzeit“ ist die Zeit in Sekunden, die das Motorregelventil benötigt, um von vollständig geschlossen zu vollständig geöffnet umzuschalten.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

„M Laufzeit“ gemäß den aufgeführten Beispielen einstellen oder die Laufzeit mithilfe einer Stoppuhr messen.

Berechnung der Laufzeit des Motorregelventils:

Die Laufzeit des Motorregelventils wird mithilfe der folgenden Gleichungen ermittelt:

Durchgangsventile

Laufzeit = Ventilhub (mm) x Stellgeschwindigkeit (s/mm)

Beispiel: 5,0 mm x 15 s/mm = 75 s

Kugelventile

Laufzeit = Drehwinkel x Stellgeschwindigkeit (s/Grad)

Beispiel: 90 Grad x 2 s/Grad = 180 s

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Nz (Neutralzone)	1x187
<i>Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur innerhalb der Neutralzone liegt, aktiviert der Regler nicht das Motorregelventil.</i>	



Die Neutralzone liegt symmetrisch um den Wert der gewünschten Vorlauftemperatur, d. h. eine Hälfte liegt über und die andere Hälfte unter dieser Temperatur.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“.

Stellen Sie die akzeptable Abweichung für die Vorlauftemperatur ein.

Stellen Sie einen hohen Wert für die Neutralzone ein, wenn eine hohe Abweichung der Vorlauftemperatur zulässig ist.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit des Getriebemotors)	1x189
<i>Die minimale Impulsdauer vorgeben, die zur Aktivierung des Getriebemotors benötigt wird. Der eingegebene Wert wird mit dem Faktor 20 ms multipliziert.</i>	

Einstellbeispiel	Einstellwert x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms




Um die Lebensdauer des Stellantriebs (Getriebemotors) zu erhöhen, sollte der Wert so hoch wie möglich gewählt werden.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“



Wenn Sie eine Feineinstellung der Regelstrecke vornehmen wollen, können Sie dies mit folgender Methode erreichen:

- Stellen Sie die Nachstellzeit T_n auf den Höchstwert (999 s) ein.
- Senken Sie den Wert des Proportionalbands X_p solange ab, bis die Anlage anfängt, mit einer konstanten Amplitude zu schwingen. Damit dieser instabile Zustand erreicht wird, müssen Sie ggf. einen sehr niedrigen Wert eingeben.
- Finden Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe der Temperaturoaufzeichnung oder messen Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe einer Stoppuhr.



Die kritische Schwingungsdauer ist ein charakteristischer Wert für die Anlage. Sie können die Einstellungen für die Regelparameter mit Hilfe der kritischen Schwingungsdauer vornehmen:

$T_n' = 0.85 \times \text{kritische Schwingungsdauer}$

$X_p' = 2.2 \times \text{Proportionalband innerhalb der kritischen Schwingungsdauer}$

Erscheint Ihnen das Regelverhalten zu langsam, können Sie den Proportionalbereich um ca. 10 % reduzieren. Stellen Sie sicher, dass während der Einstellung der Parameter eine Wärmeabnahme erfolgt.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

5.8 Applikation

Der Abschnitt „Applikation“ geht auf applikationsspezifische Themen ein.

Einige der Parameterbeschreibungen für die verschiedenen Applikationsschlüssel sind allgemeingültig.

Die Untertypen A232.1, A332.1 und A332.2 verwenden den Eingang S7, um die Umwälzpumpe auszuschalten.

Die Untertypen A232.1, A332.1, A332.2 und A332.4 verwenden den Eingang S8, um eine Übersteuerung von der Betriebsart Komfort zu Sparen durchzuführen.

Der Untertyp A332.4 verwendet den Eingang S7, um eine Übersteuerung zum Heizbetrieb durchzuführen.
Der Untertyp A332.4 verwendet den Eingang S9, um eine Übersteuerung zum Kühlbetrieb durchzuführen.

Der Wert „Akumulierte Temperatur“ ist ein gefilterter (gedämpfter) Wert für die Raum- und Außentemperatur. Er steht für die in den Hauswänden gespeicherte Wärme.
Die Werte für die akkumulierte Temperatur können hier abgelesen werden: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > Eingang Übersicht.



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

UNIDOMO®

MENU > Einstellungen > Applikation

ECA-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungseinheit)	1x010
<i>Bestimmt die Signalübertragung der Raumtemperatur und die Kommunikation mit der Fernbedienungseinheit.</i>	



Die Fernbedienungseinheit muss entsprechend (A oder B) eingestellt werden.

Siehe Anlage „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Es wird keine Fernbedienungseinheit verwendet, Höchstens ein Raumtemperaturfühler, wenn überhaupt.
- A:** Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse A.
- B:** Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse B.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Applikation

Blockierschutz P (Pumpenanwendung)	1x022
<i>Bei Aktivierung dieser Funktion wird die Pumpe in Zeiten ohne Wärmeanforderung in bestimmten Abständen kurz eingeschaltet, um ein Blockieren der Pumpe zu verhindern.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Der Blockierschutz für die Pumpe ist nicht aktiviert.
- ON:** Die Pumpe wird jeden dritten Tag um 12:14 Uhr für eine Minute eingeschaltet.

MENU > Einstellungen > Applikation

Blockierschutz V (Ventilanwendung)	1x023
<i>Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Stellantrieb in Zeiten ohne Wärmeanforderung in bestimmten Abständen kurz betätigt, um ein Blockieren des Regelventils zu verhindern.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Der Blockierschutz für das Ventil ist nicht aktiviert.
- ON:** Das Ventil öffnet und schließt jeden dritten Tag um 12:00 Uhr für jeweils sieben Minuten.

MENU > Einstellungen > Applikation



Pumpennachlauf	1x040
Heizungsanwendungen: <i>Die Umwälzpumpe im Heizkreis kann nach dem Ausschalten der Beheizung für eine bestimmte Anzahl an Minuten (m) eingeschaltet bleiben. Die Beheizung wird ausgeschaltet, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur den unter „Einschalttemp. P“ (ID 1x078) voreingestellten Wert unterschreitet.</i> Kühlanwendungen: <i>Die Umwälzpumpe im Kühlkreis kann nach dem Ausschalten der Kühlung für eine bestimmte Anzahl an Minuten (m) eingeschaltet bleiben. Die Kühlung wird ausgeschaltet, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur den unter „P Anford. Kühlen“ (ID 1x070) voreingestellten Wert überschreitet.</i> <i>Mit dieser Pumpennachlauf-Funktion kann die restliche Energie zum Beispiel in einem Wärmeübertrager genutzt werden.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- 0:** Die Umwälzpumpe schaltet nach dem Heiz- oder Kühl-Stopp sofort ab.
- Wert:** Die Umwälzpumpe bleibt für eine voreingestellte Zeit nach dem Heiz- oder Kühl-Stopp eingeschaltet.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Applikation

P Anford. Kühlen (Kältebedarf)	1x070
<i>Liegt die gewünschte Vorlauftemperatur unter der bei „P Anford. Kühlen“ eingestellten Temperatur, schaltet der Regler die Umwälzpumpe automatisch ein.</i>	



Solange die Pumpe nicht läuft, ist das Ventil vollständig geschlossen.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Die Umwälzpumpe wird eingeschaltet, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur unter dem Sollwert liegt.

MENU > Einstellungen > Applikation

P-Zirk. T-Frost	1x076
<i>Stellen Sie ein, bei welcher Außentemperatur die TWW-Zirkulationspumpe eingeschaltet wird, um den TWW-Kreis vor Frost zu schützen.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Die TWW-Zirkulationspumpe wird ausgeschaltet.

Wert: Die TWW-Zirkulationspumpe wird eingeschaltet, wenn die Außentemperatur unter dem Sollwert liegt.

MENU > Einstellungen > Applikation

P T-Frost (Umwälzpumpe, Frostschutztemp.)	1x077
<i>Frostschutz basierend auf der Außentemperatur: Sinkt die Außentemperatur unter den in „P T-Frost“ eingestellten Temperaturwert, schaltet der Regler die Umwälzpumpe (zum Beispiel P1 oder X3) ein, um das System zu schützen.</i>	



Bei normalen Bedingungen ist Ihr System nicht vor Frost geschützt, wenn der Wert unter 0 °C oder auf „OFF“ eingestellt ist.
Bei Systemen, die Wasser als Wärmeträger verwenden, wird die Einstellung von 2 °C empfohlen.

Siehe Anlage „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Kein Frostschutz

Wert: Die Umwälzpumpe läuft, wenn die Außentemperatur unter den Sollwert sinkt.



Wenn der Außentemperaturfühler nicht angeschlossen ist und die Werkseinstellung nicht auf „OFF“ geändert wurde, ist die Umwälzpumpe immer an.

MENU > Einstellungen > Applikation

Einschalttemp. P (Wärmebedarf)	1x078
<i>Wenn die gewünschte Vorlauftemperatur über der unter „Einschalttemp. P“ eingestellten Temperatur liegt, schaltet der Regler die Umwälzpumpe automatisch ein.</i>	



Wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, ist das Ventil vollständig geschlossen.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Die Umwälzpumpe wird eingeschaltet, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur über dem Sollwert liegt.

MENU > Einstellungen > Applikation

T-Frostschutz (Frostschutztemp.)

1x093

Stellen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur am Temperaturfühler S3 ein, um das System vor Frost zu schützen (bei Heizung Aus, Pumpe HK Aus usw.). Wenn die Temperatur an S3 unter den eingestellten Wert fällt, wird das Motorregelventil schrittweise geöffnet.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“



Die Frostschutztemperatur kann auch in Ihrer Favoriten-Anzeige eingestellt werden, wenn sich der Wahlschalter für den Betriebsmodus auf der Betriebsart Frostschutz befindet.

Funktionen im Übersteuerungsmodus:

Die folgenden Einstellungen beschreiben die allgemeinen Funktionen der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Die beschriebenen Betriebsarten sind allgemein und nicht applikationsspezifisch. Sie können sich von den Übersteuerungsmodi in Ihrer Applikation unterscheiden.

MENU > Einstellungen > Applikation

Ext. Übersteuerg. (Externe Übersteuerung)

1x141

Wählen Sie den Eingang für die „Ext. Übersteuerg.“. Mit Hilfe eines Schalters kann die Übersteuerung des Reglers auf die Betriebsart „Komfort“, „Sparen“, „Frostschutz“ oder „Konstante Temperatur“ vorgenommen werden.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

AUS: Es wurde kein Eingang für die externe Übersteuerung ausgewählt.

S1 ... S16: Einer der Fühlereingänge wurde für die externe Übersteuerung ausgewählt.

Wenn S1 ... S6 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt ist, dann muss der Schalter für die Übersteuerung goldene Kontakte besitzen.

Wenn S7 ... S16 als Eingang für die Übersteuerung ausgewählt ist, kann der Übersteuerungsschalter einen Standardkontakt besitzen.


Siehe auch die Zeichnungen für Anschlussbeispiele von Übersteuerungskontakt und -relais an Eingang S8.

S7 ... S16 werden für den Übersteuerungsschalter empfohlen.


Wenn ein ECA 32-Modul eingebaut ist, kann auch S11 ... S16 verwendet werden.

Wenn ein ECA 35-Modul eingebaut ist, kann auch S11 oder S12 verwendet werden.

Beispiel: Anschluss eines Übersteuerungsschalters



Beispiel: Anschluss eines Übersteuerungsrelais



Wählen Sie unbedingt einen freien (noch nicht belegten) Eingang für die Übersteuerung. Wird ein bereits genutzter Eingang für die Übersteuerung verwendet, so wird die ursprüngliche Funktion dieses Eingangs außer Kraft gesetzt.



Siehe auch „Ext. Betriebsart“.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Applikation

Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Übersteuerung)	1x142
<i>Der Übersteuerungsmodus kann für die Betriebsarten „Sparen“, „Komfort“, „Frostschutz“ oder „Konstante Temperatur“ aktiviert werden. Für eine Übersteuerung muss sich der Regler im Wochenprogramm befinden.</i>	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wählen Sie einen Übersteuerungsmodus:

- SPAREN:** Der entsprechende Kreis ist im Sparbetrieb, wenn der Übersteuerungskontakt geschlossen ist.
- KOMFORT:** Der entsprechende Kreis ist im Komfortbetrieb, wenn der Übersteuerungskontakt geschlossen ist.
- FROST-SCHUTZ:** Der Heiz- oder TWW-Kreis schließt, aber der Frostschutz ist trotzdem noch aktiv.
- KONSTANTE TEMPERATUR:** Der entsprechende Kreis regelt eine konstante Temperatur *)

*) Siehe auch „Gew. Temp.“ (1x004), Einstellung der gewünschten Vorlauftemperatur (MENU > Einstellungen > Vorlauftemp.)

Siehe auch „RL-Begr T Konst.“ (1x028), Einstellung der Rücklauftemperaturbegrenzung (MENU > Einstellungen > Rücklauftemp.)


Die Prozessdiagramme stellen die Funktionalität dar.

UNIDOMO®




Siehe auch die Funktion „Ext. Übersteuerung.“

Beispiel: Übersteuerung auf „Komfortbetrieb“




Beispiel: Übersteuerung auf „Sparbetrieb“




Das Ergebnis der Übersteuerung auf die Betriebsart „Sparen“ ist von der Einstellung „Pumpe HK Aus“ abhängig.
Pumpe HK Aus = OFF: Heizung reduziert
Pumpe HK Aus = ON: Heizung ausgeschaltet

Beispiel: Übersteuerung auf „Frostschutzbetrieb“



Beispiel: Übersteuerung auf „Konstante Temperatur“



Der „T konst.“ -Wert kann beeinflusst werden von:

- Max. Temperatur
- Min. Temperatur
- Raumtemperaturbegrenzung
- Rücklauftemperaturbegrenzung
- Begr. Vol./Leist.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332


MENU > Einstellungen > Applikation

Activation, acc. T (Aktivierung des Kühlbetriebs gemäß der akkumulierten Außentemperatur)	1x144
Der Regler aktiviert die Kühlung, wenn die akkumulierte Außentemperatur den Sollwert um 0,5 °C überschreitet. Der Regler deaktiviert die Kühlung, wenn die akkumulierte Außentemperatur den Sollwert um 0,5 °C unterschreitet. Die akkumulierte Außentemperatur ist unter „Eingang Übersicht“ zu sehen (siehe „Allgemeine Reglereinstellungen“). Das Filtern der akkumulierten Außentemperatur kann unter dem Parameter „Filt. T A akk.“ (ID 1x154) eingestellt werden.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Den Aktivierungswert einstellen.

Beispiel: Einschalten des Kühlbetriebs



X = Zeit
T = Temperatur
1 # = Akkumulierte Außentemperatur
2 # = Activation, acc. T (ID 12144)

MENU > Einstellungen > Applikation

Filt.T Raum akk. (Filter für akkumulierte Raumtemperatur)	1x153
Die gemessene Raumtemperatur wird mithilfe einer Filterkonstante gefiltert (gedämpft). Die gefilterte (akkumulierte) Raumtemperatur wird für das Ein- und Ausschalten der Kühlung verwendet. Die akkumulierte Raumtemperatur ist unter „Eingang Übersicht“ zu sehen (siehe „Allgemeine Reglereinstellungen“).	


Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Niedriger Wert: Geringes Filtern (geringe Dämpfung)

Hoher Wert: Starkes Filtern (starke Dämpfung)

Wert: Den Filterwert einstellen.

Beispiel zum Filtern



X = Zeit
T = Temperatur
1 # = Aktuelle Raumtemperatur
2 # = Gefilterte Raumtemperatur (geringe Filterung)
3 # = Gefilterte Raumtemperatur (starke Filterung)

MENU > Einstellungen > Applikation


Beispiel zum Filtern

Filt. T A akk. (Filter für die akkumulierte Außentemperatur)	1x154
Die gemessene Außentemperatur wird mithilfe einer Filterkonstante gefiltert (gedämpft). Die gefilterte (akkumulierte) Außentemperatur wird für das Ein- und Ausschalten der Kühlung verwendet. Die akkumulierte Außentemperatur ist unter „Eingang Übersicht“ zu sehen (siehe „Allgemeine Reglereinstellungen“).	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Niedriger Wert: Geringes Filtern (geringe Dämpfung)
Hoher Wert: Starkes Filtern (starke Dämpfung)

Wert: Den Filterwert einstellen.



- X = Zeit
- T = Temperatur
- # 1 # = Aktuelle Außentemperatur
- # 2 # = Gefilterte Außentemperatur (geringe Filterung)
- # 3 # = Gefilterte Außentemperatur (starke Filterung)


MENU > Einstellungen > Applikation

Beispiel: Einschalten des Kühlbetriebs

T Raum akk. ein (Aktivierung des Kühlbetriebs gemäß der akkumulierten Raumtemperatur)	1x156
Der Regler aktiviert die Kühlung, wenn die akkumulierte Raumtemperatur den Sollwert um 0,5 °C überschreitet. Der Regler deaktiviert die Kühlung, wenn die akkumulierte Raumtemperatur den Sollwert um 0,5 °C unterschreitet. Die akkumulierte Raumtemperatur ist unter „Eingang Übersicht“ zu sehen (siehe „Allgemeine Reglereinstellungen“). Das Filtern der akkumulierten Raumtemperatur kann unter dem Parameter „Filt.T Raum akk.“ (ID 1x153) eingestellt werden.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Den Aktivierungswert einstellen.



- X = Zeit
- T = Temperatur
- # 1 # = Akkumulierte Raumtemperatur
- # 2 # = T Raum akk. ein (ID 12156)

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Applikation

Sommer-Aus (Begrenzung für den Heizungsausschalt- punkt)	1x179
---	--------------


Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Die Heizung kann ausgeschaltet werden, wenn die Außentemperatur den Sollwert übersteigt. Das Ventil schließt sich und die Heizungsumwälzpumpe wird nach Ablauf der Nachlaufzeit ausgeschaltet. Der Wert „Min. Temperatur“ wird aufgehoben.

Das Heizsystem wird wieder eingeschaltet, wenn die Außentemperatur und die akkumulierte (gedämpfte) Außentemperatur unter den eingestellten Begrenzungswert sinken.

Durch diese Funktion kann Energie gespart werden.

Stellen Sie den Wert für die Außentemperatur ein, bei dem das Heizsystem ausgeschaltet werden soll.



Eine Ausschaltung der Heizung kann nur erfolgen, wenn die Betriebsart des Reglers „planmäßiger Betrieb“ lautet. Wenn der Ausschaltwert deaktiviert ist, gibt es keinen Heizungsausschaltzeitpunkt.

MENU > Einstellungen > Applikation



T out depend. (von der Außentemperatur abhängige Einschaltung des Kühlbetriebs)	1x498
--	--------------

Die Applikation ist in der Lage, zwischen der Beheizung und Kühlung umzuschalten. Das ist abhängig von:

- nur der Raumtemperatur

oder

- den Raum- **und** Außentemperaturen

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Nein: Die Umschaltung hängt nur von der Raumtemperatur ab.

Ja: Die Umschaltung hängt von der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab.

Die gewünschte Funktion auswählen.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Applikation

Sende T-Soll	1x500
Wenn der Regler in einem Master-/Slave-System als Folgegerät eingesetzt wird, können die Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur über den Kommunikationsbus ECL 485 an den Führungsregler gesendet werden. Autarker Regler: Unterkreise können die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungskreis senden.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

- OFF:** Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur werden nicht an den Führungsregler gesendet.
- ON:** Daten zur gewünschten Vorlauftemperatur werden an den Führungsregler gesendet.



Im Führungsregler muss „Bedarfserhöhung“ auf einen Wert eingestellt werden, damit der Regler auf eine vom Folgegerät gesendete gewünschte Vorlauftemperatur reagiert.



Wenn der Regler als Folgegerät fungiert, muss seine Adresse eine ganze Zahl zwischen 1 und 9 sein, damit er die gewünschte Temperatur an den Führungsregler sendet (siehe Abschnitt „Weitere Informationen“: „Mehrere Regler im gleichen System“).



5.9 Optionale Fkt.

Der Abschnitt „Optionale Funktion“ geht auf applikationsspezifische Themen ein.

Einige bestimmte Funktionen sind nur unter besonderen Bedingungen verfügbar. Zum Beispiel kann das Relais 4 (X4) so eingestellt werden, dass es umschaltet, wenn die Außentemperatur einen Sollwert überschreitet.

Dieser Abschnitt beschreibt auch einen Feuchteregler. Überschreitet die gemessene Feuchte (ECA 31) einen Sollwert, kann das Relais 4 (X4) aktiviert werden, um zum Beispiel einen Entfeuchter einzuschalten.

Relais 5 (X5), nur bei ECL 310, kann so eingestellt werden, dass es einem der drei integrierten Wochenprogramme folgt.



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe


MENU > Einstellungen > Optionale Fkt.

Stopp bei T A (Stoppfunktion in Bezug auf Außentemperatur)	1x038
Überschreitet die Außentemperatur den Sollwert, wird das Relais 4 (X4) aktiviert. Diese Funktion kann für eine bivalente Betriebsart verwendet werden, zum Beispiel um einen Ölheiz- oder Gaskessel aus- und eine Wärmepumpe einzuschalten. <i>Voraussetzung:</i> Der Parameter „Zubh. Ausg. Fkt.“ (Zubehör, Ausgangsfunktion, ID 11089) muss auf „2“ eingestellt werden.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Den Aktivierungswert einstellen.

„Stopp bei T A“, Funktion:



- X = Zeit
- T = Temperatur
- # 1 # = Außentemperatur
- # 2 # = „Stopp bei T A“ (ID 1x038)
- # 3 # = Status des Relais 4 (X4)

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Optionale Fkt.

Zusätzl. Funktion (zusätzliche Funktion, Relais 5 (X5))	1x083
Funktionen in Bezug auf Relais 5 (X5) nur für die Untertypen A332.1, A332.2, A332.3 und A332.4. Der ausgewählte Code (3, 4, 5 oder 6) bestimmt die Funktion: 3: Relais 5 (X5) folgt Programm 1 (Heizkreis). 4: Relais 5 (X5) folgt Programm 2 (Kühlkreis). 5: Relais 5 (X5) folgt Wochenprogramm (siehe „Allgemeine Reglereinstellungen“). 6: Relais 5 (X5) ist bei Kühlbedarf aktiviert.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Code: Die gewünschte Funktion auswählen.

MENU > Einstellungen > Optionale Fkt.

Zubh. Ausg. Fkt. (Zubehör, Ausgangsfunktion Relais 4, X4)	1x089
Funktionalitäten in Bezug auf Relais 4 (X4) Der ausgewählte Code (0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6) bestimmt die Funktion: 0: Relais 4 (X4) fungiert nur im Kühlbetrieb als Feuchteregler. 1: Relais 4 (X4) fungiert immer als Feuchteregler. 2: Relais 4 (X4) schaltet entsprechend der Außentemperatur. Siehe „Stopp bei T A“ (ID 1x038) 3: Relais 4 (X4) folgt Programm 1 (Heizkreis). 4: Relais 4 (X4) folgt Programm 2 (Kühlkreis). 5: Relais 4 (X4) folgt Wochenprogramm (siehe „Allgemeine Reglereinstellungen“). 6: Relais 5 (X4) ist bei Kühlbedarf aktiviert.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Code: Die gewünschte Funktion auswählen.



Der Untertyp A232.1 umfasst die Codes 0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6.

Die Untertypen A332.1– A332.4 umfassen die Codes 0, 1 und 2.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332


MENU > Einstellungen > Optionale Fkt.

Feuchte Differenz (Feuchteregler, Differenz zum Ein- und Ausschalten)	1x158
Die Aktivierung des Feuchtereglers wird durch die Schaltdifferenz bestimmt. Die Schaltdifferenz ist der Wert zwischen der Aktivierung und Deaktivierung des Relais 4 (X4).	
Voraussetzung: Der Parameter „Zubh. Ausg. Fkt.“ (Zubehör, Ausgangsfunktion, ID 11089) muss auf „0“ oder „1“ gesetzt werden.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Die Schaltdifferenz einstellen.

Feuchteregler, Funktion:



- X = Zeit
- Y = Feuchte
- # 1 # = Feuchte (gemessen von ECA 31)
- # 2 # = „Feuchte Differenz“ (ID 1x158)
- # 3 # = „Feuchte, Sollwert“ (ID 1x160)
- # 4 # = Status des Relais 4 (X4)
- # 5 # = „Feuchte Vorl. Zeit“ (ID 1x159)

MENU > Einstellungen > Optionale Fkt.



Feuchte Vorl. Zeit (Feuchteregler, Vorlaufzeit)	1x159
Die Zeit einstellen, in der Relais 4 (X4) auch aktiviert bleiben soll, wenn der Feuchtwert den Sollwert „Feuchte, Sollwert“ (ID 1x160) unterschreitet.	
Voraussetzung: Der Parameter „Zubh. Ausg. Fkt.“ (Zubehör, Ausgangsfunktion, ID 11089) muss auf „0“ oder „1“ gesetzt werden.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Die Vorlaufzeit einstellen.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Optionale Fkt.

Feuchte, Sollwert (Feuchteregler, Sollwert)	1x160
Hier wird der Sollwert für den Feuchteregler eingestellt. <i>Überschreitet die an ECA 31 gemessene Feuchte den Sollwert, wird das Relais 4 (X4) aktiviert.</i> <i>Unterschreitet die an ECA 31 gemessene Feuchte den Sollwert, wird das Relais 4 (X4) deaktiviert.</i> Voraussetzung: Der Parameter „Zubh. Ausg. Fkt.“ (Zubehör, Ausgangsfunktion, ID 11089) muss auf „0“ oder „1“ gesetzt werden.	



Auch diese Einstellungen beachten:

- * „Feuchte Differenz“ (ID 11158)
- * „Feuchte Vorl. Zeit“ (ID 11159)

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Den Sollwert für den Feuchteregler einstellen.



5.10 Alarm

Der Abschnitt „Alarm“ geht auf applikationsspezifische Themen ein.

Applikation A232 bietet verschiedene Alarmtypen:

1. Die aktuelle Vorlauftemperatur entspricht nicht der gewünschten Vorlauftemperatur
2. Trennung oder Kurzschluss eines Temperaturfühlers oder seines Anschlusses
3. Maximale Temperatur im Heizkreis

Die Alarmfunktionen aktivieren das Alarmglockensymbol.

Die Alarmfunktionen aktivieren in den Untertypen A332.1–A332.4 nur A1 (Relais 6).

Das Alarmrelais kann eine Meldeleuchte, ein Signalhorn, ein Eingang zur Alarmweiterleitung usw. aktivieren.

Das Alarmsymbol/-relais ist aktiviert:

- solange die Alarmursache besteht (wird automatisch zurückgesetzt).

Alarmtyp 1:

Weicht die Vorlauftemperatur um mehr als die eingestellte Differenz von der gewünschten Vorlauftemperatur ab, wird das Alarmsymbol/-relais aktiviert.

Erreicht die Vorlauftemperatur den akzeptablen Bereich, wird das Alarmsymbol/-relais deaktiviert.

Alarmtyp 2:

Ausgewählte Temperaturfühler können überwacht werden.

Wird die Verbindung zum Temperaturfühler getrennt oder kurzgeschlossen beziehungsweise der Fühler beschädigt, wird das Alarmsymbol/-relais aktiviert. Unter „Übersicht Eingänge“ ist der entsprechende Fühler markiert und der Alarm kann neugestartet werden.

Alarmtyp 3:

Überschreitet die Vorlauftemperatur den Alarmtemperaturwert, wird die Umwälzpumpe ausgeschaltet, das Motorregelventil geschlossen und das Alarmsymbol/-relais aktiviert. Diese Sicherheitsfunktion kann eine zu hohe Vorlauftemperatur im Fußbodenkreis verhindern.

Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Alarmtemperaturwert, wird die Umwälzpumpe eingeschaltet. Das Motorregelventil arbeitet dann normal und das Alarmsymbol/-relais wird deaktiviert. Solange die Vorlauftemperatur zu hoch ist, wird die Umwälzpumpe für 35 Minuten ausgeschaltet. Die Umwälzpumpe wird anschließend für 30 Sekunden eingeschaltet, um zu überprüfen, ob das Zirkulationswasser wieder eine niedrigere Temperatur aufweist.

Alarm Übersicht

2: Max. Temp.

3: Temp.-Anzeige

32: T Sensor Defekt

MENU > Einstellungen > Alarm

Max. T-Vorlauf (Max. Vorlauftemperatur)	1x079
Hier wird die maximal akzeptable Vorlauftemperatur eingestellt. Überschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert, leuchtet das Alarmsymbol auf bzw. das Relais wird aktiviert. Unterschreitet die Vorlauftemperatur den Sollwert um 5 K, leuchtet das Alarmsymbol auf bzw. das Relais wird deaktiviert.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Die maximal akzeptable Vorlauftemperatur einstellen.



Auch diese Einstellungen beachten:
* Verzögerung (ID 1x080)

MENU > Einstellungen > Alarm

Verzögerung	1x080
Liegt ein Alarmzustand von „Max. T-Vorlauf“ für eine längere Zeit als die eingestellte Verzögerung (in Sekunden) vor, wird die Alarmfunktion aktiviert.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Die Alarmfunktion wird aktiviert, wenn der Alarmzustand auch nach der eingestellten Verzögerung noch vorliegt.



Auch diese Einstellungen beachten:
* „Max. T-Vorlauf“ (ID 1x079)



Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie „1x607“ handelt es sich um universelle Parameter.
x steht für Schaltkreis/Parametergruppe

UNIDOMO®

MENU > Einstellungen > Alarm


Obere Differenz	1x147
Der Alarm wird ausgelöst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr als den eingestellten Wert über die gewünschte Vorlauftemperatur ansteigt. Siehe auch „Verzögerung“	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

AUS: Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.

Wert: Ein Alarm wird ausgelöst, sobald die aktuelle Temperatur die gewünschte Temperatur um die zulässige obere Differenz dauerhaft übersteigt und die „Verzögerung“ abgelaufen ist.

Obere Differenz



X = Zeit
Y = Temperatur
1 # = Obere Differenz
2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur


Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > Alarm

Untere Differenz	1x148
Der Alarm wird ausgelöst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr als den eingestellten Wert unter die gewünschte Vorlauftemperatur absinkt. Siehe auch „Verzögerung“.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

AUS: Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.
Wert: Ein Alarm wird ausgelöst, sobald die aktuelle Temperatur die gewünschte Temperatur um die zulässige untere Differenz dauerhaft unterschreitet und die „Verzögerung“ abgelaufen ist.




X = Zeit
Y = Temperatur
1 # = Untere Differenz
2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur

MENU > Einstellungen > Alarm

Verzögerung, Beispiel	1x149
Wenn eine Alarmbedingung wegen Über- oder Unterschreiten der oberen oder unteren Differenz für eine längere Zeit als die eingestellte Verzögerung (in Minuten) vorliegt, wird die Alarmfunktion aktiviert.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wert: Die Alarmfunktion wird aktiviert, wenn die Alarmbedingung auch nach Ablauf der eingestellten Verzögerung noch vorliegt.



X = Zeit
Y = Temperatur
1 # = Untere Differenz
2 # = Gewünschte Vorlauftemperatur
3 # = Aktuelle Vorlauftemperatur
4 # = Verzögerung (ID 1x149)

MENU > Einstellungen > Alarm

Niedrigste Temp.	1x150
Die Alarmfunktion ist deaktiviert, wenn die gewünschte Vorlauftemperatur niedriger als der hier eingestellte Wert ist.	

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

Wenn die Ursache des Alarms verschwindet, werden auch die Alarmanzeige und das Alarmausgangssignal deaktiviert.

5.11 Alarmübersicht

MENU > Alarm > Alarm Übersicht

Dieses Menü zeigt die Alarmtypen an, z. B.:

- „2: Temp.- Anzeige“
- „32: T Sensor Defekt“

Der Alarm ist aktiviert, wenn das Alarmsymbol (eine Glocke) (🔔) rechts neben dem Alarmtyp angezeigt wird.



Zurücksetzen eines Alarms, allgemein:

MENU > Alarm > Alarm Übersicht:
Suchen Sie das Alarmsymbol in der entsprechenden Zeile.

(Beispiel: „2: Temp.- Anzeige“)
Bewegen Sie den Cursor auf diese Zeile.
Klicken Sie auf den Navigator.



Alarm Übersicht:

In diesem Übersichtsmenü sind Alarmursachen aufgeführt.

Einige Beispiele:
„2: Temp.- Anzeige“
„5: Pumpe 1“
„10: Digitaleing. S12“
„32: T Sensor Defekt“


In den Beispielen werden die Nummern 2, 5 und 10 in der Alarmkommunikation mit dem BMS/SCADA-System verwendet.
In den Beispielen sind „Temp.- Anzeige“, „Pumpe 1“ und „Digitaleing. S12“ die Alarmpunkte.
In den Beispielen steht „32: T Sensor Defekt“ für das Überwachen der angeschlossenen Fühler.
Alarmziffern und Alarmpunkte können je nach Applikation variieren.



5.12 LEGIO Desinfektion

An ausgewählten Wochentagen kann die TWW-Temperatur erhöht werden, um die Bakterien im TWW-System zu neutralisieren. Die gewünschte TWW-Temperatur „Gew. Temp.“ (in der Regel 80 °C) wird an den ausgewählten Tagen für die eingestellte Dauer geregelt.

Die Antibakterienfunktion ist in der Betriebsart Frostschutz deaktiviert.



- X = Zeit
- Y = Gewünschte TWW-Temperatur
- # 1 # = Zeitdauer
- # 2 # = Gewünschter Temperaturwert der Legio-Desinfektion
- # 3 # = Gewünschte Temperatur der Legio-Desinfektion
- # 4 # = Gewünschter TWW-Temperaturwert
- # 5 # = Startzeit



Einstellungen

LEGIO Desinfektion:

Tag: **M** **D** **M** **D** **F** **S** **S**

Startzeit 00:00

Zeitdauer 120 m

Gewünschte T OFF



Bei aktiver Legio-Desinfektion ist die Begrenzung der Rücklauftemperatur deaktiviert.

MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

Tag
Den bzw. die Wochentage auswählen, an denen die Antibakterienfunktion aktiviert sein muss.

- M = Montag
- D = Dienstag
- M = Mittwoch
- D = Donnerstag
- F = Freitag
- S = Samstag
- S = Sonntag

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

Startzeit
Die Startzeit für die Antibakterienfunktion einstellen.

MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

Zeitdauer
Die Zeitdauer (in Minuten) für die Antibakterienfunktion einstellen.

MENU > Einstellungen > LEGIO Desinfektion

Gew. Temp.
Stellen Sie die gewünschte TWW-Temperatur für die Antibakterienfunktion ein.

Siehe Anhang „Übersicht Parameter-ID“

OFF: Die Antibakterienfunktion ist deaktiviert.

Wert: Gewünschte TWW-Temperatur während der Periode mit Antibakterienfunktion



6.0 Allgemeine Reglereinstellungen


6.1 Reglermenü „Allgemeine Reglereinstellungen“

Einige allgemeine Einstellungen, die für den gesamten Regler gelten, sind in einem speziellen Menü des Reglers untergebracht.

Zu den „Allgemeine Reglereinstellungen“ gelangen Sie wie folgt:

Handlung:	Beschreibung:	Beispiel:
	In einem beliebigen Heizkreis den Punkt „MENÜ“ wählen.	MENU
	Bestätigen.	
	Den Heizkreiswähler in der rechten oberen Ecke vom Display wählen.	
	Bestätigen.	
	„Allgemeine Reglereinstellungen“ (Regler-Symbol) wählen.	
	Bestätigen.	

Heizkreisauswahl



6.2 Uhrzeit & Datum

Die Uhrzeit und das Datum müssen Sie nur bei der Erstinbetriebnahme des Reglers ECL Comfort oder nach einem Stromausfall, der länger als 72 Stunden andauert, einstellen.

Der Regler verfügt über eine Uhr im 24-Stunden-Format.


So-/Wi-Zeit (Umstellung auf Sommer-/Winterzeit)

JA: Die im Regler integrierte Uhr wird bei der Umstellung auf die Sommerzeit um eine Stunde gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) vorgestellt und bei der Umstellung auf die Winterzeit wieder um eine Stunde zurückgestellt. Die Umstellung erfolgt an den entsprechenden Tagen automatisch.

NEIN: Die Umstellung auf die Sommer-/Winterzeit muss manuell durch Einstellen der Uhrzeit erfolgen.

Einstellen der Uhrzeit und des Datums:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
	„MENU“ auswählen	MENU
	Bestätigen	
	Kreis-Wahlschalter oben rechts auf der Anzeige auswählen	
	Bestätigen	
	„Allgemeine Reglereinstellungen“ auswählen	
	Bestätigen	
	„Uhrzeit & Datum“ auswählen	
	Bestätigen	
	Den Cursor auf die Position bewegen, die geändert werden soll	
	Bestätigen	
	Den gewünschten Wert eingeben	
	Bestätigen	
	Den Cursor auf die nächste Position bewegen, die geändert werden soll	
	Fortfahren, bis alle Uhrzeit- und Datumseinstellungen vorgenommen wurden	
	Den Cursor auf „MENU“ bewegen	
	Bestätigen	
	Den Cursor auf „Home“ bewegen	
	Bestätigen	



Wird der Regler als Folgeregler in einem System mit Führungsregler und Folgeregler eingesetzt, werden die Uhrzeit und das Datum automatisch (über den Kommunikationsbus ECL 485) vom Führungsregler übernommen.



6.3 Ferien

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Sie können für jeden Kreis ein eigenes Ferienprogramm erstellen, aber auch ein gemeinsames Ferienprogramm, das für alle Kreise gilt.

Jedes Ferienprogramm besteht aus mindestens einem Zeitprogramm oder auch aus mehreren Zeitprogrammen. Für jedes Zeitprogramm kann der Starttag und der Endtag eingegeben werden. Die Ferienperiode beginnt am Starttag um 0:00 und endet am Endtag um 24:00.

Sie können dabei zwischen den Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Komfort 7-23 (vor 7 Uhr und nach 23 Uhr erfolgt das Heizen entsprechend des Zeitprogramms) wählen.

Das Ferienprogramm können Sie wie folgt einstellen:

Aktion:	Zweck:	Beispiele:
	Den Punkt „MENÜ“ wählen.	MENU
	Bestätigen	
	Den Kreiswähler oben rechts auf dem Display auswählen.	
	Bestätigen	
	Einen Heizkreis oder „Allgemeine Reglereinstellungen“ wählen:	
	Heizung	
	Warmwasser	
	Allgemeine Reglereinstellungen	
	Bestätigen	
	Das Untermenü „Ferien“ aufrufen.	
	Bestätigen	
	Ein Programm wählen.	
	Bestätigen	
	Auswählen der Betriebsart aktivieren.	
	Betriebsart auswählen:	
	· Komfort	
	· Komfort 7-23	
	· Sparen	
	· Frostschutz	
	Bestätigen	
	Zuerst den Starttermin und danach den Endtermin eingeben.	
	Bestätigen	
	Den Punkt „MENÜ“ wählen.	
	Bestätigen	
	Im Fenster „Speichern“ den Eintrag „ja“ oder „nein“ wählen. Danach ggf. mit dem zweiten Programm fortfahren.	



Das im Menü „Allgemeine Reglereinstellungen“ eingegebene Urlaubszeitprogramm gilt für alle Kreise. Sie können aber auch ein eigenes Ferienprogramm für den Heizkreis und Warmwasserkreis aufstellen.




Der letzte Urlaubstag muss mindestens ein Tag hinter dem ersten Urlaubstag liegen.

Home 
MENU:
 Uhrzeit & Datum
 ► Ferien
 Eingang Übersicht
 Log
 Ausgang schreiben

MENU 
Ferien:
 ► Programm 1 
 Programm 2 
 Programm 3 
 Programm 4 

Ferien 
Programm 1:
 Betriebsart: ► 
 Start:
 24.12.2011
 Ende:
 2.01.2012

Ferien 
Programm 1:
 Betriebsart: 
 Start: 
 Ende: 2.01.2012

Ferien, spezieller Kreis/Allgemeine Reglereinstellungen

Beim Einstellen eines Ferienprogramms in einem speziellen Kreis und eines anderen Ferienprogramms unter „Allgemeine Reglereinstellungen“ gilt folgende Priorität:

1. Komfort
2. Komfort 7–23
3. Sparen
4. Frostschutz

Ferienprogramm: Löschen eines eingestellten Zeitraums

- Das entsprechende Programm auswählen.
- Den Modus auf „Uhr“ umstellen.
- Bestätigen.

Beispiel 1:

Kreis 1:
Ferienprogramm eingestellt auf „Sparen“

Allgemeine Reglereinstellungen:
Ferienprogramm eingestellt auf „Komfort“

Ergebnis:
Solange „Komfort“ unter „Allgemeine Reglereinstellungen“ eingestellt ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Komfort.

Beispiel 2:

Kreis 1:
Ferienprogramm eingestellt auf „Komfort“

Allgemeine Reglereinstellungen:
Ferienprogramm eingestellt auf „Sparen“

Ergebnis:
Solange „Komfort“ für den Kreis 1 eingestellt ist, befindet sich der Kreis in der Betriebsart Komfort.

Beispiel 3:

Kreis 1:
Ferienprogramm eingestellt auf „Frostschutz“

Allgemeine Reglereinstellungen:
Ferienprogramm eingestellt auf „Sparen“

Ergebnis:
Solange „Sparen“ unter „Allgemeine Reglereinstellungen“ eingestellt ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Sparen.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Der Urlaubsplan des Reglers kann durch das ECA 30 / 31 nicht überschrieben werden.

Die folgenden Möglichkeiten können über das ECA 30/31 angewählt werden, wenn sich der Regler im Wochenprogramm befindet:

-  Freier Tag
-  Ferien
-  Freizeit (Verlängerung der Komfortperiode)
-  Ausgehen (Verlängerung der Sparperiode)



Energiespartipp:
Wenn Sie Lüften wollen (z. B. durch das Öffnen eines Fensters), wählen Sie „Ausgehen“ (Verlängerung der Sparperiode).



Anschlüsse und Einrichtung der ECA 30/31:
Bitte beachten Sie den Abschnitt „Weitere Informationen“.



Kurzanleitung „ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus“:

1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.



6.4 Übersicht Eingänge

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Das Menü „Eingang Übersicht“ finden Sie unter „Allgemeine Reglereinstellungen“.

In dieser Übersicht werden alle aktuellen Temperaturen innerhalb der Anlage angezeigt. Dieses Untermenü ist schreibgeschützt, sodass ein Überschreiben der Temperaturen nicht möglich ist.

MENU ⏏	
Eingang Übersicht:	
▶ Aussentemp.	-0.5 °C
Raumtemperatur	24.6 °C
Vorlauftemp.	49.7 °C
W/W-Temperatur	50.3 °C
Rücklauftemp.	24.7 °C



„Akk. Außentemp.“ bedeutet „Akkumulierte Außentemperatur“ und ist ein kalkulierter Wert im ECL Comfort Regler.



6.5 Speicher

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Mit Hilfe der Speicherfunktion (Aufzeichnung der Temperaturen) können Sie sich die von den angeschlossenen Fühlern gemessenen Temperaturen von heute, gestern, der letzten 2 Tage und der letzten 4 Tage in Diagrammform anzeigen lassen.

Für jeden der aufgeführten Fühler ist ein Aufzeichnungsdiagramm verfügbar, in dem die von dem entsprechenden Fühler gemessenen Temperaturen angezeigt werden.

Die Aufzeichnungsfunktion ist nur in dem Menü „Allgemeine Reglereinstellungen“ verfügbar.


MENU ⏏
Log:
 ▶ Aussentemp.
 T Raum & Soll
 T Vorlauf & Soll
 T Heizmittel & Soll
 T Rücklauf & Begr.

Log ⏏
Aussentemp.:
 ▶ Log heute
 Log gestern
 Log 2 Tage
 Log 4 Tage

UNIDOMO®


Beispiel 1:

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die Entwicklung der Außentemperatur über den Tagesverlauf.




Beispiel 2:

Die Aufzeichnung vom heutigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den Heizkreis.



Beispiel 3:

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die aktuelle Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur für den Warmwasserkreis über den Tagesverlauf.



6.6 Ausgang schreiben

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation beziehen. Sie können sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation unterscheiden.

Die Funktion „Ausgang schreiben“ wird verwendet, um eine oder mehrere Regelbauteile zu überschreiben (deaktivieren). Diese Funktion ist unter anderem im Servicefall hilfreich.

Aktion: Zweck: Beispiele:



Wählen Sie „MENU“ in einer beliebigen Übersichtsanzeige.

MENU



Bestätigen Sie die Auswahl.



Wählen Sie den Kreisschalter oben rechts auf der Anzeige aus.



Bestätigen Sie die Auswahl.



Wählen Sie „Allgemeine Reglereinstellungen“.



Bestätigen Sie die Auswahl.



Wählen Sie „Ausgang schreiben“.



Bestätigen Sie die Auswahl.



Wählen Sie ein Regelbauteil.

M1, P1 usw.



Bestätigen Sie die Auswahl.



Passen Sie den Status des Regelbauteils an:
Motorregelventil: AUTO, STOPP,
ÖFFNEN, SCHLIESSEN
Pumpe: AUTO, ON, OFF



Bestätigen Sie die Statusänderungen.

Regelbauteile	Kreisschalter
MENU	
Ausgang schreiben:	
M1	AUTO
P1	AUTO
M2	ÖFFNEN
P2	AUTO
A1	AUTO



„Handsteuerung“ hat eine höhere Priorität als „Ausgang schreiben“.



Wenn das ausgewählte Regelbauteil (Ausgang) nicht auf „AUTO“ eingestellt ist, wird das entsprechende Regelbauteil (z. B. Pumpe oder Motorregelventil) nicht vom Regler ECL Comfort geregelt. Hier ist der Frostschutz nicht aktiv.




Wenn die Funktion „Ausgang schreiben“ eines Regelbauteils aktiviert ist, wird das Symbol „!“ rechts neben dem Betriebsindikator in den Endnutzeranzeigen angezeigt.

Vergessen Sie nicht, den Status wieder zurück zusetzen, sobald keine Übersteuerung mehr erforderlich ist.

6.7 Hauptfunktionen

Neue Applikation	Applikation löschen: Entfernt die vorhandene Applikation. Sobald der ECL-Schlüssel eingesteckt wird, kann eine andere Applikation ausgewählt werden.
Anwendung	Gibt einen Überblick über die aktuelle Anwendung im ECL Controller. Drücken Sie erneut, um die Übersicht zu verlassen.
Werkseinstellung	Systemeinstellung: Die Systemeinstellungen beinhalten u. a. die Einstellungen zur Datenübertragung und Bildeinstellungen wie z. B. die Helligkeit. Kundeneinstellung: Zu den Kundeneinstellungen gehören u. a. die gewünschte Raum- und WW-Temperatur, Zeitprogramme, die Heizkurve, Grenzwerte, usw. Wähle Werkseinstellung: Stellt die Werkseinstellungen wieder her.
Kopieren	Nach: Kopierrichtung Systemeinstellung Kundeneinstellung Kopieren starten
Übersicht Applikation	Gibt einen Überblick über den eingesteckten ECL-Schlüssel. (Beispiel: A266 Ver. 2.30). Drehen Sie den Navigator, um die Untertypen anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um die Übersicht zu verlassen.



Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen „Hauptfunktionen“ finden Sie unter „Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels“.



„Übersicht Appl.“ liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen über die Untertypen der Applikationsschlüssel.



Schlüssel eingesetzt/nicht eingesetzt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen unter 1.36:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und höher:

- Entfernen Sie den Applikationsschlüssel. Die Einstellungen können 20 Minuten lang verändert werden.
- Schließen Sie den Regler an die Spannungsversorgung an, **ohne** dass der Applikationsschlüssel eingesetzt ist. Die Einstellungen können nicht verändert werden.



6.8 System

6.8.1 ECL Version

Unter „ECL Version“ finden Sie alle erforderlichen Informationen zur Version Ihres elektronischen Reglers.

Wenn Sie wegen des Reglers Kontakt zu Ihrer Danfoss-Niederlassung aufnehmen, halten Sie diese Informationen bitte bereit.

Die Informationen zum ECL-Applikationsschlüssel finden Sie unter „Hauptfunktionen“ und „Übersicht Appl.“.

Bestell Nr.:	Danfoss-Bestellnummer für den Regler
Hardware:	Hardwareversion des Reglers
Software:	Softwareversion (Firmwareversion) des Reglers
Serien Nr.:	Eindeutige Identifikationsnummer des Reglers
Herstellwoche:	Woche und Jahr der Herstellung (WWJJJJ)

Beispiel, ECL-Version

System	□□□
ECL Version:	
► Bestell Nr.	087H3040
Hardware	B
Software	10.50
Rev. Nr.	7475
Serien Nr.	5335

6.8.2 Erweiterung

ECL Comfort 310/310B:

Unter „Erweiterung“ finden Sie Informationen über Zusatzmodule, sofern vorhanden. Ein Beispiel könnte das Modul ECA 32 sein.



6.8.3 Ethernet

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, über die sich der ECL-Regler an ein Ethernet-Netzwerk anschließen lässt. Dadurch wird auf Grundlage einer Standardkommunikationsinfrastruktur der Fernzugriff auf den Regler ECL 296/310/310B ermöglicht.

Die erforderlichen IP-Adressen können unter „Ethernet“ eingerichtet werden.

6.8.4 Server Konfigurat.

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, mit der der ECL-Regler über das ECL Portal überwacht und geregelt werden kann.

Die Parameter des ECL Portals werden hier eingestellt.

Dokumentation zum ECL Portal: Siehe <http://ecl.portal.danfoss.com>

6.8.5 M-Bus Konfigurat.

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer M-Bus-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, wodurch Energiezähler als Folgegeräte angeschlossen werden können.

Die M-Bus-Parameter werden hier eingestellt.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

6.8.6 Energiezähler (Wärmezähler) und M-Bus, generelle Informationen

Nur ECL Comfort 296/310/310B

Bei Verwendung des Applikationsschlüssels im ECL Comfort 296/310/310B können bis zu fünf Energiezähler an den M-Bus angeschlossen werden.



Das Erfassen von Energiezählerdaten vom ECL Portal ist ohne Einrichtung der M-Bus-Konfiguration möglich.

Über den Anschluss an einen Energiezähler:

- kann der Durchfluss begrenzt werden
- kann die Leistung begrenzt werden
- können die Energiezählerdaten an das ECL Portal (via Ethernet) und/oder an ein SCADA-System (via Modbus) übertragen werden.

Viele Applikationen mit Heiz-, TWW- oder Kühlkreisregelung können auf die Energiezählerdaten reagieren. Zur Überprüfung, ob der aktuelle Applikationsschlüssel so eingestellt werden kann, dass er auf Energiezählerdaten reagiert: Siehe Kreis > MENU > Einstellungen > Volumenstrom/Leistung.

Der ECL Comfort 296/310/310B kann immer zur Überwachung von bis zu fünf Energiezählern eingesetzt werden.

Der ECL Comfort 296/310/310B fungiert als M-Bus-Führungsregler und muss so eingestellt werden, dass er mit dem/n angeschlossenen Energiezähler(n) kommuniziert. Siehe MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Technische Informationen:



- Die M-Bus-Daten basieren auf der Norm EN 1434.
- Danfoss empfiehlt Energiezähler, die mit Wechselstrom betrieben werden, um eine Entleerung der Batterie zu verhindern.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.



Der ECL Comfort 310 schaltet sich in IDLE, wenn die Befehle ausgeführt wurden. Gateway wird für das Ablesen des Energiezählers über das ECL Portal genutzt.

Status		Ausgelesener Wert
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	-	-
Informationen über die aktuelle M-Bus-Aktivität.		

IDLE: Normaler Status.

INIT: Initialisierungsbefehl wurde aktiviert.

SCAN: Scanbefehl wurde aktiviert.

GATEW: Gatewaybefehl wurde aktiviert.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Baudrate (bits pro Sekunde)		5997
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	300 / 600 / 1200 / 2400	300
Die Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen dem ECL Comfort 310 und dem/den angeschlossenen Energiezähler(n).		



Normalerweise wird eine Baudrate von 300 oder 2400 Baud benutzt. Wenn der ECL Comfort 310 an das ECL Portal angeschlossen ist, ist eine Baudrate von 2400 empfehlenswert, wenn der Energiezähler dies zulässt.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Befehl		5998
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	NONE / INIT / SCAN / GATEW	NONE
Der ECL Comfort 310 ist der M-bus Master. Um die angeschlossenen Energiezähler zu überprüfen, können verschiedene Befehle aktiviert werden.		



Scan-Dauer beträgt bis zu 12 Minuten. Wenn alle Energiezähler gefunden wurden, kann der Befehl auf INIT oder NONE geändert werden.

NONE: Kein Befehl aktiviert

INIT: Initialisierung ist aktiviert

SCAN: Das Scannen ist aktiviert, um nach den angeschlossenen Energiezählern zu suchen. Der ECL Comfort 310 findet die M-bus-Adressen von bis zu fünf angeschlossenen Energiezählern und verschiebt diese automatisch in den Abschnitt „Energiezähler“. Die überprüfte Adresse wird nach „Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)“ platziert.



GATEW: Der ECL Comfort 310 agiert als Gateway zwischen den Energiezählern und dem ECL Portal. Wird nur für Service verwendet.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

M-bus Adresse Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)		6000
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	0 - 255	255
Die eingestellte oder überprüfte Adresse des Energiezählers 1 (2, 3, 4, 5).		

0: Normalerweise nicht belegt.

1 - 250: Gültige M-bus-Adresse

251 - 254: Spezialfunktionen. Verwendet nur die M-bus Adresse 254, wenn ein Energiezähler angeschlossen ist.

255: Nicht verwendet

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)		6001
Typ		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	0 - 4	0
Den Datenbereich für das M-Bus Telegramm wählen.		

- 0: Kleiner Datensatz, kleine Einheiten
 1: Kleiner Datensatz, große Einheiten
 2: Großer Datensatz, kleine Einheiten
 3: Großer Datensatz, große Einheiten
 4: Nur Volumen und Energiedaten (Beispiel: HydroPort Impuls)



Datenbeispiele:

- 0: Vorlauftemp., Rücklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen, akkumul. Leistung.
 3: Vorlauftemp., Rücklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen, akkumul. Energie, Tarif 1, Tarif 2.

Mehr Informationen finden Sie auch unter „Anleitungen, ECL Comfort 210/310, Kommunikationsbeschreibung“.

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Beschreibung für „Typ“.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus Konfigurat.

Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)		6002
Scan-Dauer		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	1 - 3600 Sek.	60 Sek.
Einstellung der Scan-Dauer für den Datenerhalt des/der angeschlossenen Energiezähler/s.		



Wenn der Energiezähler batteriebetrieben ist, sollte die Scan-Dauer hoch eingestellt werden, um einen schnellen Batterieverbrauch zu vermeiden.

Auf der anderen Seite sollte die Scan-Dauer niedrig eingestellt werden, wenn die Durchfluss-/Leistungsbegrenzung des ECL Comfort 310 verwendet wird, um eine schnelle Begrenzung zu erreichen.

MENU > Common controller > System > M-bus config.

Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)		Ausgelesener Wert
ID		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	-	-
Information zu der Seriennummer des Energiezählers.		

Allgemeine Reglereinstellungen > System > Energiezähler

Energiezähler 1 (2, 3, 4, 5)		Ausgelesener Wert
ID		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
-	0 - 4	0
Informationen vom Energiezähler über, z. B. ID, Temperaturen, Durchfluss / Volumen, Leistung / Energie. Die angezeigte Information ist abhängig von den Einstellungen im Menü „M-Bus-Konfig.“		

6.8.7 Übersicht Eingänge

Angezeigt werden die Temperaturmesswerte, Eingangsstatus und Spannungen.

Zudem kann für aktivierte Temperatureingänge eine Fehlererkennung ausgewählt werden.

Überwachung der Fühler:

Wählen Sie einen Fühler, der eine Temperatur misst, zum Beispiel den Fühler S5. Wenn das Auswahlrad gedrückt wird, erscheint eine Lupe  in der ausgewählten Zeile. Die Temperatur S5 wird nun überwacht.

Alarmanzeige:

Wenn die Verbindung zum Temperaturfühler getrennt oder kurzgeschlossen beziehungsweise der Fühler selbst beschädigt ist, wird die Alarmfunktion aktiviert.

In der „Übersicht Eingänge“ erscheint ein Alarmsymbol  bei dem defekten Temperaturfühler.

Zurücksetzen des Alarms:

Wählen Sie den Fühler (S + Nummer) aus, für den Sie den Alarm zurücksetzen wollen. Drücken Sie den Navigator. Die Lupe und das Alarmsymbol  werden ausgeblendet.

Wird der Navigator erneut gedrückt, wird die Überwachungsfunktion reaktiviert.



Die Eingänge der Temperaturfühler verfügen über einen Messbereich von -60 ... 150 °C.

Wenn ein Temperaturfühler oder der zugehörige Anschluss getrennt wurde, wird „-“ angezeigt.

Wenn ein Temperaturfühler oder der zugehörige Anschluss kurzgeschlossen ist, wird „---“ angezeigt.

6.8.8 Fühler-Offset (neue Funktionalität ab Firmwareversion 1.59)



Die gemessene Temperatur kann über einen Offset angepasst werden, um den Kabelwiderstand oder die Bedingungen an einem nicht optimalen Einbauort des Temperaturfühlers auszugleichen. Die angepasste Temperatur wird unter „Übersicht Eingänge“ und „Eingang Übersicht“ angezeigt.

Allgemeine Reglereinstellungen > System > Fühler-Offset

Fühler 1 (Temperaturfühler)		
Kreis	Einstellbereich	Werkeinstellungen
	*	*
Einstellung des Offsets für die gemessene Temperatur.		

Positiver Der Temperaturwert wird erhöht.

Offset-

Wert:

Negativer Der Temperaturwert wird gesenkt.

Offset-

Wert:

6.8.9 Display

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit)		60058
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 ... 10	5
Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an.		

0: Dunkel

10: Sehr hell

Kontrast (Bildschirmkontrast)		60059
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 ... 10	3
Passen Sie den Bildschirmkontrast an.		

0: Geringer Kontrast

10: Starker Kontrast

6.8.10 Kommunikation

Modbus Adresse		38
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	1 ... 247	1
Ordnen Sie dem Regler eine Modbus-Adresse zu, wenn der Regler in einem Modbus-Netzwerk integriert ist.		

1 ... 247: Vergeben Sie eine eindeutige Modbus-Adresse innerhalb des zulässigen Bereichs.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse) 2048		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 ... 15	15
Diese Einstellung ist von Bedeutung, wenn mehrere Regler in einem ECL Comfort System arbeiten (verbunden über den ECL 485 Kommunikationsbus) und/oder Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31) angeschlossen sind.		

- 0:** Der Regler fungiert als Folgeregler. Der Folgeregler empfängt Informationen über die Außentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal für TWW-Bedarf im Führungsregler.
- 1 ... 9:** Der Regler fungiert als Folgeregler. Der Folgeregler empfängt Informationen über die Außentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal für TWW-Bedarf im Führungsregler. Der Folgeregler sendet Informationen über die gewünschte Vorlauftemperatur an den Führungsregler.
- 10 ... 14:** Reserviert.
- 15:** Der ECL 485 Kommunikationsbus ist aktiviert. Der Regler fungiert als Führungsregler. Der Führungsregler sendet Informationen über die Außentemperatur (S1) und die Systemzeit. Angeschlossene Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31) werden betrieben.



Die Gesamtkabellänge darf max. 200 m nicht übersteigen (alle Regler inkl. des ECL 485 Kommunikationsbus). Kabellängen über 200 m können zu Störungen bei der Signalübertragung führen (EMV).



In einem System mit Führungsregler und Folgeregler, ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.



Im Führungsregler muss die Adresse unter „ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)“, ID Nr. 2048, immer 15 sein.

Die ECL Comfort Regler können über den ECL 485 Kommunikationsbus zu einem größeren System verbunden werden (der ECL 485 Kommunikationsbus kann max. 16 Geräte verbinden).



Jeder Folgeregler muss mit einer eigenen Adresse konfiguriert werden (1- 9).

Es können jedoch mehrere Folgeregler die Adresse 0 besitzen, wenn sie nur Informationen über die Außentemperatur und Uhrzeit empfangen (nur Informationsempfänger).

Service Pin 2150		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 / 1	0
Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus-Kommunikation verwendet.		
Derzeit nicht belegt und für künftige Zwecke reserviert!		

Ext. reset 2151		
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	0 / 1	0
Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus-Kommunikation verwendet.		

- 0:** Reset nicht aktiviert.
- 1:** Reset.

6.8.11 Sprache

Sprache		2050
Kreis	Einstellbereich	Werkseinstellung
	Englisch/Lokal	Englisch
Wählen Sie Ihre Sprache.		



Die lokale Sprache wird während des Installationsvorgangs eingestellt. Wollen Sie die Spracheinstellung später ändern und eine andere Sprache außer Englisch wählen, müssen Sie die Applikation erneut installieren. Zwischen der lokalen Sprache und Englisch können Sie jedoch immer wechseln.



7.0 Weitere Informationen

7.1 ECA 30/31 Setupvorgang

Die ECA 30 (Bestell-Nr.: 087H3200) ist eine Fernbedienungseinheit mit eingebautem Raumtemperaturfühler.

Die ECA 31 (Bestell-Nr.: 087H3201) ist eine Fernbedienungseinheit mit eingebautem Raumtemperaturfühler und Feuchtigkeitssensor (relative Luftfeuchtigkeit).

Als Ersatz/Alternative für den eingebauten Fühler kann an beide Typen ein externer Raumtemperaturfühler angeschlossen werden. Ein externer Raumtemperatursensor wird beim Einschalten der ECA 30/31 erkannt.

Anschlüsse: Siehe Abschnitt „Elektrische Anschlüsse“.

Maximal zwei ECA 30/31 können an einen ECL Regler oder ein System (Master-Slave) mit mehreren ECL Reglern am selben ECL 485 Bus angeschlossen werden. Im Master-Slave-System fungiert nur einer der ECL Regler als Hauptregler. Die ECA 30/31 kann unter anderem folgende Aufgaben übernehmen:

- Überwachung und Fernbedienung der ECL Regler
- Messung der Raumtemperatur und (ECA 31) Feuchtigkeit
- Kurzzeitige Verlängerung des „Komfort“-/„Sparen“-Betriebs

Nach dem Hochladen der Applikation in den ECL Comfort Regler zeigt die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 nach ca. einer Minute „Applikat. kopieren“ an. Bestätigen Sie, um die Applikation in die ECA 30/31 hochzuladen.

Menüstruktur

Die Menüstruktur der ECA 30/31 entspricht einem „ECA MENU“ und dem vom ECL Comfort Regler kopierten „ECL Menü“.

Das ECA MENU enthält:

- ECA Einstellung
- ECA System
- ECA (Werkseinstellung)


ECA Einstellung: Offset der Raumtemperatur.

Offset der relativen Luftfeuchtigkeit (nur ECA 31).

ECA System: Display, Datenübertragung, überschreiben und Version zur Version.

ECA (Werkseinstellung): Löschen aller Applikationen auf der ECA 30/31, Default (Werkseinstellungen) wiederherstellen, Reset (Zurücksetzen) der ECL Adresse und Firmware-Aktualisierung.

Teil der ECA 30/31 Anzeige im ECL Modus:



Teil der ECA 30/31 Anzeige im ECA Modus:



Wenn nur das „ECA MENU“ angezeigt wird, kann dies bedeuten, dass die ECA 30/31 über keine korrekte Kommunikationsadresse verfügt. Siehe ECA MENU> ECA System > ECA Kommunikation: ECL Adresse. In den meisten Fällen wird die ECL Adresseinstellung „15“ benötigt.



Bezüglich ECA Einstellungen:
Wenn die ECA 30/31 nicht als Fernbedienungseinheit genutzt wird, werden die Offset-Einstellungsmenü(s) nicht angezeigt.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Die ECL-Menüs entsprechen der Beschreibung für den ECL-Regler.

Die meisten direkt über den ECL-Regler vorgenommenen Einstellungen können auch über die ECA 30/31 getätigt werden.



Alle Einstellungen können auch ohne Einsetzen des Applikationsschlüssels in den ECL-Regler angezeigt werden. Zum Ändern der Einstellungen muss der Applikationsschlüssel eingesetzt werden.

In der Applikationsübersicht (MENU > „Allgemeine Reglereinstellungen“ > „Hauptfunktionen“) werden die Applikationen des Schlüssels nicht angezeigt.



Die ECA 30/31 zeigt diese Information (ein X auf dem Symbol von ECA 30/31) an, wenn die Applikation auf dem ECL-Regler nicht mit der ECA 30/31 kompatibel ist:



In diesem Beispiel ist 1.10 die derzeitige und 1.42 die gewünschte Version.



Teil der Anzeige von ECA 30/31:



Diese Anzeige weist darauf hin, dass eine Applikation nicht hochgeladen wurde oder dass die Kommunikation mit dem ECL-Regler (Führungsregler) nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ein X auf dem Symbol des ECL-Reglers weist auf eine falsche Einstellung der Kommunikationsadressen hin.



Teil der Anzeige von ECA 30/31:



Neuere Ausführungen von ECA 30/31 zeigen die Adressennummer des angeschlossenen Reglers ECL Comfort an. Die Adressennummer kann im ECA-MENU geändert werden. Ein allein stehender ECL-Regler hat die Adresse 15.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Wenn sich die ECA 30/31 im ECA MENU Modus befindet, werden das Datum und die gemessene Raumtemperatur angezeigt.

ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor

Offset T Raum	
Einstellbereich	Werkseinstellung
-10.0 ... 10.0 K	0.0 K
Die gemessene Raumtemperatur kann um mehrere Grad Kelvin korrigiert werden. Der korrigierte Wert wird durch den Heizkreis im ECL Regler genutzt.	

Minuswert: Die angezeigte Raumtemperatur ist geringer

0.0 K: Keine Korrektur der gemessenen Raumtemperatur.

Pluswert: Die angezeigte Raumtemperatur ist höher.

Beispiel:	
Offset T Raum:	0.0 K
Angezeigte Raumtemperatur:	21.9 °C
Offset T Raum:	1.5 K
Angezeigte Raumtemperatur:	23.4 °C

ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor

Offset relative Luftfeuchtigkeit (nur ECA 31)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
-10.0 ... 10.0 %	0.0 %
Die gemessene relative Luftfeuchtigkeit kann um einige %-Werte korrigiert werden. Der korrigierte Wert wird durch die Applikation im ECL Regler genutzt.	

Minuswert: Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit ist geringer.

0.0 %: Keine Korrektur der gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit.

Pluswert: Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit ist höher.

Beispiel:	
Offset rel. Luftf.:	0.0 %
Angezeigte relative Feuchtigkeit:	43.4 %
Offset rel. Luftf.:	3.5 %
Angezeigte relative Feuchtigkeit:	46.9 %

ECA MENU > ECA System > ECA Display

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
0 ... 10	5
Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an.	

0: Dunkel

10: Sehr hell

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ECA MENU > ECA system > ECA display

Kontrast (Bildschirmkontrast)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
0 ... 10	3
Passen Sie den Bildschirmkontrast an.	

0: Geringer Kontrast

10: Starker Kontrast

ECA MENU > ECA system > ECA display

Fernbed. nutzen	
Einstellbereich	Werkseinstellung
AUS/EIN	*)
Die ECA 30/31 kann als eine einfache oder normale Fernbedienung für den ECL Regler genutzt werden.	

AUS: Einfache Fernbedienung, kein Raumtemperatursignal.

EIN: Fernbedienung, Raumtemperatursignal verfügbar.

***):** Je nach ausgewählter Applikation unterschiedlich.



Bei Einstellung AUS: Das ECA Menü zeigt Datum und Uhrzeit an.

Bei Einstellung EIN: Das ECA-Menü zeigt das Datum und die Raumtemperatur an (und bei der ECA 31 die relative Luftfeuchtigkeit).



ECA MENU > ECA system > ECA Datenübertrg.

Slave addr. (Slave address)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
A / B	A
Die Einstellung von „Adr. Slave“ bezieht sich auf die Einstellung „ECA Adresse“ des ECL Reglers. Im ECL Regler wird ausgewählt, von welcher ECA 30/31 Einheit das Raumtemperatursignal empfangen wird.	

A: Die ECA 30/31 hat die Adresse A.

B: Die ECA 30/31 hat die Adresse B.



Für die Installation einer Applikation auf einem ECL Comfort 210/310 Regler muss die „Adr. Slave“ A lauten.



Wenn zwei ECA 30/31 mit demselben ECL 485 Bussystem verbunden sind, muss die „Adr. Slave“ auf der einen ECA 30/31 Einheit „A“ und auf dem anderen „B“ lauten.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ECA MENU > ECA system > ECA Kommunikation

Adr. Verbindung (Adresse Verbindung)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
1 ... 9 / 15	15
Einstellung der Adresse des ECL Reglers, zu dem die Kommunikation erfolgen muss.	

1 .. 9: Slaves (Folgeregler)

15: Master (Hauptregler)



Eine ECA 30/31 kann in einem ECL 485 Bussystem (Master – Slave) so eingestellt werden, dass er einzeln mit allen verbundenen ECL Reglern kommuniziert.



Beispiel:

Adr. Verbindung = 15:	Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL Hauptregler.
Adr. Verbindung = 2:	Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL Regler mit Adresse 2.



Um Zeit- und Datumsinformationen zu übertragen muss ein Hauptregler vorhanden sein.



Ein ECL Comfort Regler 210/310, Typ B (ohne Anzeige und Einstellrad) kann nicht der Adresse 0 (Null) zugewiesen werden.

ECA MENU > ECA system > ECA Übersteuerung



Adresse Überst. (Adresse Übersteuerung)	
Einstellbereich	Werkseinstellung
AUS/ 1 ... 9 / 15	AUS
Die Funktion „Übersteuerung“ (für erweiterte „Komfort“- „Sparen“-Periode oder Urlaubsbetrieb) muss an den entsprechenden ECL Regler gerichtet werden.	

AUS: Übersteuerung nicht möglich.

1 .. 9: Adresse des Folgereglers zur Übersteuerung.

15: Adresse des Hauptreglers zur Übersteuerung.



Übersteuerungs- funktionen:	Erweiterter „Sparen“- Mo- dus:	
	Erweiterter „Komfort“- Modus:	
	Urlaubsbetrieb, Gebäude nicht bewohnt:	
	Urlaubsbetrieb, Gebäude bewohnt:	



Die Übersteuerung über Einstellungen der ECA 30/31 entfällt wenn der ECL Comfort Regler in den Urlaubsbetrieb wechselt oder in einen anderen Modus als den Automatikbetrieb wechselt.



Der Kreis für die Übersteuerung des ECL Reglers muss sich im Automatikbetrieb befinden.
Siehe auch Parameter „Kreis übersteuern“.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ECA MENU > ECA system > ECA Übersteuerung

Kreis übersteuern	
Einstellbereich	Werkseinstellung
AUS/ 1 ... 4	AUS
Die Funktion „Übersteuerung“ (für erweiterte „Komfort“- „Sparen“-Periode oder Urlaubsbetrieb) muss an den entsprechenden Heizkreis gerichtet werden..	

AUS: Kein Heizkreis für die Übersteuerung ausgewählt.

1 ... 4: Die betreffende Heizkreisnummer.



Der Kreis für die Übersteuerung des ECL Reglers muss sich im Automatikbetrieb befinden.
Siehe auch Parameter „Adresse Überst.“.



Beispiel 1:

(Ein ECL Regler und eine ECA 30/31)		
Übersteuerung Heizkreis 2:	Stellen Sie „Adr. Verbindung“ auf 15	Stellen Sie „Kreis überst.“ auf 2

Beispiel 2:

(Mehrere ECL Regler und eine ECA 30/31)		
Übersteuerung Heizkreis 1 im ECL Regler mit Adresse 6:	Stellen Sie „Adr. Verbindung“ auf 6	Stellen Sie „Kreis übersch.“ auf 1



Kurzanleitung „ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus“:

1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.

ECA MENU > ECA System > ECA Version

ECA Version (nur Messwert), Beispiele	
Bestell-Nr.	087H3200
Hardware	A
Software	1.42
Rev. Nr.	5927
Serien-Nr.	13579
Herstellwoche	23.2012



ECA 30/31:



15 Verbindungsadresse (Hauptregler: 15, Folgeregler: 1-9)

Die Information über die ECA Version ist in Servicefällen hilfreich.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ECA MENU > ECA Werk > ECA löschen

Alle Appl. löschen (Alle Applikationen löschen)

Alle Applikation auf der ECA 30/31 löschen.
Nach dem Löschen kann die Applikation erneut hochgeladen werden.



Nach dem Löschen wird die Meldung „Applikat. kopieren“ eingeblendet. Wählen Sie „Ja“.
Anschließend wird die Applikation vom ECL Regler hochgeladen. Ein Statusbalken wird angezeigt.

NEIN: Löschen wird nicht durchgeführt.

JA: Löschen wird durchgeführt (5 Sek. warten).

ECA MENU > ECA Werk > ECA Default

Werkseinstellung

Die ECA 30/31 wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Folgende Einstellungen sind von diesem Vorgang betroffen:

- Offset Raumtemperatur
- Offset relative Luftfeuchtigkeit (ECA 31)
- Hintergrundbeleuchtung
- Kontrast
- Fernbedienung nutzen
- Adresse Slave
- Adresse Verbindung
- Adresse Überst.
- Kreis übersteuern
- Übersteuerungsmodus
- Endzeit Übersteuerungsmodus



NEIN: Zurücksetzen wird nicht durchgeführt.

JA: Zurücksetzen wird durchgeführt.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ECA MENU > ECA > Reset ECL Adresse

Reset ECL Adr. (Reset ECL Adresse)

Wenn keiner der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15 besitzt, kann der ECA 30/31 alle angeschlossenen ECL Regler auf dem ECL 485 Bus auf die Adresse 15 zurücksetzen.

NEIN: Reset wird nicht durchgeführt.

JA: Reset wird durchgeführt.(10 Sek. warten).



Die auf den ECL 485 Bus bezogene Adresse des ECL Reglers finden Sie unter:
MENU > „Allgemeine Reglereinstellungen“ > „System“ > „Kommunikation“ > ECL 485 addr.“



„Reset ECL Adresse“ kann nicht aktiviert werden, wenn einem oder mehreren der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15 zugewiesen wurde.



In einem System mit Führungsregler und Folgeregler, ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.

ECA MENU > ECA Werk > Firmware-Aktualisierung

Firmware-Aktualisierung

Die ECA 30/31 kann mit neuer Firmware (Software) aktualisiert werden.

Die Firmware erhalten Sie gemeinsam mit dem ECL Applikationsschlüssel, wenn dieser der Version 2.xx oder höher entspricht.

Wenn keine neue Firmware verfügbar ist, wird ein Symbol des Applikationsschlüssels mit einem X angezeigt.

NEIN: Aktualisierung wird nicht durchgeführt.

JA: Aktualisierung wird durchgeführt.



Die ECA 30/31 überprüft automatisch, ob die neue Firmware auf dem Applikationsschlüssel im ECL Comfort Regler vorhanden ist. Die ECA 30/31 wird automatisch aktualisiert, wenn eine neue Applikation auf den ECL Comfort Regler geladen wird. Die ECA 30/31 wird nicht automatisch aktualisiert, wenn sie an einen ECL Comfort Regler mit hochgeladener Applikation angeschlossen wird. Aktualisierungen können immer auch manuell durchgeführt werden.



Kurzanleitung „ECA 30/31 in den Übersteuerungsmodus“:

1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
3. Wählen Sie das Uhrensymbol aus.
4. Wählen Sie eine der vier Übersteuerungsfunktionen.
5. Unterhalb des Übersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder das Datum ein.
6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur für die Übersteuerungsperiode ein.

7.2 Übersteuerungsfunktion

Die Regler ECL 210/296/310 können ein Signal empfangen, um das vorhandene Wochenprogramm zu übersteuern. Das Übersteuerungssignal kann von einem Schalter oder Relais kommen.


Je nach Art des Applikationsschlüssels können verschiedene Übersteuerungsmodi ausgewählt werden.

Übersteuerungsmodi: Komfort, Sparen, Konstante Temperatur und Frostschutz


„Komfort“ wird auch als normale Heiztemperatur bezeichnet.
 „Sparen“ kann verringertes Beheizen oder eine Ausschaltung der Beheizung bedeuten.
 „Konstante Temperatur“ ist eine gewünschte Vorlauftemperatur, die im Menü „Vorlauftemperatur“ eingestellt wird.
 „Frostschutz“ beendet den Heizvorgang vollständig.

Eine Übersteuerung mit Übersteuerungsschalter oder -relais ist möglich, wenn sich der ECL 210/296/310 im Wochenprogramm (Uhr) befindet.

Beispiel, Übersteuerungsschalter angeschlossen an S8:



Beispiel, Übersteuerungsrelais angeschlossen an S8:



UNIDOMO®

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Beispiel 1

ECL befindet sich im Sparbetrieb, aber bei Übersteuerung im Komfortbetrieb.


Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie den Übersteuerungsschalter oder das -relais an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:
Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).
2. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:
Wählen Sie KOMFORT aus.
3. Wählen Sie Kreis > MENU > Wochenprogr. aus:
Wählen Sie alle Wochentage aus.
Stellen Sie „Start 1“ auf 24:00 (dadurch wird die Betriebsart Komfort ausgeschaltet).
Verlassen Sie das Menü und bestätigen Sie durch „Speichern“.
4. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen („Uhr“).

Ergebnis: Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Komfortbetrieb.

Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Sparbetrieb.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Beispiel 2

Der ECL befindet sich im Komfortbetrieb, aber bei Übersteuerung im Sparbetrieb.

Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie den Übersteuerungsschalter oder das -relais an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:

Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).

2. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:

Wählen Sie SPAREN aus.

3. Wählen Sie Kreis > MENU > Wochenprogr. aus:

Wählen Sie alle Wochentage aus.

Stellen Sie „Start 1“ auf 00:00.


Stellen Sie „Stopp 1“ auf 24:00.

Verlassen Sie das Menü und bestätigen Sie durch „Speichern“.

4. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen („Uhr“).

Ergebnis: Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Sparbetrieb.

Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Komfortbetrieb.



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Beispiel 3

Das Wochenprogramm für das Gebäude umfasst Komfortperioden von Montag bis Freitag: 07:00–17:30. Mitunter findet eine Teambesprechung am Abend oder am Wochenende statt.

Ein Übersteuerungsschalter ist installiert und die Heizung muss eingeschaltet sein (Betriebsart Komfort), solange der Schalter aktiviert ist.


Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie den Übersteuerungsschalter an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:
Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).
2. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:
Wählen Sie KOMFORT aus.
3. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen („Uhr“).

Ergebnis: Wenn der Übersteuerungsschalter (oder das -relais) aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 im Komfortbetrieb.

Wenn der Übersteuerungsschalter deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 gemäß Wochenprogramm.



Beispiel 4

Das Wochenprogramm für das Gebäude umfasst Komfortperioden für alle Wochentage: 06:00–20:00. Mitunter muss die gewünschte Vorlauftemperatur konstant 65 °C betragen.

Ein Übersteuerungsrelais ist installiert. Solange es aktiviert ist, muss die Vorlauftemperatur 65 °C betragen.


Wählen Sie einen freien Eingang aus, z. B. S8. Schließen Sie das Übersteuerungsrelais an.

Einstellungen im ECL:

1. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Übersteuerg. aus:
Wählen Sie den Eingang S8 aus (das Verdrahtungsbeispiel).
2. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Applikation > Ext. Betriebsart. aus:
Wählen Sie T KONST. aus.
3. Wählen Sie Kreis > MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur >
Gew. Temp. (ID 1x004) aus:
Stellen Sie 65 °C ein.
4. Denken Sie daran, den entsprechenden Kreis auf die Betriebsart Wochenprogramm einzustellen („Uhr“).

Ergebnis: Wenn das Übersteuerungsrelais aktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 in der Betriebsart Konstante Temperatur und regelt die Vorlauftemperatur auf 65 °C.

Wenn das Übersteuerungsrelais deaktiviert ist, läuft der ECL 210/296/310 gemäß Wochenprogramm.



7.3 Mehrere Regler im selben System

Wenn die Regler ECL Comfort mit dem Kommunikationsbus ECL 485 (Kabeltyp: verdrehte Adernpaare) verbunden werden, sendet der Führungsregler folgende Signale an die Folgeregler:

- Außentemperatur (gemessen von S1)
- Uhrzeit und Datum
- Aktivierung TWW-Speichererwärmung/-ladung

Außerdem empfängt der Führungsregler Daten über:

- die gewünschte Vorlauftemperatur (Bedarf) von den Folgereglern
- die Aktivierung der TWW-Speichererwärmung/-ladung in den Folgereglern (wie bei der ECL-Version 1.48)

Möglichkeit 1:

Folgeregler: Verwendung des vom Führungsregler gesendeten Außentemperatursignals


Die Folgeregler empfangen nur Daten, die die Außentemperatur und das Datum/die Uhrzeit betreffen.

Folgeregler:

Ändern Sie die werkseitig eingestellte Adresse von 15 auf 0.

- Gehen Sie unter zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

ECL 485 addr. (Adresse von Führungs-/Folgeregler) 2048		
Kreis	Einstellbereich	Auswählen
	0 bis 15	0



ECL-485-Buskabel

Die maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus wird wie folgt berechnet:

Ziehen Sie die Gesamtlänge aller ECL-Reglerkabel im Master-Slave-System von 200 ab.

Einfaches Beispiel für die Gesamtlänge aller Kabel, 3 x ECL:

1 x ECL	Außentemperaturfühler:	15 m
3 x ECL	Vorlauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Rücklauftemperaturfühler:	18 m
3 x ECL	Raumtemperaturfühler:	30 m
Insgesamt:		81 m

Maximal empfohlene Länge des Kabels für den ECL-485-Bus:
200 m - 81 m = 119 m



In einem System mit Führungs- und Folgereglern ist nur ein Führungsregler mit der Adresse 15 zulässig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485 versehentlich mehrere Führungsregler vorhanden sein, legen Sie fest, welcher dieser Regler als Führungsregler fungieren soll. Ändern Sie die Adressen der übrigen Regler. Mit mehr als einem Führungsregler kann das System zwar noch arbeiten, es wird jedoch instabil.



Im Führungsregler muss die Adresse unter „ECL 485 addr.“ (Adresse von Führungs-/Folgeregler), ID-Nr. 2048, immer 15 sein.
Navigation:

- Gehen Sie unter zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

Folgeregler müssen auf eine von 15 abweichende Adresse eingestellt werden:
Navigation:

- Gehen Sie unter zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.



Der Wert „Bedarfserhöhung“ darf nur im Führungsregler verwendet werden.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Situation 2:

SLAVE (Folgeregler): Wie kann auf einen vom MASTER (Hauptregler) gesendeten Aktivierung der TWW-Erwärmung/-Ladung reagiert werden

Der Folgeregler empfängt Daten über die Aktivierung einer TWW-Erwärmung/-Ladung im Hauptregler und kann so eingestellt werden, dass er den ausgewählten Heizkreis schließt.

ECL-Reglerversionen 1.48 (Stand August 2013):

Sowohl der Hauptregler empfängt Daten über die Aktivierung einer TWW-Erwärmung/-Ladung im Hauptregler selbst als auch alle Folgeregler im System.

Dieser Status wird an alle ECL-Regler des Systems gesendet und jeder Heizkreis kann darauf eingestellt werden, die Versorgung des Heizkreises zu schließen.

SLAVE (Folgeregler):

Gewünschte Funktion einstellen:

- Gehen Sie in Heizkreis 1 oder 2 auf „Einstellungen“ > „Applikation“ > „Priorität WW“:

Priorität WW (Geschlossenes Regelventil/Normalbetrieb)		11052 / 12052
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie
1 / 2	AUS/EIN	AUS/EIN

AUS: Die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird weiterhin geregelt, unabhängig von der aktivierten TWW-Erwärmung/-Ladung im Haupt-/Folgereglersystem.

EIN: Das Regelventil im Heizkreis wird geschlossen während der TWW-Erwärmung/-Ladung im Haupt-/Folgereglersystem.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

Situation 3:

Folgeregler: Wie Sie das Außentempersignal nutzen und Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur an den Hauptregler zurücksenden können.

Der Folgeregler empfängt Daten über die Außentemperatur, das Datum und die Uhrzeit. Der Hauptregler empfängt Daten über die gewünschten Vorlauftemperaturen von den Folgereglern mit einer Adresse von 1 ... 9:

Folgeregler:

- Unter , wählen Sie System > Kommunikation > ECL 485 addr.
- Ändern Sie die werksseitig eingestellte Adresse 15 in eine beliebige Adresse zwischen 1 ... 9. Sie müssen jedem Folgeregler eine eindeutige Adresse zuordnen.



Im Führungsregler muss die Adresse unter „ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)“, ID Nr. 2048, immer 15 sein.

ECL 485 addr. (Führungsregler-/Folgeregler-Adresse)		2048
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie
	0 ... 15	1 ... 9

Darüber hinaus kann jeder Folgeregler Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur (Bedarf) in jedem Heizkreis zurück an den Hauptregler senden.

Folgeregler:

- Wählen Sie in dem entsprechenden Kreis Einstellungen > Applikation > Sende T-Soll
- Wählen Sie ON oder OFF.

Sende T-Soll		11500 / 12500
Kreis	Einstellbereich	Wählen Sie
1 / 2	OFF / ON	ON or OFF

OFF: Daten über die gewünschte Vorlauftemperatur werden an den Hauptregler gesendet.

ON: Information about the desired flow temperature is sent to the master controller.

7.4 Häufig gestellte Fragen



Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf Bezeichnungen stoßen, die in Ihrer Anleitung nicht erwähnt werden.

Die Umwälzpumpe (Heizung) stoppt nicht wie erwartet

Sie befindet sich im Frostschutzbetrieb (Außentemperatur niedriger als „P T-Frost“) und es liegt ein Wärmebedarf (gewünschte Vorlauftemperatur höher als „Einschalttemp. P“) vor

Warum geht die Uhr in der Anzeige eine Stunde vor oder nach?

Siehe Abschnitt „Uhrzeit und Datum“.

Ist die Uhrzeit in der Anzeige falsch?

Nach einem Stromausfall von mehr als 72 Stunden wurde die Zeitanzeige zurückgesetzt.

Gehen Sie zum Menü „Allgemeine Reglereinstellungen“, rufen Sie das Untermenü „Uhrzeit & Datum“ auf und stellen Sie die korrekte Uhrzeit ein.

Der ECL-Applikationsschlüssel ist nicht auffindbar. Was kann ich tun?

Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein, um den ECL-Reglertyp, die Versionsnummer (z. B. 1.52), die Bestellnummer und die Applikation (z. B. A266.1) abzulesen oder gehen Sie zum Menü „Allgemeine Reglereinstellungen“ > „Hauptfunktionen“ > „Applikation“. Dort werden der Anlagentyp (z.B. Type A266.1) und das Anlagenblockbild angezeigt. Bestellen Sie mit diesen Informationen einen Ersatzapplikationsschlüssel (z.B. ECL Applikationsschlüssel A266) bei Ihrem Danfoss Händler.

Setzen Sie den neuen ECL-Applikationsschlüssel in den Regler ein und kopieren Sie ggf. Ihre persönlichen Einstellungen vom Regler auf den neuen ECL-Applikationsschlüssel.

Die Raumtemperatur ist zu niedrig. Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie zunächst, ob die vorhandenen Heizkörperthermostate ganz geöffnet sind.

Sollte durch ein Verstellen der Heizkörperthermostate die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht werden, ist eventuell die Vorlauftemperatur zu niedrig. Stellen Sie an dem Regler eine höhere Raumtemperatur über das Übersichtsdisplay ein. Hilft auch dies nicht, erhöhen Sie den Wert der Heizkurve (Vorlauftemperatur).

Die Raumtemperatur ist während der Sparperioden zu hoch. Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie, ob eventuell die untere Begrenzung der Vorlauftemperatur „Min. Temperatur“ zu hoch gewählt wurde.

Die Temperatur ist instabil (schwankt erheblich). Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler richtig eingebaut und an der optimalen Stelle angeordnet wurde. Stellen Sie eventuell (unter „Regelparameter“) die Regelparameter neu ein. Wenn der Regler ein Raumtemperatursignal empfängt, ist zudem der Abschnitt „Raumtemp.“ zu beachten.

Der Regler funktioniert nicht und die Regelventile sind geschlossen? Was kann ich dagegen tun?

Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperaturfühler die richtige Temperatur misst, siehe den Abschnitt „Alltagsbetrieb“ oder „Eingang Übersicht“.

Prüfen Sie auch den Einfluss der anderen gemessenen Temperaturen.

Wie füge ich eine zusätzliche Heizperiode ein?

Sie können eine zusätzliche Komfortperiode einstellen, indem Sie unter „Wochenprogr.“ eine neue Ein- und Ausschaltzeit hinzufügen.

Wie kann ich eine Heizperiode wieder löschen?

Sie können eine Komfortperiode löschen, indem Sie für die Ein- und Ausschaltzeit denselben Wert eingeben.

Wie kann ich meine persönlichen Einstellungen wieder herstellen?

Siehe Abschnitt „Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels“.

Wie kann ich die Werkseinstellungen wieder herstellen?

Siehe Abschnitt „Einsetzen des ECL-Applikationsschlüssels“.

Warum kann ich keine Einstellungen ändern?

Der ECL-Applikationsschlüssel wurde entfernt.

Warum kann ich keine Applikation auswählen, wenn ich den ECL Applikationsschlüssel in den Regler einstecke?

Die aktuelle Applikation im Regler ECL Comfort muss gelöscht werden, bevor eine neue Applikation (Untertyp) ausgewählt werden kann.

Wie soll ich auf einen Alarm reagieren?

Ein Alarm zeigt an, dass Ihre Heizungsanlage nicht ordnungsgemäß arbeitet. Wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsinstallateur.

Was bedeutet P- und PI-Regler?

P-Regelung: Proportionalregelung

Bei einer P-Regelung ändert der Regler die Vorlauftemperatur proportional zur Differenz zwischen der gewünschten und aktuellen Temperatur, wie z.B. der Raumtemperatur. Die P-Regelung besitzt immer eine bleibende Regelabweichung.

PI-Regler: Kombinierte Proportional- und Integralregelung

Ein PI-Regler funktioniert ähnlich wie ein P-Regler, mit dem Unterschied, dass der PI-Regler wegen des Integralanteils keine bleibende Regelabweichung besitzt.

Eine lange Nachstellzeit „Tn“ sorgt für eine stabile, aber auch langsame Regelung. Durch eine kurze Nachstellzeit „Tn“ erfolgt zwar eine schnelle Reaktion auf Änderungen. Es besteht jedoch die Gefahr einer instabilen Regelung.

Was bedeutet das „i“ oben rechts in der Anzeige?

Beim Hochladen einer Applikation (Untertyp) vom Applikationsschlüssel auf den Regler ECL Comfort, wird durch das „i“ oben rechts angegeben, dass der Untertyp neben den Werkseinstellungen auch spezielle Benutzer- bzw. Systemeinstellungen enthält.

Wieso funktioniert die Kommunikation zwischen ECL 485 Bus (verwendet im ECL 210/296/310) und ECL Bus (verwendet im ECL 100/110/200/300) nicht?

Diese beiden Kommunikationsbusse (Eigentum von Danfoss) sind in Anschlussart, Telegrammformat und Geschwindigkeit unterschiedlich.

Warum kann ich beim Hochladen einer Applikation keine Sprache auswählen?

Dies kann daran liegen, dass der ECL 310 mit 24 Volt Gleichstrom betrieben wird.

 UNIDOMO®

Sprache

Beim Hochladen der Applikation müssen Sie eine Sprachauswahl treffen.*

Wenn Sie eine andere Sprache außer Englisch auswählen, wird diese **UND** die englische Sprache in den ECL-Regler geladen.

Englischsprachige Servicemitarbeiter haben so die Möglichkeit, die Menüsprache für die Dauer der Servicetätigkeit auf Englisch zu wechseln, wodurch Arbeiten am Regler wesentlich einfacher durchgeführt werden können.

(Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > Sprache)

Wenn Sie eine falsche Sprachauswahl getroffen haben, müssen Sie die Applikation löschen. Die benutzer- und systemspezifischen Einstellungen können Sie vor dem Löschen auf dem Applikationsschlüssel speichern.

Nach dem erneuten Hochladen der Applikation in der gewünschten Sprache können Sie die bestehenden benutzer- und systemspezifischen Einstellungen wieder installieren.

*)

(ECL Comfort 310, 24 Volt) Wenn die Sprache nicht ausgewählt werden kann, handelt es sich bei der Stromversorgung nicht um Wechselstrom (AC).



Wie stellt man eine korrekte Heizkurve ein?

Kurze Antwort:

Stellen Sie die Heizkurve auf den niedrigsten Wert ein, bei dem die Raumtemperatur noch angenehm ist.


In der Tabelle finden Sie einige Empfehlungen:

Haus mit Heizkörpern:	Erforderliche Vorlauftemperatur wenn die Außentemperatur -10 °C beträgt.	Empfohlener Wert für die Heizkurve:
Älter als 20 Jahre:	65 °C	1,4
Zwischen 10 und 20 Jahre alt:	60 °C	1,2
Neueres Modell:	50 °C	0,8
Fußbodenheizungen benötigen im Allgemeinen einen niedrigeren Wert für die Heizkurve.		

Technische Antwort:

Um Energie zu sparen, sollte die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich sein, aber unter Berücksichtigung einer angenehmen Raumtemperatur. Das bedeutet, die Steilheit der Heizkurve sollte einen niedrigen Wert annehmen.

Siehe auch Diagramm: Steilheit der Heizkurve.



Wählen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur (vertikale Achse) für Ihr Heizsystem auf Grundlage der in Ihrer Umgebung niedrigsten zu erwartenden Außentemperatur (horizontale Achse). Wählen Sie die Heizkurve, die dem gemeinsamen Punkt dieser zwei Werte am nächsten kommt.

Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur: 60 (°C) bei Außentemperatur: -10 °C

Ergebnis: Wert der Heizkurve = 1,2 (auf halber Strecke zwischen 1,4 und 1,0).

Allgemein gilt:

- Kleinere Heizkörper in Ihrem Heizsystem benötigen eventuell eine steilere Heizkurve. (Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur 70 °C führt zu einer Heizkurve = 1,5).
- Fußbodenheizungen benötigen eine flachere Heizkurve. (Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur 35 °C führt zu einer Heizkurve = 0,4).
- Änderungen an der Steilheit der Heizkurve sollten in kleinen Stufen erfolgen; bei Außentemperaturen unter 0 °C eine Stufe pro Tag.
- Falls nötig, passen Sie die Heizkurve in den sechs Koordinatenpunkten an.
- Die Einstellung für die gewünschte **Raumtemperatur** beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur, selbst wenn ein Raumtemperaturfühler/eine Fernbedienungseinheit nicht angeschlossen ist. Ein Beispiel: Die Erhöhung der gewünschten **Raumtemperatur** führt zu einer erhöhten Vorlauftemperatur.
- Normalerweise sollte die gewünschte **Raumtemperatur** neu eingestellt werden, wenn die Außentemperaturen unter 0 °C betragen

7.5 Begriffsbestimmungen



Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es möglich, dass Sie hier auf Bezeichnungen stoßen, die in Ihrer Anleitung nicht erwähnt werden.

Akkumulierter Temperaturwert

Ein gefilterter (gedämpfter) Wert, der in der Regel für die Raum- und Außentemperatur gilt. Er wird im ECL-Regler berechnet und steht für die in den Hauswänden gespeicherte Wärme. Der akkumulierte Wert ändert sich nicht so schnell wie die aktuelle Temperatur.

Temperatur im Lüftungskanal

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

Alarmfunktion

Auf Grundlage der Alarmeinstellungen kann der Regler einen entsprechenden Ausgang aktivieren.

Antibakterienfunktion

Die TWW-Temperatur wird für einen vorgegebenen Zeitraum erhöht, um gefährliche Bakterien abzutöten, wie z. B. Legionellen.

Temperaturausgleich

Dieser Soll-Wert bildet die Basis für die Vorlauf-/Lüftungskanaltemperatur. Der Temperaturausgleich kann durch die Raumtemperatur, die Ausgleichstemperatur und die Rücklauftemperatur beeinflusst werden. Der Temperaturausgleich ist nur aktiviert, wenn ein Raumtemperaturfühler angeschlossen ist.



BMS

Building Management System. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

Komfortbetrieb

Die Normaltemperatur im System, die durch das Wochenprogramm geregelt wird. Während des Heizens ist die Vorlauftemperatur im System höher, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Während der Kühlung ist die Vorlauftemperatur im System geringer, um die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.

Komfort-Temperatur

Die Temperatur in der Heizungsanlage während der Heizperioden. In der Regel am Tag.

Temperaturkompensation

Eine gemessene Temperatur, die Einfluss auf die Vorlauftemperaturreferenz/den Temperaturausgleich hat.

Gewünschte Vorlauftemperatur

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

Gewünschte Raumtemperatur

Die Temperatur, die als gewünschte Raumtemperatur eingestellt ist. Die Raumtemperatur kann nur dann mit dem ECL Comfort Regler geregelt werden, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist.

Ist kein Raumtemperaturfühler installiert, hat die eingestellte gewünschte Raumtemperatur jedoch immer noch Einfluss auf die Vorlauftemperatur.

In beiden Fällen wird die Raumtemperatur in den einzelnen Räumen über Heizkörperthermostate/Ventile geregelt.

Gewünschte Temperatur

Die voreingestellte oder die vom Regler berechnete Temperatur.

Taupunkttemperatur

Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert.

TWW-Kreis

Der Kreis, der zur Erwärmung des Trinkwarmwassers (TWW) dient.

Lüftungskanaltemperatur:

Die gemessene Temperatur im Lüftungskanal, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

ECL-485-Bus

Dieser Kommunikationsbus ist Eigentum von Danfoss und wird für die interne Kommunikation zwischen ECL 210, ECL 210B, ECL 296, ECL 310, ECL 310B, ECA 30 und ECA 31 eingesetzt. Eine Kommunikation mit dem „ECL-Bus“, der in ECL 100, ECL 110, ECL 200, ECL 300 und ECL 301 eingesetzt wird, ist nicht möglich.

ECL-Portal

Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung, lokal oder über das Internet.

EMS

Energy Management System. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

Werkseinstellungen

Im ECL-Applikationsschlüssel gespeicherte Einstellungen, die die erste Inbetriebnahme Ihres Reglers erleichtern.

Firmware

Wird beim Regler ECL Comfort und bei der ECA 30/31 verwendet, um die Anzeige, das Einstellrad und die Programmausführung zu steuern.

**Vorlauftemperatur**

Die gemessene Temperatur im Flüssigkeitsstrom, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

Vorlauftemperaturreferenz

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der Außentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder Rücklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als Referenzwert für die Regelung verwendet.

Heizkurve

Eine Kurve, die das Verhältnis von der aktuellen Außentemperatur zur gewünschten Vorlauftemperatur darstellt.

Heizkreis

Der Kreis, der zur Beheizung des Raumes/Gebäudes dient.

Ferienprogramm

Für ausgewählte Tage kann die Betriebsart Komfort, Sparen oder Frostschutz eingestellt werden. Zudem kann ein Tagesprogramm mit Komfortzeiten zwischen 07:00 und 23:00 gewählt werden.

Feuchteregler

Ein Gerät, das auf die Luftfeuchte reagiert. Ein Schalter kann aktiviert werden, wenn die gemessene Feuchte einen Sollwert überschreitet.

Relative Luftfeuchtigkeit

Dieser in % angegebene Wert ist ein Maß für den Feuchtigkeitsgehalt im Raum im Verhältnis zum maximalen Feuchtigkeitsgehalt. Die relative Luftfeuchtigkeit wird von der ECA 31 gemessen und für die Taupunktberechnung verwendet.

Eingangstemperatur

Die gemessene Temperatur im Eingang des Lüftungskanals, in dem die Temperatur geregelt werden soll.

Temperaturgrenze

Die Temperatur, die die gewünschte Vorlauftemperatur/den Temperatursgleich beeinflusst.

Log-Funktion

Hier wird die Temperaturhistorie angezeigt.

Führungsregler/Folgeregler

Zwei oder mehrere Regler sind über den gleichen Bus miteinander verbunden. Der Führungsregler sendet z. B. die Werte Uhrzeit, Datum und Außentemperatur. Das Folgegerät empfängt Daten vom Führungsregler und sendet z. B. den Wert der gewünschten Vorlauftemperatur.

Modulierende Regelung (0–10 Volt-Regelung)

Positionierung (durch ein 0–10 V Regelsignal) des Stellantriebs für das Motorregelventil zur Regelung des Volumenstroms.

Optimierung

Der Regler optimiert die Startzeit der im Wochenprogramm eingestellten Temperaturzeiten. Auf Grundlage der Außentemperatur berechnet der Regler automatisch den Einschaltzeitpunkt, um die Komforttemperatur in der voreingestellten Zeit zu erreichen. Je niedriger die Außentemperatur, desto früher ist der Einschaltzeitpunkt.

Tendenz der Außentemperatur

Der Pfeil zeigt die Tendenz an, d. h. ob die Temperatur steigt oder fällt.

Übersteuerungsmodus

Wenn der ECL Comfort im Wochenprogramm betrieben wird, kann ein Schalter oder Kontaktsignal an einen Eingang gelegt werden, um auf die Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz oder Konstante Temperatur umzuschalten. Solange der Schalter oder das Potential freie Kontaktsignal angelegt ist, ist die Übersteuerung aktiviert.

Pt 1000 Sensor

Alle an den ECL Comfort Regler angeschlossene Fühler basieren auf dem Pt 1000-Typ (IEC 751 B). Der Widerstand bei 0 °C beträgt 1000 Ohm und ändert sich mit 3.9 Ohm pro Grad Celsius.

Pumpenregelung

Eine Umwälzpumpe dient als Betriebspumpe und die andere als Reservepumpe. Nach einer voreingestellten Zeitdauer werden die Aufgaben getauscht.

Nachspeisungsfunktion

Ist der im Heizsystem gemessene Druck zu niedrig (z. B. aufgrund einer Leckage), kann Wasser nachgefüllt werden.

Rücklauftemperatur

Die im Rücklauf gemessene Temperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

Raumtemperatur

Die mit dem Raumtemperaturfühler oder der Fernbedienungseinheit gemessene Temperatur. Die Raumtemperatur lässt sich nur dann direkt regeln, wenn ein Raumtemperaturfühler installiert ist. Die Raumtemperatur beeinflusst die gewünschte Vorlauftemperatur.

Raumtemperaturfühler

Dieser Temperaturfühler ist in dem Raum angebracht, in dem die Temperatur geregelt werden soll (Referenzraum, in der Regel das Wohnzimmer).

Spartemperatur

Die Temperatur, die im Heiz- oder TWW-Kreis während der Betriebsart Sparen aufrechterhalten wird. In der Regel ist die Spartemperatur niedriger als die Komfort-Temperatur, um Energie zu sparen.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -überwachung.

Wochenprogramm

Wochenprogramm für Zeiten mit Komfort- und Spartemperaturen. Sie können das Zeitprogramm für jeden Wochentag individuell mit bis zu drei Komfortzeiten pro Tag einstellen.

Software

Wird beim Regler ECL Comfort verwendet, um die Prozesse der Applikation durchzuführen.

Witterungsabhängigkeit

Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Außentemperatur geregelt. Die Regelung wird durch eine vom Nutzer definierte Heizkurve bestimmt.

2-Punktregelung

ON/OFF-Regelung, z. B. Umwälzpumpe, ON/OFF-Ventil, Umschaltventil oder Drosselklappenregelung.

3-Punktregelung

Stellantriebspositionierung durch Signale für Öffnen, Schließen oder keine Impulse für das Motorregelventil zur Regelung des Volumenstroms.

Keine Stellimpulse heißt, dass der Stellantrieb in der aktuellen Position bleibt.



7.6 Typ (ID 6001), Übersicht

	Typ 0	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Adresse	✓	✓	✓	✓	✓
Typ	✓	✓	✓	✓	✓
Scan Zeit	✓	✓	✓	✓	✓
ID/Seriennummer	✓	✓	✓	✓	✓
Reserviert	✓	✓	✓	✓	✓
Vorlauftemp. [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Rücklauftemp. [0,01 °C]	✓	✓	✓	✓	-
Durchfluss [0,1 l/h]	✓	✓	✓	✓	-
Leistung [0,1 kW]	✓	✓	✓	✓	-
Akkumul. Volumen	[0,1 m³]	[0,1 m³]	[0,1 m³]	[0,1 m³]	-
Akkumul. Energie	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tarif 1 Akkumul. Energie	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Tarif 2 Akkumul. Energie	-	-	[0,1 kWh]	[0,1 MWh]	-
Betriebszeit [Tage]	-	-	✓	✓	-
Aktuelle Zeit [durch M-Bus definierte Struktur]	-	-	✓	✓	✓
Fehlerstatus [durch Energiezähler definierte Bitmaske]	-	-	✓	✓	-
Akkumul. Volumen	-	-	-	-	[0,1 m³]
Akkumul. Energie	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 2	-	-	-	-	[0,1 m³]
Akkumul. Energie 2	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 3	-	-	-	-	[0,1 m³]
Akkumul. Energie 3	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Akkumul. Volumen 4	-	-	-	-	[0,1 m³]
Akkumul. Energie 4	-	-	-	-	[0,1 kWh]
Durchfluss MAX	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	[0,1 l/h]	-
Leistung MAX	[0,1 kW]	[0,1 kW]	[0,1 kW]	[0,1 kW]	-
Max. T Vorlauf	✓	✓	✓	✓	-
Max. T Rückl.	✓	✓	✓	✓	-
Speicherung * Akkumul. Energie	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	[0,1 kWh]	-

7.7 Automatische/manuelle Aktualisierung der Firmware

Info:

- Firmware und Applikationssoftware befinden sich auf dem Applikationsschlüssel
- ECL Comfort verfügt über eine eingebaute Firmware
- Firmware mit Verschlüsselung ab Version 2.00

Situation 1:

Für den Regler ECL Comfort, neu (= keine Applikation installiert), von vor 10. Juli 2018, der installiert werden soll, gilt:

1. Setzen Sie den ECL-Applikationsschlüssel ein.
2. Wenn die Firmware auf dem Applikationsschlüssel neuer ist als die Firmware im ECL, wird automatisch eine Aktualisierung durchgeführt.
3. Danach kann die Applikation hochgeladen werden.
4. Wenn die Firmware im ECL neuer ist als die Firmware auf dem Applikationsschlüssel, kann die Applikation hochgeladen werden.

Situation 2:

Der Regler ECL Comfort wird installiert und führt eine Applikation aus.

1. Speichern Sie alle Einstellungen auf dem vorhandenen Applikationsschlüssel*.
2. Löschen Sie die aktuelle Applikation im ECL**.
3. Setzen Sie einen Applikationsschlüssel mit der neuen Firmware ein. Die Firmware-Aktualisierung erfolgt automatisch.
4. Wenn der ECL eine Sprachauswahl erfordert, entfernen Sie den Applikationsschlüssel wieder.
5. Setzen Sie den „alten“ Applikationsschlüssel wieder ein.
6. Wählen Sie eine Sprache und wählen Sie den Applikationsuntertyp aus, es erscheint ein „i“ oben rechts.
7. Stellen Sie ggf. Zeit/Datum ein.
8. Wählen Sie „Weiter“.
9. Wählen Sie im Menü Kopieren JA bei System- und Benutzereinstellungen. Wählen Sie dann „Weiter“.
10. Die „alte“ Applikation wird hochgeladen, der ECL startet neu und ist betriebsbereit.

* Navigation: MENÜ > Allgemeine Reglereinstellungen > Hauptfunktionen > Kopieren > „Auf SCHLÜSSEL“, Systemeinstellungen = JA, Benutzereinstellungen = JA, Kopieren starten: Klicken Sie auf den Navigator.
Die Einstellungen werden innerhalb 1 Sek. auf dem Applikationsschlüssel gespeichert.

** Navigation: MENÜ > Allgemeine Reglereinstellungen > Hauptfunktionen > Neue Applikation > Applikation löschen: Klicken Sie auf den Navigator.

HINWEIS: In seltenen Fällen wird die Aktualisierung nicht ablaufen. Dies geschieht in der Regel, wenn ein oder zwei ECA 30 angeschlossen sind.

Abhilfe: Trennen Sie den ECA 30 ab, d. h., demontieren Sie ihn vom Sockel. Bei einem ECL 310B sollte nur ein ECA 30 angeschlossen werden.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

7.8 Übersicht Parameter-ID

A232.x oder A332.x – das **x** bezieht sich auf die in der Spalte aufgelisteten Untertypen.

ID	Parametername	A232.x	A332.x	Einstellbereich	Werkseinstellung	Einheit	Eigene Einstellungen	
11003	Kreis, Fühler		3	OFF; ON	ON			
11010	ECA Adresse	1	1, 2, 4	OFF; A; B	A			101
	- -		3	OFF; A; B	OFF			
11011	Autom. Sparen	1	1, 2, 3, 4	OFF, -29–10	OFF	°C		88
11012	Schnellaufheizen	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–99	OFF	%		89
11014	Gebäudefaktor	1	1, 2, 3, 4	OFF, 10–59	OFF			90
11015	Anpassungszeit	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–50	OFF	s		75
11020	Optimiergröße	1	1, 2, 3, 4	AUSSEN; RAUM	AUSSEN			90
11021	Pumpe HK Aus	1	1, 2, 3, 4	OFF; ON	OFF			91
11022	Blockierschutz P	1	1, 2, 3, 4	OFF; ON	OFF			101
11023	Blockierschutz V	1	1, 2, 3, 4	OFF; ON	OFF			102
11024	Stellantrieb	1	1, 2, 3, 4	ABV; M-3.Pkt.	M-3.Pkt.			95
11026	Optimierter Stopp	1	1, 2, 3, 4	OFF; ON	ON			92
11031	Hohe T Außen X1		1, 2, 3, 4	-60–20	15	°C		82
11032	Tiefe Begr. Y1		1, 2, 3, 4	10–150	40	°C		82
11033	Tiefe T Außen X2		1, 2, 3, 4	-60–20	-15	°C		82
11034	Hohe Begr. Y2		1, 2, 3, 4	10–150	60	°C		83
11035	Max. Einfluss		1, 2, 3, 4	-9.9–9.9	0.0			83
11036	Min. Einfluss		1, 2, 3, 4	-9.9–9.9	0.0			83
11037	Anpassungszeit		1, 2, 3, 4	OFF, 1–50	25	s		83
11038	Stopp bei T A	1	1, 2, 3, 4	-20–50	10	°C		111
11040	Pumpennachlauf	1	1, 2, 3, 4	0–99	3	Min.		102
11060	Begrenzung	1	1, 2, 3, 4	1–80	25	°C		86
11061	Anpassungszeit	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–50	OFF	s		86
11062	Max. Einfluss	1	1, 2, 3, 4	-9.9–0.0	0.0			86
11077	P T-Frost	1	1, 2, 4	OFF, -10–20	2	°C		103
	- -		3	OFF, -10–20	OFF	°C		
11078	Einschalttemp. P	1	1, 2, 3, 4	5–110:	20	°C		103
11079	Max. T-Vorlauf	1	1, 2, 3, 4	10–110	100	°C		115
11080	Verzögerung	1	1, 2, 3, 4	5–250	30	s		116
11083	Zusätzl. Funktion		1, 2, 3, 4	3–6	6			111
11089	Zubh. Ausg. Fkt.	1		0–6	0			112
	- -		1, 2, 3, 4	0–2	0			
11093	T-Frostschutz	1	1, 2, 3, 4	5–40	10	°C		103
11141	Ext. Übersteuerg.	1		OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8	S8			104
	- -		1, 4	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10	S8			

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332


ID	Parametername	A232.x	A332.x	Einstellbereich	Werkseinstellung	Einheit	Eigene Einstellungen	
	- -		2	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	S8			
	- -		3	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	OFF			
11142	Ext. Betriebsart	1	1, 2, 3, 4	KOMFORT; SPAREN	KOMFORT			104
11147	Obere Differenz	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–30	OFF	K		116
11148	Untere Differenz	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–30	OFF	K		116
11149	Verzögerung	1	1, 2, 3, 4	1–99	10	Min.		117
11150	Niedrigste Temp.	1	1, 2, 3, 4	10–50	30	°C		117
11153	Filt.T Raum akk.	1	1, 2, 3, 4	1–250	25	s		107
11154	Filt. T A akk.	1	1, 2, 3, 4	1–250	25	s		107
11158	Feuchte Differenz	1	1, 2, 3, 4	1–30	10			112
11158	Feuchte Vorl. Zeit	1	1, 2, 3, 4	0–99	1	Min.		112
11160	Feuchte, Sollwert	1	1, 2, 3, 4	10–100	65	%		113
11174	Motorschutz	1	1, 2, 3, 4	OFF, 10–59	OFF	Min.		97
11177	Min. Temperatur	1	1, 2, 3, 4	10–110	10	°C		74
11178	Max. Temperatur	1	1, 2, 3, 4	10–110	40	°C		74
11179	Sommer-Aus	1	1, 2, 3, 4	1–50	20	°C		
11182	Max. Einfluss	1	1, 2, 3, 4	-30.0– 0.0	-2.0			77
11183	Min. Einfluss	1	1, 2, 3, 4	0.0–30.0	2.0			77
11184	Xp	1	1, 2, 3, 4	5–250	80	K		97
11185	Tn	1	1, 2, 3, 4	1–999	30	s		98
11186	M Laufzeit	1	1, 2, 3, 4	5–250	30	s		98
11187	Nz	1	1, 2, 3, 4	1–9	3	K		98
11189	Min. Stellimpuls	1	1, 2, 3, 4	2–50	10			99
11498	T out depend.	1	1, 2, 4	NEIN; JA	ON			109
	- -		3	NEIN; JA	OFF			
11500	Sende T-Soll	1	1, 2, 3, 4	OFF; ON	OFF			109
12003	Kreis, Fühler		3	OFF; ON	OFF			
12015	Anpassungszeit	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–50	OFF	s		75
12022	Blockierschutz P		2, 3	OFF; ON	OFF			101
12023	Blockierschutz V		2, 3	OFF; ON	OFF			102
12024	Stellantrieb		2, 3	ABV; M-3.Pkt.	M-3.Pkt.			95
12027	T Raum Diff.	1	1, 2, 3, 4	1–16	2	K		76
12030	Begrenzung		1, 2, 3, 4	10–120	15	°C		82
12035	Max. Einfluss		1, 2, 3, 4	-9.9–9.9	0.0			83
12036	Min. Einfluss		1, 2, 3, 4	-9.9–9.9	0.0			83
12037	Anpassungszeit		1, 2, 3, 4	OFF, 1–50	OFF	s		83
12070	Pumpennachlauf		2, 3	0–99	3	Min.		102

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ID	Parametername	A232.x	A332.x	Einstellbereich	Werkseinstellung	Einheit	Eigene Einstellungen	
12060	Begrenzung	1	1, 2, 3, 4	1–80	15	°C		86
12061	Anpassungszeit	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–50	OFF	s		86
12063	Min. Einfluss	1	1, 2, 3, 4	0.0–9.9	0.0			87
12070	P Anford. Kühlen		2, 3	-20–80	25	°C		102
12092	Standby T	1	1, 2, 3, 4	5–39, --	--	°C		
12141	Ext. Übersteuerg.	1		OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8	S8			104
	- -		1, 4	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10	S8			
	- -		2	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	S8			
	- -		3	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	OFF			
12142	Ext. Betriebsart	1	1, 2, 3, 4	KOMFORT; SPAREN	KOMFORT			104
12144	Activation, acc. T	1	1, 2, 4	10–70	20	°C		106
	- -		3	10–70	22	°C		
12147	Obere Differenz	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–30	OFF	K		116
12148	Untere Differenz	1	1, 2, 3, 4	OFF, 1–30	OFF	K		116
12149	Verzögerung	1	1, 2, 3, 4	1–99	10	Min.		117
12150	Niedrigste Temp.	1	1, 2, 3, 4	5–50	20	°C		117
12156	T Raum akk. ein	1	1, 2, 3, 4	10–70	24	°C		108
12157	T Raum Einfluss	1	1, 2, 3, 4	OFF; ON	OFF			76
12164	T Taupunkt offset	1	1, 2, 3, 4	-9.9–9.9	0.0	K		73
12174	Motorschutz		2, 3	OFF, 10–59	OFF	Min.		97
12177	Min. Temperatur	1	1, 2, 3, 4	-5–50	15	°C		74
12178	Max. Temperatur	1	1, 2, 3, 4	-5–50	25	°C		74
12182	Max. Einfluss	1	1, 2, 3, 4	-30.0– 0.0	-2.0			77
12182	Min. Einfluss	1	1, 2, 3, 4	0.0–30.0	2.0			77
12184	Xp		2, 3	5–250	80	K		97
12185	Tn		2, 3	1–999	30	s		98
12186	M Laufzeit		2, 3	5–250	30	s		98
12187	Nz		2, 3	1–9	3	K		98
12189	Min. Stellimpuls		2, 3	2–50	3			99
12500	Sende T-Soll	1	1, 2, 3, 4	OFF; ON	OFF			109
13003	Kreis, Fühler		3	OFF; ON	ON			
13030	Begrenzung		3	10–120	50	°C		82
13035	Max. Einfluss		3	-9.9–9.9	0.0			83
13036	Min. Einfluss		3	-9.9–9.9	0.0			83
13037	Anpassungszeit		3	OFF, 1–50	25	s		83
13040	Pumpennachlauf		3	0–99	3	Min.		102

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332

ID	Parametername	A232.x	A332.x	Einstellbereich	Werkseinstellung	Einheit	Eigene Einstellungen	
13076	P-Zirk. T-Frost		3	OFF, -10–20	2	°C		103
13085	Priorität		3	OFF; ON	OFF			84
13093	T-Frostschutz		3	5–40	10	°C		103
13094	Öffnungszeit		3	OFF, 0,1–25,0	OFF	s		95
13095	Schließzeit		3	OFF, 0,1–25,0	OFF	s		96
13096	Tn (Leerlauf)		3	1–999	120	s		96
13097	T Prim (Leerlauf)		3	OFF; ON	OFF			96
13122	Tag:		3	0–127	0			
13123	Startzeit		3	0–47	0			
13124	Zeitdauer		3	10–600	120	Min.		
13125	Gew. Temp.		3	OFF, 10–110	OFF	°C		
13141	Ext. Übersteuerg.		3	OFF; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16	OFF			104
13142	Ext. Betriebsart		3	KOMFORT; SPAREN	KOMFORT			104
13147	Obere Differenz		3	OFF, 1–30	OFF	K		116
13148	Untere Differenz		3	OFF, 1–30	OFF	K		116
13149	Verzögerung		3	1–99	10	Min.		117
13150	Niedrigste Temp.		3	10–50	30	°C		117
13173	Autotuning		3	OFF; ON	OFF			96
13174	Motorschutz		3	OFF, 10–59	OFF	Min.		97
13177	Min. Temperatur		3	10–150	10	°C		74
13178	Max. Temperatur		3	10–150	90	°C		74
13184	Xp		3	5–250	40	K		97
13185	Tn		3	1–999	20	s		98
13186	M Laufzeit		3	5–250	20	s		98
13187	Nz		3	1–9	3	K		98
13189	Min. Stellimpuls		3	2–50	3			99
13500	Sende T-Soll		3	OFF; ON	ON			109
14003	Kreis, Fühler		3	OFF; ON	OFF			



Handwerksbetrieb:

Anlage errichtet von:

Datum:





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Applikation A232 / A332



Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.