

Installation Guide — Руководство по монтажу

Radiátorová termostatická hlavice Danfoss RAX-K

Upevnění termostatické hlavice na západku

Instalace na radiátory s integrovaným ventilem s připojením M30x1,5mm

Комплект для радиатора с нижним подключением и встроенной вентильной вставкой с резьбой M30 x 1,5:

- термостатический элемент RAX-K
- H-образный запорный клапан RLV-KS

Sets for systems with flow coming from the bottom and with an M30x1.5 built-in valve insert:



- thermostatic sensor RAX-K
- H-piece, type RLV-KS

Conçu pour les radiateurs avec arrivées par le sol et équipés d'un insert M30x1,5 :


- tête thermostatique RAX-K
- raccord en H, de type RLV-KS

Sets voor radiatoren met vloeraansluiting en M30x1,5 inbouwventiel


- thermostatisch element RAX-K
- H-blok RLV-KS



1.



2.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Installation Guide

3.



Radiátorová termostatická hlavice Danfoss RAX-K

1. Ve směru šipky otočte a sundejte ochrannou krytku ventilu.
2. Našroubujte matku hlavice na ventil; černý ukazatel v horní poloze.
3. Dotáhněte matku klíčem 32 mm (max. momentem 15 Nm).

Термостатические элементы Danfoss RAX-K

1. Снимите защитный колпачок с вентильной вставки, повернув его против часовой стрелки.
2. Установите термостатический элемент меткой температурной настройки вверх (как показано на рисунке).
3. Прижмите термостатический элемент к клапану и затяните накидную гайку с помощью гаечного ключа на 32 мм (максимальное усилие - 15 Нм).



Danfoss Thermostatic Sensors RAX-K

1. Remove the protective cap from the valve insert by turning it anticlockwise.
2. Ensure that the setting mark on the sensor is positioned at the top before mounting the sensor.
3. Mount the thermostatic sensor on the valve and tighten it with a 32 mm spanner (max torque 15 Nm).

Têtes thermostatiques RAX-K Danfoss

1. Retirez le capuchon de protection de l'insert : pour cela, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Assurez-vous que le repère de réglage de la tête est situé sur le haut avant de monter la tête.
3. Fixez la tête thermostatique sur l'insert et serrez-le au moyen d'une clé plate de 32 mm (avec un couple de 15 Nm maximum).

Danfoss thermostatisch element RAX-K

1. Draai de beschermkap los van het inbouwventiel.
2. Zorg dat het merkteken voor instelling van het element bovenaan staat.
3. Monteer het element op het inbouwventiel met een 32 mm steeksleutel (max 15 Nm moment).