


Pressadapter SIROCON für M- und V-Kontur



für Kupfer-, C-Stahl- und Edelstahlrohr



Arbeiten an Heizungs- und Trinkwasseranlagen müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.



Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035: Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen

BGV: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Pressverbindung für Kupfer-, C-Stahl- und Edelstahlrohre

Simplex übernimmt im Rahmen der Produkthaftung die Gewährleistung für Pressverbindungen mit dem **Pressadapter SIROCON für M- und V-Kontur** bei Verwendung von:

- Kupferrohren (DIN EN 1057)
- Präzisionsstahlrohren (DIN EN 10305-3) aus unlegierten Stählen
- Rohren aus nichtrostendem Stahl (DIN EN 10312)


Zugelassen sind nur Pressbacken mit **Kontur M und V**.



Bitte vor dem Einbau alle Komponenten auf eventuelle Transportschäden prüfen.


1 Rohr ablängen

Rohr nur mit dem dafür geeigneten Rohrabschneider rechtwinklig abschneiden.




2 Rohrende außen und innen entgraten

Rohrende mit einem dafür geeigneten Entgratwerkzeug entgraten und danach von Spänen säubern.




3 Pressadapter montieren

Pressadapter von Hand bis zum Anschlag auf Rohr aufstecken. Auf schmutzfreie Montage achten.




4 Pressverbindung in Presskopf einlegen

Presszange durch Zusammen-drücken der Pressschenkel öffnen. Pressfitting zentrisch mit Ringwulst in Nut der Presszange einlegen.



5 Verpressung durchführen

Bedienungsanleitung des Werkzeug-herstellers beachten.




6 Verpresste Rohrverbindung entnehmen

Presszange durch Zusammendrücken der Pressschenkel öffnen und Rohr entnehmen. Pressverbindung auf ordnungsgemäße Verpressung prüfen.

Hinweise:


- Beim Wechseln der Pressbackenköpfe bzw. bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten stets den Stecker ziehen.
- Beim Pressvorgang nie Finger oder andere Körperteile bzw. Fremtteile in Pressbackenkopf halten.
- Beim Transport oder bei der Lagerung darauf achten, dass Pressbackenköpfe und Antriebsmaschine nicht beschädigt werden.
- Pressbackenköpfe und Maschinen in regelmäßigen Abständen auf Sauberkeit, Beschädigung und ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

Montage und Demontage der Steckverbindung SIROCON




Montage

- 1 Zusammenstecken:**
Schutzhülle vom Pressadapter entfernen und Pressadapter mit verpresstem Rohr bis zum Anschlag von Hand in Steckfitting einschieben. Auf schmutzfreie Montage achten.




- 2 Verriegeln:**
Schiebering bis zum Anschlag Richtung Rohr verschieben.
Der rote Sicherungsring muss in vollem Umfang sichtbar und um die Rohrachse drehbar sein. Damit ist der Schiebering in Verriegelungsstellung gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert.



Demontage

- 3 Öffnen:**
Demontageklammer auf Schiebering stecken. Roten Sicherungsring damit radial zusammendrücken und Schiebering Richtung Fitting verschieben.

Einbaulänge (Z-Maß)



Abmessung [mm]	Z1 [mm]
12	3,0
15	3,0
18	3,0
22	5,6

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80401120 08/2018

Simplex Armaturen & Systeme GmbH

D-88260 Argenbühl | Tel. +49 7566 9408-0 | Fax. +49 7566 9408-75

www.simplex-armaturen.de