

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Franz Kaldewei GmbH & Co. KG Beckumer Str. 33-35 59229 Ahlen DEUTSCHLAND
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Duschwanne Xetis, Modell 890
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B069
Gültig bis	2022-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

P1B069 von 2019-10-29

Technische Angaben**Beschreibung:**

Kaldewei Xetis Duschwanne, Modell-Nr. 890 ist eine emaillierte, fugenlose Duschfläche mit integriertem Gefälle und integriertem, verdecktem Wandablauf. Für den einfachen, sicheren, bodenebenen Einbau steht ein Fuss-Rahmen FR 5350 XETIS zur Verfügung.

Oberflächen: Antislip, Vollantislip, KALDEWEI Secure Plus

Abmessung: 1200 mm x 1200 mm

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Außenform: Rechteck

Ablauf: Ø 5,5 cm

Optional/Sonderausstattung:

Coordinated Colours Collection

Perl-Effekt

Antislip Ornament

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Dagmar Lautsch-Wunderlich
Podbielskiallee 19
14195 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2019-05-24

Bemerkung(en)

Die Duschwanne Xetis, Modell 890 im Maß von 1200 mm x 1200 mm in Verbindung mit dem Oberflächenbelag Secure Plus oder Vollantislip erfüllt bei niveaugleichem Einbau die Maßgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen (nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 R für barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen R).

