

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
DEUTSCHLAND

Produkt

Barrierefreie Produkte

Typ, Modell

Duschwanne Nexsys, Modell 2620

Prüfgrundlage(n)

DIN 18040-2:2011-09
Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)

Konformitätszeichen**Registernummer**

P1B097


Gültig bis

2022-06-30

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

P1B097 von 2019-10-29

Technische Angaben

Beschreibung:

Kaldewei Nexsys Duschwanne, Modell-Nr. 2620, vormontiertes Duschsystem, bestehend aus Ablaufrinne, Gefälleträger, Abdichtung und emaillierter Duschfläche

Oberflächen: Antislip, Vollantislip, KALDEWEI Secure Plus

Einbauart: Bodeneben

Außenform: Quadrat

Abmessung: 1200 x 1200 x 22 mm

Material: KALDEWEI Stahl-Email

Ablauf: schlanke, bündig verlaufende Ablaufrinne mit Designblende aus gebürstetem Edelstahl und abgerundeten Kanten

Ablaufgarnitur: KA 4121 oder KA 4122

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Dagmar Lautsch-Wunderlich
Podbielskiallee 19
14195 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2019-05-24

Bemerkung(en)

Die Duschwanne Nexsys, Modell 2620 erfüllt im Maß von 1200 mm x 1200 mm in Verbindung mit dem Oberflächenbelag Secure Plus bei niveaugleichem Einbau die Maßgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen, nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 "R".

