

• giftfrei

• sauber

• schwundfrei



für metallene Gewinde-  
verbindungen in  
Verbindung mit Hanf.

## *Neo Fermit Universal 2000/1*

**für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf.**

Nach DIN EN 751-2 und E DIN 30660 vom DVGW für die Hausinstallation von Gas- und Trinkwasser zugelassen unter:

**DVGW - Reg-Nr. NV - 5142BM0052**

### **Einsatzbereich GAS:**

Temperatur -20 bis +70°C  
Druck 5 bar

Geeignet für alle Gasarten einschließlich Erdgas und Flüssiggas in der Gasphase.

### **Einsatzbereich WASSER:**

**Trinkwasser warm und kalt:**

Temperatur bis 95°C  
Druck 16 bar

### **Heizung:**

Temperatur bis 130°C  
Druck 7 bar

**NEO FERMIT UNIVERSAL** ist leicht und sauber zu verarbeiten, klebt nicht, verhärtet nicht, ist giftlösungs- und schwundfrei, trocknet nicht ein und reizt nicht die Haut.

**NEO FERMIT UNIVERSAL** ist ein Material für nahezu alle Anwendungsbereiche in der Hausinstallation

**Fermit GmbH**

Zur Heide 4 • 53560 Vettelschoss  
Tel: +49(0)2645 - 2207 / Fax: +49(0)2645 - 3113

[www.fermit.de](http://www.fermit.de)



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NV-5142BM0052**Registriernummer  
registration number**Anwendungsbereich**  
*field of application*Produkte der Gas- und Wasserversorgung  
*products of gas and water supply***Zertifikatinhaber**  
*owner of certificate*Fermit GmbH  
Zur Heide 4, D-53560 Vettelschoß-Kalenborn**Vertreiber**  
*distributor*Fermit GmbH  
Zur Heide 4, D-53560 Vettelschoß-Kalenborn**Produktart**  
*product category*

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142)

**Produktbezeichnung**  
*product description*

Dichtungspaste für Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf

**Modell**  
*model*

Neo Fermit Universal 2000/I

**Prüfberichte**  
*test reports*Baumusterprüfung: 135629T3/17495 vom 24.01.2017 (GWI)  
KTW-Prüfung: K-214007-12-Sf/st vom 29.03.2017 (WHY)**Prüfgrundlagen**  
*test basis*DIN EN 751-2 (01.08.1997)  
DIN 30660 (01.12.1999)  
UBA SCHMIER (16.03.2016)**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

20.04.2021 / 16-0292-GNV

70028 04-1 ADE

05.05.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH  
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b>                  | <b>Technische Daten</b> | <b>Bemerkungen</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>type</i>                 | <i>technical data</i>   | <i>remarks</i>     |
| Neo Fermit Universal 2000/I | Klasse: ARp             |                    |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Die Verarbeitung des genannten Dichtmittels darf nur mit Hanf als Dichtmittelträger erfolgen.