

Klemmverschraubung A1



Anwendungsgebiete

Warmwasser-Heizungsanlagen

Geeignete Rohre

- Kupferrohre (blank) nach DIN EN 1057 (weich, halbhart, hart)
- C-Stahlrohre (blank, verzinkt) nach DIN EN 10305

Nicht geeignet sind vernickelte und verchromte Kupferrohre!



Beschreibung

Elastisch dichtende Klemmverschraubung für Kupfer- und C-Stahlrohre für G 3/4" Außengewinde mit Eurokonus nach DIN EN 16313. Stützhülsen sind nicht erforderlich. Dichtelement mit optimalen Eigenschaften, bezüglich Wärmeformstabilität und Alterungsbeständigkeit.




Abb. 1




Abb. 2: Abmessung 18 x 1

Montageanleitung

- Rohr rechtwinklig trennen.
- Rohrende vor Montage entgraten.
- Einschubtiefe $a = 20$ mm am Rohr markieren.
- Anschlussrohre müssen senkrecht bzw. waagrecht zur Verschraubung stehen! Rohrleitung ggf. ausrichten und fixieren!
- Montage mit Gabelschlüssel SW 30
Anzugsdrehmoment 40 Nm
- Die Markierung am Rohr muss nach dem Anziehen der Mutter im Klemmbereich der Verschraubung liegen oder darf nur minimal sichtbar sein.
- Bei der Größe 18 x 1 sind Dichtkonus und Klemmring nicht miteinander verbunden. Beim Einlegen des Dichtkonus die Ausrichtung beachten (siehe Abb.2).



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de