



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6307BR0497

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich

Vertreiber
distributor

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich

Produktart
product category

Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner CA (6307)

Produktbezeichnung
product description

Systemtrenner CA

Modell
model

Typ 6800

Prüfberichte
test reports

Ergänzungsprüfung: ST 014/16 u. ST 015/16 vom 13.12.2016 (TZW)
Baumusterprüfung: ST 004/10 u. ST 005/10 vom 14.10.2010 (TZW)
KTW-Prüfung: KA 0229/16 vom 14.07.2016 (TZW)
Mikrobiologische Prüfung: W-2538827e-15-SI/le vom 23.02.2015 (WHY)
KTW-Prüfung: KA 0014/14 vom 11.02.2014 (TZW)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 570-2 (01.01.2008)
DIN EN 14367 (01.10.2005)
UBA METALLE (19.01.2016)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW (07.10.2008)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

14.12.2019 / 17-0001-WNA

70008 04 A-DE

23.01.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Typ 6800	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Geräuschkategorie I, abP: P-IX 7998/I
Typ 6800	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Geräuschkategorie II, abP: P-IX 7587/II

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe***certified components***

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OV15, NV15, CV18	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Anschlussart: Gewindeanschluss nach DIN ISO 7-1 oder DIN ISO 228-1

DVGW