

ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

basierend auf / based on

TÜV Rheinland Group Merkblatt Bauteile - Sicherheitsventil -

Bauteilkennzeichen
Type Approval Mark

TÜV SV 15-1127

Produkt
Product

Membran – Sicherheitsventil, federbelastet

Hersteller
Manufacturer

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62
41352 Korschenbroich

Typbezeichnung
Type

8115, DN 15

Prüfgrundlagen
Specifications

VdTÜV-Merkblatt „Sicherheitsventil 100“, Ausgabe 07.2014 Kap.
3.7 in Verbindung mit VdTÜV-Merkblatt „Allgemeines 002“,
TRD 721 Kap. 7
EN 12976-1/12977-1 (früher DIN 4757-1)

Prüfbericht-Nr.
Test report no.

0124764125 / 10, B 1127, 1. Nachtrag

www.tuv.com ID

0000013614

Gültig bis
Valid until

23.08.2020

Die Übereinstimmung des geprüften Produktes mit den Anforderungen der oben aufgeführten Prüfgrundlagen wird hiermit bescheinigt. Die Technischen Daten des Merkblatts sind zu beachten.

The accordance of the tested sample with the above mentioned specifications is stated hereby. The technical data listed in the "Merkblatt" must be considered.

Aachen, 24.11.2015



TÜV Rheinland Group - Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
TÜV Rheinland Group - Certification Body for Pressure Equipment

Dipl.-Ing. Manfred Rönig

TÜV Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, GERMANY

TRG-Merkblatt-Rev0



Bauart geprüft
Gültig bis:
23.08.2020

www.tuv.com
ID 0000013614

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Genau. Richtig.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Bauteilgeprüftes
Sicherheitsventil
Bauteilkennzeichen TÜV SV 15-1127

Sicherheitsventil
1127
11.2015

- | | |
|--|--|
| 1 Hersteller/Inverkehrbringer | Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 62
41352 Korschenbroich |
| 2 Typbezeichnung
Ausführungen | 8115
DN 15 |
| 3 Bauteilkennzeichen
Gültig bis | TÜV . SV . 15 - 1127
23.08.2020 |
| 4 Anwendungsbereich | Sicherheitsventil vorgesehen zum Abblasen von
Wasser oder Wasser-Frostschutz-Gemischen aus
geschlossenen, eigensicheren
Sonnenheizungsanlagen |
| 5 Prüfgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> – VdTÜV-Merkblatt „Sicherheitsventil 100“,
Ausgabe 07.2014 Kap. 3.7 in Verbindung mit
VdTÜV-Merkblatt „Allgemeines 002“, – TRD 721 Kap. 7 – EN 12976-1/12977-1 (früher DIN 4757-1) |
| 6 Technische Beschreibung | |
| 6.1 Bauart | Direkt wirkendes Membran-Sicherheitsventil,
federbelastet |
| 6.2 Öffnungscharakteristik | Normal-Sicherheitsventil |
| 6.3 Einstellüberdruck | 2,5 bis 6,0 bar |
| 6.4 Betriebs-/Prüfmedium | Wasser oder Wasser-Frostschutz-Gemische / Luft |
| 6.5 Sonderbauformen | keine |
| 6.6 Zusatzausstattung | keine |
| 6.7 Werkstoffe | CW 617N nach EN 12165-4 oder andere
Werkstoffe entsprechend den einschlägigen
Regelwerken (nach DGRL harmonisierte Normen,
AD 2000-Merkblätter, VdTÜV-Werkstoffblätter). |
| 6.8 Anwendungsgrenzen | Betriebstemperatur max. 160 °C
und gemäß den Angaben zum Bauteilkennzeichen
(siehe Seite 2) |
| 7 Besondere Festlegungen | Einbaulage vorzugsweise mit Hauptachse
senkrecht, Eintrittsstutzen unten. Weitere
Anforderungen gemäß Datenblatt des Herstellers. |
| 8 Bemerkungen | Die Sicherung gegen Verstellen erfolgt durch eine
in die Anlüftkappe eingepresste Scheibe. |

Ersatz für
Ausgabe 03.2010

Nach Prüfberichten des TÜV Rheinland vom 22.03.2010 und vom 24.11.2015

Die TÜV-Rheinland Merkblätter - Bauteile sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung der TÜV-Rheinland Industrie Service GmbH vorbehalten.

6.8 Anwendungsgrenzen

gemäß den Angaben zum Bauteilkennzeichen:

TÜV SV 15-1127 · SOL · 50 · p

darin bedeuten:

SOL	=	vorgesehen zum Abblasen von Wasser oder Wasser-Frostschutz-Gemischen aus geschlossenen, eigensicheren Sonnenheizungsanlagen
50	=	Maximal zulässige Wärmeleistung der Anlage in KW
p	=	Ansprechüberdruck 2,5 bis 6,0 bar fest eingestellt

Der Einstellüberdruck ist vom Hersteller in das Bauteilkennzeichen einzusetzen.