

Montage- und Bedienungsanweisung

Wartungshinweise für Edelstahl-Trinkwasserspeicher

Typ: RET

Die Trinkwasserspeicher des Typ RET sind stehende oder liegende Edelstahlspeicher ohne Heizregister, die über einen externen Durchfluß-Wassererwärmer aufgeladen werden (Speicherladesystem).

Technische Daten:

- Werkstoff: 1.4571
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C

Isolierung:

- Neodul - Isolierung mit Polystyrolmantel
- Vlies – Isolierung mit Polystyrolmantel
- alle Isolierungen 100% recycelbar

Transport / Lagerung:

- Der Transport ist den örtlichen Bedingungen anzupassen. Die Isolierung darf durch die Transportmittel nicht beschädigt werden. Gegebenenfalls ist die Isolierung vom Speicher zu entfernen und sicher vor Beschädigungen zu lagern.
- Durch geeignete Transport- und Anschlagmittel ist sicher zustellen, dass keine Verformungen oder sonstige Beschädigungen der Oberfläche bzw. Dichtflächen an Trinkwasserspeichern entstehen.
- Direkter Kontakt mit ferritischen Transport- und Anschlagmitteln ist verboten – Korrosionsgefahr!
- Punktförmige Belastung der Speicherwand bzw. der Isolierung kann zu unzulässigen Deformierungen führen.
- Die Lagerung sollte trocken und frostfrei erfolgen.

Aufstellung und Montage:

- Die Aufstellung des Speichers muss in einem frostfreien Raum mit ebener Aufstellfläche erfolgen.
- Die Montage ist durch eine Fachfirma durchzuführen, die Verantwortung für eine einwandfreie Montage und Ausrüstung übernimmt.
- Bei der Montage sind alle geltenden Normen, wie DIN 1988, DIN 4747, DIN 4751, DIN 4573; VDE-Vorschriften sowie die Vorschriften der Versorgungsunternehmen und örtlichen Vorschriften zu beachten.
- Vor dem Anbringen der Rohrleitungen und Armaturen an den Trinkwasserspeicher ist die Isolierung grundsätzlich zu montieren.

- Jeder Trinkwasserspeicher ist mit entsprechend geprüften Sicherheitseinrichtungen zu versehen.
- Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Fremdpartikel (wie Späne) in den Speicher gelangen.
- Der direkte Anschluss an dem Edelstahlspeicher darf nur mit folgenden Werkstoffen erfolgen:
Messing, Rotguss, Edelstahl und Kunststoff
Kein Kupfer oder Stahl verwenden!
- Die Trinkwassertemperatur sollte am Warmwassertemperaturregler (TR) auf eine Temperatur von 55°C-60°C eingestellt werden (DVGW 551).

Inbetriebnahme:

- Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Anlage zu prüfen und fachgerecht zu entlüften.
- Der Einbau eines Filters in die Kaltwasserzuleitung zum Speicher wird empfohlen und nach der ersten Befüllung des Speichers, diesen zu ½ nochmals entleeren.
- Die Funktionstüchtigkeit aller Sicherheitseinrichtungen ist zu prüfen.
- Alle Flansch- und Schraubverbindungen sind auf Ihre Dichtigkeit zu prüfen. Dabei sind alle Schraubverbindungen im „heißen“ Zustand nochmals nachzuziehen.

Trinkwasserqualität:

- Der max. zulässige Chloridgehalt des Trinkwassers sollte bei 60°C 250mg/l nicht überschreiten.
- Liegen bekannter weise kritische Wasserverhältnisse vor, ist vor Einsatz der Edelstahlspeicher eine Wasseranalyse zu erstellen und Rücksprache mit dem Hersteller zu führen.

Wartungshinweise:

- Entsprechend den Betriebsbedingungen und Erfahrungen sind vom Betreiber durch Betriebsanweisungen die notwendigen Maßnahmen für die Wartung und Inspektion festzusetzen.
- Der Trinkwasserspeicher und die Sicherheitseinrichtung ist mindestens alle 2 Jahre durch eine Fachfirma zu überprüfen. Alle Dichtungen an Speichern sind dann zu wechseln.
- Die Wartung des Speichers und der Sicherheitseinrichtungen sollte in einem Wartungsvertrag geregelt und dokumentiert werden.
- Bei der inneren Reinigung des Speichers sind Sicherheitshandschuhe zu tragen!

*** Technische Änderungen vorbehalten. ***

Rudert Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de