

# TD-Info Montagehinweis Fremdstromanode Sach-Nr. 7265 008


Der Technische Dienst informiert



## Montagehinweis Fremdstromanode Sach-Nr. 7265 008

Seitens unseres Zulieferanten wurde die Isolierhülse (Lieferumfang der Anode) geändert. Die neue Ausführung der Hülse ist deutlich kleiner, farblos und kann somit leichter übersehen werden.

Wird die Hülse nicht eingebaut, besteht kein „elektrisch isolierter Einbau“ der Anode. Der zum Speicherschutz erforderliche Schutzstrom ist nicht gegeben.



Die Prüfung der Schutzanode auf ordnungsgemäße Funktion ist bei Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zwingend erforderlich.

Seriennummer : **7625008**  
Kategorien : **Smart Link / Sonstiges**  
Gültig von :  
Gültig bis :



---

**Ihr Online-Fachhändler für:**

---

**VIESMANN**

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**