

Vitocal 151-A

Gültig für Typ:

AWOT-E-AC 151.A10

AWOT-E-AC-AF 151.A10

AWOT-M-E-AC 151.A10

AWOT-M-E-AC-AF 151.A10

AWOT-M-E-AC 151.A10 SP

AWOT-M-E-AC-AF 151.A10 SP

AWOT-E-AC 151.A13

AWOT-E-AC-AF 151.A13

AWOT-M-E-AC 151.A13

AWOT-M-E-AC-AF 151.A13

AWOT-M-E-AC 151.A13 SP

AWOT-M-E-AC-AF 151.A13 SP

AWOT-E-AC 151.A16

AWOT-E-AC-AF 151.A16

AWOT-M-E-AC 151.A16

AWOT-M-E-AC-AF 151.A16

AWOT-M-E-AC 151.A16 SP

AWOT-M-E-AC-AF 151.A16 SP

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, 35108 Allendorf, Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

2009/125/EG Ökodesign-Richtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)

2011/65/EU RoHS II (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

2014/53/EU Funkanlagen-Richtlinie (OJEU L 153/62, 22.05.2014)

2014/68/EU Druckgeräte-Richtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)

813/2013/EU EU-Verordnung „Energieeffizienz-Anforderungen“ (OJEU L 239/136, 06.09.2013)

Angaben gemäß Druckgeräte-Richtlinie (2014/68/EU)

Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die die Vitocal 151-A bildenden Druckgeräte, die jeweils angewandten Konformitätsverfahren und die eingebundenen Konformitätsbewertungsstellen:

Druckgerät	Kategorie	Modul	Konformitätsbewertungsstelle	Kenn-Nummer	Zertifikat
Outdoor Unit Vitocal 150-A	II	A2	URZAD DOZORU TECHNICZNEGO ul. Szczesliwicka 34 02-353 Warszawa, Poland	1433	92331/JN/ 2021
Indoor Unit Vitocal 151-A	Gemäß Artikel 4 Absatz 3	—	—	—	—
Verbindungsleitung		—	—	—	—

Die Gesamtbewertung der Baugruppe Vitocal 151-A (Kategorie II) nach Artikel 14 Absatz 6 der Richtlinie 2014/68/EU erfolgte nach Modul A2. Die Fertigungsüberwachung wird durchgeführt von:
URZAD DOZORU TECHNICZNEGO; ul. Szczesliwicka 34, 02-353 Warszawa, Poland
Kenn-Nummer: 1433

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-1433** gekennzeichnet.

Allendorf, 15.12.2021

Viessmann Climate Solutions SE



ppa. Uwe Engel

Senior Vice President Engineering & Technology



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de