

Internet-Schnittstelle

Über eine Internet-Schnittstelle kann Ihre Heizungsanlage von Ihrem Fachbetrieb fernüberwacht werden.

Integrierte Internet-Schnittstelle deaktivieren (LAN)

Entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung muss die integrierte Internet-Schnittstelle LAN deaktiviert sein, um eine Internetverbindung herstellen zu können.

Im Auslieferungszustand der Vitotronic Regelung ist die Internet-Schnittstelle LAN deaktiviert (Einstellung „AUS“).



LAN-Verbindung deaktivieren

Bedienungsanleitung

Internetverbindung über Vitocom

Mit der Kommunikations-Schnittstelle Vitocom 300, Typ LAN3 oder Vitocom 100, Typ LAN1 kann eine Internetverbindung über LAN mit Ihrer Heizungsanlage hergestellt werden.

Die Erstinbetriebnahme der Vitocom wird von Ihrem Fachbetrieb vorgenommen.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

