

A

B

C

D

E

F

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unautoriisierte Vervielfältigung sowie
Nutzung zu Zwecken, die nicht im Rahmen der üblichen Geschäftspraxis liegen, ist ausdrücklich untersagt.

A

B

C

D

E

F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	
 Viessmann Climate Solutions SE Viessmannstraße 1 35108 Allendorf (Eder) Telefon: 06452 70-0 Fax: 06452 70-2780 E-Mail: info@viessmann.com KUNDE: PROJEKT: Vitocal 200-A PRO, Typ AWO-AC 202.A064_V1.3.5 ANLAGENTYP: Luft-Wasser Wärmepumpe ZEICHNUNGSNUMMER: Vitocal 200-A PRO, Typ AWO-AC 202.A064 Spannung Hauptstromkreis: 400V 3N/50Hz~ Max. Vorsicherung Hauptstromkreis: 3 x 63A Spannung Steuerstromkreis: 230V 1N/50Hz~ Max. Vorsicherung Steuerstromkreis: 1 x 10A Hinweis: - Alle Arbeiten an elektrotechnischen Anlagen sind nur durch Elektrofachkräfte durchzuführen! - Beim Einsatz der mitgelieferten Funktionserweiterung VIAVS zur Montage im Gebäude die Aktoren und Sensoren der Verbraucher dort anschließen. 6196756 07/2023									
		Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE		Deckblatt		Zeichnungsnummer	
		Bearb.		 Viessmannstr. 1				Anlage	=
		Gepr.		35108 Allendorf (Eder)				Ort	+
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Projektseite		Blatt	
						1		von 30	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Technische Daten									A
	Anlaufstrom: 122,7A				Kältemittel: R407C					
	max. Betriebsstrom: 53,4A				max. Füllgewicht Kältemittel: 18kg					
	max. Leistungsaufnahme: 15kW				max. Betriebsüberdruck: 33,5bar					
	Drehzahl: 2900min-1				CO2-Äquivalent: 31,93t					
	Schutzart: IP44				Treibhauspotential/GWP: 1774					
	thermische Leistung bei A7/W35: 64kW									
B										B
	Klemmleistendefinition				Strombelastbarkeit und deren Absicherung von Einzeladern bei 30°C Verlegung in Kanälen					
	-X0	Einspeisung			Nennquerschnitt	Belastbarkeit	Absicherung	Nennquerschnitt	Belastbarkeit	Absicherung
	-X1	230/400V Laststromkreise			0,5mm²	9A	4A	25mm²	108A	100A
	-X2	230V Steuerstromkreis			0,75mm²	12A	6A	35mm²	135A	125A
	-X3	24V Steuerstromkreis			1,0mm²	15A	10A	50mm²	168A	160A
	-X4	Sonderspannungen (PWM)			1,5mm²	18A	16A	70mm²	207A	200A
	-X5	Fremdspannungen			2,5mm²	26A	25A	95mm²	250A	250A
	-X6	Analogsignale			4,0mm²	34A	25A	120mm²	292A	250A
	-X7	Bussignale			6,0mm²	44A	35A	150mm²	335A	315A
	-X8	Laststromkreise intern			10mm²	61A	50A	185mm²	382A	355A
	-X9	230V Steuerstromkreis intern			16mm²	82A	80A			
	-X10	24V Steuerstromkreis intern								
	-X11	Analogsignale intern								
C										C
D	Aderfarbendefinition									D
	Hauptstromkreis L1, L2,L3	Schwarz	min. 2,5mm²	Hinweis! Diese Pläne sind auf einem CAE-System erstellt worden. Änderungen dürfen nur von der Viessmann Climate Solution SE durchgeführt werden. Die in den Zeichnungen angegebenen Sicherungsgrößen beziehen sich auf den maximal zulässigen Sicherungseinsatz. In anderen Fällen richtet sich der Höchstwert das Sicherungseinsatzes nach den in der EN 60439-1 vorgegebenen Bemessungsbelastungsfaktoren!						
	Hauptstromkreis N	Blau	min. 2,5mm²							
	Schutzleiter PE	Grün/Gelb	min. 2,5mm²							
	Steuerstromkreis 230V Phase	Rot	1,0mm²							
	Steuerstromkreis 230V N	Rot/Weiß	1,5mm²							
	Steuerstromkreis 24V +	Dunkelblau	0,5mm²	Hinweis! Vor der ersten Inbetriebnahme sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz zu überprüfen! Dies ist eine Grundvoraussetzung für Mängelhaftungsansprüche.						
	Steuerstromkreis 0V	Dunkelblau/Weiß	0,5mm²							
	Analogsignale (+)	Violet	0,5mm²							
	Analogsignale GND	Violet/Weiß	0,5mm²							
	Fremdspannung Phase	Orange	0,5mm²							
	Fremdspannungs N	Orange/Weiß	0,5mm²							
	interne Busverdrahtung	Weiß/Lila	LIFYCY 2x2x0,2mm²							
E										E
F										F
			Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE		Legende		Zeichnungsnummer	Anlage =
			Bearb.		VIESSMANN Viessmannstr. 1				Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064	Ort +
			Gepr.		35108 Allendorf (Eder)				Projektseite	2
	Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		Versionsnummer	Blatt
									V1.3.6	von 30
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	







				Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE		Lüfter 1+2		Zeichnungsnummer		Anlage	=
				Bearb.		VIESSMANN Viessmannstr. 1				Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064		Ort	+
				Gepr.		35108 Allendorf (Eder)				Projektseite		Versionsnummer	
				Norm	DIN 61346	Erstellt durch				7		V1.3.6	
				Zustand	Änderung							Blatt	
												von	
												9	

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

Diese Zeichnung ist unbedingte Eigentums- und Nutzungsrechte vorbehalten. Eine unautoriisierte Vervielfältigung oder Verbreitung ist ausdrücklich untersagt. Die Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnung resultieren, ist ausgeschlossen.



6196756

				Datum	15.05.23	 Viessmann Climate Solutions SE	Lüfter 3+4	Zeichnungsnummer			Anlage =			
			Bearb.		Viessmannstr. 1			Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064			Ort	+		
			Gepr.		35108 Allendorf (Eder)			Projektseite		8	Versionsnummer		Blatt 8	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch					V1.3.6		von 30	

0

1

2

3

4

5

6

7

8



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

A

B


C

D

E

F

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unautoriisierte Vervielfältigung sowie
Nutzung in einem anderen Projekt ist ausdrücklich untersagt und kann strafrechtliche Folgen haben!



A

B

C

D

E

F

6196756

				Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE	Ölumpfheizung	Zeichnungsnummer	Anlage	=
				Bearb.		VISSMANN Viessmannstr. 1		Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064	Ort	+
				Gepr.		35108 Allendorf (Eder)				
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		Projektseite	9	Blatt 9
									von	30

0

1

2

3


4

5

6

7

8



Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unautoriisierte Vervielfältigung oder Verbreitung ist strafbar. Alle Rechte vorbehalten. Viessmann Climate Solutions SE

				Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE	Reglererweiterung	Zeichnungsnummer	Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064	Anlage	=
				Bearb.		VISSMANN Viessmannstr. 1		Projektseite	11	Ort	+
				Gepr.		35108 Allendorf (Eder)		Versionennummer	V1.3.6	Blatt	11
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch				von	30

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unautoriisierte Vervielfältigung sowie
Nutzung in einem anderen technischen Dokument ist ausdrücklich untersagt.

6196756

				Datum	15.05.23	 Viessmann Climate Solutions SE Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder)	230V Steuerstromkreis extern Ausgänge	Zeichnungsnummer			Anlage =	
				Bearb.				Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064	Ort	+		
				Gepr.				Projektseite	13	Versionsnummer		Blatt
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		V1.3.6		von 30		



A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F


Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unautoriisierte Vervielfältigung sowie
Nutzung in einem anderen Zusammenhang ist ausdrücklich untersagt.

6196756

				Datum	15.05.23	 Viessmann Climate Solutions SE	Analogsignale extern	Zeichnungsnummer			Anlage =				
				Bearb.				Viessmannstr. 1	Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064			Ort	+		
				Gepr.				35108 Allendorf (Eder)	Projektseite		15	Versionsnummer		Blatt	15
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346			Erstellt durch				V1.3.6		von	




-K1



-K1

-B41


Pufferspeicherfühler B41




-K1

-B9

Außenlufttemperatur



-K1



-K2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4


5


6

7

8

	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																								
A																																																	
B	-K1 Analoger Ausgang Kondensatorpumpe Q9 UX2 /8.1 UX2 M -K2 Analoger Ausgang keine Funktion UX21 /9.3 UX2 M -K2 Analoger Ausgang keine Funktion UX22 /9.3 UX2 M																																																
C																																																	
D	Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!																																																
E																																																	
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>15.05.23</td><td rowspan="3"> Viessmann Climate Solutions SE VISSMANN Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder) </td><td rowspan="3">Analogsignale extern</td><td colspan="2">Zeichnungsnummer</td><td>Anlage</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td></td><td colspan="2">Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064</td><td>Ort</td><td>+</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td></td><td colspan="2">Projektseite</td><td>16</td><td>Versionsnummer</td><td>Blatt</td><td>16</td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td><td>DIN 61346</td><td>Erstellt durch</td><td></td><td>V1.3.6</td><td>von</td><td>30</td></tr></table>												Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE VISSMANN Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder)	Analogsignale extern	Zeichnungsnummer		Anlage	=			Bearb.		Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064		Ort	+			Gepr.		Projektseite		16	Versionsnummer	Blatt	16	Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		V1.3.6	von	30
			Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE VISSMANN Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder)	Analogsignale extern	Zeichnungsnummer		Anlage	=																																							
		Bearb.		Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064			Ort	+																																									
		Gepr.		Projektseite			16	Versionsnummer	Blatt	16																																							
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		V1.3.6	von	30																																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																								





A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unautorierte Vervielfältigung sowie
Nutzung in einem anderen Zusammenhang ist ausdrücklich untersagt.


6196756

			Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE	Analogsignale intern	Zeichnungsnummer		Anlage	=
			Bearb.		VISSMANN Viessmannstr. 1		Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064		Ort	+
			Gepr.		35108 Allendorf (Eder)		Projektseite	19	Versionsnummer	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		V1.3.6		Blatt 19
										von 30




-K1

Kältemittelfühler flüssig B83




-K1

Heißgasfühler EVI2



-K1

Heißgastemperatur
Verdichter 2



-K1

Heißgastemperatur
Verdichter 1

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unautoriisierte Vervielfältigung sowie
Nutzung in einem anderen Zusammenhang ist ausdrücklich untersagt.


6196756

			Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE	Analogsignale intern	Zeichnungsnummer		Anlage	=
			Bearb.		VISSMANN Viessmannstr. 1		Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064		Ort	+
			Gepr.		35108 Allendorf (Eder)		Projektseite	20	Versionsnummer	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		V1.3.6		Blatt 20
										von 30




-K1

Vorlauftemperatur Senke




-K1

Rücklauftemperatur Senke




-K1

Lufteintrittsfühler



-K1

Verdampferfühler



-K2

Sauggastemperatur

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F

Diese Zeichnung ist unbedingte Eigentumsurkunde. Eine unautoriisierte Vervielfältigung oder Verbreitung ist strafbar. Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.

6196756

				Datum	15.05.23	VIESSMANN Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder)	Expansionsventile	Zeichnungsnummer		Anlage =		
				Bearb.				Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064		Ort	+	
				Gepr.				Projektseite		22	Versionsnummer	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch				V1.3.6	von 30	



B

C

E

[Fr]

0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

Diese Zeichnung ist unbedingendlich geschützt. Eine unzulässige Vervielfältigung sowie
Nutzung an Dritten, insbesondere in Zusammenhang mit dem Vertrieb, ist ausdrücklich untersagt!



-X0		-X0.1		-X1		-X2	
L1-L2-L3-N-PE	Einspeisung Verdichter + Lüfter power supply compressor + fan	L-N-PE	Einspeisung Steuerung power supply controller	1-N-PE	Spannungsversorgung 3-Wegeventil power supply 3-way-valve 230V, max. 3A	L-4	multifunktional multifunktional
						L-5	multifunktional multifunktional
						L-6	Strömungs- /Druckwächter Senke flow pressure switch sink B16
						L-7	keine Funktion no function

			Datum	15.05.23	Viessmann Climate Solutions SE	Klemmen extern	Zeichnungsnummer	Anlage	=
			Bearb.		VISSMANN Viessmannstr. 1		Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064	Ort	+
			Gepr.		35108 Allendorf (Eder)				
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch	Projektseite	25	Blatt 25
								V1.3.6	von 30

6196756

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E


F



-X8		-X9		-X10		-X11	
1-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 1 power supply fan 1	1-2	Sicherheitskette HD safety chain hp	1-2	Überlast Verdichter 1 Generator 1 overload	1-2	Ansteuerung Lüfter control fans 0-10V
2-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 2 power supply fan 2	6-N-PE	EVI Magnetventil 1 EVI magnetic valve 1	3-4	Überlast Verdichter 2 Generator 2 overload		
3-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 3 power supply fan 3	7-N-PE	EVI Magnetventil 2 EVI magnetic valve 2	5-6	Störung Lüfter 1 fault fan 1		
4-N-PE	Spannungsversorgung Lüfter 4 power supply fan 4	8-N-PE	EVI Magnetventil 3 EVI magnetic valve 3	7-8	Störung Lüfter 2 fault fan 2		
				9-10	Störung Lüfter 3 fault fan 3		
				11-12	Störung Lüfter 4 fault fan 4		

				Datum	15.05.23	 Viessmann Climate Solutions SE	Klemmen intern	Zeichnungsnummer			Anlage =	
			Bearb.		Viessmannstr. 1			Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064			Ort	+
			Gepr.					35108 Allendorf (Eder)	Projektseite		26	Versionsnummer
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch				V1.3.6		von 30

6196756



Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unzulässige Vervielfältigung sowie
Nutzung zu anderen Zwecken ist ausdrücklich untersagt.

6196756

Zus



				Datum	15.05.23	 Viessmann Climate Solutions SE Viessmannstr. 1 35108 Allendorf (Eder)	Übersicht Regler	Zeichnungsnummer		Anlage =		
			Bearb.					Vitocal 200-A Pro, Typ AWO-AC 202.A064		Ort	+	
			Gepr.									
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 61346	Erstellt durch		Projektseite	28	Versionsnummer		Blatt 28
										V1.3.6		von 30

</

